

Zestawienie montażowe oświetlenia zewnętrznego

Projektant :

Osiedle Kaliska 62-100 Wągrowiec

obwód nr 1

Nr słupa	Typ kabla		Oprawy			Słup stalowy okr. oc. 7m	Słup stalowy okr. oc. 5,5m	rękaw termokurczliwy	Szafka oświetleniowa SO-4	Tabliczka bezp. słupowa	Wkładka BiWts 6A	Wysięgniki			Folia nieb.	druć oc. f 8mm	Przewody		Rury			Uziom
	[m]	[kpl]	[szt]	[szt]	[kpl]							[kpl]	[szt]	[szt]			[szt]	[m]	[m]	[m]	[m]	
SO	5								1						2	4						
S1/1	187	1		1		1		1		1	1	1			175	182	9		152	24		
S2/1	38	1		1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S3/1	38	1		1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S4/1	43	1		1		1		1		1	1	1			37	39	9		21	18		
S5/1	29	1		1		1		1		1	1	1			11	13	9		25			
S6/1	38	1		1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S7/1	38	1		1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S8/1	39	1		1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S9/1	39	1		1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S10/1	37	1		1		1		1		1	1	1			16	18	9		33			
S11/1	39	1		1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S12/1	37	1		1		1		1		1	1	1			31	33	9		34			
S13/1	37	1		1		1		1		1	1	1			31	33	9		34			
S14/1	37	1		1		1		1		1	1	1			31	33	9		34			
S15/1	37	1		1		1		1		1	1	1			31	33	9		34			
S16/1	39	1		1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S17/1	39	1		1		1		1		1	1	1			33	35	9		25	10		
S18/1	39	1		1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S19/1	38	1		1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
razem :	873	19	0	19	0	19	1	19	19	19	19	0	0	723	768	171	0	737	52	0	0	0

Zestawienie montażowe oświetlenia zewnętrznego

Projektant :

Osiedle Kaliska 62-100 Wągrowiec

obwód nr 2

Nr słupa	Typ kabla	Oprawy					Szafka oświetleniowa SO-4	Tabliczka bezp. słupowa	Wkładka BiWiS 6A	Wysięgniki			Folia nieb.	długość oc. f 8mm	Przewody		Rury			Uziom
	[m]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]				[szt]	[szt]	[szt]			[m]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	
	YAKY4x25mm2	LED 55W , 7012lm, Ta 50st.	LED 1 26W	Słup stalowy okr. 7m	Słup stalowy okr. 5,5m	węzł termokurczliwy				jednoram. h=1m w=1m	dwuram. h=1m w=1m /90 st.	trójram. h=m w=1m			YDY3x2,5mm2		DVK 75	SRS 110	SV 75	
S1/2	23	1		1		1		1	1	1			5	7	9		13	6		
S2/2	38	1		1		1		1	1	1			5	7	9		34			
S3/2	38	1		1		1		1	1	1			2	4	9		34			
S4/2	26	1		1		1		1	1	1			4	8	9		16	6		
S5/2	36	1		1		1		1	1	1			2	4	9		32			
S6/2	38	1		1		1		1	1	1			2	4	9		34			
S7/2	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S8/2	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S9/2	42	1		1		1		1	1	1			34	36	9		38			
S10/2	43	2		1		1		2	2		1		37	39	18		39			
S11/2	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S12/2	38	2		1		1		2	2		1		32	34	18		34			
S13/2	45	1		1		1		1	1	1			22	24	9		35	6		
S14/2	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S15/2	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S16/2	37	1		1		1		1	1	1			31	33	9		34			
S17/2	36	1		1		1		1	1	1			30	32	9		32			
S18/2	27	1		1		1		1	1	1			21	23	9		23			
S19/2	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S20/2	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S21/2	29	1		1		1		1	1	1			23	25	9		19	6		
S22/2	40	1		1		1		1	1	1			34	36	9		36			
razem :	804	24	0	22	0	22	0	24	24	20	2	0	510	556	216	0	693	24	0	0

Zestawienie montażowe oświetlenia zewnętrznego

Projektant :

Osiedle Kaliska 62-100 Wągrowiec

obwód nr 3

Nr słupa	Typ kabla	Oprawy								Wysięgniki					Przewody		Rury			Uziom
	YAKY4x25mm2	LED 55W , 7012lm, Ta 50st.	LED 1 26W	Słup stalowy okr. oc. 7m	Słup stalowy okr. oc. 5.5m	rękaw termokurczliwy	Szafka oświetleniowa SO-4	Tabliczka bezp. słupowa	Wkładka BiWfs 6A	jednoram. h=1m w=1m	dwuram. h=1m w=1m /90 st.	trójram. h=m w=1m	Folia nieb.	druk oc. f 8mm	YDY3x2,5mm2		DVK 75	SRS 110	SV 75	
	[m]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[m]	[m]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	
S1/3	47	1		1		1		1	1	1			32	34	9		37	6		
S2/3	41	1		1		1		1	1	1			35	37	9		37			
S3/3	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S4/3	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S5/3	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		25	10		
S5-1/3	36	1		1		1		1	1	1			30	32	9		32			
S5-2/3	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S6/3	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S7/3	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S8/3	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S9/3	39	1		1		1		1	1	1			23	25	9		25	10		
S10/3	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S11/3	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S12/3	37	1		1		1		1	1	1			31	33	9		33			
S13/3	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S14/3	17	1		1		1		1	1	1			11	13	9		13			
S15/3	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		24	10		
S16/3	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S17/3	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S18/3	37	1		1		1		1	1	1			31	33	9		33			
S19/3	41	1		1		1		1	1	1			35	37	9		27	10		
S20/3	29	1		1		1		1	1	1			23	25	9		17	8		
S21/3	60	1		1		1		1	1	1			52	54	9		56			
S22/3	39	1		1		1		1	1	1			33	35	9		35			
S23/3	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S24/3	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S25/3	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S26/3	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S27/3	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S28/3	43	1		1		1		1	1	1			37	39	9		39			
S29/3	39	2		1		1		2	2		1		33	35	18		35			
S30/3	44	1		1		1		1	1	1			38	40	9		30	10		
razem :	1241	33	0	32	0	32	0	33	33	31	1	0	1028	1092	297	0	1049	64	0	0

Zestawienie montażowe oświetlenia zewnętrznego

Projektant :

Osiedle Kaliska 62-100 Wągrowiec

obwód nr 2 - z ulicy Orzeszkowej

Nr słupa	Typ kabla	Oprawy		Słupy			Szafka oświetleniowa SO-4	Tabliczka bezp. słupowa	Wkładka BiWts 6A	Wysięgniki			Folia nieb.	druć oc. f 8mm	Przewody		Rury			
	[m]	LED 55W, 7012lm, Ta 50st.	LED 1 26W	Słup stalowy okr. oc. 7m	Słup stalowy okr. oc. 5,5m	węzła termokurczliwy				jednoram. h=1m w=1m	dwuram. h=1m w=1m /90 st.	trójram. h=m w=1m			YDY3x2,5mm2		DVK 75	SRS 110	SV 75	Uziom
	[m]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[m]	[m]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	
S3-1/2	28	1		1		1		1	1	1			22	24	9		24			
S3/2/2	38	1		1		1		1	1	1			32	34	9		34			
S3-3/2	41	1		1		1		1	1	1			35	37	9		37			
S3-4/2	35	1		1		1		1	1	1			29	31	9		31			
S3-5/2	35	1		1		1		1	1	1			29	31	9		31			
razem :	177	5	0	5	0	5	0	5	5	5	0	0	147	157	45	0	157	0	0	0

Łącznie:	3095	81	0	78	0	78	1	81	81	75	3	0	2408	2573	729	0	2636	140	0	0
----------	------	----	---	----	---	----	---	----	----	----	---	---	------	------	-----	---	------	-----	---	---