

Nowe Miasto nad Wartą, 23.07.2024 r.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą

ZP.271.09.2024

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) III

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wolica Kozia wraz z rozbudową sieci wodociągowej”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że otrzymał pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytań i stosowne wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Zwracamy się prośbą o informację czy zakres zadania obejmuje dostawę i montaż obudowy, rurociągów wznosnych oraz pompy głębinowej dla studni nr 3 ? Pozycji tych brakuje w przedmiarze załączonym do dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres zadania nie obejmuje dostawy i montażu obudowy, rurociągów wznosnych oraz pompy głębinowej dla studni nr 3.

Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą
Wiesław Schreiber