



Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Rejon Dystrybucji Gazu Bydgoszcz

Dział Techniczny Rejonu

Tel. 52 328 5428

fax. 52 328 5418

rysard.wozniak@bydgoszcz.psgaz.pl

Agador s.c.

Pracownia Projektowa

ul. Gajowa 7

85-087 Bydgoszcz

Wasz znak: L.dz. 299/07/2012

Bydgoszcz, 16.07.2012 r.

Nasz znak: OZGB/EBT/1219/2012

Dot.: uzgodnienia planszy zbiorczej projektu budowy dróg publicznych w m. Białe Błota, zadanie nr 4 – „Budowa ulic Parkowa, Sobótki, Żeńców, Kadetów w Białych Błotach”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2012 r. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przesyła mapy z naniesioną orientacyjnie istniejącą siecią gazową oraz informuje, że uzgadnia przedłożoną planszę zbiorczą projektu budowy ulic Parkowej, Sobótki, Żeńców, Kadetów w Białych Błotach wraz z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej, podając jednocześnie warunki, jakie należy spełnić w stosunku do sieci gazowej podczas budowy.

1. Istniejącą sieć gazową naniesiono orientacyjnie - szczegółowy przebieg trasy sieci gazowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych, powiadamiając o tym dostawcę gazu Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 z 14-dniowym wyprzedzeniem.
2. Zachować przykrycie sieci gazowej 0,8 – 1,2 m.
3. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
4. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych sieci gazowych.
5. Nad siecią gazową w pasie 2 m/ 1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
6. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m od sieci gazowej. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki itp.
7. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
8. Wpusty uliczne należy lokalizować min 0,5 m od sieci gazowej.

inż. Krzysztof Żarkow

zobowiązania budowlane
lub naprawcze w sprawie sieci dróg
zawód: GP, KZ, 7342570/9A

**Za zgodność
z oryginałem**

9. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
10. Po rozwiązaniu kolizji dokonać metodą bezpośrednią jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy.
11. Zobowiązuje się inwestora budowlanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
- a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci gazowej stanowiącej jedyne zasilanie odbiorców,
 - b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy gazu do odbiorców,
 - c) udzielenie pomocy materialnej i sprzętu dla szybkiego usunięcia awarii,
 - d) powiadomienie odbiorców o przyczynach braku dostawy gazu.
12. Uczestnictwo w odbiorach robót zanikających należy prowadzić w obecności służb PSG sp. z o.o. w Bydgoszczy w formie odpłatnej.
13. Integralną część uzgodnienia stanowią mapy potwierdzone pieczęcią PSG sp. z o.o. w Bydgoszczy.
- Uzgodnienie jest ważne przez okres 2-ch lat od daty wystawienia.

p.o. KIEROWNIK
Dział Techniczny Rejonu
[Signature]
Andrzej Makowski

Załącznik: 4 mapy

Do wiadomości:

1. EBT - a/a
2. EBB
3. EA
4. EZ





[Signature]
mgr inż. Krzysztof Żarkow
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drog
oraz inż. GP KZ 7342/570/04
**Za zgodność
z oryginałem**

STAROSTA BYDGOSKI

BUDOWA ULICY KADETÓW W BIAŁYCH BŁOTACH

PLANSZA ZBIORCZA SIECI SKALA 1:500

LEGENDA:

- granica opracowania
- krawężnik wbudowany 15x22cm
- obrzeże chodnikowe 8x30cm wbudowane
-  projekt. spadki
-  rury ochronne Arot'a na istn. rurach gazowych
-  projektowane wpusty uliczne
-  proj. kanalizacja deszczowa
- istniejąca sieć gazowa
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć kanalizacji sanit.
- istniejąca sieć elektryczna
- istniejąca sieć teletechniczna


**Za zgodność
z oryginałem:**

inż. Krzysztof Żarko

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
nr ewid. GP-KZ-7342/570/94

Pornowska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wąłowa 41/43, 80-858 Gdańsk
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy
i Dział Techniczny Rejonu
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 51, faks 52 328 54 18
NIP 583 28 03 798
KRS 0000142725 REGON 192811620
(15.3)

2012.07.06/EBT/12.18/2012

Zamawiający: GMINA BIAŁE BŁOTA ul. SZUBIŃSKA 7 86-005 BIAŁE BŁOTA		Wykonawca:  "AGADOR s.c." Krzysztof Żarko Elżbieta Żarko 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 pracownia: 85-087 Bydgoszcz, ul. Gałowa 7 tel./fax: 52 348 95 84	
Objekt i temat zadania: BUDOWA ULICY KADETÓW W BIAŁYCH BŁOTACH		Nr rys.: 1	
Skala: 1:500		Data: 29.06.2012r	
Temat: PLANSZA ZBIORCZA SIECI		Faza:	
Projektował: mgr inż. Witold Janowski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Nr upr. 88674/86 wyd. przez U.W. w Bydgoszczy		Opracował: mgr inż. Paweł Ostrowski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr ewid. KUP/0066/POOS/08	