

Pniewy, dnia 11 marca 2021 r.

*Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu.*

Dotyczy: Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokoła” w Pniewach.

Zamawiający informuje, że w dniu 8 marca 2021 r., w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie nr 1

„Nawierzchnie mineralno-żywicze są nawierzchniami wodoprzepuszczalnymi w związku z czym podbudowa pod nie również powinna umożliwiać swobodny przepływ wody oraz powietrza w dwóch kierunkach. Jeśli w podbudowie wykorzystane zostaną frakcje zerowe tak jak zostało to zapisane m.in. w przekroju D.01 (10cm i 28 cm - warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm) w przypadku opadów/roztopów woda, która przesiąknie przez nawierzchnię mineralno-żywiczną zatrzyma się w nieprzepuszczalnej podbudowie i w przypadku ujemnych temperatur może zamarznąć co w efekcie może powodować wysadziny na nawierzchni mineralno-żywicznej. Zasadnym zatem byłaby zamiana frakcji 0/31,5 mm na 4/31,5 mm lub 4/22 mm. Zwracam się z prośbą o zweryfikowanie podbudowy pod nawierzchnię mineralno-żywiczną (producenti tych nawierzchni zalecają frakcje podbudowy 4-31,5mm lub 4-22mm).”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że po zweryfikowaniu podbudowy pod nawierzchnię mineralno-żywiczną w przekroju D.01 zastępuje się frakcję 0/31,5 mm frakcją 4/22 mm.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający nie wydłuża termin składania ofert.