

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług kominarskich w obiektach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie skierowane przez uczestnika ubiegającego się o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTANIA – z dn. 16.04.2024 r.:

Proszę o informację, czy w zakres kontroli wchodzi sprawdzenie drożności oraz czyszczenie kominów?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Opiszem przedmiotu zamówienia – Rozdział III SWZ, przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami, a także przewodów wentylacyjnych w budynkach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Czyszczenie przewodów kominowych lub wentylacyjnych po stwierdzeniu ich niedrożności będzie stanowiło ewentualne zamówienie podobne, a wynagrodzenie za realizację usług podobnych będzie indywidualnie ustalane z Wykonawcą usług podstawowych, co opisane zostało w pkt 5.4. Rozdziału I SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Prorektor Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni