



Ldz. 90 – 0902/1008/2020
Nr postępowania : 154 / 2020 / PN / DZP

Olsztyn, dnia 17.06.2020 r.

**Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. *Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie.

PYTANIA DO CZĘŚCI NR 8

Pytanie nr 1:

Dotyczy części 8 serwer 1 pkt. 9 Zasilanie, chłodzenie.

Czy Zamawiający dopuści zasilacze klasy energetycznej Platinum (94% sprawności) o maksymalnej mocy 450W każdy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zasilacze klasy energetycznej Platinum (94% sprawności) o maksymalnej mocy 450W każdy.

Z poważaniem

p.o. KANCLERZA
mgr Anna Góździ

Sporządziła: Anna Adamkiewicz

SPECIALISTA
mgr Anna Adamkiewicz