

Września, 13.08.2024r.

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO24E150458

Bartosz Brzozowski  
ul. Aleksandra Fredry 23  
62-050 Mosina

**Dotyczy: uzgodnienia projektu planowanej przebudowy przyłącza nN 0,4 kV w m. Konarskie gm. Kórnik ul. Huby - warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/44/2024**

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące uzgodnienia dokumentacji przebudowy przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV w **m. Konarskie gm. Kórnik ul. Huby** ENEA Operator Rejon Dystrybucji Września przedłożony projekt przebudowy **uzgadnia pozytywnie z uwagą:**

1. Na planie zagospodarowania terenu rys. nr E2 a także na schemacie jednokreskowym rys nr E3 należy wrysować przepusty ochronne. W opisie projektu należy skorygować zapisy o ułożeniu kabli pod wjazdami w przepustach ochronnych.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Tomasz Adamski  
[tomasz.adamski@operator.enea.pl](mailto:tomasz.adamski@operator.enea.pl)

k.o. RD-04/ZM

**Centrala**  
Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[kontakt@operator.enea.pl](mailto:kontakt@operator.enea.pl)  
[www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl)