

Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne:

OPRAWY EWAKUACYJNE ORAZ OPRAWY WYPOSAŻONE W WKŁADY BATERYJNE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP

OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2x18W

S2

OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 5W DO POMIESZCZEN H<4m

PODSWIETLANY ZNAK EWAKUACYJNY Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h ZGODNY Z PN-EN 1838:2013-11

- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- ⌋

PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY N/t
- ⌋


WYŁĄCZNIK 1-BIEG. N/t
- OPRAWA LED ZEWN. Z CZUJKĄ RUCHU – 11W
- OPRAWA LED 11W
- OPRAWA LED 19W DYFUZOR ROZPRASZAJĄCY
- OPRAWA LED 35W RASTER PAR
- 2

GNIAZDO WTYKOWE N/t PODWÓJNE
- ⌋

GNIAZDO WTYKOWE N/t POJEDYNCZE
- WENTYLATOR KANAŁOWY ZAŁ. Z OŚWIETLENIEM
- WYPUST TECHNOLOGICZNY
- ge

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
- IP65

GNIAZDO WTYKOWE IP65 – ZASILANIE WAGI



mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  
I KIEROWANIA PRACAMI BUDOWLANymi  
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACJI  
W ZAKRESIE SEKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ  
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRYCZNO-TECHNICZNYCH  
NR EWID. 67/01/WL. 11/02/WL

RZUT