

4. Wszelkie prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu w przestrzeni nad gazociągiem należy wykonywać ze szczególną ostrożnością w sposób nie zagrażający jego uszkodzeniu.
5. Zabrania się na trasie przebiegu gazociągu składowania ziemi z wykopu oraz poruszania się sprzętem budowlanym oraz pojazdami (poza istniejącą drogą, gdzie gazociąg zabezpieczony jest rurą ochronną).
6. O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy powiadomić pisemnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, Dział Sieci Gazowych, adres: ul. Wilczak 45/47, 61-623 Poznań, (tel. 61 82 14 280, fax 61 82 14 261) i zlecić **płatny nadzór**.

W powiadomieniu należy podać:

- nr uzgodnienia,
- termin rozpoczęcia prac,
- nazwisko osoby odpowiedzialnej z ramienia wykonawcy za prowadzone prace wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Kopię zlecenia dotyczącego nadzoru należy przesłać do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, Dział Uzgodnień Zewnętrznych, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra (fax 68 329 12 59).

7. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć do PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze inwentaryzację powykonawczą miejsca skrzyżowania.

Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać:

- sprawozdanie techniczne,
- szkic polowy,
- wykaz współrzędnych,
- kopię mapy zasadniczej,
- mapę numeryczną w skali 1:250 w systemie EWMAPA lub AutoCad.

Z poważaniem,

DYREKTOR EKSPLOATACJI

Grzegorz Kawka

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny, skala 1:500.
2. Przekrój normalny, skala 1:50.

Do wiadomości:

- Kierownik Działu Sieci Gazowych – p. M. Winiarski.