

Kraków, dnia 19.04.2021 roku

## **DOTYCZY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Wykonanie systemu klimatyzacji na antresoli w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie oraz na lp. w pomieszczeniu przeznaczonym na Ikonotekę” w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”*

Znak sprawy: **ZZP.261.03.2021**

### **Modyfikacja postanowień SWZ oraz zmiana (wydłużenie) terminu składania ofert.**

#### **I. Uzupełnienie SWZ (dokumentacja techniczna):**

Po weryfikacji zakresu dokumentacji technicznej zamówienia wchodzącej w skład część III SWZ \_ Opis przedmiotu zamówienia, zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zmawiającego, Zamawiający działając na podstawie art. 285 ust.5 w zw. z art. 285 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.– dalej jako ustawa Pzp), informuje, iż dokonuje się uzupełnienia dokumentacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania (platforma zakupowa) przez dodanie danych i wymagań dla instalacji klimatyzacji precyzyjnej tj. następujących plików:

- 1) IS\_lokalizacja sterownika\_klimatyzacja \_precyzyjna;
- 2) IS\_doprowadzenie wody i odbió skroplin\_klimatyzacja \_precyzyjna;
- 3) IS\_wentylacja \_szczegóły klimatyzacja \_precyzyjna;
- 4) IS\_wentylacja\_klimatyzacja \_precyzyjna;
- 5) Opis techniczny;
- 6) PR klimatyzacja precyzyjna 1;

#### **II. Modyfikacja postanowień części I SWZ:**

W pkt 3.3 IDW po ppkt 5) dodaje się ppkt 6) w brzmieniu

##### **6) Minimalne wymagania dla Jednostki klimatyzacji precyzyjnej:**

SZAFA KLIM. Z BEZP. ODP. DX -

NAWIEW POWIETRZA GÓRNY, POWRÓT OD FRONTU

400V-3PH+N+PE-50Hz Qch\_całk=7,7 [kW] EER=2,61

- max. Pobór mocy (spręż.+went.) 2,95 [kW]

- Elektryczna nagrzewnica 6 [kW] Nawilżacz parowy 3 [kg/h] - Qel=2,3 [kW]
  - Bezszczotkowa sprężarka DC z regulacją inwerterową
  - Elektroniczny regulator wydajności skraplacza 8 A 230V
  - Układ chłodniczy R410a
  - min. Nawiew/wywiew: wentylatory EC V=2000 [m<sup>3</sup>/h] dp=150 [Pa]
  - max. Poz. cisl. akust. na froncie urz.: 50 [dB(A)] Moc dźwięku na nawiewie: 70 [dB(A)] skropliny DN25 Ciężar netto 150 [kg]
- SKRAPLACZ FREONOWY
- Wersja Pionowa, czynnik R410A
- min. Zasilanie elektryczne 230V-1PH-50Hz
  - min. Wydajność 11,1 [kW] 2400 [m<sup>3</sup>/h]
  - max. Wentylatory - Max całk. pobór prądu 0,9 [A] 180 [W]
  - max. Poziom mocy akust. 71 dB(A)
  - min. Poziom ciśn. akust. 40 dB(A)
  - max. Ciężar nienapeł. urządz. 27 [kg]
  - max. Wymiary 862 x 480 x 508 [mm]

W załączniku 1A do IDW - Tabela Ceny Ryczałtowej, zmienia się opis pozycji 1 na „**INSTALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ Orz precyzyjnej**”

W Załączniku nr 1B do IDW - Wykaz zastosowanych materiałów/urządzeń dodaje się pozycję 6 „**Jednostka Klimatyzacji Precyzyjnej**”

### **III. Zmiana (wydłużenie) terminu składania ofert**

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy pzp, mając na uwadze zakres wprowadzonych zmian (uzupełnienia dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia), które mogą rzutować na proces złożenia oferty, Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się ze zmianami wprowadzanymi do OPZ oraz umożliwienia dokonania stosownych zmian w ofertach, **zmienia termin składania ofert na dzień 26.04.2021 roku godz. 10.00** godzina otwarcia ofert pozostaje niezmienna.

W związku z czym zmianie ulega:

treść pkt 16 ppkt 1) część I SWZ - IDW

Stary zapis:

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pwm> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **21.04.2021 r. do godz.10:00**

**Nowy zapis:**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pwm> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **26.04.2021 r. do godz.10:00**

oraz treść pkt 17 ppkt 1) część I SWZ - IDW

Stary zapis:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.04.2021 r.**, o godzinie **10:05** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

**Nowy zapis:**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.04.2021 r.**, o godzinie **10:05** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, jak zaznaczono powyżej, zmienia się zapisy SWZ zawierające wskazanie daty, w której upływa termin związania ofertą:

treść pkt 12 zdanie pierwsze część I SWZ - IDW ;

Stary zapis:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **20.05.2021 r.**

**Nowy zapis:**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **25.05.2021 r.**

oraz pkt 4 ppkt 6 Wzoru Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do część I SWZ - IDW):

Stary zapis:

6. Jestem/Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** tj. do dnia **20.05.2021 r.**, z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**Nowy zapis:**

6. Jestem/Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** tj. do dnia **25.05.2021 r.**, z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**SWZ (część I – IDW oraz część III - OPZ) w zakresie uzupełnienia i zmian opisanych powyżej zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz z niniejszą informacją.**

**Wraz z niniejszą informacją dokonuje się stosownych zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP.**

Z poważaniem

Lucyna Kinecka

*Specjalista ds. zamówień publicznych*