



UWAGI: 1. Inwentaryzacje kabla zlecic uprawnionej jednostce geodezyjnej; 2. Po zakonczeniu prac przywrócic pierwotny stan nawierzchni i uporządkowac teren; 3. Jeżeli na trasie kabla wystapia nie zinventaryzowane urządzenia podziemne, nalezy zachowac wymagane przepisami i normami odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach do tych urzadzzen; 4. W miejscach zblizen projektowanej linii kablowej nn z innymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy prowadzic prace metoda wykopow ręcznie; 5. Stosowac się do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach;		INS-EL mgr inż. Marcin Skrobala Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynierskiej w zakresie siatki instalacji urzadzzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. upr. bud.: WKP/0207/PWOE/17	
Rys. nr: 1	Skala: 1:500	Symbol: PT01	Data: 07.2021
Investor: Urząd Miasta Kościan al. Kościuszk 22; 64-000 Kościan	Objekt: Wewnętrzna linia kablowa nn 0,4 kV	Adres: Kościan, pl. Wolności dz. 1898/7	Nazwa rysunku: Trasa wewnętrznej linii kablowej nn 0,4 kV
Projektant: INS-EL Marcin Skrobala ul. Fabianczyka 10, 64-000 Kościan +48 609 741 477; www.ins-el.com		Miejsce: 1898/10, 1898/11, 1898/12, 1898/13, 1898/14, 1898/16	
Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: Starosta Kościański Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza w postaci obiektowej mapy numerycznej Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.3011.2014.100 Data wykonania kopii: 22-07-2021 r. Z up. STANISŁAW Karolina Wierzbicka POMOC ADMINISTRACYJNA WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU			
Niniejsze dane ewidencyjne nie zostały w pełni dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i nie spełniają wszystkich obowiązujących wymogów dokładnościowych.			