



Zamawiający:
Gmina Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrów i msc. Wielkopole wraz z połączeniem z siecią kanalizacyjną w msc. Nowy Dwór

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Czy w powierzchniach utwardzonych, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania sieci kanalizacyjnej z wykopu otwartego, na bezwykopową metodę przewiertu sterowanego rurą typu RC (o równoważnych parametrach technicznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania sieci kanalizacyjnej z wykopu otwartego, na bezwykopową metodę przewiertu sterowanego rurami typu PE HD 100-RC (o równoważnych parametrach technicznych).

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Ireneusz Gliściński
Wójt Gminy Krasocin