

Nowe, 25 stycznia 2024 r.

GMINA NOWE

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

IKS.271.32.2023.MC

**Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej przy Al. 3 Maja i na obszarze osiedla Myśliwskiego w Nowem”.**

Gmina Nowe – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. ) Wykonawca w dniu 18.01.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z 18.01.2024 r.:**

***Pytanie 1.** Czy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej poz. 44.d.3. ma zostać wykorzystana kostka z rozbiórki z poz. 10.d.1 czy kostka POLBRUK 8 cm? - dotyczy Al. 3 Maja.*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do wykonania nawierzchni należy użyć nowej kostki Polbruk 8cm dla zatoki postojowej dla autobusu, dla przełożenia chodnik należy wykorzystać istniejącą kostkę z chodników.

***Pytanie 2.** Czy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej poz. 36.d.3 ma zostać wykorzystana kostka z rozbiórki z poz. 9.d.1 czy kostka POLBRUK 6 cm? – dotyczy Osiedla Myśliwskiego w Nowem.*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do wykonania nawierzchni należy użyć nowej kostki Polbruk 6cm.

***Pytanie 3.** Czy materiał z rozbiórki krawężników, obrzeży, kostki należy paletyzować ?*

**Odpowiedź:** Materiał z rozbiórki należy umieścić na paletach i przekazać Zamawiającemu.

***Pytanie 4.** Prosimy o dołączenie legendy do PZT rys.1 oraz PZT rys. 2 .*

**Odpowiedź:** Legenda do PZT na załączonym rysunku w dołączonym pliku PDF i DWG.

**Pytanie 5.** Prosimy o dołączenie PZT w wersji edytowalnej (dwg bądź dxf)

**Odpowiedź:** PZT w formacie DWG w oddzielnym pliku

**Pytanie 6.** Prosimy o dołączenie kosztorysu dotyczącego odcinka próbnego.

**Odpowiedź:** Kosztorys dotyczący odcinka próbnego zostanie dołączony w dniu 29.01.2024 r.

**Pytanie 7.** Wymagania dla kruszywa do podbudowy niezwiązanej oparte są na starej normie, w celu uściślenia zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa spełniające obecnie stosowane wymagania dla kruszyw WT-4 2010?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza stosowania kruszywa spełniające obecnie stosowane wymagania dla kruszyw WT-4 2010.

**Pytanie 8.** Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji technicznej dla Części 1 omawianego zadania dotyczącej Al. 3 Maja.

**Odpowiedź:** Specyfikacje dołączone w osobnym pliku.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert z 29 stycznia 2024 r. na 01 lutego 2024 r. W związku z powyższym:

Rozdział XVII pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres tj. do dnia **01 marca 2024 r.** Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVIII pkt. 1 oraz pkt. 7 SWZ otrzymują brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_chelmza/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings) - w myśl Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **01 lutego 2024** roku do godziny **09:00**.

(...)

7. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **01 lutego 2024 r.** o godzinie **09:15**. Otwarcie ofert nie jest jawne.

**W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.**

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/869144> ( ID postępowania ID **869144**).

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

w formie „Komunikatu publicznego”

za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
tel. 52 33 37 250

*Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.*