

G. 202.2.2024

Włocławek, dnia 28.03.2024 r.

Zamawiający:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
we Włocławku
ul. 3 Maja 17
87-800 Włocławek

Odpowiedź na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. 3 Maja 17”

Na podstawie art 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 28.03.2024 r. na pytanie 1 dotyczące termomodernizacji ścian zewnętrznych, że Zamawiający nie przewiduje termomodernizacji elewacji ścian proszę o wskazanie w jaki sposób Zamawiający przewiduje uzyskanie pozwolenie na budowę dla budynku, którego ściany nie spełniają warunków technicznych w zakresie współczynnika przenikania ciepła. Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją przetargową współczynnik przenikania ciepła dla ściany w budynku jest wyższy niż 0,2 W/(m²K).

Odpowiedź:

Wartości współczynników przenikania ciepła zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi, Zamawiający zamierza osiągnąć w kolejnych etapach przebudowy budynku.

KIEROWNIK
Działu Gospodarczego
mgr Tomasz Kruszewski