

Gdańsk, dn. 07.09.2020 r.

Zamawiający
Szpital Miejski św. Jana Pawła II
ul. Komeńskiego 35
82-300 Elbląg

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu PRZEMBUD GDAŃSK S.A. ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, na podstawie Art. 180 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przesyłamy kopię odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w prowadzonym przez Państwa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”; dotyczące Zadania 1: Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego do budynku szpitala przy ul. Komeńskiego w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych. Planowana inwestycja przewiduje dobudowanie do istniejącego budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu nowoczesnego pawilonu bloku operacyjnego z 5 salami operacyjnymi wraz z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, centralną sterylizatornią oraz z zapleczem i magazynem dla nowoprojektowanego bloku operacyjnego, salą opieki pooperacyjnej wraz z zapleczem -połączonego z budynkiem szpitala trzykondygnacyjnym łącznikiem komunikacyjnym z dwoma dźwigami. (Nr sprawy ZP/15/2020).

Odwołanie liczy 9 stron wraz z załącznikami nr 1-12. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikiem.

Z poważaniem,

Konrad Murzyński
Prezes Zarządu

Gabriela Wróbel
Wice-Prezes Zarządu

Gdańsk, dnia 7 września 2020 roku

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

Zamawiający: Szpital Miejski imienia św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35; 82-300 Elbląg, NIP: 578-310-44-67

Odwołujący: Przembud Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
ul. Litewska 15, 80 – 719 Gdańsk, nr KRS 77962,

Przedmiot zamówienia: przetarg *nieograniczony* na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu (nr sprawy: ZP/15/2020; dalej: Zamówienie).”

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 092-218725

ODWOŁANIE

Przembud Gdańsk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: Odwołujący), w oparciu o treść art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843; zwanej dalej również „PZP”), wnosi odwołanie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: Postępowanie) ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” (nr sprawy: ZP/15/2020, dalej: Zamówienie), oraz od zaniechania odrzucenia oferty

OD 1945 R. REALIZUJEMY W GENERALNYM WYKONAWSTWIE OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, MIESZKALNE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku, mimo że oferta ta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejszym Odwołujący zarzuca Zamawiającemu:

- 1) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP poprzez: **(1)** zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku, podczas gdy treść tej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ); **(2)** uznanie oferty złożonej przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku za ofertę najkorzystniejszą, podczas gdy oferta ta powinna zostać przez Zamawiającego odrzucona;
- 2) naruszenie art. 91 ust. 1 PZP poprzez ocenę oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku niezgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ, tj. poprzez przyznanie wskazanej ofercie dodatkowych punktów w ramach kryterium „doświadczenie kierownika budowy – przedstawiciela Wykonawcy” za spełnienie warunków wskazanych w rozdziale V lit. D pkt 3 ppkt 2) lit. a1 (1) SIWZ podczas gdy KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku nie spełniał wymagań do ich uzyskania;
- 3) naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP poprzez uznanie, iż pominięcie przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku pozycji „Integracja sal operacyjnych” i uwzględnienie pozycji, która zgodnie z odpowiedzią 418 Zamawiającego została wyłączona z zakresu oferty, tj. „System konferencyjny”, jest omyłką polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodującą istotnych zmian w jej treści.

Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosi o:

1. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia niezgodnej z przepisami PZP czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2. nakazanie Zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku jako nieodpowiadającej treści SIWZ i zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2) podlegającej odrzuceniu przez Zamawiającego;
3. nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert złożonych w Postępowaniu;
4. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego pisma, tj.:
 - I. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12 maja 2020 roku (nr sprawy: ZP/15/2020; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2020/S 092-218725) – na fakt ogłoszenia zamówienia;
 - II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie ZP/15/2020 – na fakt treści istotnych warunków zamówienia;

- III. Informacja Zamawiającego z dnia 3 lipca 2020 roku – na fakt terminu składania ofert i ich otwarcia przez Zamawiającego;
 - IV. protokół otwarcia ofert z dnia 20 lipca 2020 roku – na fakt przystąpienia przez oferentów do udziału w Zamówieniu;
 - V. Załącznik nr 2A – Wykaz Cen: Tabela elementów-branża elektryczna do Oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku– na fakt: (1) treści złożonej oferty przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku; (2) niezgodności treści oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku z wymaganiami określonymi w SIWZ;
 - VI. Wyjaśnienia_6_7_8_9_401_571.pdf – na fakt elementów objętych Zamówieniem;
 - VII. (1) Załącznik do Zadania nr 1 Oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k; (2) Załącznik do Zadania nr 2 Oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k – na fakt oświadczenia oferenta o zrealizowanych inwestycjach;
 - VIII. pismo Odwołującego z dnia 27 lipca 2020 rok wraz z dowodem nadania – na fakt: zwrócenia uwagi Zamawiającego na naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - IX. zawiadomienie opublikowane przez Zamawiającego w dniu 7 sierpnia 2020 roku – na fakt dokonania czynności wbrew przepisom ustawy PZP,
 - X. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 sierpnia 2020 roku – na fakt wyboru oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k.
5. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego według spisu kosztów przedłożonego na rozprawie.

Interes Odwołującego:

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP oraz art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, interes Odwołującego doznał uszczerbku, bowiem w przypadku prawidłowego działania Zamawiającego oferta Odwołującego mogłaby zostać wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza oferta. W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP Odwołujący może ponieść szkodę w postaci utraty korzyści, jakie niesie za sobą uzyskanie i zrealizowanie ww. Zamówienia. Szkada ta z całą pewnością stanowiłaby następstwo naruszenia przepisów ustawy przez Zamawiającego, bowiem pozostawałaby ona w bezpośrednim związku przyczynowym z uchybieniem Zamawiającego.

Uzasadnienie

W dniu 12 maja 2020 roku Szpital Miejski imienia św. Jana Pawła II w Elblągu (dalej: Zamawiający) zamieścił ogłoszenie o zamówieniu: *przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”* (dalej: Zamówienie). Postępowanie w sprawie udzielenia przedmiotowego Zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ZP/15/2020; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2020/S 092-218725).

dowód: (1) Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12 maja 2020 roku (nr sprawy: ZP/15/2020; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2020/S 092-218725); (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie ZP/15/2020.

W dniu 3 lipca 2020 roku Zamawiający przedłużył termin do składania ofert w ramach niniejszego Postępowania do godz. 11:00 dnia 20 lipca 2020 roku wskazując jednocześnie, iż otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:05 dnia 20 lipca 2020 roku.

dowód: (3) Informacja Zamawiającego z dnia 3 lipca 2020 roku.

W dniu 20 lipca 2020 roku w niniejszym Postępowaniu Zamawiający dokonał otwarcia ofert. Odwołujący po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w ramach przedmiotowego Postępowania zauważył, iż oferta przedłożona przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Gdańsku nie spełnia warunków wynikających z rozdziału X ust. 12 SIWZ. Jak wynika z treści ww. zapisu: *„Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy (...).”* Zgodnie natomiast z treścią rozdziału X ust. 11 lit. (b) SIWZ wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni byli przed upływem terminu składania ofert przedłożyć Wykaz Cen zgodnie z Załącznikiem 2a do SIWZ. Wbrew dyspozycji rozdziału X ust. 12 SIWZ KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. dokonała modyfikacji Wykazu cen (Tabeli elementów – branża elektryczna) poprzez pominięcie w jego treści pozycji *„Integracja sal operacyjnych.”* Złożony przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. Wykaz cen (Tabeli elementów – branża elektryczna) wskazuje bowiem, że złożona przez nią oferta nie obejmuje części przedmiotu zamówienia, tj. *robót w zakresie integracji sal operacyjnych.* Pominięcie jednego z elementów objętych treścią Zamówienia powoduje, iż tak przygotowana oferta jest niezgodna z treścią SIWZ, co zgodnie z rozdziałem X ust. 12 SIWZ jest niedopuszczalne.

Ponadto, oferta złożona przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. uwzględniała w Wykazie cen (Tabeli elementów – branża elektryczna) pozycję „System konferencyjny”, z którego Zamawiający zrezygnował, udzielając w tym przedmiocie informacji oferentom w odpowiedzi na pytanie 418 zamieszczone w dniu 15 czerwca 2020 roku na platformie zakupowej w pliku pod nazwą „Wyjaśnienia_6_7_8_9_401_571.pdf”. Dokonanie wyceny elementu, który nie jest objęty przedmiotowym Postępowaniem powoduje, iż tak przygotowana oferta jest niezgodna z treścią SIWZ, co zgodnie z rozdziałem X ust. 12 SIWZ jest niedopuszczalne

Zgodnie z powyższym wypowiada się również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt: 218/20, wskazując, iż obowiązkiem wykonawcy, przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest złożenie oferty zgodnej z postanowieniami SIWZ. W sytuacji zaś gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie odpowiada przedmiotowi zamówienia, oferta taka powinna zostać obligatoryjnie odrzucona.

W ślad za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 85/20 stwierdzić należy, iż o niezgodność treści oferty z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ mamy do czynienia w sytuacji, kiedy niezgodność ta dotyczy elementów kształtujących zobowiązanie wykonawcy, tj. definiujących przedmiot świadczenia. Nie można mówić o niezgodności jedynie w wypadku niezastosowania się przez wykonawcę do technicznych wskazówek dotyczących sposobu prezentacji informacji zawartych w złożonej ofercie. Oferta złożona przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. wskazywała inny zakres świadczenia niż przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Oferta posiadająca niezgodność elementów definiujących świadczenie powinna zostać obligatoryjnie odrzucona przez Zamawiającego.

Zarówno pominięcie pozycji „*Integracja sal operacyjnych*”, jak i dokonanie wyceny pozycji „System konferencyjny”, stanowią, każda z osobna, naruszenie obowiązku złożenia oferty zgodnej z treścią Zamówienia określonej w SIWZ. Złożenie oferty o innym zakresie świadczenia niż określony w SIWZ wprost wyłącza rozdział X ust. 12 SIWZ. Ponadto, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2) PZPu, oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ obligatoryjnie podlega odrzuceniu przez Zamawiającego. Przy czym należy nadmienić, iż przedstawione powyżej modyfikacje nie mieszczą się w pojęciu omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodującą istotnych zmian w jej treści, o której stanowi art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

dowód: (4) protokół otwarcia ofert z dnia 20 lipca 2020 roku; (5) Wykaz Cen – Tabela elementów – branża elektryczna KAMARO Sp. z o.o. Sp. k.; (6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie ZP/15/2020; (7) Wyjaśnienia_6_7_8_9_401_571.pdf

Niezależnie od treści złożonej przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. oferty i jej niezgodności w zakresie przedmiotu świadczenia z wymaganiami określonymi w SIWZ, KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. w celu wykazania spełnienia warunków determinujących przyznanie dodatkowych punktów oferentowi w ramach Postępowania, które Zamawiający opisał w rozdziale XIII ust. 2 pkt 1 lit. (b) SIWZ a polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej o wartości minimalnej wynoszącej 10.000.000,00 złotych, wskazał prace budowlano-konserwatorskie na wale Plauena w Malborku wykonane w ramach zadania pn. „Prace budowlano-konserwatorskie na wale Plauena w Malborku, w tym budowa budynku kasowo-sanitarnego”. Jak wynika bezpośrednio z opisu powyższego zadania – przeprowadzone prace polegały przede wszystkim na odrestaurowaniu obiektów fortyfikacyjnych i zagospodarowaniu terenu a prace dotyczące budowy budynku użyteczności publicznej ograniczały się do budowy budynku kasowo-sanitarnego, stanowiąc tym samym relatywnie niewielką część wartości zamówienia. Zamawiający nie zweryfikował w żaden sposób oświadczenia oferenta w powyższym zakresie i błędnie przyznał KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. dodatkowe punkty.

Zamawiający winien przyjąć, iż KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. przedstawiła w swojej ofercie jedną tylko inwestycję (a nie dwie), w której wskazana przez oferenta osoba pełniłaby funkcję kierownika budowy, która to inwestycja spełniałaby wskazane wyżej wymagania Zamawiającego, uzasadniające przyznanie ofercie dodatkowych punktów w ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – przedstawiciela wykonawcy.” Powyższe, zgodnie z rozdziałem XIII ust. 2 pkt 1 lit. (b) w zw. z rozdziałem V lit. D pkt 3 ppkt 2) lit. a1) (1) niweczy przyznanie dodatkowych 10 punktów za rzekome spełnienie przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. warunków SIWZ w powyższym zakresie.

Dowód: (8) pismo Odwołującego z dnia 27 lipca 2020 rok; (9) Załącznik do Zadania nr 1 Oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k.; (10) Załącznik do Zadania nr 2 Oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k.

Odwołujący pismem z dnia 27 lipca 2020 roku zwrócił się do Zamawiającego w celu zweryfikowania przez niego złożonej przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. oferty, wskazując jednocześnie uchybienia, jakich dopuścił się oferent, tj. naruszenie obowiązków wynikających z rozdziału X ust. 12 SIWZ, polegających na: (1) ujęciu w złożonej ofercie elementu, których SIWZ nie obejmował („system konferencyjny”) oraz (2) pominięciu w złożonej ofercie wymaganego elementu („integracja sal operacyjnych”) Zdaniem Odwołującego, w oparciu o dyspozycję rozdziału X ust. 12 SIWZ, nie ujęcie przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. elementu wymaganego treścią SIWZ i jednocześnie ujęcie w ofercie elementu nieobjętego treścią SIWZ stanowią, każdy z osobna, przedstawienie oferty dotyczącej innego przedmiotu świadczenia, niż określone w SIWZ, w związku z czym, na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, winno skutkować to odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

Niezależnie od powyższego, Odwołujący zarzuca wadliwe przyznanie dodatkowych punktów KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. w ramach kryterium „doświadczenie kierownika budowy – przedstawiciela Wykonawcy”. Powyższe było wynikiem błędnego przyjęcia, iż KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. przedstawiła w swojej ofercie dwie inwestycje (a nie jedną, jak miało to faktycznie miejsce), w której wskazana przez oferenta osoba pełniłaby funkcję kierownika budowy.

dowód: (11) pismo Odwołującego z dnia 27 lipca 2020 roku

Zamawiający za pośrednictwem platformy zakupowej poinformował o poprawieniu w ofercie KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. oczywistej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W treści ww. zawiadomienia Zamawiający stwierdza, iż „w załączonym do oferty załączniku 2a, w tabeli elementów – branża elektryczna, wykonawca KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. wpisał w wierszu pod numerem elementu 11, system konferencyjny, dodając jego wartość w kwocie 526 360,00 zł netto, 647 422,80 zł brutto [...]. Zamawiający w wyjaśnieniach, w trakcie postępowania przetargowego, w odpowiedzi na pytanie nr 418, przekazał wykonawcom informację, że nie należy wyceniać systemu konferencyjnego. Zamawiający analizując ofertę KAMARO Sp. z o.o. Sp. k., w tym tabelę elementów – branża elektryczna, stwierdził iż zaoferowana cena nie może dotyczyć systemu konferencyjnego, którego wartość kosztorysowa wynosi 181 276,31 zł brutto. Według Zamawiającego, wykonawca KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. błędnie usunął wiersz z tabeli elementów dotyczących integracji sal operacyjnych, pozostawiając sąsiadujący z nim wiersz z systemem konferencyjnym. Zamawiający uznał wyżej opisaną omyłkę jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, gdyż zaoferowana cena w tabeli elementów – branża elektryczna, nie uległa zmianie [...]. Zamawiający dokonał poprawienia omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp”.

dowód: (12) zawiadomienie opublikowane przez Zamawiającego w dniu 7 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt KIO 191/20 „Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, która to stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia,

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zachodzi, gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia albo sposobu wykonania przedmiotu zamówienia ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w SIWZ wymaganiom. Obowiązkiem wykonawcy, przystępującego do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, jest złożenie oferty zgodnej z postanowieniami SIWZ”.

Mówiąc o możliwości skorzystania przez Zamawiającego z dyspozycji art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP należy zwrócić uwagę, iż koniecznym jest, by Zamawiający dysponował informacjami, które są wystarczające i kompletne w odniesieniu do zakresu jaki ma być objęty poprawieniem. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. KIO 2304/29 *„warunkiem sine qua non dla dokonania poprawienia innych omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych jest to, iż Zamawiający ma możliwość samodzielnego dokonania poprawy, tzn. w ofercie zamieszczone są informacje, które umożliwiają mu dokonanie poprawy bez ingerencji wykonawcy oraz wprowadzania do treści oferty informacji z zewnątrz. Tak więc Zamawiający, poprawiając ofertę, może wykorzystywać jedynie informacje w niej zamieszczone i to takie, które nie budzą wątpliwości co do tego, że stanowią treść oświadczenia woli wykonawcy”.* Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż dokonana przez Zamawiającego poprawa oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. dalece wykracza poza ramy przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP – Zamawiający nie mógł dokonać samodzielnie interpretacji złożonej oferty w oparciu o wykładnię inną niż językowa. Zamawiający nie dysponował w żadnym momencie wiedzą, iż oferent pisząc o „systemie konferencyjnym” miał na myśli „integracje sal operacyjnych”. Są to dwa zupełnie od siebie niezależne elementy. Ponadto, Zamawiający w takiej sytuacji nie jest uprawniony do dokonywania interpretacji złożonej oferty poprzez kryterium ceny, które miałyby wskazywać, iż oferent dokonywał wyceny czegoś innego niżli sam wskazał.

W dniu 28 sierpnia 2020 roku Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W jej treści wskazał, iż oferent KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. złożył najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający w ww. publikacji potrzymał dokonane przez siebie poprawki w zakresie oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k., tj. w oparciu o przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP dokonanie poprawki oczywistej omyłki jaką miało być uwzględnienie przez oferenta pozycji „system konferencyjny” przy równoczesnym pominięciu elementu „integracja sal operacyjnych”.

dowód: (13) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Skoro zatem oferta złożona przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. nie odpowiada treścią warunkom przedstawionym w SIWZ – modyfikuje jej zakres z jednej strony poprzez nieuwzględnienie

elementów istotnych, z drugiej zaś zawiera wycenę elementów nie objętych jej treścią, w związku z czym, w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP winna zostać odrzucona przez Zamawiającego. Zamawiający zaniechał nie tylko odrzucenia ww. oferty, ale równocześnie w oparciu o treść art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP (co z pewnością przekraczało dyspozycję owego przepisu), dokonał poprawienia oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. w ww. zakresie. Co więcej, Zamawiający nie zweryfikował Załączników do formularza Oferty KAMARO Sp. z o.o. Sp. k., przez co przyznał temu oferentowi dodatkowe punkty w oparciu o przepis rozdziału XIII ust. 2 pkt 1 lit. (b) w zw. z rozdziałem V lit. D pkt 3 ppkt 2) lit. a1) (1), mimo niespełnienia przez KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. wymagań do ich uzyskania. Mając powyższe na uwadze, niniejsze odwołanie jest w pełni uzasadnione.

W załączeniu:

1. KRS Odwołującego,
2. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wysokości 20.000,00 złotych,
3. dowód przekazania kopii odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu,
4. ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12 maja 2020 roku (nr sprawy: ZP/15/2020; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2020/S 092-218725),
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie ZP/15/2020,
6. Informacja Zamawiającego z dnia 3 lipca 2020 roku,
7. protokół otwarcia ofert z dnia 20 lipca 2020 roku,
8. Wyjaśnienia_6_7_8_9_401_571.pdf,
9. Oferta KAMARO Sp. z o.o. Sp. k., Załącznik nr 2a, Tabela elementów-branża elektryczna
10. pismo Odwołującego z dnia 27 lipca 2020 rok wraz z dowodem nadania,
11. zawiadomienie opublikowane przez Zamawiającego w dniu 7 sierpnia 2020 roku,
12. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 07.09.2020 godz. 07:08:28

Numer KRS: 0000077962

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		04.01.2002		
Ostatni wpis	Numer wpisu	65	Data dokonania wpisu	03.08.2020
	Sygnatura akt	GD.VII NS-REJ.KRS/11575/20/837		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 190559493, NIP: 5830003036
3.Firma, pod którą spółka działa	PRZEMBUD GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 7147 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
2.Adres	ul. LITEWSKA, nr 15, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-719, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	PRZEMBUD@PRZEMBUD.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.PRZEMBUD.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	STATUT SPÓŁKI Z DNIA 26.11.1997R SPORZĄDZONY PRZEZ NOT. ANNĘ BŁESZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KIELCACH UL.HIPOTECZNA 4/3, REP. A NR 6943/97 ZMIANY STATUTU SPÓŁKI: AKTEM NOTARIALNYM Z DN.12.04.2001R W KANC.NOTARIALNEJ A.BŁESZYŃSKIEJ W KIELCACH REP. A 1653/2001 PAR. 4 UST.3; 6; 7 UST.1; 10; 11; 16; 20 UST.3 PKT 3 I 4; 22 UST.2 LIT.C; 23 UST.3; 26; 27; 29 UST.1 PKT 6 I 10; 29 UST.2; 32 UST.1 PKT 1; 36; TYTUŁ ROZDZIAŁU III I IV
	2	08.01.2002R. NOTARIUSZ ANNA BŁESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, REPERTORIUM 77/2002, ZMIANA PAR.16 UST.2 STATUTU.
	3	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.05.2002R W KANCELARII NOTARIALNEJ A. BŁESZYŃSKIEJ W KIELCACH, REP. A NR 1742/2002R, ZMIANA PAR.12 UST.1 I PAR.14.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.09.2003R. Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ANNY BŁESZYŃSKIEJ W KIELCACH, REP.4301/2003, ZMIENIONO: PAR.7 UST.1, PAR.16 UST.1 I 2, PAR.20 UST.3 PKT.3, PAR.22 UST.1, PAR.24 STATUTU SPÓŁKI, SKREŚLONO: PAR.35 UST.2 STATUTU SPÓŁKI
	5	27 MARCA 2007R. AKT NOTARIALNY REP.1182/2007 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ANNY BŁESZYŃSKIEJ W KIELCACH UL. WARSZAWSKA 28/12 - ZMIANA PAR.20 UST.3 PKT 3 I 4 STATUTU.
	6	26.09.2008R. NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REP.A NR 7313/2008; ZMIANA §6, ZMIANA §8 UST.2, ZMIANA §9 UST.2 ORAZ DODANIE UST.4, 5,6,7 ZMIANA §10, ZMIANA §12, ZMIANA §13 UST.1, ORAZ SKREŚLENIE UST.3, ZMIANA §16, ZMIANA §17, ZMIANA §18, ZMIANA §19 DODANIE UST.4 I 5, ZMIANA §20 UST.3 PKT 5) ORAZ PKT)7, ZMIANA §28 UST.2, ZMIANA §29 UST.2, ZMIANA §34 UST.2.
	7	30 CZERWCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 6062/2009, PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA WOŹNIAK, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.ŚWIĘTOJAŃSKIEJ NR 36/2 W GDYNI, ZMIANA §16 UST. 2 STATUTU.
	8	25 KWIETNIA 2012R., REPERTORIUM A NR 3177/2012, NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.GRUNWALDZKIEJ NR 492 W GDAŃSKU, ZMIANY W STATUCIE: JEDNOSTKI REDAKCYJNE ZMIENIONE: § 16 UST.1, § 16 UST.2, § 17 UST.1, § 17 UST.3, § 18 UST.2, § 19 UST.2, § 20 UST.2 PKT.7, § 21 UST.1, § 21 UST.2, -JEDNOSTKI REDAKCYJNE DODANE: § 20 UST.3 PKT 8, § 29 UST.1 PKT 13.
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2009R., REP. A NR 6796/2009, NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA - BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA EWA OSYPIŃSKA - BALCERZAK. ZMIANA DOTYCZY PARAGRAFU 7 UST.1 STATUTU.
	10	30.06.2014 REPERTORIUM A NR 2684/2014, ZASTĘPCA NOTARIALNY KAROLINA CAR KANCELARIA NOTARIALNA EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK UL. GRUNWALDZKA 492/2, GDAŃSK ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: § 7 PKT 1 - ZMIANA TREŚCI
	11	29 CZERWCA 2017 ROKU REPERTORIUM A NR 7764/2017 NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK KANCELARIA NOTARIALNA EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK NOTARIUSZ, AL.GRUNWALDZKA 492/2,80-309 GDAŃSK OLIWA ZMIANA DOT. §16 PKT.1
	12	AKT NOTARIALNY Z 29.05.2020 R., REPERTORIUM A NR 3242/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA ARCYMAN - MAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN DEBSKI, AGNIESZKA ARCYMAN-MAŁKOWSKA SPÓŁKI CYWILNA, UL. SZEROKA 58/60, LOK.NR 2, 80-835 GDAŃSK, ZMIANA §29 I §34

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do	MONITOR POLSKI B

ogłoszeń spółki	
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	2 055 000,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	205500
4.Wartość nominalna akcji	10,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	2 055 000,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	64125
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	90000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	"D"

2.Liczba akcji w danej serii	51375
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MURZYŃSKI
	2.Imiona	KONRAD STEFAN
	3.Numer PESEL/REGON	54090202756
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WRÓBEL
	2.Imiona	GABRIELA
	3.Numer PESEL/REGON	79091000387
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru				
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1			
	Dane osób wchodzących w skład organu			
	1	1.Nazwisko	BAMBER	
		2.Imiona	MARIAN JÓZEF	
		3.Numer PESEL	46021603530	
	2	1.Nazwisko	LIPSKI	
		2.Imiona	EDWARD	
		3.Numer PESEL	48030703496	
	3	1.Nazwisko	CZERWIŃSKI	
2.Imiona		DANIEL		
3.Numer PESEL		83060901218		

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności			
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW	
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH	
	2	42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD	
	3	42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ	
	4	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	
	5	43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	
	6	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	
	7	43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH	
	8	43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH	
	9	43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	14.08.2001	01.01.2000-31.12.2000
	2	05.11.2002	1.01.2001R-31.12.2001R
	3	04.08.2003	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	28.07.2004	01.01.2003 - 31.12.2003

5	29.07.2005	01.01.2004 - 31.12.2004 R.	
6	13.06.2006	1.01.2005 - 31.12.2005	
7	05.04.2007	01.01.2006-31.12.2006	
8	31.10.2008	01.01.2007-31.12.2007	
9	10.07.2009	OD 01.01.2008 DO 31.12.2008	
10	24.05.2010	OD 01.01.2009 DO 31.12.2009	
11	15.07.2011	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010	
12	06.07.2012	OD 01.01.2011 DO 31.12.2011	
13	08.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012	
14	10.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
15	10.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
16	08.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	
17	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016	
18	08.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017	
19	07.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018	
20	08.06.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019	
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2000-31.12.2000
	2	*****	1.01.2001R-31.12.2001R
	3	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	*****	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	6	*****	1.01.2005 - 31.12.2005
	7	*****	01.01.2006-31.12.2006
	8	*****	01.01.2007-31.12.2007
	9	*****	OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
	10	*****	OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
	11	*****	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
	12	*****	OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	20	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2000-31.12.2000
	2	*****	1.01.2001R-31.12.2001R
	3	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	*****	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	6	*****	1.01.2005 - 31.12.2005
	7	*****	01.01.2006-31.12.2006
	8	*****	01.01.2007-31.12.2007

9	*****	OD 01.01.2008 DO 31.12.2008	
10	*****	OD 01.01.2009 DO 31.12.2009	
11	*****	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010	
12	*****	OD 01.01.2011 DO 31.12.2011	
13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012	
14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	
17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016	
18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017	
19	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019	
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2000-31.12.2000
	2	*****	1.01.2001R-31.12.2001R
	3	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	5	*****	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	6	*****	01.01.2006-31.12.2006
	7	*****	01.01.2007-31.12.2007
	8	*****	OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
	9	*****	OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
	10	*****	OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
	11	*****	OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	19	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie	31.12.2002
---	------------

finansowe

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.09.2020

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Informacje o transakcji

Dane nadawcy PRZEMBUD GDAŃSK SA UL. LITEWSKA 15 80-719 GDAŃSK POMORSKIE

Rachunek WN 12150011711211700540030000

Dane adresata Urząd Zamówień Publicznych

Rachunek MA 60101010100081362231000000

Tytuł transakcji wpis odwołania do KIO Przembud Gdańsk S.A., dot. Zamówienia ZP/15/2020 (Dz.U. UE: 2020/S 092-218725)

Data wysłania 2020-09-02

Data księgowania 2020-09-02

Kwota transakcji 20 000,00 PLN

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym w iBiznes24 i nie wymaga dodatkowych podpisów ani stempla bankowego. Dokument sporządzony na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z późniejszymi zmianami).

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218725-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Elbląg: Roboty budowlane
2020/S 092-218725**

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Adres pocztowy: ul. Komeńskiego 35

Miejscowość: Elbląg

Kod NUTS: PL621

Kod pocztowy: 82-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Andrzej Żuk

E-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Tel.: +48 552304184

Faks: +48 552304150

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego”

Numer referencyjny: ZP/15/2020

- II.1.2) **Główny kod CPV**
45000000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Roboty budowlane
- II.1.4) **Krótki opis:**
Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego do budynku szpitala przy ul. Komeńskiego w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych. Planowana inwestycja przewiduje dobudowanie do istniejącego budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu nowoczesnego pawilonu bloku operacyjnego wraz z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, centralną sterylizatornią oraz z zapleczem i magazynem dla nowoprojektowanego bloku operacyjnego, salą opieki pooperacyjnej wraz z zapleczem – połączonego z budynkiem szpitala łącznikiem komunikacyjnym. Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów (Chirurgia dziecięca, Rehabilitacja kardiologiczna, Oddział pediatryczny, Oddział psychiatryczny).
- II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**
Wartość bez VAT: 35 000 000.00 PLN
- II.1.6) **Informacje o częściach**
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zadanie nr 1 Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego do budynku szpitala przy ul. Komeńskiego.
Część nr: 1
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
45000000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg, POLSKA.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Zadanie nr 1: Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego do budynku szpitala przy ul. Komeńskiego w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych. Planowana inwestycja przewiduje dobudowanie do istniejącego budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu nowoczesnego pawilonu bloku operacyjnego z 5 salami operacyjnymi wraz z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, centralną sterylizatornią oraz z zapleczem i magazynem dla nowoprojektowanego bloku operacyjnego, salą opieki pooperacyjnej wraz z zapleczem – połączonego z budynkiem szpitala trzykondygnacyjnym łącznikiem komunikacyjnym z dwoma dźwigami.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 23 000 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane z Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie 9.1 infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, nr umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00.

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 2: Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45000000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL621

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 i ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg, POLSKA.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zadanie nr 2: Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych. Planowana inwestycja przewiduje modernizację oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu:

w budynku szpitala przy ul. Komeńskiego 35:

a) modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału pediatrycznego (dzieci starszych – skrzydło 11D", parter, oraz dzieci młodszych – skrzydło 11E", parter);

b) modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału chirurgii dziecięcej – skrzydło 11D", II piętro, w budynku szpitala przy ul. Żeromskiego 22:

a) modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji kardiologicznej – skrzydło prawe – I piętro;

b) modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego – II piętro – cała kondygnacja.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 12 000 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane z Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, nr umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.:

1) w wysokości co najmniej:

a) dla zadania nr 1: 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych);

b) dla zadania nr 2: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla zadania nr 1:

a) 2 robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości nie niższej niż 10 000 000,00 PLN brutto obejmujących budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami,
oraz

b) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu stanu surowego zamkniętego budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m³.

Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie roboty, o której mowa w lit. b) dla zadania nr 1, w ramach jednej z robót, o których mowa w lit. a)

Dla zadania nr 1:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w lit. b) dla zadania nr 1, robota budowlana potwierdzająca spełnianie tego warunku musi zostać wykonana przez Wykonawcę.

Dla zadania nr 2:

2 robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości nie niższej niż 500 000,00 PLN brutto, obejmujących budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami
Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę jednocześnie na dwa zadania (nr 1 i 2) wystarczy spełnić wymagania dla zadania nr 1.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy (dot zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie, w tym min. na jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej *);

*) warunek podlegający punktacji, zgodnie z treścią rozdz. XIII, pkt 2, ppkt 1, lit. (b) SIWZ.

(2) wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

(3) dotyczy zadania nr 2 – odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wynikające z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282).

Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dot zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(2) wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Kierownik robót w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dot zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(2) wymagane uprawnienia o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dot zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(2) wymagane uprawnienia o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik robót specjalności telekomunikacyjnej (dot zadania nr 1,2) musi posiadać:

(3) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót telekomunikacyjnych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(4) wymagane uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kierownik robót specjalności drogowej (dot zadania nr 1,2): musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót drogowych bądź kierownik budowy;

(2) wymagane uprawn.o specjaln. inż. drog. b.o.

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Zgodnie z treścią projektów umów – załączniki nr 8 i 8A do SIWZ.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 007-009997

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 25/05/2020

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 23/07/2020

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 25/05/2020

Czas lokalny: 11:05

Miejsce:

POLSKA, Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, I. Komeńskiego 35, sala konferencyjna, budynek administracji.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura jawna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

1. Dok. składane przez Wykonawców wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zwane dalej „JEDZ”. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;

2) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 9.

2. Oświad. składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

1) oświad. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu złoży następujące dokumenty:

1) Wykaz robót bud. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – dotyczy zadania nr 1 i 2.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dotyczy Zadania nr 1 i 2.

3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

4. Oświad. lub dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego:

1) Oświad. w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych– dotyczy zadania nr 1 i 2.

2) Oświad. o zatrudnieniu min. 1 pracownika (dla każdego zadania) przy realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności do wykonywania robót budowlanych na umowę o pracę, będącą członkiem grup społecznie marginalizowanych– dotyczy zadania nr 1 i 2.

5. Oświad. lub dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument;

3) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:

— dla zadania nr 1: 200 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2: 50 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 uPzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/05/2020

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	--

ZATWIERDZAM

Elbląg, dnia 03.07.2020r.

Nr sprawy ZP/15/2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację
usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego
w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w formie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843)

Nr sprawy ZP/15/2020

I

ZAMAWIAJĄCY

1. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, zwany dalej „Zamawiający”,
2. Adres Zamawiającego: ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
3. REGON: 281098840
4. NIP : 578-310-44-67
5. Tel. 55-230-41-84
6. Adres strony internetowej za pośrednictwem której Zamawiający udostępnia SIWZ, oraz prowadzi korespondencję z Zamawiającymi: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag
7. Link do profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag
8. Godziny pracy Zamawiającego: od 7.00 do 14.35 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
9. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie zapytania, oświadczenia, informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie w formie elektronicznej.
10. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
 - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwana dalej „ustawą Pzp”,
 - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 1992),
 - 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.),

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

- 4) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993),
- 5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2447),
- 6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450),
- 7) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453),
- 8) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220),
- 9) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),
- 10) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.),
- 11) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 z późn. zm.),
- 12) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1991),
- 13) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.),
- 14) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.),
- 15) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
- 16) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106),
- 17) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.),
- 18) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.),
- 19) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),
- 20) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty **powyżej 5 350 000,00 euro** oraz art. 39 i następnne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawcę robót budowlanych.
2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „**procedury odwróconej**” (zgodnie z art. 24 aa ustawy).
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej w skrócie „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag	Nr sprawy: ZP/15/2020
	Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.	

Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00.

Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”, składającego się z dwóch części (dalej zwanych zadaniami):

- 1) **Zadanie nr 1:** Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego do budynku szpitala przy ul. Komeńskiego w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych. Planowana inwestycja przewiduje dobudowanie do istniejącego budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu nowoczesnego pawilonu bloku operacyjnego z 5 salami operacyjnymi wraz z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, centralną sterylizatornią oraz z zapleczem i magazynem dla nowoprojektowanego bloku operacyjnego, salą opieki pooperacyjnej wraz z zapleczem - połączonego z budynkiem szpitala trzykondygnacyjnym łącznikiem komunikacyjnym z dwoma dźwigami.
- 2) **Zadanie nr 2:** Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych. Planowana inwestycja przewiduje modernizację oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu:
 - w budynku szpitala przy ul. Komeńskiego 35:**
 - a) modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału pediatrycznego (dzieci starszych - skrzydło 11D", parter, oraz dzieci młodszych - skrzydło 11E", parter),
 - b) modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału chirurgii dziecięcej - skrzydło 11D", II piętro,
 - w budynku szpitala przy ul. Żeromskiego 22:**
 - a) modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji kardiologicznej - skrzydło prawe - I piętro,
 - b) modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego - II piętro - cała kondygnacja.

W celu wyczerpującego zapoznania się z przysłą inwestycją Zamawiający zaleca odbycie samodzielnej wizji w terenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastycznych Sosak & Sosak Sp. z o.o. ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w **ZALĄCZNIKU NR 1.**

Roboty należy prowadzić tak, by nie wpłynęły na prawidłowe działanie Szpitala i nie zdeorganizowały pracy oddziałów, nie zakłóciły tras komunikacji pieszej i kołowej w obrębie Szpitala łącznie z drogami dojazdowymi.

Dokumentacja projektowa, przedmiary robót (*), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostępne są pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Oddział ortopedyczny, oddział otolaryngologiczny, oddział chirurgii ręki **nie są przedmiotem inwestycji.** Dokumentacja dotyczące ww. oddziałów została udostępniona w celu analizy projektu jako całości w odniesieniu do następujących instalacji: kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna, teletechniczna, sygnalizacji ppoż, instalacja gazów medycznych, sieci LAN. Dokumentację tę należy rozpatrywać w całości.



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

UWAGA:

- (*) Przedmiary robót dla **Zadania nr 1** stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyceny ofertowej przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dzieła stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia,
- Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający sugeruje Wykonawcom przeprowadzenie we własnym zakresie i na własny koszt wizji lokalnej terenu do zainwestowania oraz zaleca wnikliwe zapoznania się ze wszystkimi warunkami realizacji zadania w celu:
 - identyfikacji wszystkich uwarunkowań realizacyjnych przedmiotu zamówienia,
 - złożenia prawidłowej i trafnej oferty gwarantującej, w przypadku jej wyboru przez Zamawiającego, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, przyjęcia na siebie wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności z tytułu realizacji wszystkich czynności objętych zamówieniem w zakresie, w jakim doświadczony wykonawca może i powinien przewidzieć.

Rezygnacja z powyższego jest wyborem i ryzykiem Wykonawcy, jeśli niewłaściwie oceni szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i jego wartość.
- Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż część obiektu nie jest dostępna osobom postronnym, wizja lokalna, na każdy wniosek Wykonawcy, odbędzie się w ustalonym przez Zamawiającego terminie, który zostanie podany Wykonawcy występującemu z takim wnioskiem.
 Do wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnej z dostępem do wszystkich pomieszczeń stosuje się przepisy jak do składania zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający **wyraża zgodę na składanie ofert częściowych** w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować całe wybrane zadania zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale III pkt 1 pkt. 1) i 2) SIWZ. **Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.**

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. **W Zadaniu nr 1 przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kosztorysy ofertowe w wersji szczegółowej** wraz wykazami robocizny, materiałów i sprzętu. W wersji szczegółowej kosztorysu ofertowego materiały wykazywane w nakładach pozycji powinny odpowiadać opisowi przywołanemu w opisie pozycji.
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
6. Rozwiązania równoważne:
 - 1) równoważność - rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
 - 2) W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, STWiORB, przedmiarach, SIWZ oraz będą zgodne pod względem:



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

- a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
 - b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 - c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
 - d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
 - e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 - f) standardów emisyjnych,
 - g) izolacyjności cieplnej;
- 3) rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych;
 - 4) użycie w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ dla projektowanych rozwiązań;
 - 5) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne;
 - 6) brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach;
 - 7) w celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym;
 - 8) nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny niż podany sposób;
 - 9) przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego;
 - 10) dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca,

5



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>, https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania;

- 11) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w w/w dokumentach;
 - 12) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej.
7. **Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Jeżeli na dzień składania ofert Wykonawcy nie są znane firmy podwykonawców, Zamawiający nie wymaga określenia nazwy podwykonawcy, a jedynie wyszczególnienia części zamówienia które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom**
8. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.
9. Elementy wyposażenia (urządzenia) oraz materiały muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
10. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
11. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji (**parametr podlegający ocenie**), licząc od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót - szczegóły w projektach umów Załączniki nr 8 i 8A.
Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty

12. **Wspólny Słownik Zamówień CPV:**

Główny przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 45000000-7 – opis: Roboty budowlane,

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

Kod CPV: 45215140-0 – opis: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych,

Kod CPV: 45310000-3 – opis: Roboty instalacyjne elektryczne.

Kod CPV: 45300000-0 – opis: Roboty instalacyjne w budynkach,

Kod CPV: 45320000-6 – opis: Roboty izolacyjne,

Kod CPV: 45330000-9 – opis: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kod CPV: 45331000-6 – opis: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

Kod CPV: 45333000-0 – opis: Roboty instalacyjne gazowe,

Kod CPV: 45343000-3 – opis: Roboty instalacyjne przeciwpożarowe,

Kod CPV: 45400000-1 – opis: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

Kod CPV: 33100000-1 – opis: Urządzenia medyczne,

Kod CPV: 33192000-2 – opis: Meble medyczne,

Kod CPV: 39150000-8 – opis: Różne meble i wyposażenie.



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

13. **W przypadku wygrania przetargu i realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami**, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:

Dla Zadania nr 1: Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Dla Zadania nr 2: Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

15. **Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.** Zamawiający żąda ponadto, aby Wykonawca przekazał dane, o których mowa w art. 36b ust. 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia odbywa się zgodnie z art. 36 ba Ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Zamawiający informuje, że

- 1) Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” nr RPWM.09.01.02-28-0003/19-00**
- 2) Zamawiający powołał Inżyniera Kontraktu do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia oraz do obsługi okresu gwarancyjnego i rękojmi. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełnić będzie **SOSNOSTAL inż. Rafał Sosna, ul. Wawelska 4B/4, 30-034 Gdańsk.**
- 3) Realizacja robót odbywać się będzie w czynnym obiekcie. Obiekt będzie użytkowany przez Zamawiającego.
- 4) Obiekty poddawane remontowi i przebudowie będą udostępniane Wykonawcy w terminach określonych na podstawie dokonanych obustronnych ustaleń z odpowiednim wyprzedzeniem, a określonych we wstępnym harmonogramie pracy wykonania robót, który stanowi załącznik nr 2 do OPZ;
- 5) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
- 6) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Elementy składające się na cenę ofertową Wykonawcy określone zostały w pkt. XII.

17. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców,
 - b) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d PZP i zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (Załącznik NR 8 i 8A do SIWZ)- w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom;
- 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców;
- 3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych;
- 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego;



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

- 5) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ubezpieczenia na warunkach opisanych w OPZ - ZAŁĄCZNIK nr 1**
- 6) Wykonawca będzie zobowiązany w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należyłym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren;
 - 7) Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji inwestycji;
 - 8) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacja przedmiotu zamówienia i przedłożenia go do zatwierdzenia w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy z uwzględnieniem uwarunkowań jak w pkt. III. 16 ppkt. 4);
 - 9) Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do składania comiesięcznych raportów/sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia. Zakres i wzór raportu/sprawozdania określi Inżynier Kontraktu;
 - 10) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Art.10), tj. z materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla potwierdzenia spełnienia wymogów dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu;
 - 11) Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów;
 - 12) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z fakturą składał Zamawiającemu oświadczenia swoje i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego
 Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
 - 13) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 - a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,
 - b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.
 Szczegółowe wymagania, w tym: sposób dokumentowania zatrudnienia osób wyżej wymienionych oraz uprawnienia Zamawiającego w tym względzie, w zakresie kontroli (sankcje i uprawnienia) określono w Pkt. XXVI. SIWZ
 - 14) Zamawiający przewiduje wymagania obejmujących aspekty społeczne, związane z zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp - Pkt. XXVI A SIWZ
 Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia **1 pracownika (dla każdego z zadań)** przy realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności do wykonywania robót budowlanych na umowę o pracę, będącą członkiem grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
 - a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);
 - b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.);
 - c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 523 z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
 - d) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**


e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>, https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

- e) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1666);
 - f) osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
 - g) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
- 15) Zamawiający zapewni w swojej siedzibie pomieszczenie do organizacji narad koordynacyjnych/ technicznych/ problemowych. W przypadku, gdy ze względu na postęp robót nie będzie to możliwe, takie pomieszczenie będzie zobowiązany zapewnić Wykonawca.
18. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia opracował świadectwo energetyczne budynku po zakończeniu realizacji robót budowlanych.
19. W przypadkach, gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawcę robót budowlanych lub czynności lub działań niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacją, SIWZ wystąpią roszczenia podmiotów i osób trzecich z tytułu poniesionych strat spowodowanych tymi działaniami Wykonawcy, odpowiedzialność za zadośćuczynienie tym stratom oraz koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
20. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- 1) Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcą oraz charakter i warunki ich wprowadzenia:
 - 1.1 Zmiany umownego terminu wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji robót z powodu:
 - a) konieczności pozyskania dodatkowych: badań, ekspertyz, opinii, uzgodnień, decyzji itp.,
 - b) konieczności zmiany dokumentacji projektowej inwestycji lub jej części wraz z jej formalnoprawnym zatwierdzeniem do realizacji,
 - c) konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych protokołów konieczności i zasadności wykonania tych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. Roboty wynikające z wprowadzenia rozwiązań zamiennych, mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego,
 - d) przeszkód w gruncie (niezinventaryzowanych sieci, przeszkód geologicznych, niewybuchów itp.),
 - e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (w tym obfitych opadów śniegu, deszczu lub gradu, wiatru, burz, ponadnormatywnie niskich lub wysokich temperatur, klęsk żywiołowych występujących na terenie objętym realizacją Umowy, innych zdarzeń związanych z działaniem sił natury, nietypowych dla obszaru realizacji robót), utrzymujących się powyżej 3 dni i uniemożliwiających wykonywanie robót stanowiących Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zaistnienie warunków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (bądź jego aktualnie obowiązującym odpowiednikiem) –o okres trwania ww. niekorzystnych warunków atmosferycznych, pomniejszony o 3 dni
 - f) wydłużenia (ponad terminy wskazane w odpowiednich przepisach prawa) niezbędnych procedur administracyjnych bądź uzgodnień, na które Wykonawca nie mógł mieć wpływu i których nie mógł przewidzieć – o okres wydłużenia;
 - g) działania siły wyższej, o której mowa w §14 umowy, Załącznik nr 8 i 8A do SIWZ;
 - 1.2 zmiany sposobu spełnienia świadczenia poprzez wprowadzenie istotnych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej inwestycji skutkujących zmianą administracyjnego pozwolenia na budowę i/lub zmianą umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków pomocowych UE – wynikające z:
 - a) zmiany technologicznej – objawiającej się w szczególności:
 - niedostępnością na rynku wyrobów budowlanych o parametrach (technicznotechnologicznych, funkcjonalno-użytkowych i jakościowych) wskazanych w dokumentacji projektowej powodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów i/lub pojawieniem się na rynku wyrobów nowszej generacji technologicznej,
 - pojawieniem się na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót usprawniających proces budowlany,

9





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

- b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji – w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych projektem rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
- c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej inwestycji – w sytuacji, gdy jest to wymagane dostosowaniem do zmieniających się przepisów prawa lub normatywów,
- d) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-użytkowych i jakościowych do zaleceń państwowych organów kontrolnych i/lub wytycznych instytucji i podmiotów opiniotwórczych,
- e) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych, funkcjonalno-użytkowych i jakościowych zapewniających efektywne osiągnięcia celu inwestycji zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego;
- 1.3 zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z:
- a) ustawowych zmian stawki podatku VAT
- zmiana ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §7 ust.1 umowy, Załącznik nr 8 i 8A do SIWZ,
 - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
 - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,
 - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług.
- b) z art. 142 ust. 5, tj. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- c) konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z dokumentacji zamiennej i/lub stosownych protokołów konieczności i zasadności wykonania tych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczone będą na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie KNR, przy zastosowaniu średnich wskaźników do kosztorysowania oraz cen czynników produkcji (ceny materiałów i pracy sprzętu) publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud z kwartału poprzedzającego termin stwierdzenia konieczności wykonania tych robót uwzględniającego ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego przedłożonego przed podpisaniem umowy, lub uzgodnione z Zamawiającym w wyniku negocjacji, uwzględniając narzuty Kp Kz i Z oraz stawkę r-g z kosztorysu ofertowego.
- d) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
 - obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
 - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów),
- e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne:
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,

10



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
 - wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów.
- 2) Zmiany uczestnika/ów procesu budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) oraz innych przewidzianych umową osób zespołu Wykonawcy – z przyczyn bieżących uwarunkowań prowadzonej przez Wykonawcę usługi działalności gospodarczej – z zastrzeżeniem dopuszczania tylko tych zmian, które spełniają warunki SIWZ w zakresie dysponowania przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy na podstawie przepisów Pzp określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ÷ pkt.6) z zastrzeżeniem art. Art. 144 ust. 1a ÷ ust. 3.
 - 4) W przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania:
 - Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneksu) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,
 - druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.
 - 5) Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Data rozpoczęcia zadania nr 1 i nr 2: data podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.
2. Termin wykonania zamówienia dla zadania nr 1: do 31.12.2022r.
3. Termin wykonania zamówienia dla zadania nr 2: do 31.12.2022r.
4. Termin zakończenia inwestycji i tym samym termin wykonania zamówienia dla zadania nr 1 i 2, o którym mowa w pkt 2 i 3 rozumie się datę protokółarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót.
5. Okres trwania gwarancji jakości (dalej gwarancji) na roboty oraz wyposażenie podstawowe dla zadania nr 1: minimum 24 miesiące*.
6. Okres trwania gwarancji na roboty oraz wyposażenie podstawowe dla zadania nr 2: minimum 24 miesiące*.

*** Okres trwania gwarancji dla zadania nr 1 i 2 stanowi kryterium oceny ofert.**

V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

A. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

B. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1:

- 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2018 poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



11

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

- b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- c) skarbowe,
- d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 poz. 769),
- 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
- 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne wymagania, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
- 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

C. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP [pkt. 1) i pkt. 8)]

1. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy również Wykonawcę:

- 1. **w stosunku do którego otwarto likwidację**, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

2. **który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne**, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

D. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**
 Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.:

- 1) w wysokości co najmniej:
 - a) **dla zadania nr 1: 5 000 000,00 zł** (słownie: pięć milionów złotych),
 - b) **dla zadania nr 2: 1 000 000,00 zł** (słownie: jeden milion złotych).

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.

3. zdolności technicznej lub zawodowej

- 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

dla zadania nr 1:

- a) **dwóch robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości nie niższej niż 10 000 000,00 PLN brutto obejmujących budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami,**

dla zadania nr 2:

- a) **dwóch robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości nie niższej niż 500 000,00 PLN brutto, obejmujących budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami**

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę jednocześnie na dwa zadania (nr 1 i 2) wystarczy spełnić wymagania dla zadania nr 1.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży, tj.:

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

a1) kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy [KB] (dotyczy zadania nr 1) musi posiadać:

- (1) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie, w tym min. na jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej *)
- (2) wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

***) warunek podlegający punktacji, zgodnie z treścią Rozdział XIII, pkt. 2, ppkt. 1), lit. (b) SIWZ, tzn.:**

Wykonawca otrzyma po 10 pkt za każdą zakończoną inwestycję ponad wymaganą w warunku, określonym w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt. 2) a1) (1) SIWZ polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej o wartości min. 10 000 000 zł brutto, na której osoba zgłoszona przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy pełniła funkcję kierownika budowy – **Informację należy podać w treści załącznika nr 2 i 6 do SIWZ.**

a2) kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy [KB] (dotyczy zadania nr 2) musi posiadać:

- (1) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie, w tym min. na jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej *)
- (2) wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
- (3) **odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wynikające z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282).**

***) warunek podlegający punktacji, zgodnie z treścią Rozdział XIII, pkt. 2, ppkt. 2), lit. (b) SIWZ, tzn.:**

Wykonawca otrzyma po 10 pkt za każdą zakończoną inwestycję ponad wymaganą w warunku, określonym w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt. 2) a2) (1) i (3) SIWZ polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej o wartości min. 500 000 zł brutto, na której osoba zgłoszona przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy pełniła funkcję kierownika budowy – **Informację należy podać w treści załącznika nr 2 i 6 do SIWZ.**

b) kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej [KRB] (dotyczy zadania nr 1 i 2) musi posiadać:

- (1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej,
- (2) wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

c) kierownik robót w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych [KRS] (dotyczy zadania nr 1 i 2) musi posiadać:

- (1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej,
- (2) wymagane uprawnienia o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

d) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych [KRE] (dotyczy zadania nr 1 i 2) musi posiadać:



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

- (1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej,
 - (2) wymagane uprawnienia o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- e) **kierownik robót specjalności telekomunikacyjnej [KRT] (dotyczy zadania nr 1 i 2) musi posiadać:**
- (3) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót telekomunikacyjnych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej,
 - (4) wymagane uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- f) **kierownik robót specjalności drogowej [KRD] (dotyczy zadania nr 1 i 2): musi posiadać:**
- (1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót drogowych bądź kierownik budowy,
 - (2) wymagane uprawnienia o specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń.

Zamawiający informuje, że doświadczenie wykazane w celu spełnienia warunku udziału należy liczyć od daty uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi.

Zamawiający dopuszcza, aby – w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę równocześnie na dwa zadania – funkcję kierownika budowy-przedstawiciela Wykonawcy, oraz poszczególnych kierowników robót branżowych dla zadania nr 1 i nr 2 pełniły te same osoby. W takiej sytuacji, oprócz spełniania wymagań dla zadania nr 1 określonych w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt 2) a1) (1) i (2), osoby te muszą posiadać kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wynikające z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282).

Zamawiający zezwala na łączenie funkcji kierownika budowy-przedstawiciela Wykonawcy z funkcją kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych i/lub drogowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn, zm.).

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020, poz. 220).

UWAGA:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 i 8.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1 UWAGI, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1. UWAGI.

VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. **dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:**
 - 1) **aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – zwane dalej „JEDZ”. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – ZAŁĄCZNIK NR 2**
 - 2) **Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Wzór dokumentu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9**

Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega Wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części IV JEDZ.

Oświadczenie podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VII SIWZ.

Uwaga:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i na dzień składania ofert Wykonawcy znane są firmy podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w swoim JEDZ oraz składa JEDZ tych podwykonawców w zakresie weryfikacji podstaw do wykluczenia. Powyższe nie dotyczy Wykonawcy, który na dzień składania ofert nie zna firm podwykonawców.
3. W przypadku podmiotu trzeciego na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z

16



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

- udziału w postępowaniu oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.
4. Informacje dotyczące sposobu przygotowania JEDZ są zawarte w Rozdziale XXXII SIWZ.
 5. **Ofertę i ww. dokumenty i oświadczenia podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dostarczyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag**
2. **oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:**
- 1) **oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**
Uwaga:
 - a) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, **w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji jakości i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 4** do SIWZ.
 - d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. **Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu złoży następujące dokumenty:**

- 1) **Wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – **dotyczyć Zadania nr 1 i 2.**

Uwaga:

- a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt 1) SIWZ.
- b) Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt 1) SIWZ.
- c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – WYKAZ ROBÓT.**
- d) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs.
- e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w Rozdziałem V lit. D. pkt 3. ppkt 1) SIWZ.

- 2) **Wykaz osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

17





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -
dotyczy Zadania nr 1 i 2.

Uwaga:

- a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w Rozdział V. lit. D. pkt 3. ppkt 2) SIWZ.
- b) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – WYKAZ OSÓB.**
- c) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs.
- d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

- 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej** potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Dokument składany jest na potwierdzenie spełnienia warunku udziału określonego w Rozdział V. lit. D. pkt 2. poz. 1) SIWZ – **dotyczy Zadania nr 1 i 2.**

Uwaga:

- a) W przypadku podania wartości środków finansowych w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.
- c) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

- 4. oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego:**

- 1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – dotyczy Zadania nr 1 i 2.**

Uwaga:

- a. Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na **ZAŁĄCZNIKU NR 7** do SIWZ.
- b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

- 2) Oświadczenie o zatrudnieniu 1 pracownika (dla każdego zadania) przy realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności do wykonywania robót budowlanych na umowę o pracę, będącą członkiem grup społecznie marginalizowanych – dotyczy Zadania nr 1 i 2.**

Uwaga:

- a. Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na **ZAŁĄCZNIKU NR 10** do SIWZ.
- b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

- 5. oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:**

- 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



18



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>, https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

- a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów,

- 2) **zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Uwaga:

- a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów,

- 3) **zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument** potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Uwaga:

- a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów,

- 4) **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Uwaga:

- a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

UWAGA 1:

1. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane jest, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Dokumenty lub pozostałe oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

19



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ppkt 2., następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 3 i 5 SIWZ, w przypadku:
 - a) wskazania dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych – Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
 - b) wskazania przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

UWAGA 2:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 5 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 uPzp,
 - b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.lit. c) UWAGI 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b) UWAGI 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGI 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2. UWAGI 2 stosuje się.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany Rozdziale VI. pkt 5 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) UWAGI 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed

20



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

- organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2 UWAGI 2 stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.
4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: .pdf.
6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
 - b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.szpitalmiejski.elblag.pl) oraz na https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści

21



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Zmianę siwz Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej (www.szpitalmiejski.elblag.pl) oraz na https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia **wadium** w wysokości:
Dla zadania nr 1: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
Dla zadania nr 2: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - w pieniądzu,
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - w gwarancjach bankowych,
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
PKO BP S. A. o/Elbląg NR KONTA: 10 1020 1752 0000 0502 0163 4666
Wadium wnoszone w postaci poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, powinno być złożone wraz z ofertą. **Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.**
- Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1, lit. b – e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy środki znajdują się na rachunku bankowym Zamawiającego przed dniem i godziną składania ofert.
- Zwrot wadium:
 - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.
 - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
 - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 - Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

22



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

X

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 - 1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 1.2. W przypadku, w którym mowa w ppkt. 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
 - 1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 - 1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Ofertę składa się w języku polskim.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z wybranych przez siebie części. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych na daną część przez Wykonawcę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. **Oferta musi być, pod rygorem nieważności, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.**
6. **Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone do oferty.**
7. Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia oferty** dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci

23



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

- elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp **tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być** nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
- a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
 - b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
- W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.
10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
11. **Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznie zaszyfrowane:**
- a) wypełniony formularz **OFERTA**, którego wzór stanowi **ZALĄCZNIK NR 2** do SIWZ; **OFERTA** musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczętka i podpis lub czytelny podpis).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - b) **Dla zadania nr 1: Wykaz Cen** sporządzony zgodnie z wymaganiami Rozdziale XII SIWZ, którego wzór stanowi **ZALĄCZNIK NR 2A**.
 - c) **Dla zadania nr 2: Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej**, stanowiący integralną część oferty, sporządzony na podstawie przedmiarów stanowiących **ZALĄCZNIK NR 2B** do SIWZ.
 - d) **formularz JEDZ**, którego wzór stanowi **ZALĄCZNIK NR 3**, o którym mowa w Rozdziale VI. pkt. 1 ppkt 1) SIWZ stanowiący wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 - e) **pełnomocnictwo** lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli **OFERTA** lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo,
 - f) **pełnomocnictwo** lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - g) **zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**, w przypadku Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Wzór dokumentu stanowi **ZALĄCZNIK NR 9**.
12. **Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji**



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
15. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
16. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
17. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
18. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Uwaga:

W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. **Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.**
20. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
21. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. **Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag do dnia 25.05.2020r. godz. 11:00, 15.06.2020r. godz. 11:00 29.06.2020r. godz. 11:00 06.07.2020r. godz. 11:00 20.07.2020r. godz. 11:00**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Rozdziale X, pkt. 11 dokumenty w postaci elektronicznej.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

25



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag	Nr sprawy: ZP/15/2020
	Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.	

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy - jeżeli jest to wymagane oraz
 - dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”).
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
 6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 7. ~~Otwarcie/odszyfrowanie ofert nastąpi w dniu 25.05.2020r. od godz. 11:05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.~~
Otwarcie/odszyfrowanie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020r. od godz. 11:05 w dniu 29.06.2020r. od godz. 11:05 w dniu 06.07.2020r. od godz. 11:05 w dniu 20.07.2020r. od godz. 11:05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, budynek administracji, ul. Komeńskiego 35, Elbląg.
 8. **Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag**
 9. Otwarcie ofert jest jawne.
 10. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. W formularzu OFERTA należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT (zgodnie z formularzem OFERTA - **ZAŁĄCZNIK nr 2**). Wykonawca określi cenę brutto oferty (cenę z VAT), która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ.
2. **Dla zadania nr 1:**
 Cena ma charakter ryczałtowy i musi być wyrażona w PLN. Cena podana w formularzu OFERTA winna wynikać z załączonego do oferty Wykazu Cen (**ZAŁĄCZNIK nr 2A** do SIWZ), wypełnionego wg wymogów opisanych w OPZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty usług gwarancyjnych i serwisowych w zadeklarowanym okresie gwarancji.
UWAGA:
 Zamawiający przypomina, że przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wyceny oferty i tym samym wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie **Zadania nr 1**.
3. **Dla Zadania nr 2:**
 - a) Cena ma charakter kosztorysowy i musi być wyrażona w PLN. Łączna cena za realizację zadania nr 2 wyliczona zostanie przez Wykonawcę jako suma kosztorysów w poszczególnych branżach.
 - b) Kosztorysy ofertowe należy sporządzić na podstawie i zgodnie z przedmiarami – **ZAŁĄCZNIK NR 2B** do SIWZ, uwzględniając wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące w wykonaniu robót wg pozycji podstawowej. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej stanowi integralną część oferty.

UWAGA:

W kosztorysach ofertowych w cenach jednostkowych robót podstawowych Wykonawca powinien uwzględnić koszty wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących (pomocniczych), które wystąpią w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Ceny winny obejmować: Koszty bezpośrednie – R (robocizna), M (materiały), S (sprzęt i środki transportu), w tym:

- a) Koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru;

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg	Nr sprawy: ZP/15/2020
	e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.	

- b) Koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, w tym koszty zakupu, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu do miejsca wbudowania;
 - c) Koszty użycia wszelkiego sprzętu budowlanego i środków transportu (S), niezbędnych do wykonania danej pozycji przedmiaru, obejmujące również koszty wprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót.
 - d) Koszty pośrednie – Kp: wszystkie koszty ogólne budowy, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę i mogą wystąpić w związku z należyтым wykonywaniem zamówienia liczone od wartości (R + S).
 - e) Zysk – Z: ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk liczony od [(R+Kp(R)+(S+Kp(S))].
 - f) Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia do oferty kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej, z podaniem wysokości narzutów zastosowanych do obliczenia ceny tj.: Kosztów Pośrednich (Kp), Kosztów Zakupu (Kz) i Zysku (Z) oraz zastosowanej stawki r-g, zgodnie z przedstawionymi przedmiarami robót.
 - g) Zamawiający informuje, że w przypadku pominięcia w kosztorysach ofertowych, pozycji z przedmiaru robót oraz w przypadku dopisania pozycji innych niż w przedmiarach, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, z wyłączeniem sytuacji kiedy Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.
4. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozоровanie itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, koszty opracowania świadectwa energetycznego, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłat za czynności odbiorowe tp.
5. Ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

XIII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:
1) Dla zadania nr 1:

Nr kryterium	Nazwa kryterium	Waga kryterium
1.	Cena	60
2.	Doświadczenie Kierownika budowy – przedstawiciela Wykonawcy	20
3.	Okres trwania gwarancji	20



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 178).

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:

C + D + G

gdzie:

C – liczba punktów przyznawana w kryterium cena (brutto)

D – liczba punktów przyznawana w kryterium doświadczenie Kierownika budowy – przedstawiciela Wykonawcy

G – liczba punktów przyznawana w kryterium okres trwania gwarancji

(a) Sposób obliczenia C:

- Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma **60 pkt**, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

$$C = \frac{\text{cena (brutto) najniższa} \times 60 \text{ pkt}}{\text{cena (brutto) badanej oferty}}$$

(b) Sposób obliczenia D:

- Zamawiający przyzna maksymalnie **20 pkt** za **doświadczenie kierownika budowy – przedstawiciela Wykonawcy**.

Wykonawca otrzyma:

- **0 pkt** za spełnienie jedynie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt. 2) lit. a1) (1).

- **10 pkt** za każdą zakończoną inwestycją, ponad wymaganą w warunku określonym w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt. 2) lit. a1) (1), polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej o wartości min. **10 000 000 zł brutto**, na której osoba zgłoszona przez Wykonawcę na stanowisko **kierownika budowy** pełniła funkcję **kierownika budowy**.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż 2 inwestycji, otrzyma on maksymalnie 20 pkt.

Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs.

(d) Sposób obliczenia G:

- Zamawiający przyzna maksymalnie **20 pkt** w kryterium **okres trwania gwarancji**. Okres ten dotyczy gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na roboty oraz wyposażenie podstawowe. Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca zamówienia, który zaproponuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące otrzyma **0 pkt**.

Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji wynoszący:

24 miesięcy - otrzyma **0 pkt**,

36 miesięcy - otrzyma **20 pkt**,



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



28

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag	Nr sprawy: ZP/15/2020
	Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.	

2) Dla zadania nr 2:

Nr kryterium	Nazwa kryterium	Waga kryterium
1.	Cena	60
2.	Doświadczenie Kierownika budowy – przedstawiciela Wykonawcy	20
3.	Okres trwania gwarancji	20

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1830).

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:

C + D + G

gdzie:

C – liczba punktów przyznawana w kryterium cena (brutto)

D – liczba punktów przyznawana w kryterium doświadczenie Kierownika budowy – przedstawiciela Wykonawcy

G – liczba punktów przyznawana w kryterium okres trwania gwarancji

(a) Sposób obliczenia C:

- Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma **60 pkt**, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

$$C = \frac{\text{cena (brutto) najniższa} \times 60 \text{ pkt}}{\text{cena (brutto) badanej oferty}}$$

(b) Sposób obliczenia D:

- Zamawiający przyzna maksymalnie **20 pkt** za **doświadczenie kierownika budowy – przedstawiciela Wykonawcy**.

Wykonawca otrzyma:

- **0 pkt** za spełnienie jedynie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt. 2) lit. a2) (1) i (3) SIWZ

- **10 pkt** za każdą zakończoną inwestycją, ponad wymaganą w warunku określonym w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt. 2) lit. a2) (1) i (3) polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej o wartości min. **500 000 zł brutto**, na której osoba zgłoszona przez Wykonawcę na stanowisko **kierownika budowy** pełniła funkcję **kierownika budowy**.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż 2 inwestycji, otrzyma maksymalnie 20 pkt.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs.

(d) Sposób obliczenia G:

- Zamawiający przyzna maksymalnie **20 pkt** w kryterium **okres trwania gwarancji**. Okres ten dotyczy gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na roboty oraz wyposażenie podstawowe. Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca zamówienia, który zaproponuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące otrzyma **0 pkt**.

Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji wynoszący:

24 miesiący - otrzyma **0 pkt**,

36 miesiący - otrzyma **20 pkt**,

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 4) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1. ppkt 1) i 4) na stronie internetowej, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
5. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 8** do SIWZ (dla zadania nr 1) oraz **ZAŁĄCZNIK NR 8A** (dla zadania nr 2), w terminie podanym przez Zamawiającego.


XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dotyczy Zadania nr 1 i 2 - Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **2%** ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu,





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>, https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5. pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

PKO BP S. A. o/Elbląg NR KONTA: 10 1020 1752 0000 0502 0163 4666

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierają wzory umów – **ZALĄCZNIK NR 8** oraz **ZALĄCZNIK NR 8A** do SIWZ.

XVI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający przekazuje wzory Umów, które będą zawarte w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące **ZALĄCZNIK NR 8** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dla zadania nr 1), **ZALĄCZNIK NR 8A** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dla zadania nr 2),


XVII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego,
 - 5) opisu przedmiotu zamówienia,
 - 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.



	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ , https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag	Nr sprawy: ZP/15/2020
	Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.	

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
 - 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 7 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ppkt 7 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 9. i 10. wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 - 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
 - a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
 - b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia

32





**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVIII

LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MOĞY MIEĆ ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI.

Zamawiający **wyraża zgodę na składanie ofert częściowych.**

Oferta częściowa musi obejmować całe wybrane zadanie zgodnie z opisem zawartym w rozdziale III pkt 1 ppkt. 1) lub 2).

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dwa zadania.

XIX

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

XXII

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale VII, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej postępowania.

Tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag, Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej tj.:

Adres e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalmiejski.elblag.pl

Link do profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

XXIII

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XXIV

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

XXV



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



33

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag	Nr sprawy: ZP/15/2020
	Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.	

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI

OKREŚLENIE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3a (dotyczy zadania nr 1 i 2):

1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:
Wykonawca wraz z każdą fakturą będzie składał Zamawiającemu oświadczenia swoje i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:
 - 1) uprawnienia:
Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 2 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Przedmiotowymi dokumentami w szczególności mogą być:
 - a) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy składane wraz z fakturą oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Uwaga: Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy,

 - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
 - poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
 - 2) sankcje:
 - a) kara umowna: 25% obowiązującej w danym momencie stawki minimalnego wynagrodzenia brutto za każdą osobę, która wykonuje czynności określone poniżej w ppkt 3., a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę,
 - b) kara umowna: 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.,
 - c) kara umowna: 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie zanonimizowanych dokumentów o których w ppkt. 1) potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotu zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.
3. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- 1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego;
- 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

XXVI A

INFORMACJA O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 ust. 4 PZP (dotyczy zadania nr 1 i 2):

Zamawiający przewiduje wymagania obejmujących aspekty społeczne, związane z zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia 1 pracownika (dla każdego zadania) przy realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności do wykonywania robót budowlanych na umowę o pracę, będącą członkiem grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

- a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);
- b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.);
- c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 523 z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
- d) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);
- e) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1666);
- f) osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
- g) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

XXVII

INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36a UST. 2

Dla Zadania nr 1: Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Dla Zadania nr 2: Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

XXVIII

STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2a

Nie dotyczy

XXIX

PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143a UST. 3

Zamawiający określa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane na 10 % wynagrodzenia należnego wykonawcy.

XXX

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



35

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag	Nr sprawy: ZP/15/2020
	Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.	

Szczegółowe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zostały określone w § 6 projektu umowy (**ZAŁĄCZNIK NR 8 i 8A**).

XXXI

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu jest Pan Waldemar Adamowicz, tel. (od godz. 13:30) 55 239 44 49, e-mail: abi-ess@softel.com.pl;
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP/15/2020** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiadacie Państwo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

XXXII

INFORMACJE NA TEMAT JEDZ (EESPD)

¹ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

² **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

JEDZ, o którym mowa w części VI SIWZ wykonawcy składają na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Informujemy, że pod adresem <http://espd.uzp.gov.pl/> Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD).

W celu wypełnienia JEDZ należy:

- ze strony internetowej Zamawiającego pobrać plik JEDZ będący Załącznikiem nr 1 do SIWZ i rozpakować go,
- uruchomić stronę <http://ec.europa.eu/growth/espd>
- po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem wykonawcą”, następnie należy wybrać opcję „zaimportować ESPD”, wczytać rozpakowany plik JEDZ będący Załącznikiem do SIWZ, wybrać kraj „Polska” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu.

XXXII

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- 1. ZAŁĄCZNIK NR 1** Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami do OPZ:
Załącznik nr 1 do OPZ – Dokumentacja projektowa;
Załącznik nr 2 do OPZ – Wstępny harmonogram prac Wykonawcy;
Załącznik nr 3 do OPZ – Wzór oświadczenia o braku podwykonawców,
Załącznik nr 4 do OPZ – Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
Załącznik nr 5 do OPZ – Wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
Załącznik nr 6 do OPZ – Wzór oświadczenia o braku innych podwykonawców
formularz **OFERTA**
- 2. ZAŁĄCZNIK NR 2**
- 3. ZAŁĄCZNIK NR 2A** Wykaz Cen – zadanie nr 1
- 4. ZAŁĄCZNIK NR 2B** Przedmiary robót – zadanie nr 2
- 5. ZAŁĄCZNIK NR 3** Formularz JEDZ.
- 6. ZAŁĄCZNIK NR 4** Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 7. ZAŁĄCZNIK NR 5** WYKAZ ROBÓT.
- 8. ZAŁĄCZNIK NR 6** WYKAZ OSÓB.
- 9. ZAŁĄCZNIK NR 7** Treść oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 10. ZAŁĄCZNIK NR 8** Wzór Umowy zadanie nr 1
- 11. ZAŁĄCZNIK NR 8A** Wzór Umowy zadanie nr 2
- 12. ZAŁĄCZNIK NR 9** Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 13. ZAŁĄCZNIK NR 10** Oświadczenie o zatrudnieniu min. 1 pracownika (dla każdego zadania) przy realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności do wykonywania robót budowlanych na umowę o pracę, będącą członkiem grup społecznie marginalizowanych

Zaluznik nr 6



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Elbląg, dnia 03.07.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania nr ZP/15/2020 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie warunku z udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wykreśla warunek określony w rozdziale V część D, pkt 3 ppkt. 1), lit. b), tj:
„oraz
b) jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu stanu surowego zamkniętego budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m³”

Poprawny warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

„3. zdolności technicznej lub zawodowej

- 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należyście, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

dla zadania nr 1:

- a) dwóch robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości nie niższej niż 10 000 000,00 PLN brutto obejmujących budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami,

dla zadania nr 2:

- a) dwóch robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości nie niższej niż 500 000,00 PLN brutto, obejmujących budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę jednocześnie na dwa zadania (nr 1 i 2) wystarczy spełnić wymagania dla zadania nr 1.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.”

2. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: 20.07.2020r. godz. 11:00,

Otwarcie ofert: 20.07.2020r. godz. 11:05 w sali konferencyjnej, ul. Komeńskiego 35

3. Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej poprawioną wersję SIWZ

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Adres pocztowy: ul. Komeńskiego 35

Miejscowość: Elbląg

Kod NUTS: PL621 Elbląski

Kod pocztowy: 82-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Andrzej Żuk

E-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Tel.: +48 552304184

Faks: +48 552304150

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego

Numer referencyjny: ZP/15/2020

II.1.2) **Główny kod CPV**

45000000 Roboty budowlane

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

II.1.4) **Krótki opis:**

Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego do budynku szpitala przy ul. Komeńskiego w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych. Planowana inwestycja przewiduje dobudowanie do istniejącego budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu nowoczesnego pawilonu bloku operacyjnego wraz z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, centralną sterylizatornią oraz z zapleczem i magazynem dla nowoprojektowanego bloku operacyjnego, salą opieki pooperacyjnej wraz z zapleczem - połączonego z budynkiem szpitala łącznikiem komunikacyjnym. Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów (Chirurgia dziecięca, Rehabilitacja kardiologiczna, Oddział pediatryczny, Oddział psychiatryczny)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
03/07/2020
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ESS110
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-059937
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-218725
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/05/2020

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.1) **Przyczyna zmiany**
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Dla zadania nr 1:

a) 2 robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości nie niższej niż 10 000 000,00 PLN brutto obejmujących budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami,

oraz

b) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu stanu surowego zamkniętego budynku o kubaturze conajmniej 10 000 m³.

Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie roboty, o której mowa w lit. b) dla zadania nr 1, w ramach jednej z robót, o których mowa w lit. a)

Dla zadania nr 1:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w lit. b) dla zadania nr 1, robota budowlana potwierdzająca spełnianie tego warunku musi zostać wykonana przez Wykonawcę.

Dla zadania nr 2:

2 robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości nie niższej niż 500 000,00 PLN brutto, obejmujących budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę jednocześnie na dwa zadania (nr 1 i 2) wystarczy spełnić wymagania dla zadania nr 1.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy (dot. zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie, w tym min. na jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej *);

*) warunek podlegający punktacji, zgodnie z treścią rozdz. XIII, pkt 2, ppkt 1, lit. (b) SIWZ.

(2) wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

(3) dotyczy zadania nr 2 – odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wynikające z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282).

Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dot. zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(2) wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Kierownik robót w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dot. zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(2) wymagane uprawnienia o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dot. zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(2) wymagane uprawnienia o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik robót specjalności telekomunikacyjnej (dot zadania nr 1,2) musi posiadać:

(3) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót telekomunikacyjnych bądź kierownik budowy nainwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(4) wymagane uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kierownik robót specjalności drogowej (dot zadania nr 1,2): musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót drogowych bądź kierownik budowy;

(2) wymagane uprawn.o specjaln. inż. drog. b.o

Powinno być:

Dla zadania nr 1:

a) 2 robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości nie niższej niż 10 000 000,00 PLN brutto obejmujących budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami,

Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie roboty, o której mowa w lit. b) dla zadania nr 1, w ramach jednej z robót, o których mowa w lit. a)

Dla zadania nr 1:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w lit. b) dla zadania nr 1, robota budowlana potwierdzająca spełnianie tego warunku musi zostać wykonana przez Wykonawcę.

Dla zadania nr 2:

2 robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości nie niższej niż 500 000,00 PLN brutto, obejmujących budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę jednocześnie na dwa zadania (nr 1 i 2) wystarczy spełnić wymagania dla zadania nr 1.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy (dot. zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej *);

*) warunek podlegający punktacji, zgodnie z treścią rozdz. XIII, pkt 2, ppkt 1, lit. (b) SIWZ.

(2) wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

(3) dotyczy zadania nr 2 – odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wynikające z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282).

Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dot. zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(2) wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Kierownik robót w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dot. zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(2) wymagane uprawnienia o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dot. zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(2) wymagane uprawnienia o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik robót specjalności telekomunikacyjnej (dot. zadania nr 1, 2) musi posiadać:

(3) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót telekomunikacyjnych bądź kierownik budowy w inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej;

(4) wymagane uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kierownik robót specjalności drogowej (dot zadania nr 1,2): musi posiadać:

(1) minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót drogowych bądź kierownik budowy;

(2) wymagane uprawn.o specjaln. inż. drog. b.o

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 06/07/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 20/07/2020

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 06/07/2020

Czas lokalny: 11:05

Powinno być:

Data: 20/07/2020

Czas lokalny: 11:05

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

10.	<p>Miejsce i termin składania ofert:</p> <p>1. Termin składania ofert: <input checked="" type="checkbox"/> nie został skrócony <input type="checkbox"/> został skrócony z powodu----</p> <p>2. Miejsce składania ofert Kancelaria Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg</p> <p>3. Termin składania ofert upłynął w dniu 20.07.2018r. o godz. 11:00 <input checked="" type="checkbox"/> Przedłużono termin składania ofert do dnia 20.07.2018r. o godz. 11:00</p> <p>4. Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (w przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych):-----</p>
11.	<p>Otwarcie ofert</p> <p>1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.07.2018r. o godz. 11:05 w: Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II adres: Sala konferencyjna ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg</p> <p>2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie: zamówienia, w wysokości 42 489 686,90 zł brutto, w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie: Zadanie nr 1: 27 973 341,43 zł Zadanie nr 2: 14 516 345,47 zł</p> <p>3. W postępowaniu: <input type="checkbox"/> nie wpłynęła żadna oferta <input checked="" type="checkbox"/> wpłynęły oferty</p>
	<p>Zestawienie ofert</p> <p>1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: <i>(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)</i></p> <p>Oferta nr 1: Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, Warszawa 01-204 Zadanie nr 1 Cena ryczałtowa bez VAT: 25 814 663,00 zł VAT: (zawarte stawki 8% i 23%) tj.: 5 610 822,79 zł Cena ryczałtowa z VAT: 31 425 485,79 zł Okres gwarancji: 36 miesięcy Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje</p> <p>Zadanie nr 2 Cena bez VAT: 15 606 589,92 zł VAT: (zawarte stawki 8% i 23%) tj.: 3 460 255,86 zł Cena z VAT: 19 066 845,78 zł Okres gwarancji: 36 miesięcy Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje</p> <p>Oferta nr 2: HOCHTIEF Polska S.A. ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa Zadanie nr 1 Cena ryczałtowa bez VAT: 22 633 543,00 zł VAT: 8%; 23% tj.: 4 958 806,89 zł Cena ryczałtowa z VAT: 27 592 349,89 zł Okres gwarancji: 36 miesięcy Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje</p> <p>Zadanie nr 2 Cena bez VAT: 15 334 993,38 zł VAT: 8%; 23% tj.: 3 397 477,81 zł Cena z VAT: 18 732 471,19 zł Okres gwarancji: 36 miesięcy</p>

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje

Oferta nr 3:**Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa**

Zadanie nr 1

Cena ryczałtowa bez VAT: 32 208 606,00 zł

VAT: 23%, 8%, tj.: 7 023 929,43 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 39 232 535,43 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 3 inwestycje

Oferta nr 4:**ERBUD SA. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa**

Zadanie nr 1

Cena ryczałtowa bez VAT: 23 722 068,74 zł

VAT: 8% i 23% %, tj.: 5 228 898,79 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 28 950 967,53 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje

Oferta nr 5:**Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha ul. Rawska 18b, 82-300 Ełbląg**

Zadanie nr 2

Cena bez VAT: 14.006.714,41 zł

VAT: 23.%, tj. 3.092.745,39 zł

VAT: 8 %, tj. 44.799,62 zł

Cena z VAT: 17.144.259,42 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 3 inwestycje

Oferta nr 6:**KAMARO SP. Z O.O. SP. K. ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk**

Zadanie nr 1

Cena ryczałtowa bez VAT: 20 470 406,50 zł

VAT: 8 i 23% %, tj.: 4 479 593,50 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 24 950 000,00 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje

Zadanie nr 2

Cena bez VAT: 13 032 134,68 zł

VAT: 8 i/lub 23 %, tj.: 2 874 348,19 zł

Cena z VAT: 15 906 482,87 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje

Oferta nr 7:**Przebud Gdańsk Spółka Akcyjna ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk**

Zadanie nr 1

Cena ryczałtowa bez VAT: 21 158 739,99zł

VAT: 8%, 23% , tj.: 4 652 964,70zł

Cena ryczałtowa z VAT: 25 811 704,69zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 4 inwestycje

Oferta nr 8**Konsorcjum firm:****NDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider konsorcjum), ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot****NDI SOPOT SA (Partner konsorcjum), ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot**

Zadanie nr 1

Cena ryczałtowa bez VAT: 25 794 621,34 zł

VAT: 8%, 23% tj.: 5 668 523,66 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 31 463 145,00 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje

Zadanie nr 2

Cena bez VAT: 15 668 319,54 zł

VAT: 8%, 23% tj.: 3 506 684,66 zł

Cena z VAT: 19 175 004,20 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje

Oferta nr 9

PBO PEDBUD Sp. z o.o. Sp. k., Gutkowo 49, 11-041 Gutkowo

Zadanie nr 1

Cena ryczałtowa bez VAT: 30 876 054,28 zł

VAT: 23 %, tj.: 7 101 492,48 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 37 977 546,76 zł

Cena ryczałtowa bez VAT: 529 725,00 zł

VAT: 8 %, tj.: 42 378,00 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 572 103,00 zł

Łącznie cena ryczałtowa z VAT: 38 549 649,76 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje

Zadanie nr 2

Cena bez VAT: 16 482 775,63 zł

VAT: 23%, tj.: 3 791 038,39 zł

Cena z VAT: 20 273 814,02 zł

Cena ryczałtowa bez VAT: 260 148,55 zł

VAT: 8 %, tj.: 20 811,88 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 280 960,43 zł

Łącznie cena z VAT: 20 554 774,45 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 2 inwestycje

Oferta nr 10

Konsorcjum firm:

Wegner Sp. z .o.o. Sp. k. – lider, ul. Bukowska 177, 60-196 Poznań

HEALTHCARE BUILDING SOLUTIONS Sp. z o.o. – członek konsorcjum, ul. Bukowska 177, 60-196 Poznań

Zadanie nr 1

Cena ryczałtowa bez VAT: 23 016 183,60 zł

VAT: 8 i 23 %, tj.: 4 645 073,18 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 27 661 256,78 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 3 inwestycje

W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy): -----

2. Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy): ----

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl / http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

Elbląg, dnia 15.06.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania nr ZP/15/2020 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawców o poniższej treści:

Pytanie nr 401

Dotyczy zadania 2 - Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ład w punktach pielęgniarskich na oddziałach modernizowanych - oddział pediatriczny, oddział chirurgii dziecięcej, oddział rehabilitacji kardiologicznej, oddział psychiatryczny. Brak w przedmiarach.

Odpowiedź: Wycenić należy tylko te wyposażenie, które ujęte jest w przedmiarach (dotyczy Zadania nr 1 i 2).

Pytanie nr 402

Prosimy o wskazanie, które osoby muszą posiadać kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wynikające z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282) w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę równocześnie na dwa zadania i zamierza powierzyć funkcje kierownika budowy - przedstawiciela Wykonawcy, oraz poszczególnych kierowników robót branżowych dla zadania nr 1 i nr 2 tym samym osobom?

Odpowiedź: Dla zadania 1 i 2 można wskazać tę samą osobę spełniającą wymagania zamawiającego.

Pytanie nr 403

W związku z faktem, iż dla zadania 2 „Kosztorisy ofertowe w wersji uproszczonej należy sporządzić na podstawie i zgodnie z przedmiarami – ZAŁĄCZNIK NR 2B do SIWZ, uwzględniając wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące w wykonaniu robót wg pozycji podstawowej z wyszczególnieniem w każdej pozycji nakładów materiałowych, pracy sprzętu i roboczo-godziny wg poniższej tabeli w oparciu o Dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ, wzór umowy – załącznik nr 8A do SIWZ oraz SIWZ. Kosztorys ofertowy stanowi integralną część oferty”. Prosimy o jednoznaczną informację który przedmiary dla oddziału psychiatrycznego mają być załącznikiem do oferty te w katalogu „Wersja podstawowa” czy te w katalogu „do rysunków zamiennych z 2019”?

Odpowiedź: Ofertę należy przygotować na podstawie wersji dokumentacji podstawowej.

Załącznik nr 1 do OPZ do Zadania nr 2: „Za1_1_do_OPZ_Dok_projektowa_do_Zadania_2”, PSYCHIATRIA, z „RYSUNKAMI ZANIENNYMI 2019”, ZOSTAŁ USUNIĘTY.

Pytanie nr 404

Proszę o podanie dokładnych parametrów opraw (sprawność, IP, barwa itp.). W projekcie są zaprojektowane bardzo drogie oprawy firmy TRILUX (na schemat zaznaczone konkretne typy opraw firmy TRILUX). Czy można przyjąć zamienniki o tych samych parametrach technicznych a różniące się np wymiarami?

Odpowiedź: W załączeniu uzupełniona specyfikacja o parametry opraw oświetleniowych.

Pytanie nr 405

Dotyczy Zadania 2

Prosimy o podanie które systemy słaboprądowe powinny być tych samych producentów w remontowanych oddziałach istniejących budynków szpitalnych, co systemy zainstalowane na innych, nieremontowanych obszarach budynków szpitalnych?. Prosimy o podanie producentów tych systemów.

Odpowiedź: Producenci systemu SSP i DSO zostali podani w projekcie. Pozostali producenci systemów CCTV, instalacji przywoławczej mają spełniać funkcjonalność podaną w specyfikacji.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	---	---

Istniejące centrale SSP typu FP2864C-18, lokalizacje opisano na rys T-06 zawartym w opracowaniu oddz. Otolaryngologii.

Istniejący system DSO oparty o urządzenia MCR-Venas firmy Ambient System Sp. z o.o. ul. Komeńskiego.

Istniejący system DSO oparty o urządzenia firmy BOSH, ul. Żeromskiego. na komponentach Plena Voice Alarm Controller i Plena Amplifier.

Pytanie nr 406

Dotyczy Zadania 1

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji elektrycznej o schematy rozdzielnic głównych RG-R i RG-N

Odpowiedź: Do zasilania zostały zaprojektowane rozdzielnice TR0 (zasilanie nierezerwowane) oraz rozdzielnice TRr0 (zasilanie rezerwowane). W opisie znajduje się błąd. W załączeniu zaktualizowany opis.

Pytanie nr 407

Proszę o przekazanie pozwolenia na wycinkę drzew.

Odpowiedź: Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew

Pytanie nr 408

W opisie inwentaryzacji drzew wykazano drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia w trzech etapach. Czy cały zakres (wszystkie trzy etapy) należy do generalnego wykonawcy?

Odpowiedź: Decyzje o konieczności wycinki poszczególnych drzew będzie podejmowana na etapie realizacji.

Pytanie nr 409

Proszę o przekazanie wykazu nasadzeń dodatkowych - zastępczych.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem: Projekt Nasadzeń Zastępczych

Pytanie nr 410

Kto ponosi opłaty administracyjne za wycinkę drzew i krzewów.

Odpowiedź: Wykonawca nie ponosi kosztów administracyjnych z tytułu wycinki

Pytanie nr 411

Przedmiar dotyczący wycinki drzew nie zgadza się z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia. Czy przedmiar można modyfikować?

Odpowiedź: Decyzje o konieczności wycinki poszczególnych drzew będzie podejmowana na etapie realizacji.

Pytanie nr 412

Pytanie do Zadania Nr 1 - Wg., Zadania nr 1, PZT_Opis techniczny - 7.3. Parkingi, Po stronie południowej projektowanego budynku zaprojektowano parking dla użytkowników nowego obiektu szpitala obejmujący 40 miejsc postojowych.

Proszę o informację, czy GW ma wycenić szlaban na parking z kontrola dostępu (karty, pilot)?

Odpowiedź: Nie wyceniać

Pytanie nr 413

Pytanie do Zadania Nr 1 - Wg. opisu PW tom III, punkt 3 Okablowanie strukturalne, str.11 – „Z istniejącej Serwerowni szpitala należy wyprowadzić kabel światłowodowy (1xP?FTP kat.6 LSOH + ZW-NOTKtd 62.5/125 4-wł.) zakończonych końcówkami LC” Proszę o udostępnienie rys. architektonicznych z miejscem usytuowania istniejącej serwerowni.

Odpowiedź: Lokalizacja szafy GDP został uzupełniona. W załączniku rys. T-07 z lokalizacją szafy GPD.

Pytanie nr 414

Pytanie do Zadania Nr 1 - Czy dostarczenie i montaż urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej – (Gigabit Switch, 44-Port 1000BASE-T+4 Combo G, RJ-45/SFP) jest w zakresie GW?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 415

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg	Nr sprawy: ZP/15/2020
	e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag	Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Pytanie do Zadania Nr 1 - Proszę o udostępnienie rys. architektury z pomieszczeniem. – Rejestracja – segment C (PARTER – istniejące)?

Odpowiedź: Zgodnie z przekazana dokumentacją

Pytanie nr 416

Pytanie do Zadania Nr 1 – System DSO, proszę o udostępnienie rys. architektonicznych do pomieszczenia piwnicy segmentu D, z Centralą DSO – „Istniejąca główna szafa dystrybucyjna systemu DSO znajduje się w piwnicy segmentu D w pomieszczeniu DSO. Tam doprowadzone będą wszystkie linie głośnikowe z całego budynku Szpitala.”

Odpowiedź: Zgodnie z przekazana dokumentacją

Pytanie nr 417

Pytanie do Zadania Nr 1 – Proszę o potwierdzenie, iż GW ma do nowej Centrali DSO wpiąć istniejące okablowanie, linie głośnikowe, z stref 25,24,23,22,21,20,19,18,17?

Odpowiedź: Istniejące linie należy włączyć do projektowanych urządzeń.

Pytanie nr 418

Pytanie do Zadania Nr 1 – Proszę o informację czy System Konferencyjny jest w zakresie GW? Jeżeli tak, proszę o specyfikację wymaganych urządzeń.

Odpowiedź: Inwestor zrezygnował z Systemu konferencyjnego.

Pytanie nr 419

Pytanie do Zadania Nr 1 – Proszę o informacje, czy zakres AV, rys. nr T-13 (dostawa i montaż) - SALI KONFERENCYJNEJ jest w zakresie GW?

Odpowiedź: Nie, Inwestor zrezygnował z instalacji systemu sali konferencyjnej.

Pytanie nr 420

Pytanie do Zadania Nr 1 – Proszę o wyspecyfikowanie urządzeń AV, w pom. 1.70 SALA KONFERENCYJNA?

Odpowiedź: Inwestor zrezygnował z Systemu konferencyjnego.

Pytanie nr 421

Pytanie do Zadania Nr 1 – Proszę o przesłanie schematu rozdzielnic R.AV.

Odpowiedź: Inwestor zrezygnował z Systemu konferencyjnego.

Pytanie nr 422

Pytanie do Zadania Nr 1 - Wg. opisu PW tom III, punkt 6 System kontroli dostępu KD, str.22 – „System umożliwi rozbudowę o kolejne moduły oraz umożliwi integrację z istniejącą centralą telefoniczną w celu wykonywania rozmów z dowolnego panelu” Proszę o podanie typu, modelu, producenta, parametrów technicznych istniejącej centrali telefonicznej?

Odpowiedź: Centrala telefoniczna poza zakresem opracowania.

Informacja dotycząca centrali telefonicznej:

Centrala Diatoni Simens 3800, 152 porty w tym 8 cyfrowych.

Lokalizacja na poziomie piwnicy w pom. opisanym Centrala telefoniczna.

Pytanie nr 423

W związku z faktem, iż dla zadania 2 „Kosztytary ofertowe w wersji uproszczonej należy sporządzić na podstawie i zgodnie z przedmiarami – ZAŁĄCZNIK NR 2B do SIWZ, uwzględniając wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące w wykonaniu robót wg pozycji podstawowej z wyszczególnieniem w każdej pozycji nakładów materiałowych, pracy sprzętu i roboczo-godziny wg poniższej tabeli w oparciu o Dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ, wzór umowy – załącznik nr 8A do SIWZ oraz SIWZ. Kosztorys ofertowy stanowi integralną część oferty”. Prosimy o jednoznaczną informację który przedmiary dla oddziału psychiatrycznego mają być załącznikiem do oferty te w katalogu „Wersja podstawowa” czy te w katalogu „do rysunków zamiennych z 2019”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż z załącznika nr 1 do OPZ do Zadania nr 2: „Zal_1_do_OPZ_Dok_projektowa_do_Zadania_2”, PSYCHIATRIA, usuwa „RYSUNKI ZAMIENNE 2019”. Ofertę dot. psychiatrii, należy przygotować na podstawie wersji dokumentacji podstawowej.



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Pytanie nr 424

Dot. Zadania nr 2. W związku z rozbieżnością pomiędzy kosztorysem a dokumentacją zwracamy się z prośbą sprecyzowanie opisu pozycji kosztorysowych tak, aby były zbieżne z dokumentacją. Niżej przywołane nie pokrywają się z dokumentacją co uniemożliwia wycenę instalacji jak i również późniejsze rozliczenie się na podstawie pozycji kosztorysowych których nie ma w dokumentacji:

Kosztorys Przedmiar_Szpital_Elbląg_dzieci starsze_1 System KD

- 103.d.6 q Montaż kontrolera głównego bez kamery – urządzenie nie zostało wydane w dokumentacji w związku z czym nie można go wycenić.
- 104.d.6 q Podłączenie telefonu IP - urządzenie nie zostało wydane w dokumentacji w związku z czym nie można go wycenić.

W związku z niemożliwością dokonania wycen pozycji niepowiązanych z dokumentacją w sytuacji kiedy Zamawiający nie poprawi kosztorysów w wyżej wymienione pozycje nie zostaną wycenione gdyż nie ma podstaw do wyceny czegoś czego nie ma w dokumentacji.

Odpowiedź: Przedmiar robót ma charakter wiążący.

Każdy uczestnik postępowania zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarowych. Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót budowlanych. W poszczególnych pozycjach przedmiaru (kosztorysu ofertowego) należy ująć wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB oraz odpowiadające im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robót nie może być w żadnym stopniu modyfikowany. Każda pozycja przedmiarowa winna być wyceniona.

Pytanie nr 425

Dot. Zadania nr 2. W związku z rozbieżnością pomiędzy kosztorysem a dokumentacją zwracamy się z prośbą sprecyzowanie opisu pozycji kosztorysowych tak aby były zbieżne z dokumentacją. Niżej przywołane nie pokrywają się z dokumentacją co uniemożliwia wycenę instalacji jak i również późniejsze rozliczenie się na podstawie pozycji kosztorysowych których nie ma w dokumentacji:

Kosztorys Przedmiar_Szpital_Elbląg_dzieci starsze_1 System DSO

- 148 d.10KNR 5-08 0402-01 Mocowanie na gotowym. podłożu aparatów o *masie do 2.5 kg bez częściowego ro- zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) /zasilacz + akumulatory / szt. 1,000*
- 149 d.10 KNR 5-08 0402-01 *Mocowanie na gotowym. podłożu aparatów - Urządzenia bazowe-kontroler szt. 1,000*
- 150 d.10 KNR 5-08 0402-01 *Mocowanie na gotowym. podłożu aparatów - Uniwersalny moduł interfejsu UIM, 2 we/2 wy audio, 48 we/wy stykowych szt. 1,000*
- 151 d.10 KNR 5-08 0402-01 *Mocowanie na gotowym. podłożu aparatów - Moduł VCM wskaźników stanu systemu szt. 1,000*

W związku z niemożliwością dokonania wycen pozycji niepowiązanych z dokumentacją w sytuacji kiedy Zamawiający nie poprawi kosztorysów w wyżej wymienione pozycje nie zostaną wycenione gdyż nie ma podstaw do wyceny czegoś czego nie ma w dokumentacji.

Odpowiedź: Przedmiar robót ma charakter wiążący.

Każdy uczestnik postępowania zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarowych. Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót budowlanych. W poszczególnych pozycjach przedmiaru (kosztorysu ofertowego) należy ująć wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB oraz odpowiadające im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robót nie może być w żadnym stopniu modyfikowany. Każda pozycja przedmiarowa winna być wyceniona.



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Pytanie 426

Dot. Zadania nr 2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż Kosztorys Przedmiar_Szpital_Elbląg_dzieci starsze_1 System DSO zgodnie z pozycją kosztorysową **147 d.10 KNR 5-06 1708-01 Zainstalowanie -Szafa 42HU rack 19", 800x800x2160, kompletna bez urządzeń** przywołaną Szafę 42HU należy dostarczyć bez urządzeń.

W dokumentacji projektowej rysunek T7 system DOO zaprojektowano szafy krosowe wraz z urządzeniami aktywnymi.

Odpowiedź: Istniejące linie należy połączyć z nowoprojektowanych urządzeń w szafie DSO.

Przedmiar robót ma charakter wiążący.

Każdy uczestnik postępowania zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarowych. Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót budowlanych. W poszczególnych pozycjach przedmiaru (kosztorysu ofertowego) należy ująć wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB oraz odpowiadające im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robót nie może być w żadnym stopniu modyfikowany. Każda pozycja przedmiarowa winna być wyceniona.

Pytanie 427

Dot. Zadania nr 2. W związku z rozbieżnością pomiędzy kosztorysem a dokumentacją zwracamy się z prośbą sprecyzowanie opisu pozycji kosztorysowych tak aby były zbieżne z dokumentacją. . Niżej przywołane nie pokrywają się z dokumentacją co uniemożliwia wycenę instalacji jak i również późniejsze rozliczenie się na podstawie pozycji kosztorysowych których nie ma w dokumentacji:

Kosztorys Przedmiar_Szpital_Elbląg_dzieci starsze_1 System LAN

Lp.	Podstawa	Opis
12		Instalacja systemu LAN - OK
174 d.12	KNNR 5 0403-01	Montaż urządzeń / aparatów w szafach- Panel rozdzielczy, kat. 6a, 24xRJ45 - 19"/ 1U
175 d.12	KNNR 5 0403-01	Montaż urządzeń / aparatów w szafach- Panel czołowy z przewodnikami kabla - 19" /1U
176 d.12	KNNR 5 0203-05	Kabel krosowy RJ45-RJ45 - 1,0 m
181 d.12	KNR 5-08 0309-06	Podłączenie przewodów LAN w szafach - patchcord FTP kat. 6a - 3 m

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje zgodnie z przedmiarem urządzeń aktywnych (brak przełączników sieciowych w kosztorysie) o których mowa w dokumentacji projektowej Rys T 9.




Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

ISTNIEJĄCY PUNKT DYSTRYBUCYJNY GPD (pom. serwera) ISTN. SZAFKA KROSOWA



Odpowiedź: Zaprojektowano elementy aktywne zgodnie z schematami.

Przedmiar robót ma charakter wiążący.

Każdy uczestnik postępowania zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarowych. Wycenienie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót budowlanych. W poszczególnych pozycjach przedmiaru (kosztorysu ofertowego) należy ująć wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB oraz odpowiadające im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robót nie może być w żadnym stopniu modyfikowany. Każda pozycja przedmiarowa winna być wyceniona.

Pytanie 428

Dot. Zadania nr 2. W związku z rozbieżnością pomiędzy kosztorysem a dokumentacją zwracamy się z prośbą sprecyzowanie opisu pozycji kosztorysowych tak aby były zbieżne z dokumentacją. Niżej przywołane nie pokrywają się z dokumentacją co uniemożliwia wycenę instalacji jak i również późniejsze rozliczenie się na podstawie pozycji kosztorysowych których nie ma w dokumentacji:

Kosztorys Dzieci Starsze - lista pozycji kosztorysowych które nie występują w dokumentacji projektowej:

Lp.	Podstawa	Opis
7 d.2	KNR 5-08 0403-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - UPS 20kVA, czasie autonomii 60 min.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

8 d.2	KNR 5-08 0403-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - UPS 40kVA, czasie autonomii 60 min.
9 d.2	KNR 5-08 0403-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - UPS 60kVA, czasie autonomii 60 min.
10 d.2	KNR 5-08 0403-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) /Rozdzielnica główna rezerwowalnaRGDr i RGEr/
11 d.2	KNR 5-08 0403-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) /Rozdzielnica główna rezerwowalnaRGR i RGCr/
12 d.2	KNR 5-08 0403-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) /Rozdzielnica główna nierezerwalnaRGDp i RGEp /
13 d.2	KNR 5-08 0403-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) /Rozdzielnica główna nierezerwalnaRGRp i RGCr /
14 d.2	KNR 5-08 0403-10	Wyposażenie rozdzielnic RGR, RGCr, RGDr i RGEr w system monitorowania prądów różnicowych
15 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza R-WENT KPL
16 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza T-WENT KPL
17 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza gazów medycznych TRGM KPL
18 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza R-KLIM KPL
19 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza P.POŻ R-PPOŻ KPL
20 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza sieci komputerowej RKUPS KPL
21 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza RUPS-IT KPL
22 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza rezerwowalnaTRrE KPL
23 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza nierezerwalna TRE KPL
24 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza komputerowa RK
25 d.2	KNR 5-08 0403-07	Przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnic IT
26 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu IT - RIT-01



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

27 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu IT - RIT-02
28 d.2	KNR 5-08 0403-07	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu IT - RIT-03
87 d.5	KNR-W 5-08 0408-01	Centrala oświetlenia awaryjnego DATA 2

W związku z niemożliwością dokonania wycen pozycji niepowiązanych z dokumentacją w sytuacji kiedy Zamawiający nie poprawi kosztorysów wyżej wymienione pozycje nie zostaną wycenione gdyż nie ma podstaw do wyceny czegoś, czego nie ma w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Przedmiar robót ma charakter wiążący.

Każdy uczestnik postępowania zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarowych. Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót budowlanych. W poszczególnych pozycjach przedmiaru (kosztorysu ofertowego) należy ująć wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB oraz odpowiadające im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robót nie może być w żadnym stopniu modyfikowany. Każda pozycja przedmiarowa winna być wyceniona.

Pytanie 429

Proszę o zwymiarowanie podziałów okien drewnianych – dotyczy oddziału psychiatrycznego oraz oddziału rehabilitacji kardiologicznej.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy rysunki z przybliżonymi wymiarami. Ostateczne wymiary okien oraz ich podziałów muszą odpowiadać istniejącej stolarce.

Pytanie 430

Proszę o potwierdzenie, że łóżka na oddziale psychiatrycznym mają być montowane do posadzki (zgodnie z zestawieniem wyposażenia).

Odpowiedź: W zakres wyceny wchodzi te wyposażenie, które ujęte jest w przedmiarach.

Pytanie 431

Proszę o informację, czy łóżka na oddziale psychiatrycznym mają być sterowane automatycznie czy ręcznie.

Odpowiedź: W zakres wyceny wchodzi te wyposażenie, które ujęte jest w przedmiarach.

Pytanie 432

Dotyczy oddziału psychiatrycznego – proszę o wyjaśnienie zapisu w opisie technicznym dotyczącego stolarki okiennej – „Szkło w stolarce okiennej zbrojone” – proszę o doprecyzowanie rodzaju szkła.

Odpowiedź: Szkło bezpieczne klejone: Szkło wykonane z dwóch tafli szkła hartowanego, połączonych ze sobą trwale specjalną folią.

Pytanie 433

Prosimy o podanie kolorów stolarki drzwiowej i okiennej

Odpowiedź:

Blok operacyjny: Stolarka okienna zewnętrzna (O1, O2) RAL 8011, stolarka drzwiowa wewnętrzna (D1-D3, D5-D6, D8-D11, D1*-D3*) RAL 1013, Ślusarka wewnętrzna aluminiowa (Ow1-Ow3) RAL 7042, drzwi zewnętrzne (Dz1-Dz2) RAL 9010.

Oddziały: stolarka okienna w kolorze białym, skrzydła drzwiowe wewnętrzne w okleinie sztucznej dąb, ościeżnice stalowe w kolorze RAL zbliżonym do okleiny, ślusarka aluminiowa wewnętrzna w RAL 7042

Pytanie 434

Przedmiar chirurgii dziecięcej – element 1.1 – Roboty rozbiórkowe - posiada wyliczenie robót w ilości 6,94 m3. Czy obmiar ten stanowi pozycję kosztorysową i czy należy ją wyceniać?

Odpowiedź: nie należy wyceniać ,ilość została wpisana pomyłkowo

Pytanie 435

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiary zawarte w katalogu „psychiatria, wersja podstawowa” zastąpione zostały przedmiarami z katalogu „psychiatria, do rysunków zamiennych z 2019”, w związku z czym przedmiary zawarte w katalogu „psychiatria, wersja podstawowa” nie podlegają wycenie.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Odpowiedź: Ofertę dot. psychiatrii, należy przygotować na podstawie wersji dokumentacji podstawowej.

Pytanie 436

Proszę o przekazanie zestawienia tonażu konstrukcji stalowej schodów- brakuje na rysunkach konstrukcyjnych.

Odpowiedź: Załączamy rysunki schodów. Były przekazane wcześniej.

Pytanie 437

Proszę na rzutach konstrukcyjnych wskazać umiejscowienie ścian: V2 V2a, V2b, V2c z rys K10, K11, K12, brakuje informacji.

Odpowiedź: Ściany te pokazane są na rzucie K2. Są zwymiarowane pod osią H, od osi 10-16.

Pytanie 438

Proszę o poprawienie rysunków tarcz z informacją, że należy wykonać 2 szt z uwzględnienie zestawienia stali.

Odpowiedź: Na rysunku wyraźnie opisano, że zestawienie jest dla jednej tarczy. W budynku są dwie tarcze co widać na rzucie.

Pytanie 439

Proszę o przekazanie rysunków ścian żelbetowych fundamentowych wys. 0,72m i 1,27m w osiach 1, 17, A, H w ilości ok. 200mb, brakuje rysunków konstrukcyjnych wg informacji z architektury.

Odpowiedź: Przekazujemy rysunki ścian fundamentowych.

Pytanie 440

Proszę o przekazanie rysunku konstrukcyjnego ściany fundamentowej żelbetowej w osi A wys. 1,8m wg rys.6 architektura.

Odpowiedź: Przekazujemy rysunki ścian fundamentowych.

Pytanie 441

Proszę o przekazanie rysunków konstrukcyjnych szybów wylazowych z kanału oraz ścian przy zmianie wysokości kanałów z zestawieniem stali.

Odpowiedź: Przekazano je wcześniej.

Pytanie 442

Proszę o przekazanie opisu warstw ścian IIID opisanego na rys 7 architektura.

Odpowiedź: Opis warstw znajduje się na rys.7 w branży architektura.

Pytanie 443

W odpowiedziach nr 76, 157, 158, 159, 160, 185 z dnia 02.06.2020 informujecie Państwo, iż **przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym.**

Problem polega na tym, iż w przedmiarach występują m.in. pozycje których brak jest w dokumentacji a co za tym idzie nie ma możliwości ich wyceny na podstawie opisu pozycji przedmiarowej. Złożone w ten sposób oferty dla zadania nr 2 okażą się nieporównywalne co doprowadzi do unieważnienia tej części przetargu gdyż jedni oferenci mogą wstawić cenę 0 zł inni 1 zł a jeszcze inni założyć inne ceny, gdyż tak naprawdę pozycja nie istnieje w dokumentacji a złożenie kosztorysu z wartością zerową stanowić powinno odrzucenie oferty. Pozostałe ewentualnie złożone ceny dla tych pozycji doprowadzą do nieporównywalności złożonych ofert.

Informujemy, iż zgodnie z SIWZ i zapisami umownymi dla zadania nr 2 sprawa dotycząca rozliczenia wygląda następująco:

„Dla zadania nr 2: Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej, stanowiący integralną część oferty, sporządzony na podstawie przedmiarów stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 2B do SIWZ.

Cena ma charakter kosztorysowy i musi być wyrażona w PLN. Łączna cena za realizację zadania nr 2 wyliczona zostanie przez Wykonawcę jako suma kosztorysów w poszczególnych branżach.

Kosztorysy ofertowe należy sporządzić na podstawie i zgodnie z przedmiarami – ZAŁĄCZNIK NR 2B do SIWZ, uwzględniając wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące w wykonaniu robót wg pozycji podstawowej. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej stanowi integralną część oferty.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Zamawiający informuje, że w przypadku pominięcia w kosztorysach ofertowych, **pozycji z przedmiaru robót oraz w przypadku dopisania pozycji innych niż w przedmiarach**, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, z wyłączeniem sytuacji kiedy Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.”

Tym samo jasno wynika, iż Przedmiary powinny tworzyć odzwierciedlenie dokumentacji.
Wnosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi korygujących przedmiary.

Odpowiedź: Przedmiar robót ma charakter wiążący.

Każdy uczestnik postępowania zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarowych. Wycenienie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót budowlanych. W poszczególnych pozycjach przedmiaru (kosztorysu ofertowego) należy ująć wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB oraz odpowiadające im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robót nie może być w żadnym stopniu modyfikowany. Każda pozycja przedmiarowa winna być wyceniona.

Pytanie 444

Jednocześnie informujemy, iż nie zgadzamy się z odpowiedzią na pytanie 75 – UPSy występują w przedmiarze bloku dzieci starsze a nie widnieją w dokumentacji projektowej. Sytuacja ta prowadzi do błędów w procedurze przetargowej i zakończy się unieważnieniem postępowania gdyż nie można wycenić tych urządzeń.
Wnosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi korygujących przedmiary.

W odpowiedzi na pytanie 75 z dnia 02.06.2020r. Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 75

Dot. Zadania nr 2. Zgodnie z Dokumentacją OPZ Etap II przedmiar Przedmiar_Szpital_Elbląg_dzieci starsze obejmuje montaż 3 upsów

> UPS 40kVA, czasie autonomii 60 min 3 szt.

> UPS 60kVA, czasie autonomii 60 min 1 szt.

> UPS 20kVA, czasie autonomii 60 min 1 szt.

W związku z brakiem lokalizacji w/w ups-ów na rzutach i schematach bloku Dzieci Starsze zwracamy się z prośbą o wskazanie miejsca montażu ups-ów. Brak informacji uniemożliwia wycenę montażu i uruchomienia urządzeń.

Odpowiedź:

Podane pozycje nie znajdują się w przedmiarze bloku Dzieci starsze. Natomiast znajdują się w przedmiarze oddziału Otolaryngologicznego. Należy również zmienić wartości:

> UPS 60kVA, czas autonomii 60 min 3 szt.

> UPS 40kVA, czas autonomii 60 min 1 szt.

> UPS 20kVA, czas autonomii 60 min 1szt.

Uzupełnione rysunki w załączeniu.

Rozdzielnice Ups: RUps, RKUPS należy umieścić w istniejącym pomieszczeniu COI/15 w Bloku C Rozdzielnice Ups: RUps3, RKUPS3 należy umieścić w istniejącym pomieszczeniu COI/19 w Bloku D

INFORMUJEMY IŻ W DOKUMENTACJI OPZ ETAP II PRZEDMIAR PRZEDMIAR_SZPITAL_ELBLĄG_DZIECI STARSZE WYSTĘPUJĄ UPS'Y O KTÓRYCH MOWA W PYTANIU PYTANIE NR 75

PRADMA DARIUSZ NARUSZEWICZ

10-683 OLSZTYN ul. Trylińskiego 16

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Pediatria - dzieci starsze
ADRES INWESTYCJI : ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg, dz. Nr 54/2 obręb 286101_1.0017, jednostka ewidencyjna 286101_1, M. Elbląg
INWESTOR : Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ADRES INWESTORA : ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
WYKONAWCA ROBÓT : PRADMA Dariusz Naruszewicz
ADRES WYKONAWCY : ul. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Wolejko
DATA OPRACOWANIA : 02.2020
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

		st.	szt.	b,000	
				RAZEM	8,000
2		Instalacja elektryczna			
6	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - szaf	aparat		
d.2	0401-04		aparat	25,000	
		25		RAZEM	25,000
7	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - UPS 20kVA, czasie autonomii 60 min.	szt.		
d.2	0403-10		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
8	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - UPS 40kVA, czasie autonomii 60 min.	szt.		
d.2	0403-10		szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
9	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - UPS 60kVA, czasie autonomii 60 min.	szt.		
d.2	0403-10		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000

W związku z brakiem lokalizacji w/w ups-ów na rzutach i schematach bloku Dzieci Starsze zwracamy się z prośbą o wskazanie miejsca montażu ups-ów. Brak informacji uniemożliwia wycenę montażu i uruchomienia urządzeń.

Odpowiedź: Wskazane pozycje w przedmiarze dzieci starszych należy pominąć. Przyjąć te pozycje dla oddziału Otolaryngologicznego.

Przedmiar robót ma charakter wiążący.

Każdy uczestnik postępowania zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarowych. Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót budowlanych. W poszczególnych pozycjach przedmiaru (kosztorysu ofertowego) należy ująć wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB oraz odpowiadające im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robót nie może być w żadnym stopniu modyfikowany. Każda pozycja przedmiarowa winna być wyceniona.

Pytanie 445

Czy zamawiający dla występujących w dokumentacji przetargowej zbiorników z rur PE dwupłaszczowych o średnicy wewnętrznej 3,0m, wymagana sztywność zbiorników SN8 rozumie zbiorniki wykonane z rury PEHD niekarbowanej z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną zgodnej z normą PN-EN 13476-2 typ A2 oraz, że zbiorniki zgodnie z prawem budowlanym muszą posiadać ważną aprobatę techniczną (AT) lub Krajową Ocenę Techniczną (KOT) ITB oraz IBDiM? Uzasadnienie

Ze względu na brak normy dla zbiorników, zbiornik jako wyrób budowlany do legalnego wprowadzenia do obrotu musi posiadać Specyfikację Techniczną (Krajową Ocenę Techniczną KOT, lub ważną Aprobata Techniczną AT) zgodnie z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 roku (DZ.U. 2016 poz. 1570) oraz Rozp. Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopad 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ.U 2016 poz. 1966) do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Obecnie obowiązujące dokumenty opisujące właściwości użytkowe wyrobów budowlanych to Krajowa Ocena Techniczna KOT oraz mające ważność aprobaty techniczne AT. Jednoznaczny opis materiałów, zgodnie z wymogami ustawy PZP, pozwoli wykonawcy na dokładne oszacowanie kosztów posadowienia, obliczyć stateczność oraz statykę i nie narazi zamawiającego na dodatkowe roszczenia finansowe podczas realizacji zadania.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 445

Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w momencie podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a następnie gromadzenie reszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrąceń z płatności faktur częściowych, zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych przez potrącenia należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu zawarcia umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości co najmniej 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 w formach dopuszczonych treścią art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W takim przypadku pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie wnoszona przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane w taki sposób, aby wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpiło do połowy okresu na który została zawarta Umowa. Zamawiający określi każdorazowo Wykonawcy jaka kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma być potrącona.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 446

Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej - podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zadania.

Zwracam przy tym uwagę na fakt, że termin określony w art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych jest terminem ostatecznym, kiedy Zamawiający zobowiązany jest do określenia tej kwoty, nie ma jednak żadnych przeszkód prawnych, by Zamawiający uczynił to wcześniej (np. w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w odpowiedzi na pytanie wykonawców). Powyższe pozwoli na zwiększenie transparentności prowadzonego postępowania oraz na skrócenie czasu jego trwania, ponieważ Wykonawcy planujący złożenie ofert wyższych nie przystąpią do ofertowania, dzięki czemu Zamawiający będzie mógł ograniczyć do minimum czasochłonność związaną z oceną wszystkich złożonych ofert.

Odpowiedź: Kwoty brutto jakie może przeznaczyć nasza jednostka na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie nr 1: 27 973 341,43 zł, Zadanie nr 2: 14 516 345,47 zł

Pytanie 447

Zwracam się z wnioskiem o informację, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace należy uwzględnić w składanej ofercie koszty serwisu instalacji i urządzeń objętych zamówieniem.

Odpowiedź: Tak. Koszt materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 448

Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich niezbędnych do realizacji pełnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej. Jeżeli tak nie jest, proszę o wskazanie podmiotu, który prawami tymi dysponuje i określenie kosztów, jakie Wykonawca zobowiązany będzie ponieść, by prawa te nabyć w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający posiada prawa autorskie do projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego.

Pytanie 449

Zwracam się z wnioskiem o informację, kto zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru autorskiego (Zamawiający czy Wykonawca).

Odpowiedź: Zamawiający

Pytanie 450

Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi na realizację robót w okresie jesienno-zimowym poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminów wykonywania robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiającego ich wykonanie z przyczyn technologicznych (np. niskie temperatury powietrza lub opady atmosferyczne). Każdorazowe wstrzymanie prac udokumentowane będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem uzasadnienia wstrzymania prac, sporządzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wstrzymanie prac z powyższego względu przedłuża termin wykonania robót o taką samą ilość dni roboczych, w jaką pracę musiały zostać wstrzymane z uwagi na powyższą przyczynę.

Alternatywnie, zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem o 30 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 451

Zwracam się z wnioskiem o zmianę umowy poprzez rezygnację z kary umownej za nieuzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie.

Wykonawca ma obowiązek złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, ale nie można wykluczyć sytuacji, że procedura pozyskania tego dokumentu wydłuży się ponadnormatywnie z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 452

Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości wydłużenia termin realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca złoży kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydłuży się z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o czas tego wydłużenia.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	-----------------------------------

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 453

Zwracam się z wnioskiem zmianę projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar umownych, jakie mogą zostać nałożone na Wykonawcę ze wszystkich tytułów przewidzianych umową, do poziomu 10% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

Dodam, że wprowadzenie limitu nie zakłóci równowagi kontraktowej stron i nie ograniczy możliwości dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych.

Zwracam przy tym uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie 454

Zwracam się z wnioskiem o obniżenie wysokości zastrzeżonych kar umownych o 25% i ograniczenie katalogu kar umownych do następujących przypadków:

- a) Nietrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy
- b) Nietrzymanie terminu usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji
- c) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę.

Wnoszę zarazem o rezygnację z pozostałych postanowień nakładających na Wykonawcę obowiązek zapłaty kar umownych uzasadniając to koniecznością zachowania równowagi kontraktowej stron oraz ciężącym na Zamawiającym obowiązku zapewnienia konkurencyjności postępowania. Szeroki katalog kar umownych, których obowiązek zapłaty często aktualizuje się z przyczyn niezawnionych przez Wykonawcę jest istotnym czynnikiem ryzyka kontraktowego, jakie każdy Wykonawca musi oszacować i ująć w ofercie. Zwracam przy tym uwagę, że finalnie koszty związane z tym ryzykiem obciążają Zamawiającego.

W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych do przypadków istotnych i kluczowych dla pełnej realizacji zamówienia oraz uzależnienie ich naliczenia od wystąpienia okoliczności zawnionych przez Wykonawcę, a także rezygnację z tych kar, które nie przekładają się bezpośrednio na jakość oraz termin wykonania umowy.

Zwracam przy tym uwagę, że Zamawiający, który kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem, ponieważ narusza w ten sposób równowagę kontraktową. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie 455

Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujący zapis:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- a) W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
- b) W wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru przez Zamawiającego
- c) W wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie 456

Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wyłączającego możliwość kumulacji kar umownych - naliczania kar umownych wynikających z różnych podstaw za jedno zdarzenie.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie 447

Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie projektu umowy o następujące zapisy:

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Zamawiającego
- b) Zamawiający nie przekaze placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie zrobi tego pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczającego dodatkowy termin na jego przekazanie.
- c) Zamawiający nie współdziała w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy pomimo pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do współdziałania



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

d) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur częściowych mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminy na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie 458

Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS.

Powyższą prośbę uzasadniamy stosunkowo długim okresem realizacji kontraktu i nieuchronnym ryzykiem wzrostu kosztów realizacji zamówienia. W przypadku braku takiego rozwiązania, oferenci zmuszeni będą uwzględnić w cenie założenia dotyczące wzrostu poziomu cen, co prawdopodobnie ostatecznie wpłynie na zaoferowanie ceny wyższej, niż wynikałoby to z waloryzacji opartej o wskaźniki GUS.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie 459

Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku niezależnego od Wykonawcy wzrostu kosztów realizacji zamówienia, który wystąpił w okresie jego realizacji. Powyższy mechanizm dotyczący wzrostu poziomu cen, w szczególności, wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu obciążeń o charakterze publiczno-prawnym.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie 460

Zwracam się z wnioskiem o zmianę projektu umowy w ten sposób, aby zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane następowała etapami na podstawie faktur częściowych (miesięcznych). Wystawianych w oparciu o protokół rzeczowo-finansowym dokumentujący poziom zaawansowania prac w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu). Dokument powinien być podpisany przez przedstawicieli obu stron.

Zmiana ta jest spowodowana znaczącymi kosztami finansowymi, które musiały ponieść Wykonawca w celu realizacji zamówienia, a w konsekwencji obciążyć nimi Zamawiającego (poprzez ich uwzględnienie w ofercie).

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie 461

Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 14 dni. Powyższe spowodowane jest szerokim zakresem zamówienia z jednej strony, chęcią złożenia konkurencyjnej i należytej oszacowanej oferty oraz sytuacją na rynku wywołaną wirusem SARS-CoV-2 gdzie prace związane z przygotowaniem ofert zarówno przez generalnego wykonawcę jak i podwykonawców ulegają wydłużeniu.

Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania.

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: 29.06.2020r. godz. 11:00,

Otwarcie ofert: 29.06.2020r. godz. 11:05 w sali konferencyjnej, ul. Komeńskiego 35

Pytanie 462

Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu usunięcia wad i usterek poprzez uwzględnienie dodatkowej klauzuli, że termin nie może być krótszy, niż „technologicznie możliwy”. Brak takiego wskazania prowadzić może do kurialnych sytuacji, w których Wykonawca w wyznaczonych umową ramach czasowych nie jest w stanie usunąć powstałych wad w sposób prawidłowy, przez co będzie, siłą rzeczy, zmuszony będzie to naruszenia umowy – wykonania napraw w sposób wadliwy lub zapłaty zastrzeżonych przez Zamawiającego kar umownych. Brak powyższego zapisu w sposób jaskrawy zaburza równowagę kontraktową stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 463

Zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie, iż odmowa dokonania odbioru końcowego robót może wynikać wyłącznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, które czynią przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku, uniemożliwiające jego użytkowanie.

Wady nieistotne, czyli niemożliwiające użytkowania pozwalają na właściwe korzystanie z przedmiotu umowy i nie powinny stanowić przeszkody do odbioru i zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zostać zaprotokołowane i usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie mogą blokować wypłaty wynagrodzenia.

Pragniemy wskazać, że pojęcie protokołu końcowego „bezusterkowego” narusza wskazane w dalszej części pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednocznie, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy możliwe



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

będzie dopiero wówczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiającego, a będzie to mieć miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady nadające się do usunięcia, czyli po odbiorze bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez ukształtowanie treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego właściwość (naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz równowagi stron i prowadzący do nadużycia własnych praw podmiotowych.

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Zwracam uwagę, że powyższy przepisów mówi o „odbiorze robót” a nie o „bezusterkowym odbiorze robót”. Odmowa odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia możliwa jest jedynie, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania. Odmowy odbioru robót i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki, gdyż taka sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rękojmi. Postanowienie przeciwne skutkowałoby tym, że każde ostateczstwo od stanu idealnego dawałoby inwestorowi prawo do praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszałoby to równowagę między stronami (inwestor – wykonawca) pozostawiając tego ostatniego w niepewności w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Z tych względów postanowienia takie byłoby sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzględnie nieważne.

Na poparcie swoich twierdzeń Wykonawca odsyła do wyroku SA w Gdańsku (V Wydział Cywilny z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V ACa 198/12, w którym Sąd zważył: „Należy zgodzić się z poglądem, że odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., I ACA 1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W świetle art. 547 KC odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazując na konieczność odbioru „bezusterkowego” skarżący statuuje przesłankę, której w zapisie ustawowym nie ustanowiono”.

Analogiczny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 września 2016 r., sygn.. akt V ACa 935/15: „Ujawnienie wad budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót, a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. II CKN 28/07; z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). Umownemu obowiązkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada obowiązek zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. (...) W świetle art. 647 KC odbiór należy do obowiązków zleceniodawcy i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek, bowiem przepis odwołuje się do „odbioru robót”, a nie „bezusterkowego odbioru robót”. Z chwilą odbioru robót przedmiotu umowy realizuje się prawo wykonawcy do żądania wypłaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy, co do zasady, stwierdzenie zauważonych usterek”.

Identyczną ocenę zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie – I Wydział Cywilny w orzeczeniu z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt I ACa 689/16, zamieszczając w wyroku obszerny wywód: „Otóż, odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC. W świetle ugruntowanego już w orzecznictwie poglądu, zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę robót budowlanych, które spełniają cechy zamówienia określone w umowie, chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC Inwestor może uchylić się od tego obowiązku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści umowy bądź przepisach prawa przyczyn, które czynią zgłoszenie wykonawcy nieskutecznym (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., CSK 21/12 oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 124/14). Podnosi się przy tym, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić odbioru tych robót od braku jakichkolwiek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniają taką odmowę (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2016 r. I ACa 138/16).

Również w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt I CSK 333/16 Sąd Najwyższy wskazał, że wynikającego z art. 647 KC obowiązku inwestora odbioru robót nie można sprawdzać do sytuacji, w której odebranie ma dotyczyć wyłącznie obiektu całkowicie wolnego od wad. Przyjmuje się, że projekt i zasady wiedzy technicznej powołane w przepisie art. 647 KC stanowią kompromis między tym, co możliwe i konieczne w budownictwie, uwzględniają interes publiczny i prywatny użytkownika i tym samym stanowią kryterium dopuszczalności modyfikacji wymagań odnośnie do jakości obiektu budowlanego. Inwestor może bowiem skutecznie dochodzić usunięcia stwierdzonych wad. W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania. Inwestor może natomiast skutecznie dochodzić



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

usunięcia wad w oparciu o przepis art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do jego uprawnienie nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane.”

W związku z powyższym, utrzymywanie podobnych postanowień we wzorze umowy w obecnym brzmieniu stanowi działanie naruszające przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i 647 KC. Wykonawca wnosi zatem o dokonanie modyfikacji ww. postanowień poprzez doprecyzowanie, iż podstawą do odmowy dokonania odbioru końcowego będą jedynie wady istotne.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie 464

Zwracam się z wnioskiem o usunięcie z projektu umowy zapisów sugerujących, że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową i nie wnosi żadnych uwag do dokumentacji i warunków realizacji zamówienia.

Zwracam uwagę na fakt, że to obowiązkiem Zamawiającego jest opisać prawidłowo przedmiot zamówienia, zatem na tym etapie ocena udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie jest obowiązkiem wykonawcy. Formułowanie oczekiwań i wymogów, by wykonawca w stosunkowo krótkim czasie pomiędzy ogłoszeniem konkursu a złożeniem oferty czy podpisaniem umowy, weryfikował szczegółowo dokumentację projektową jest oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawą PZP i orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na potwierdzenie powyższego przywołać można między innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09: „Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy o prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dokumentacji przy składaniu tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę obowiązek merytorycznej kontroli przyjętych w projekcie założeń i obliczeń” lub wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08: „Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający”.

W związku z powyższym, proszę o usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisów nakładających na Wykonawcę dodatkowe obowiązki, które są bezskuteczne jako sprzeczne z naturą prowadzonego postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami.

Pytanie 465

Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie niezbędne dokumenty

Pytanie 466

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zakresie warunków płatności z tytułu realizacji zamówienia publicznego poprzez wyeliminowanie postanowień niezgodnych z regulacjami rangi ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej.

Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych lub budowlano-montażowych wskazany jest w sposób jednoznaczny w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący. Powyższe oznacza, że Zamawiający nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w tym zakresie polegających na uzależnieniu terminu wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek formalności, np. związanych z dokonaniem odbioru robót przez Zamawiającego.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi)”.

Powyższe wpływa na termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i odprowadzenia należnego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych „Wykonawca ma bowiem obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiający obowiązany jest tę fakturę przyjąć bez względu na ewentualne zastrzeżenia co do nienależytego wykonania części/całości zamawianych robót” (źródło: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-dla-uslug-budowlanych-lub-budowlano-montazowych>).

W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z treścią wniosku, proszę o wskazanie podstawy prawnej warunkującej moment powstania obowiązku wystawienia faktury za roboty budowlane lub budowlano-montażowe, od spełnienia jakichkolwiek przesłanek niewymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług.



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:

ZP/15/2020

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 467

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zakresie warunków płatności z tytułu realizacji zamówienia publicznego poprzez wyeliminowanie postanowień niezgodnych z regulacjami rangi ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej.

Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych lub budowlano-montażowych wskazany jest w sposób jednoznaczny w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący. Powyższe oznacza, że Zamawiający nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w tym zakresie polegających na uzależnieniu terminu wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek formalności, np. związanych z dokonaniem odbioru robót przez Zamawiającego.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi)”.

Powyższe wpływa na termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i odprowadzenia należnego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych „Wykonawca ma bowiem obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiający obowiązany jest tę fakturę przyjąć bez względu na ewentualne zastrzeżenia co do nienależytego wykonania części/całości zamawianych robót” (źródło: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-dla-uslug-budowlanych-lub-budowlano-montazowych>).

W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z treścią wniosku, proszę o wskazanie podstawy prawnej warunkującej moment powstania obowiązku wystawienia faktury za roboty budowlane lub budowlano-montażowe, od spełnienia jakichkolwiek przesłanek niewymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Chcielibyśmy poinformować że poniższe pytania na, które czekamy na odpowiedzi dotyczą zadania 1:

Pytanie 468

Prosimy udostępnić projekt w formacie DWG,

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1 i 307

Pytanie 469

Zawracamy się z prośbą o uzupełnienie tabeli styków (głównie chodzi o zakres branży elektrycznej, teletechnicznej i wentylacyjnej),

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 308

Pytanie 470

Prosimy o podanie materiałów i schematów dot. oddymiania.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 309

Pytanie 471

Proszę o podanie preferowanych producentów systemów: SAP, DSO, CCTV, systemu przyzywowego, AV, KD

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 310

Pytanie 472

Proszę o podanie wytycznych do instalacji RTV (schemat, dodatkowe informacje czy anteny znajdują się w zakresie wyceny, informacje na temat doprowadzenia sygnału do sal operacyjnych itd.).

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 311

Pytanie 473

Prosimy o podanie czasu podtrzymania dla UPS 20 kVA- 60 minut, przy jakim obciążeniu wyrażonym w kW.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 312

Pytanie 474

Prosimy o podanie czasu podtrzymania dla UPS 40 kVA - 120 minut czy 180 minut i przy jakim obciążeniu wyrażonym w kW.



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>, https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 313

Pytanie 475

Prosimy o podanie rodzaje opraw dla terenu zewnętrznego - (w udostępnionej dokumentacji jest tylko ich wysokość).

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 314

Pytanie 476

Proszę o informację czy informacja wizualna i ppoz na drzwiach, ciągach komunikacyjnych jest w zakresie oferty?, Jeżeli tak proszę podać wytyczne i zestawienie.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 315

Pytanie 477

Proszę o wskazanie jakie wyposażenie wewnętrzne uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 316

Pytanie 478

Czy wyposażenie opisane w technologii należy do zakresu oferty – proszę o podanie zestawienia.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 317

Pytanie 479

Proszę o zestawienie podanie parametrów wyłazów dachowych (czy mają być w klasie NRO, czy maja być przezierne itp.).

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 318

Pytanie 480

Proszę o podanie parametrów żaluzji zewnętrznych.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 319

Pytanie 481

Prosimy o podanie właściwych powierzchni pomieszczeń . Ilości podane na zestawieniu powierzchni w opisie technicznym nie zgadza się z powierzchniami na rzutach kondygnacji rys .1 oraz z rysunkiem rzutu posadzek rys P1.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 320

Pytanie 482

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy przebudowy kabla telekomunikacyjnego, zatwierdzony przez Orange oraz uzgodnienie z Orange w zakresie przebudowy.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 321

Pytanie 483

W przedmiarze dla zadania 1 jest rozdział Budynek techniczny – Centrala Gazów Medycznych – remont pomieszczenia. Prosimy o potwierdzenie czy jest to w zakresie oferty dla zadania 1. Nie ma tej pozycji wyszczególnionej w „Opisie przedmiotu zamówienia”. Jeżeli pomieszczenia ma być w zakresie oferty to prosimy o projekty: budowlany i branżowe (opis techniczny oraz rysunki stanu istniejącego oraz projektowanego).

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 322

Pytanie 484

Proszę o potwierdzenie, że warstwy stropodachu nad pomieszczeniami nad parterem w osiach 15-17 oraz D-H mają mieć symbol IIA, na przekroju rys 8są opisane jednoczenie IIA i IB.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 323

Pytanie 485

W dokumentacji projektowej nie podano mocy opraw oświetleniowych zewnętrznych, montowanych na słupach oświetleniowych, jak również mocy słupków oświetleniowych 1,2m Prosimy o podanie parametrów wymienionych materiałów.

Proszę o przekazanie obciążeń na posadzkę na gruncie celem oszacowania ilości zbrojenia rozproszonego.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zalegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 314

Prosimy o uzupełnienie informacji dla zadania 1 w poniższych zakresach:

Pytanie 486

Proszę o podanie parametrów żaluzji akustycznych na elewacji południowej w osiach 1-14. Brakuje oznaczenia żaluzji na rzucie I pietra i na przekroju A-A.

Odpowiedź: Żaluzje zewnętrzne opisane w STWiOR, branża: ogólnobudowlane, pkt. 2.14 Elewacje, pkt. 2.4

Pytanie 487

Proszę o potwierdzenie czy w tabelach: TE_BO_branza_sanitarna, TE_BO_sieci_san_zdublowane pozycje (KOD CPV KANALIZACJA DESZCZOWA, KOD CPV SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, KOD CPV PRZYŁĄCZA PODZIEMNE INSTALACJE WODOCIĄGOWE, KOD CPV STUDNIA WODOMIERZOWA) mają zawierać te same wartości. Z przedmiaru ani z dokumentacji nie wynika jak należy wykonać podział kwotowy tych samych pozycji.

Odpowiedź: Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zadania nr 1, Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu podziału kosztów

Pytanie 488

Proszę o podanie zakresu oraz rysunków w jakim zakresie należy wykonać remontu adaptacji pomieszczeń do których należy wykonać przekucie z nowo projektowanego łącznika.

Odpowiedź: Zgodnie z przekazaną dokumentacją

Pytanie 489

Proszę o przekazanie wspomnianych załączników do odpowiedzi z dnia 02.06.2020r. w folderze: Wyjaśnienia_2_3_67_264 jest tylko załącznik do odpowiedzi 263

Odpowiedź: Patrz w załącznikach do nn. odpowiedzi

Pytanie 490

Biorąc pod uwagę zmienioną przez Zamawiającego treść zapisu §1 ust. 3, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o ujawnieniu się jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej (zobowiązanie dotyczy okresu realizacji, gdyż na etapie przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wszelkie możliwe do stwierdzenia wady), które mogą powodować konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych, wnioskujemy o wykreślenie zapisu §7 ust. 3

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis w projekcie umowy bez zmian

Pytanie 491

W nawiązaniu do zapisu §8 dot. pkt. 4 dot. Uprawnień Zamawiającego, wnosimy o uzupełnienie przedmiotowego ustępu o następującą treść: „..., o ile Wykonawca nie dokona zwrotu na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od wezwania”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis w projekcie umowy bez zmian

Pytanie 492

W nawiązaniu do zapisu §8 dot. pkt. 10 dot. Gwarancji jakości przedmiotu umowy, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania wszelkich czynności serwisowych elementów przedmiotu umowy w celu zachowania warunków gwarancji, jednak Wykonawca nie będzie ponosić kosztów części zamiennych i eksploatacyjnych, których nie da się precyzyjnie określić i skalkulować na etapie składania ofert.

Odpowiedź: Koszt materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 493

Pytanie do Zadania nr 1 - Czy systemy teletechniczne SAP i DSO, które będą rozbudowywane, przy ul. Komeńskiego 35, muszą funkcjonować w sposób ciągły – nieprzerwanie?

Odpowiedź: Wymienione w pytaniu systemy muszą funkcjonować w pozostałej części budynku szpitalnego, w trakcie trwania robót,

Pytanie 494

Pytanie do Zadania nr 2 - Czy systemy teletechniczne SAP i DSO, które będą rozbudowywane, przy ul. Żeromskiego 22, muszą funkcjonować w sposób ciągły – nieprzerwanie?

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg	Nr sprawy: ZP/15/2020
	e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.	

Odpowiedź: Wymienione w pytaniu systemy muszą funkcjonować w pozostałej części budynku szpitalnego, w trakcie trwania robót,

Pytanie 495

Pytanie do Zadania nr 1 i 2 – Kto odpowiada za gwarancje systemów teletechnicznych - istniejących, które podlegają rozbudowie?

Odpowiedź: Zamawiający

Pytanie 496

Pytanie do Zadania nr 1 i 2 – Które systemy teletechniczne, rozbudowywane są jeszcze na gwarancji?

Odpowiedź: Wykonać niezbędny zakres przebudowy systemów, kwestia gwarancji po stronie Zamawiającego

Pytanie 497

Pytanie do Zadania nr 2 - Wg. „Projekt wykonawczy modernizacji oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w budynku szpitalnym przy ul. Żeromskiego 22w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych – Oddział Psychiatryczny z podziałem Detoksykacji” – punkt 3.2 System telekomunikacyjny, str.14– jest mowa, iż „Sieć LAN nie jest objęta niniejszym opracowaniem.” Proszę o potwierdzenie, że system LAN jest poza zakresem prac GW.

Odpowiedź: Ofertę należy przygotować na podstawie wersji dokumentacji podstawowej.

Załącznik nr 1 do OPZ do Zadania nr 2: „Za1_1_do_OPZ_Dok_projektowa_do_Zadania_2”, PSYCHIATRIA, z „RYSUNKAMI ZANIENNYMI 2019”, ZOSTAŁ USUNIĘTY.

Pytanie 498

Czy zdobienia/nafrezowania istniejących okien drewnianych mają zostać odwzorowane na nowej stolarce?

Odpowiedź: Tak. Obiekt na ul. Żeromskiego objęty jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków.

Pytanie 499

Proszę o określenie koloru RAL stolarki drewnianej.

Odpowiedź: RAL 9010

Pytanie 500

Które z okien drewnianych mają posiadać nawiewniki?

Odpowiedź: Zgodnie z branżą sanitarną.

Pytanie 501

Dotyczy oddziału psychiatrycznego – czy dwie otwieralne górne kwatery okien mogą zostać wykonane jako jedna z imitacją podziału (tak jak zaprojektowane na oddziale rehabilitacji kardiologicznej).

Odpowiedź: Tak. Bez nieograniczonego dostępu pacjentów do uchylania.

Pytanie 502

W specyfikacji występują następujące płytki, których nie są już dostępne w sprzedaży:

- Dekor ścienny TUBĄDZIN Wave modern orange 44,8x22,3 połysk
- Płytki ścienna TUBĄDZIN Waveorange 2 44,8x22,3 połysk
- Płytki ścienna TUBĄDZIN Wavewhite 44,8x22,3 połysk
- Płytki ścienna TUBĄDZIN Wavewhite A 44,8x22,3 połysk
- Płytki TubędzinCollwhite 59,8x29,8
- Płytki TubędzinCollblue 29,8x29,8
- Płytki TubędzinCollwhite 59,8x29,8
- Płytki TubędzinColour Pop white R1 44,8x44,8
- Tubędzin Tartan 3 33,3x33,3

Prosimy o wyspecyfikowanie nowych płytek ceramicznych.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zamianę płytek na płytki jak poniżej np.

- Tubędzin Tartan 3 33,3x33,3 – Tubędzin Tartan 11 33,3x33,3 lub inna równoważna

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej:



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

- Płytki Tubądzin Collwhite 59,8x29,8 - Tubądzin Pastel biały mat, 20x20 cm lub inna równoważna
- Płytki Tubądzin Collblue 29,8x29,8 - Tubądzin Pastel błękitny mat, 20x20 cm lub inna równoważna
- Płytki Tubądzin Colour Pop white R1 44,8x44,8 – Tubądzin P-Mono Szare Jasne , 20x20 cm lub inna równoważna

Oddział Chirurgii Dziecięcej / Pediatria – dzieci młodsze, :

- Dekor ścienny TUBĄDZIN Wave modern orange 44,8x22,3 połysk - Tubądzin Pastel biały mat, 20x20 cm lub inna równoważna
- Płytki ścienna TUBĄDZIN Waveorange 2 44,8x22,3 połysk - Tubądzin Pastel pomarańczowy mat, 20x20 cm lub inna równoważna
- Płytki ścienna TUBĄDZIN Wavewhite 44,8x22,3 połysk- Tubądzin Pastel biały mat, 20x20 cm lub inna równoważna
- Płytki ścienna TUBĄDZIN Wavewhite A 44,8x22,3 połysk - Tubądzin Pastel biały mat, 20x20 cm lub inna równoważna
- Płytki Tubądzin Colour Pop white R1 44,8x44,8 – Tubądzin P-Mono Szare Jasne , 20x20 cm lub inna równoważna

Pediatria – dzieci starsze:

- Płytki Tubądzin Collwhite 59,8x29,8 - Tubądzin Pastel biały mat, 20x20 cm lub inna równoważna
- Płytki Tubądzin Collblue 29,8x29,8 - Tubądzin Pastel błękitny mat, 20x20 cm lub inna równoważna
- Płytki Tubądzin Colour Pop white R1 44,8x44,8 – Tubądzin P-Mono Szare Jasne , 20x20 cm lub inna równoważna
- Mozaika ścienna Tubądzin Collblue 29,8x29,8 - Tubądzin Pastel błękitny mat, 20x20 cm lub inna równoważna

Pytanie 503

Prosimy o wskazanie miejsca w Wykazie Cen (załącznik nr 2A do SIWZ), w którym należy wycenić wycinkę drzew oraz nasadzenia dodatkowe, pozycje te są ujęte w przedmiarze brak ich w Wykazie cen. Dot. Zadania 1.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 155

Pytanie 504

Proszę o jednoznaczny odpowiedź Zamawiającego na pytanie, czy wyposażenie ujęte w przedmiarach dla zadania 2, w katalogu PSYCHIATRIA do rysunków zamiennych z 2019_WYPOSAŻENIE należy wycenić? W zestawieniu tym są różnego rodzaju meble, łóżka w salach łóżkowych, wyposażenie łazienek itd. a nie ma specyfikacji opisujących te przedmioty. Proszę o odpowiedź czy sprzęty te należy wycenić, jeśli tak, prosimy o przekazanie specyfikacji.

Odpowiedź: Ofertę należy przygotować na podstawie wersji dokumentacji podstawowej.

Załącznik nr 1 do OPZ do Zadania nr 2: „Za1_1_do_OPZ_Dok_projektowa_do_Zadania_2”, PSYCHIATRIA, z „RYSUNKAMI ZANIENNYMI 2019”, ZOSTAŁ USUNIĘTY. Wycenić należy tylko te wyposażenie, które ujęte jest w przedmiarach (dotyczy Zadania nr 1 i 2).

Pytanie 505

Prosimy o uzupełnienie oznaczeń przegród pionowych na rzutach – dot. szczególnie ścian działowych na bloku operacyjnym.

Odpowiedź: Przekazany rysunek w zestawie 3. W załączeniu ponownie załączam rysunek.

Pytanie 506

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji schodków zewnętrznych na parter z poziomu terenu.

Odpowiedź: Dla Zadania 1 - sposób wykończenia oraz detal balustrad znajdują się na rys. 21 branży architektura.

Pytanie 507

Prosimy o wytyczne wykończenia stropu budynku istniejącego nad którym będzie znajdował się łącznik.

Odpowiedź: Nie było to w zakresie projektu, ale jeżeli będzie decyzja Zamawiającego, wystarczy oczyścić, wykonać przecierkę zaprawą cementowo-wapienną i pobiałkować.

Pytanie 508

Prosimy o doprecyzowanie grubości podkładu z chudego betonu w warstwie posadzki na gruncie.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Odpowiedź: Grubość betonu podkładowego 10 cm.

Pytanie 509

W nawiązaniu do odpowiedzi 315 z dnia 04.06.2020r. proszę o informację czy w zakresie oferty jest informacja wizualna i ppoz. w rozumieniu: szyldów, tabliczki, znaki informacyjne, kierunkowe oraz oznaczenia dróg ewakuacyjnych na siankach lub podwieszane do sufitu. Jeżeli tak proszę o zestawienie i parametry: materiał, wymiary.

Odpowiedź: ARCHITEKTURA

Podstawowe oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe ujęte jest w branży elektrycznej zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią. Wszelkie tabliczki, szyldy, znaki informacyjne ppoz należy ilością, rodzajem i parametrami dostosować do wymagań wykonanego scenariusza pożarowego powykonawczego oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, co leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 510

W nawiązaniu do odpowiedzi 309 z dnia 04.06.2020r. proszę o podanie materiałów i schematów dot. oddymiania dla zadania 1.

Odpowiedź: Nie projektowano instalacji oddymiającej dla zdania 1.

Pytanie 511

W nawiązaniu do odpowiedzi 9 z dnia 25.05.2020r. proszę o podanie zestawienia stali dla schodów zewnętrznych, na wspomnianym rys K35 takich informacji nie ma.

Odpowiedź: Załączamy rysunki

Pytanie 512

Proszę o określenie rodzaju izolacji termicznej na cokołach.

Odpowiedź: Styropian fundamentowy np. StyropminFundamin gr. 15cm, $\lambda_D = 0,036$ W/mK

Pytanie 513

Proszę o określenie warstw izolowanego stropu w łączniku na parterze (w osiach J-K) oraz w przypadku zadaszania na I piętrze (w osiach 15-16).

Odpowiedź:

Strop na parterze łącznika (osie J-K) :

Gres

4 cm Szlichta dociskowa (zbrojona siatką zgrzewaną 10x10 cm, 4mm)

Folia PE – izolacja przeciwwilgociowa

4 cm Styropian – izolacja akustyczna

Paroizolacja z folii zakłady min. 30cm, wywinięta w narożach

18cm Strop żelbetowy (wg konstrukcji)

20cm Wełna mineralna $\lambda_D = 0,033$ W/mK

Tynk na siatce

Zadaszenie na I piętrze (osie 15-16) :

Membrana PVC Protan lub inna równoważna

Przekładka z wełny szklanej

Kliny styropianowe – warstwa spadkowa

20 cm Styropian –izolacja termiczna $\lambda_D = 0,034$ W/mK

Folia PE – izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja - weber.dry PUR B 2K – min 1,5 mm lub inna równoważna

26cm Strop żelbetowy (wg konstrukcji)

18cm Wełna mineralna $\lambda_D = 0,033$ W/mK

Tynk na siatce

Pytanie 514

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie oddziału psychiatrycznego wyszczególnione w pliku „Wyposażenie” nie wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedź: Wycenić należy tylko te wyposażenie, które ujęte jest w przedmiarach (dotyczy Zadania nr 1 i 2).



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zalegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Pytanie 515

Dotyczy oddziału chirurgii oraz oddziału pediatrycznego dzieci starszych – czy okna z opisem na rzutach: „nawiewnik okienny” mają zostać wymienione? Proszę o określenie materiału.

Odpowiedź: Nawiewniki należy zamontować na istniejących oknach w ościeżnicy.

Pytanie 516

prosimy o umieszczenie na platformie zakupowej dokumentacji, która została udostępniona Oferentom w linku "We Transfer" w dniu 02.06.2020.Link stracił ważność.

Odpowiedź: Zamieszczono

Pytanie 517

Czy kosztorysy ofertowe dla zadania 1, które wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, muszą wiernie odwzorowywać pozycje z przedmiarów pomocniczych udostępnionych w dokumentacji przetargowej czy mogą składać się z pozycji zaproponowanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego przedmiarami

Pytanie 518

Czy kosztorysy ofertowe dla zadania 1, które wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, mogą być sporządzone wyłącznie w formacie xls lub pokrewnym?

Odpowiedź: Format pliku dowolny

Pytanie 519

Jaki jest termin wykonania zamówienia dla zadania 1? Wg punktu 2 rozdział IV SIWZ – 31.12.2022r. czy wg wstępnego harmonogramu (załącznik 2 do OPZ) – 31.12.2021r.?

Odpowiedź: Załączony harmonogram jest opracowaniem wstępnym. Zakończenie inwestycji zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, powinno zakończyć się 31.12.2022r.

Pytanie 520

Zadanie 1. Czy inwestor dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków typu Silka E24 lub równoważnych, zamiast elementów wielkowymiarowych Silka Tempo?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 521

Zadanie 1. Dotyczy poz. Kosztorysowych : 157; 158; 159; „Metalowe panele ściennie systemowe gr. 60 mm” – czy Inwestor dopuszcza wbudowanie paneli wykonanych ze stali o gr. 1mm, podklejonej płytą G-k o grubości 12,5 mm, mocowanej do konstrukcji profilowej o głębokości 50 lub 75 lub 100 mm (dla ścianek działowych np. 2 x 21mm + 100mm)?

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

Pytanie 522

Zadanie 1. Na rys. 4.pdf w salach operacyjnych nr: 1.77; 1.78; 1.79; 1.80; 1.81 ściany oznaczono symbolem „RTG”. Czy te ściany powinny posiadać osłonę radiologiczną, jeśli tak to jakiej grubości: 0,5 mm, 1 mm, 2mm Pb?

Odpowiedź: Oznaczenie RTG odnosi się do gniazd wtykowych RTG przewoźnego.

Pytanie 523

Zadanie 1. Czy drzwi oznaczone symbolami: D13, D14 i D15 powinny posiadać zabezpieczenie RTG, jeśli tak, to jakiej grubości osłona Pb?

Odpowiedź: Nie jest wymagane.

Pytanie 524

Zadanie 1. Czy Inwestor dopuszcza wbudowanie sufitu metalowego, kasetonowego lakierowanego proszkowo farbą antybakteryjną w kolorze RAL 9010, grubości 0,5 lub 0,6 mm o module 600 x 600mm?


Odpowiedź: Nie dopuszcza.

Pytanie 525

Zadanie 1. Jak należy wykończyć ściany w pomieszczeniach: 1.14; 1.17; 1.25; 1.41; 1.44; 1.45; 1.52A; 1.54; 1.56; 1.61; 1.61a

Odpowiedź: Zgodnie z tabelą wykończenia pomieszczeń branży Architektura- Wykończenie wnętrz.

Pytanie 526

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	----------------------------------

Zadanie 1. W dokumentacji projektowej w branży Architektura wykończenie wewnątrz na rysunku nr 3 pokazano detal lady w Sali wybudzeniowej. W związku z udzielanymi przez Państwa w toku procedury przetargowej wyjaśnieniami, iż do oferty należy ująć jedynie wyposażenie wskazane w przedmiarach, prosimy o potwierdzenie iż ww. lada nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia i nie należy jej ujmować w ofercie.

Odpowiedź: Wycenić wyposażenie zgodnie z przekazanymi przedmiarami

Pytanie 527

Zadanie 1. Na rysunku nr 2 w branży Architektura wykończenie wewnątrz – wykończenie nr 4 dotyczy cokołu podłogowego, co do którego Projektanta wskazał, iż cokoł podłogowy cyt.: „według opracowania podłóg”. W dokumentacji projektowej oraz w STWIORB nie znajdujemy żadnych informacji dotyczących cokołów podłogowych – prosimy o przekazanie ich specyfikacji i lokalizacji.

Odpowiedź: Cokoły z wykładziny wywiniętej 10 cm na ścianę lub z płytek w zależności od wykończenia posadzki.

Pytanie 528

Zadanie 1. Prosimy o przekazanie projektu w zakresie prac budowlano – wykończeniowych dla remontu pomieszczeń w Budyńku technicznym. Z przekazanych dotychczas przez Zamawiającego opracowań i dokumentacji projektowej nie wynika zakres robót ani szczegóły dotyczące sposobu wykończenia pomieszczeń. Prosimy o podanie następujących informacji: jaki jest istniejący stan i sposób wykończenia pomieszczeń, czy w zakresie prac przewidzianych do wykonania znajduje się demontaż istniejących warstw wykończeniowych i wykonanie w 100% nowych

Odpowiedź: Zakres zgodny z Przedmiarem robót budowlanych.

Należy przewidzieć wymianę podkładu tynkarskiego wraz z gruntowaniem w dwóch pomieszczeniach, wykończyć je płytkami np. Tubądzin Pastele.

Na posadzkę wymiana wykończenia. Wyrównanie i wygładzanie posadzek warstwą cementową grubości ok 5mm wraz z gruntowaniem. Posadzka np. Tubądzin Tartan 11 lub inna równoważna.

Wykonanie cokołów. Sufity gruntowane, malowane dwukrotnie farbą emulsyjną.

Pytanie 529

Dotyczy zadania 1. Czy głowice termostatyczne mają posiadać zabezpieczenie przed kradzieżą?

Odpowiedź: Tak , głowice termostatyczne mają posiadać zabezpieczenie przed kradzieżą .

Pytanie 530

Dotyczy zadania 1. Prosimy o wskazanie standardu urządzeń sanitarnych (umywalki, ustępy, brodziki, itp.).

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy.

Pytanie 531

Dotyczy zadania 1. Prosimy o wskazanie standardu baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy.

Pytanie 532

Dotyczy zadania 1. Czy szafki hydrantowe mają posiadać miejsce na gaśnicę i być w nią wyposażone?

Odpowiedź: Gaśnice należy montować osobno, z zastrzeżeniem, że budynek należy wyposażyć w gaśnice - jedna jednostka środka gaśniczego zawartego w gaśnicy o masie 2kg lub 3 dm³ powinna na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej ZL, a w strefie pożarowej pomieszczeniach technicznych na 300 m².

Pytanie 533

Dotyczy zadania 1. Jakiego koloru szafki hydrantowe należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć czerwone szafki hydrantowe.

Pytanie 534

Dotyczy zadania 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie instalacji hydrantowej w bloku operacyjnym.

Odpowiedź: Układ instalacji hydrantowej jest opisany i pokazany w sposób czytelny i jednoznaczny umożliwiający jej wykonanie, rozwinięcie nie jest potrzebne do jej wykonania.

Pytanie 535

Dotyczy zadania 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o karty doborowe pomp.

Odpowiedź: Załączamy karty doborowe pomp.

Pytanie 536



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Dotyczy zadania 1. Prosimy o przesłanie karty doborowej Agregatu freonowego do chłodziwy Qchł=2,7kW (poz. 844 d.59 przedmiaru instalacji sanitarnych bloku operacyjnego).

Odpowiedź: Załączamy kartę doborową agregatu freonowego. Agregat w wykonaniu do pracy całorocznej.

Pytanie 537

Dotyczy zadania 1. Czy instalacja kanalizacyjna jest wyposażona w dezynfekator z uwagi na pomieszczenie promorte?

Odpowiedź: Instalacja kanalizacyjna nie jest wyposażona w dezynfekator ścieków.

Pytanie 538

Dotyczy zadania 1. W jakich podrozdziałach wyszczególnić następujące instalacje: tlen, sprężone powietrze AIR5, sprężone powietrze AIR8, sprężone powietrze techniczne AIR8, podtlenek azotu, próżnia VAC, odciąg gazów anestezyjologicznych, sprężone powietrze AIR8 (do kanału wywiewnego).

Odpowiedź: TE_BO_gazy medyczne

Pytanie 539

Dotyczy zadania 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy stropy laminarne w salach operacyjnych są przedmiotem wyceny? Stropy laminarne znajdują się w projekcie wykonawczym, dostępne są karty katalogowe, jednak nie ma tych urządzeń w udostępnionym przedmiarze.

Odpowiedź: Stropy laminarne w salach operacyjnych są przedmiotem wyceny.

Pytanie 540

Dotyczy zadania 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy wentylatory dachowe w systemie W25 są przedmiotem wyceny? Wentylatory te znajdują się w projekcie wykonawczym (w zestawieniu materiałowym) jednak nie ma tych urządzeń w udostępnionym przedmiarze.

Odpowiedź: Wentylatory dachowe w systemie W25 są przedmiotem wyceny.

Pytanie 541

Dotyczy zadania 1. Co wchodzi w zakres podrozdziału „Instalacje gazów medycznych” oraz „centrale gazów medycznych wraz z siecią zasilającą blok operacyjny instalacje gazów medycznych”. W którym miejscu istnieje granica między tymi podrozdziałami?

Odpowiedź: Wykonać w niezbędnym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie 542

Dotyczy zadania 1. Prosimy o wskazanie szczegółów dotyczących nawiewników z filtrem absolutnym H13. Podane w przedmiarze średnice przyłączy są niewystarczające do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź: Na każdym z nawiewników w części graficznej opracowania podany jest wymagany wydatek, jest to całkowicie wystarczające do doboru i wyceny nawiewników.

Pytanie 543

Dotyczy zadania 1. Prosimy o rozgraniczenie zakresów podrozdziałów „WENTYLA CJA MECHANICZNA N- 25” „WENTYLA CJA MECHANICZNA W- 25” oraz „WENTYLACJA POMIESZCZENIA STERYLIZACJI GAZOWEJ NR 1,09” ponieważ zakresy tych podrozdziałów się pokrywają.

Odpowiedź: Wykonać w niezbędnym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie 544

Dotyczy zadania 1. Prosimy o doślanie rozwinięć instalacji wentylacji.

Odpowiedź: Dla wentylatorni zadania 1 sporządzony został model 3D dostarczony Inwestorowi. Rozwinięcia instalacji wentylacji dla tego obiektu nie będą wykonywane. Model 3D + szczegółowe zestawienie elementów instalacji dokładniej precyzują jej przebieg. Ponadto każdy ze zładów wentylacyjnych znajduje się na odrębnej warstwie dokumentacji cyfrowej co pozwala na dokładne śledzenie jego trasy.

Pytanie 545

Zadanie 1. Z jaką firmą mają Państwo podpisaną umowę na konserwację systemu sygnalizacji pożaru?

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania, informacja jest nieistotna

Pytanie 546

Dot. §12 ust. 7. Prosimy o zmniejszenie wartości robót zaniechanych z 20 % na 10 %.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Pytanie 547

Dot. §4 ust. 1 pkt. 21 w zakresie polisy OC. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wystarczające będzie przedstawienie ogólnej polisy OC Generalnego Wykonawcy, bez konieczności wykupowania polisy dedykowanej.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią pkt. 6 załącznika nr 1 OPZ.

Pytanie 548

Dot. zmiany załącznika nr 1 do SIWZ z 02.06.2020, Zadanie 2, wersja podstawowa, Psychiatria, Stolarka okienna - Według Rys.4, opis w tabeli: „drewniane”, a w uwagach: „5-komorowy profil okienny” / Według opisu technicznego: „szkło w stolarcie okiennej zbrojone” / Według Specyfikacji: „ślusarka okienna p.poż. EI 60, system przeciwpożarowy YAWAL SYTM 75EI lub inny równoważny (...), szkło bezpieczne”. Prosimy o ujednoczenie zapisów. Jaką stolarkę należy zamontować, jak szkloną, jaki kolor i otwieranie?

Odpowiedź:

Należy zamontować stolarkę okienną drewnianą, w kolorze RAL 9010. Szkło w stolarcie bezpieczne klejone, wykonane z dwóch tafli szkła hartowanego, połączonych ze sobą trwale specjalną folią.

Otwieranie zgodnie z zestawieniem stolarki. Klasa P.POŻ zgodnie z zestawieniem stolarki i rzutami.

Parametr U < 0,9 W/m²K

Pytanie 549

Zadanie 1, Stolarka - Według informacji zawartych w załącznikach do Specyfikacji właściwym jest pozwolenie na budowę wydane w 2017 roku. Opis techniczny do architektury w elemencie stolarka wewnętrzna, zakres dotyczący Zadania 1, przewiduje parametr przewodności termicznej $U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, natomiast w czasie tworzenia dokumentacji architektonicznej obowiązywał parametr $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, co zostało uwzględnione w projekcie „Charakterystyka energetyczna”. Prosimy o decyzję który parametr przyjąć do wyceny. Analogicznie który parametr dla zadania 2.

Odpowiedź: Należy przyjąć parametr $U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Pytanie 550

W odpowiedzi „Wyjasnienia_4_265_342” do pytania 288 czytamy „ławy fundamentowe wykonać ze spadkiem. Zbrojenie ław na spadku wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zróznicowano długość słupów S2 na ławach ze spadkiem, rysunek załączamy.” W dołączonych materiałach brak jest takiego rysunku (w katalogu Zadanie 1 są tylko dwa rysunki z branży elektrycznej). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: W załączeniu rysunki.

Pytanie 551

W odpowiedzi „Wyjasnienia_5_343_399” do pytania 376 dotyczącego zewnętrznych schodów stalowych czytamy „Zestawienie stali jest na rys.nr K35”. Na otrzymanym w przetargu rysunku w wersji pdf - K35 brakuje zestawienia stali – jest tylko nagłówek jak niżej. Prosimy o poprawienie rysunku.

Odpowiedź: Załączamy rysunki.

Pytanie 552

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru do zadania 1 o warstwy izolacyjne stropodachu na poziomie +4,75 około 240m²

Odpowiedź: Warstwy stropodachu poziom 4,75 są ujęte w przedmiarze robót budowlanych element 2.10 poz.66

Pytanie 553

W dokumentacji projektowej Zadanie 1, blok operacyjny, dla wydatków central wentylacyjnych pojawiają się rozbieżności między opisem „Blok Operacyjny - opis + bioz”, a kartami katalogowymi „karty katalogowe”.

Które parametry należy przyjąć jako prawidłowe?

Parametry central NW10; NW 13; NW19 - NW24 występują w opisie ale brakuje ich kart doborowych.

Centrala NW7

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 7285 m³/h ciśnienie dysp. Pa 350

Wywiew: wydatek 7049 m³/h ciśnienie dysp. Pa 350

- opis „Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 7500 m³/h ciśnienie dysp. Pa 350

Wywiew: wydatek 7300 m³/h ciśnienie dysp. Pa 350

Centrala NW 11

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 4200 m³/h ciśnienie dysp. Pa 350

Wywiew: wydatek 3570 m³/h ciśnienie dysp. Pa 350

- opis „Blok Operacyjny - opis + bioz”



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Nawiew: wydatek 2800 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 2520 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350
Centrala NW12

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 2280 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 2195 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350

- opis „Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 2800 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 2520 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350

Centrala NW14

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 2355 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 2300 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350

- opis „Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 1000 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 1200 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350

Centrala NW15

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 1170 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 1300 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350

- opis „Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 1000 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 1100 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350

Centrala NW16

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 1290 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 1370 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350

- opis „Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 1000 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 1100 m3/h ciśnienie dysp. Pa 350

Centrala NW17

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 1560 m3/h ciśnienie dysp. Pa 700
Wywiew: wydatek 1630 m3/h ciśnienie dysp. Pa 500

- opis „Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 2200 m3/h ciśnienie dysp. Pa 700
Wywiew: wydatek 2000 m3/h ciśnienie dysp. Pa 500

Centrala NW18

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 2050 m3/h ciśnienie dysp. Pa 700
Wywiew: wydatek 1915 m3/h ciśnienie dysp. Pa 500

- opis „Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 2200 m3/h ciśnienie dysp. Pa 700
Wywiew: wydatek 2000 m3/h ciśnienie dysp. Pa 500

Odpowiedź:

Centrala NW 7 - Nawiew 7500 m3/h; Wywiew 7300 m3/h (zgodnie z opisem)

Centrala NW 11- Nawiew 2800 m3/h; Wywiew 2520 m3/h (zgodnie z opisem)

Centrala NW 12- Nawiew 1090 m3/h; Wywiew 1090 m3/h (zgodnie z opisem)

Centrala NW 14- Nawiew 1000 m3/h; Wywiew 1200 m3/h (zgodnie z opisem)

Centrala NW 15- Nawiew 1000 m3/h; Wywiew 1100 m3/h (zgodnie z opisem)

Centrala NW 16- Nawiew 1100 m3/h; Wywiew 1000 m3/h

Centrala NW 17- Nawiew 2200 m3/h; Wywiew 2000 m3/h (zgodnie z opisem)

Centrala NW 18- Nawiew 2200 m3/h; Wywiew 2000 m3/h (zgodnie z opisem)

Karty katalogowe central 10,13,19,20,21,22,23,24 w załączeniu.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Pytanie 554

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 98 z drugiego zestawu odpowiedzi udostępnionego Oferentom w dniu 02.06.2020 prosimy o jednoznaczne określenie, czy koszty serwisowania w okresie gwarancji leżą po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy. Z odpowiedzi na pytanie 98 nie wynika jednoznacznie po czyjej stronie będą koszty serwisowania.

Odpowiedź: Koszty serwisowania w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy. Koszt materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 555

W nawiązaniu do odpowiedzi 377, 378 prosimy o przekazanie wspomnianych nowych zestawień stali dla rys K16 i K17.

Odpowiedź: Załączamy rysunki

Pytanie 556

Proszę o przekazanie brakujących załączników do odpowiedzi 83.

Odpowiedź: Przekazane wraz z odpowiedziami zestaw 2. Przekazuję ponownie.

Pytanie 557

Proszę o przekazanie brakujących załączników do odpowiedzi 166.

Odpowiedź: Przekazane wraz z odpowiedziami zestaw 2. Przekazuję ponownie.

Pytanie 558

Proszę o konkretną odpowiedź odnośnie systemu oświetleniowego DALI czy Inwestor w 100% rezygnuje z w/w systemu?

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY

Pytanie 559

Czy istnieje możliwość zainstalowanie nowej innej centrali SAP na ul. Komeńskiego(bardziej niezawodnej i tańszej w utrzymaniu i montażu) niż Aritech-UTC?

Odpowiedź: Jeżeli centrale SSP umożliwią niezawodną komunikację z istniejącą centralą oraz zapewni wymaganą funkcjonalność dopuszcza się stosowanie innej centrali.

Pytanie 560

światlenie awaryjne/ewakuacyjne będzie zasilane z centralnej baterii czy wewnętrznych akumulatorów?

Odpowiedź: Oprawy awaryjne z wewnętrznymi akumulatorami. Monitoring przez centralki monitorujące. Lokalizacja centralek w załącznikach

Pytanie 561

Proszę dokładnie sprecyzować zakres prac elektrycznych/teletechnicznych dla Zadania 2. Czy zakres prac dotyczy tylko projektów na 5oddziałów, czy są też części wspólne nie zawarte w w/w projektach a zawarte w przedmiarach jak UPSy, rozdzielnice główne itp.

Odpowiedź: Należy uwzględnić części wspólne w piwnicy jak UPS rozdzielnice główne. W piwnicy wykorzystać istniejącą infrastrukturę koryt do prowadzenia przewodów.

Pytanie 562

W nawiązaniu do odpowiedzi 377, 378 prosimy o przekazanie wspomnianych nowych zestawień stali dla rys K16 i K17.

Odpowiedź: Przekazano wyjaśnieniach

Pytanie 563

Proszę o przekazanie brakujących załączników do odpowiedzi 83.

Odpowiedź: Przekazano w wyjaśnieniach

Pytanie 564

Proszę o przekazanie brakujących załączników do odpowiedzi 166.

Odpowiedź: Przekazano w wyjaśnieniach

Pytanie 565

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 04.06.br nr pytania 339, 340



**Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg**

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl ; <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> ; https://portalformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Pytanie nr 339

W związku ze zmianą zapisów umowy, wnosimy o analogiczne wykreślenie w formularzu ofertowym zapisu „bez uwag” j.n.:

„Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu w ramach zadania nr 1 na wykonane roboty budowlane oraz wyposażenie podstawowe gwarancji na okres miesięcy (należy wpisać 24 lub 36 miesięcy), licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót”.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypelnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane oraz wyposażenie podstawowe, stanowiące przedmiot zamówienia (zadanie nr 1), gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.”

Odpowiedź: Zapis „bez uwag” został wykreślony

Pytanie nr 340

„Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu w ramach zadania nr 2 na wykonane roboty budowlane oraz wyposażenie podstawowe gwarancji na okres miesięcy (należy wpisać 24 lub

36 miesięcy), licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót”.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypelnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane oraz wyposażenie podstawowe, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.”

W związku z usunięciem obowiązku osobistego wykonania części zamówienia w ramach zadania 1, zmiana pkt. 14, rozdział III SIWZ oraz ust. 4 w par. 1 wzoru umowy dla zadania 1 wnosimy o analogiczną rezygnację z zapisu w rozdziale V pkt. D ppkt 3.1) SIWZ:

„W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w lit. b) dla zadania nr 1, robota budowlana potwierdzająca spełnianie tego warunku musi zostać wykonana przez Wykonawcę.”

Odpowiedź: Zapis „bez uwag” został wykreślony

Pytanie nr 341

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.06.2020 r. Aktualny termin składania ofert (15.06.2020) przypada tuż po okresie urlopowym, w którym występuje dzień wolny od pracy.

Dodatkowy czas umożliwi Wykonawcom sprawną weryfikację oferty przed jej ostatecznym złożeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert: 29.06.2020r. godz. 11:00,

Otwarcie ofert: 29.06.2020r. godz. 11:05 w sali konferencyjnej, ul. Komeńskiego 35

Prosimy o:

- 1.1. W związku ze zmianą zapisów umowy, wnosimy o analogiczne wykreślenie w formularzu ofertowym zapisu „bez uwag” (zapis nadal znajduje się w formularzu opublikowanym wraz z odpowiedziami z dnia 02.06.br w miejscu j.n.)

„Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu w ramach zadania nr 1 (...)

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypelnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane oraz wyposażenie podstawowe, stanowiące przedmiot zamówienia (zadanie nr 1), gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.”

„Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu w ramach zadania nr 2 (...)

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypelnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane oraz wyposażenie podstawowe, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.”

- 1.2. W związku z usunięciem obowiązku osobistego wykonania części zamówienia w ramach zadania 1, zmiana pkt. 14, rozdział III SIWZ oraz ust. 4 w par. 1 wzoru umowy dla zadania 1 wnosimy o analogiczną rezygnację z zapisu w rozdziale V pkt. D ppkt 3.1) SIWZ:

„W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w lit. b) dla zadania nr 1, robota budowlana potwierdzająca spełnianie tego warunku musi zostać wykonana przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Ad. 1.1: Zapis „bez uwag” został wykreślony.

Ad. 1.2: Zapis „W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w lit. b) dla zadania nr 1, robota budowlana potwierdzająca spełnianie tego warunku musi zostać wykonana przez Wykonawcę” został wykreślony.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	---	----------------------------------

Pytanie 566

Pytanie 1 - Dotyczy Zadania 1 - Z rysunków E-11 oraz E -14 wynika, że UPS 20 kVA będzie pracował przy obciążeniu 6,9 kW, natomiast UPS 60 kVA przy obciążeniu 46,35 kW. Czy dla tych mocy należy dobrać baterie na godzinę oraz 3 godziny autonomii?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie 567

Pytanie 2 - Dotyczy Zadania 2 – Dla jakiego obciążenia UPSów (mocą czynną, wyrażoną w kW) należy dobrać baterie na 60 minut autonomii?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie 568

Czy Zamawiający posiada interpretację podatkową inwestycji? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający będzie w przyszłości występował ww. dokument

Pytanie 569

W związku z udzieloną przez Zamawiającego w dniu 4 czerwca 2020 r. odpowiedzią na pyt. 292 (pomimo słusznych wątpliwości pytającego), zgodnie z którą Zamawiający utrzymał brzmienie pkt V D. 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), niniejszym wskazujemy, co następuje.

Pragniemy z całą mocą podkreślić, że ujęty w końcowej części warunku wymóg, iż „w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w lit. b) dla zadania 1, robota budowlana potwierdzająca spełnianie tego warunku musi zostać wykonana przez wykonawcę”, stanowi nie tylko ewidentne naruszenie wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy PZP zasady zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu, lecz także ograniczenie w pełni dopuszczalnej ustawowo możliwości posługiwania się potencjałem podmiotu trzeciego w oparciu o art. 22a ustawy PZP.

Zwracamy uwagę, iż w świetle uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania Alstal w zakresie wykreślenia zastrzeżeń co do osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę, okoliczność ta stoi w ewidentnej sprzeczności z wyrażoną w ustawie dopuszczalnością posługiwania się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie doświadczenia opisanego pod lit. b/ powołanego warunku.

Takie działanie Zamawiającego narusza również bezspornie art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający winien określać warunki w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Tymczasem domaganie się posiadania osobistego doświadczenia wyłącznie od wykonawcy, co odczytywać należy jako niemożność wykazywania się robotami wykonanymi przez podwykonawców – bezzasadnie ogranicza dostępność zamówienia poprzez ograniczenie kręgu jego odbiorców, w sytuacji gdy zadanie to – choć w rozumieniu ustawy PZP stanowi zasób własny wykonawcy, de facto nie może być tu wykazane z powodu korzystania przy jego realizacji z sił podwykonawczych.

Skoro więc Zamawiający uwzględnił odwołanie Alstal poprzez wykreślenie obowiązku osobistego wykonania w tym zakresie, nie powinien tworzyć nowych ograniczeń w zakresie warunków udziału w postępowaniu, bo jest to w sposób ewidentny niespójne i nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

W przeciwnym razie dokonane przez Zamawiającego uwzględnienie odwołania w świetle dokonanej przezeń w dniu 4 czerwca 2020 r. czynności udzielenia odpowiedzi na pyt. 292, w istocie będzie miało charakter jedynie iluzoryczny.

Warunek z powołanym zastrzeżeniem osobistego doświadczenia wykonawcy, nie dość, że jest niezgodny z wyżej powołanymi przepisami i zasadami prowadzenia postępowania, stanowić będzie dla wykonawców istotną barierę w ubieganiu się o zamówienie.

Mając powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o wykreślenie wyżej przytoczonego wymogu, co pozwoli na bezsporne posługiwanie się robotami, które wykonywane były również siłami podwykonawczymi.

Obecne ograniczenie stoi też w sprzeczności z aktualną praktyką wykonywania robót budowlanych, gdzie przecież normą jest posługiwanie się potencjałem podwykonawców. Ograniczając warunek wyłącznie do osobistego doświadczenia wykonawcy, zamawiający zamyka drogę do zamówienia wielu znanym wykonawcom predystynowanym do wykonania przedmiotowego zamówienia, naruszając tym samym zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców określoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl, http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	---	---

Usunięcie wskazanego ograniczenia w żaden sposób nie wpłynie na jakość realizacji zamówienia, pozwoli natomiast podmiotom posiadającym stosowne doświadczenie przystąpić do udziału w postępowaniu. Taki sposób sformułowania warunku nie będzie bowiem stał w sprzeczności z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający winien określać warunki w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Wyrażona w powołanym przepisie zasada proporcjonalności winna więc realizować się w uproszczeniu w takim formułowaniu warunków i podejmowaniu takich działań, które są konieczne i niezbędne do osiągnięcia założonych celów. Środki zastosowane do realizacji tego celu muszą być proporcjonalne do jego istoty oraz odpowiednie, czyli takie, za pomocą których ten cel da się osiągnąć, są więc dla danego celu właściwe, ale i niezbędne, a nie nadmierne. Muszą bowiem w najmniejszym stopniu ograniczać interesy i prawa wykonawców.

W trosce o interes wykonawców i tym samym – prawidłowy przebieg procedury przetargowej, Zamawiający winien dbać, by prowadzone przezeń postępowanie zapewniło możliwie najszerszy udział wykonawców.

Dysponuje przecież środkami publicznymi, a wyrażona w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasada zachowania uczciwej konkurencji nie jest pustym hasłem i nie powinna być dezawuowana poprzez tworzenie zbędnych, nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia ograniczeń w warunkach udziału postępowania, służących wyłącznie eliminacji doświadczonych na rynku zamówień publicznych polskich wykonawców, którzy posiadają pełnię zdolności do należytego wykonania zamówienia.

Powyższe wielokrotnie stanowiło przedmiot orzekania Krajowej Izby Odwoławczej. Jako przykładowy wskazać można chociażby wyrok z dnia 4 października 2019 r. (sygn. akt: KIO 1859/19), gdzie Izba stwierdziła jednoznacznie:

„Zgodnie z art. 22 ust. 1a p.z.p., zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Za minimalne poziomy zdolności należy uznać takie wartości, wielkości lub wymagania, które nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji (umożliwiać ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego tylko jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców, podczas gdy zamówienie mogłoby należycie wykonać także inni wykonawcy). Zamawiający co prawda może określać warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiadający jego potrzebom, pod warunkiem że nie spowoduje to wyeliminowania z ubiegania się o zamówienie wykonawców, którzy mogą to zamówienie wykonać.”

Pragniemy z całą mocą podkreślić, że jesteśmy firmą o bogatym doświadczeniu zawodowym również w zakresie obiektów szpitalnych. Jesteśmy więc żywo zainteresowani wzięciem udziału w przetargu na realizację tak prestiżowej inwestycji, jaką w naszym przekonaniu niewątpliwie jest właśnie inwestycja budowlana na rzecz Szpitala Miejskiego w Elblągu. W przypadku jednak utrzymania dotychczasowego wymogu i niedokonania zmiany SIWZ w wyżej zaproponowany sposób nie później niż do dnia 12 czerwca 2020 r., z uwagi na przypadający na 15 czerwca 2020 r. upływ terminu na zaskarżenie czynności Zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej, wykonawca zmuszony będzie skorzystać z przysługujących mu w tym zakresie środków ochrony prawnej.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o uwzględnienie wnioskowanej zmiany warunku doświadczenia wykonawcy.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 555

Pytanie 570

Dotyczy oddziału pediatrycznego dzieci starszych – na zestawieniu stolarki brak drzwi D5 (pomiędzy pomieszczeniem D1.50 a D1.51). Proszę o specyfikację.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie 571

1. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wskazania tej samej osoby na stanowisko kierownika budowy dla zadania 1 i 2 w celu uzyskania maksymalnej ilości punktów poza spełnieniem warunku udziału w postępowaniu przez tę osobę, tj.:
 - 1.1. posiadaniem minimum 5-letniego doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie, w tym min. na jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej
 - 1.2. posiadaniem uprawnień o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl ; <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/> https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Nr sprawy:
ZP/15/2020

- 1.3. posiadaniem odpowiednich kwalifikacji do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków wynikające z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282). wystarczy wskazać dwie (te same dla zadania 1 i 2) zakończone inwestycje polegające na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej, z których każda jest o wartości min. 10 mln zł brutto, tj. spełniająca kryterium zarówno dla 1 jak i 2 zadania.

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
tel. *Mirna* Garbaczewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
AM
mgr Andrzej Żuk

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg	Nr sprawy: ZP/15/2020
	e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag	

Przetarg nieograniczony nana wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Załącznik nr 2 z dnia 18.06.2020r.

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Szpital Miejski św. Jana Pawła II
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.	Nazwa: KAMARO SP. Z O.O. SP. K.		
	NIP: 5842069207	REGON: 191347652	
	Województwo: POMORSKIE		
	Miejscowość: GDAŃSK	Kod pocztowy: 80-122	Kraj: POLSKA
	Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): UL. KARTUSKA 213		
	E-mail: PRZETARGI@KAMARO.INFO	Tel.: 58 322 06 88	
	Adres internetowy (URL):		
	Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem* <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		

* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

ADRES DO KORESPONDENCJI

Nazwa: KAMARO SP. Z O.O. SP. K.		
Województwo: POMORSKIE		
Miejscowość: GDAŃSK	Kod pocztowy: 80-122	Kraj: POLSKA
Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): UL. KARTUSKA 213		
Tel: 58 322 06 88	Faks: 58 322 06 88	E-mail: PRZETARGI@KAMARO.INFO

Składając ofertę w postępowaniu **ZP/15/2020** na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35, oferujemy wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia za cenę ustaloną zgodnie z wytycznymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączonym Wykazem Cen stanowiącym integralną część niniejszej oferty:



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony nana wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	----------------------------------

Zadanie nr 1*

Za wykonanie przedmiotu zamówienia przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe.

Łączna wartość oferty tj. suma wszystkich elementów/zakresów zamówienia **dla zadania nr 1** zgodnie z treścią załącznika nr 2A – Wykaz Cen wynosi:

Cena ryczałtowa bez VAT: 20 470 406,50 zł

VAT: 8 i 23% %, tj.: 4 479 593,50 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 24 950 000,00 zł

Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu w ramach zadania nr 1 na wykonane roboty budowlane oraz wyposażenie podstawowe gwarancji na okres 36 miesięcy (należy wpisać 24 lub 36 miesięcy), licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego odbioru robót*.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane oraz wyposażenie podstawowe, stanowiące przedmiot zamówienia (zadanie nr 1), gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.

Liczba zakończonych inwestycji ponad wymaganą w warunku, określonym w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt. 2) a1) (1) i (3) SIWZ polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej: 2 Potwierdzeniem spełniania tego warunku udziału w postępowaniu w postępowaniu, będzie treść Załącznika nr 6 SIWZ.

Wykonawca otrzyma po 10 pkt za każdą zakończoną inwestycją ponad wymaganą w warunku, określonym w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt. 2) a1) (1) i (3) SIWZ polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej o wartości min.: dla zad. 1: 10 000 000 zł brutto, na której osoba zgłoszona przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy pełniła funkcję kierownika budowy

Zadanie nr 2*

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy. Zakładane wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia zostało określone w kosztorysie ofertowym w wersji uproszczonej, który jest załącznikiem do oferty Wykonawcy.

Łączna wartość oferty tj. suma kosztorysów w poszczególnych branżach **dla zadania nr 2** wynosi:

Cena bez VAT: 13 032 134,68 zł

VAT: 8 i/lub 23 %, tj.: 2 874 348,19 zł

Cena z VAT: 15 906 482,87 zł

Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu w ramach zadania nr 2 na wykonane roboty budowlane oraz wyposażenie podstawowe gwarancji na okres 36 miesięcy (należy wpisać 24 lub 36 miesięcy), licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego odbioru robót*.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane oraz wyposażenie podstawowe, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.

Liczba zakończonych inwestycji ponad wymaganą w warunku, określonym w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt. 2) a2) (1) i (3) SIWZ polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej: 2 Potwierdzeniem spełniania tego warunku udziału w postępowaniu w postępowaniu, będzie treść Załącznika nr 6 SIWZ.



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony nana wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	-----------------------------------

Wykonawca otrzyma po 10 pkt za każdą zakończoną inwestycją ponad wymaganą w warunku, określonym w Rozdziale V. lit. D. pkt 3. ppkt. 2) a1) (1) i (3) SIWZ polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej o wartości min.: dla zad. 2: min. 500 000 zł brutto, na której osoba zgłoszona przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy pełniła funkcję kierownika budowy

- Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.
- Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom (o ile są znani na etapie składania ofert):

L.p.	Nazwa części zamówienia	Firma podwykonawcy	Dane kontaktowe

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór Umowy (stanowiący odpowiednio załącznik nr 8 do SIWZ w odniesieniu do zadania nr 1 lub/i załącznik nr 8A do SIWZ w odniesieniu do zadania nr 2) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oświadczamy, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp wybór naszej oferty **będzie/nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług, w związku z tym:
Oświadczamy, że towary/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to:
(wpisać nazwę (rodzaj) usługi / gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia)

Wartość wskazanych powyżej towarów/usług bez podatku VAT wynosi:zł.
Jeżeli Wykonawca błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.).

***) niepotrzebne skreślić**

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że:
 - zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wadium zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej
Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr
- Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji faksem lub drogą elektroniczną oraz zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
- Numer faksu lub adres e-mail, na który należy kierować przekazywane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje:

numer faksu: 58 322 06 88 adres e-mail: przetargi@kamaro.info

Uwaga:

W przypadku niedysponowania przez Wykonawcę faksem i adresem e-mail należy przekreślić powyższy zapis.

12. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony nana wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	-----------------------------------

13. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

14. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest Pani/Pan Justyna Korol, telefon kontaktowy 531 725 562, 58 322 06 88

Dokument podpisany przez
Tomasz Tomanik
Data: 2020.07.20 07:55:31 CEST

Gdańsk, dnia 20.07.2020r.

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony nana wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

Załącznik DLA ZADANIA NR 1 do formularza Oferta

Kamaro Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Kartuska 213
80-122 Gdańsk

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/
 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 zamówienia

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W KRYTERIUM OCENY OFERT - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY – PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY (DLA ZADANIA NR 1)

postępowaniu **na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”** dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35,

W celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert – Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – przedstawiciela Wykonawcy:

Oświadczamy, że osoba wskazana w Wykazie osób w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału, o którym mowa w pkt V. lit. D. ppkt 3 poz. 2) lit. a) SIWZ do pełnienia funkcji **Kierownika Budowy – przedstawiciela Wykonawcy** pełniła funkcję kierownika budowy na następujących zakończonych inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej o wartości min. 10 000 000 zł brutto:

Lp.	Nazwa inwestycji	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego inwestycja była wykonywana	Wartość robót (PLN brutto)	Uwagi
1	Rewitalizacja i adaptacja XIX-wiecznego zabytkowego Spichlerza Białego, Stróżówki i ich otoczenia w Słupsku na cele kulturalne i społeczne na terenie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy ul. Szarych Szweregów 12	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9 76-200 Słupsk	15 485 230,51	
2	Prace budowlano-konserwatorskie na wale Plauena w Malborku, w tym budowa budynku kasowo-sanitarnego	Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1 82-200 Malbork	14 478 290,07	

Gdańsk, dnia 20.07.2020r.

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Uwaga:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy dokument składany jest wyłącznie w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert - Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – przedstawiciela Wykonawcy
 Niezłożenie oświadczenia lub złożenie oświadczenia bez podpisu Wykonawcy będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt w kryterium oceny ofert - Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający informuje, że przedmiotowe oświadczenie nie jest oświadczeniem potwierdzającym okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, więc art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie miał zastosowania.



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga.

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</p> <p>e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony nana wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	--	---

Załącznik DLA ZADANIA NR 2 do formularza Oferta

Kamaro Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Kartuska 213

80-122 Gdańsk

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/
 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 zamówienia

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W CELU UZYSKANIA PUNKTÓW W KRYTERIUM OCENY OFERT - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY – PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY (DLA ZADANIA NR 2)

postępowaniu **na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”** dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35,

W celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert – Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – przedstawiciela Wykonawcy:

Oświadczamy, że osoba wskazana w Wykazie osób w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału, o którym mowa w pkt V. lit. D. ppkt 3 poz. 2 lit. a) SIWZ dla **zadania nr 2** do pełnienia funkcji **Kierownika Budowy – przedstawiciela Wykonawcy** pełniła funkcję kierownika budowy na następujących zakończonych inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej o wartości min. 500 000,00 zł brutto:

Lp.	Nazwa inwestycji	Nazwa i adres podmiot, na rzecz którego inwestycja była wykonywana	Wartość robót (PLN brutto)	Uwagi
1	Rewitalizacja i adaptacja XIX-wiecznego zabytkowego Spichlerza Białego, Stróżówki i ich otoczenia w Słupsku na cele kulturalne i społeczne na terenie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy ul. Szarych Szweregów 12	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9 76-200 Słupsk	15 485 230,51	
2	Prace budowlano-konserwatorskie na wale Plauen w Malborku, w tym budowa budynku kasowo-sanitarnego	Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1 82-200 Malbork	14 478 290,07	

Gdańsk, dnia 20.07.2020r.

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Uwaga:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy dokument składany jest wyłącznie w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert - Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – przedstawiciela Wykonawcy
 Niezłożenie oświadczenia lub złożenie oświadczenia bez podpisu Wykonawcy będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt w kryterium oceny ofert - Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający informuje, że przedmiotowe oświadczenie nie jest oświadczeniem potwierdzającym okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, więc art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie miał zastosowania.



Przedmiot zamówienia realizowany będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga.

Tabela elementów- branża elektryczna

ZADANIE NR 1: Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego do budynku szpitala przy ul. Komeńskiego 35 w ramach projektu: Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu."

Numer elementu	Opis robót	Kwota netto [PLN]	Wartość VAT [PLN]	Kwota brutto [PLN]
1	2	3	4	5
1.	Instalacja elektryczna	750 280,00	172 564,40	922 844,40
2.	Instalacja elektryczna - gniazda i koryta	59 650,00	13 719,50	73 369,50
3.	Instalacja elektryczna - oświetlenie podstawowe-ogólne	227 395,00	52 300,85	279 695,85
4.	Instalacja elektryczna - oświetlenie awaryjne - OK	76 110,00	17 505,30	93 615,30
5.	Instalacja automatyki drzwiowej KD - OK	76 775,00	17 658,25	94 433,25
6.	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP	433 400,00	99 682,00	533 082,00
7.	Instalacja RTV	9 400,00	2 162,00	11 562,00
8.	Instalacja systemu przyzywowego	7 680,00	1 766,40	9 446,40
9.	Instalacja Dźwiękowy System Ostrzegawczy	53 895,00	12 395,85	66 290,85
10.	Instalacja telewizji przemysłowej CCTV	85 960,00	19 770,80	105 730,80
11.	System konferencyjny - OK	526 360,00	121 062,80	647 422,80
12.	Instalacja systemu LAN - OK	133 510,00	30 707,30	164 217,30
13.	Instalacja odgromowa oraz instalacja połączeń wyrównawczych	38 980,00	8 965,40	47 945,40
14.	Badania i pomiary elektryczne	37 285,00	8 575,55	45 860,55
	RAZEM	2 516 680,00	578 836,40	3 095 516,40

Data i podpis Wykonawcy:

Załącznik nr 10

80 – 719 Gdańsk, ul. Litewska 15
tel. 58 326 48 20
fax 58 301 76 25



Gdańsk, dnia 28 lipca 2020 roku

Szpital Miejski św. Jana Pawła II
w Elblągu ul. Komeńskiego 35; 82-
300 Elbląg

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP/15/2020 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

**ZASTRZEŻENIA WYKONAWCY DO OFERTY
ZŁOŻONEJ PRZEZ KAMARO SP. Z O.O. SP. K. JAKO NIEZGODNEJ Z SIWZ**

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu wykonawcy Przembud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: „Wykonawca”) ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu o numerze ZP/15/2020 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”, w związku opublikowaniem w dniu 21.07.2020 r. przez Zamawiającego złożonych ofert, **niniejszym poniżej przedstawiamy zastrzeżenia do oferty złożonej przez Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku** (dalej jako: „Ofereant”). W ocenie Wykonawcy, oferta złożona przez Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. nie spełnia wymogów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: „SIWZ”) i powinna zostać odrzucona przez Zamawiającego, zaś ewentualne dokonanie jej wyboru przez Zamawiającego skutkować będzie naruszeniem rygorów wynikających z ustawy z dnia 29.01.2004 r. roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 , dalej jako: „PZPu”).

Ofercie złożonej przez Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. zarzucamy:

OD 1945 R. REALIZUJEMY W GENERALNYM WYKONAWSTWIE OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, MIESZKALNE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SĄD REJONOWY GDAŃSK – PÓŁNOC VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
NIP: 583 – 00 – 03 – 036 REGON: 190559493
KRS: 0000077962
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, WPŁACONY 2 055 000,00 PLN

Internet:
e – mail: przembud@przembud.pl
www.przembud.pl

1. **Brak spełnienia przez Oferenta wymogu wynikającego z rozdziału X ust. 12 SIWZ, uzasadniający odrzucenie złożonej przez niego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZPu.**

Oferta Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. nie spełnia wymogu wynikającego z rozdziału X ust. 12 SIWZ. Zgodnie z treścią ww. postanowienia: **„Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy (...).”** Jak wynika z treści rozdziału X ust. 11 lit. (b) SIWZ wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni byli przed upływem terminu składania ofert do przedłożenia Wykazu Cen zgodnie z Załącznikiem 2a do SIWZ. Wbrew dyspozycji rozdziału X ust. 12 SIWZ Oferent Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. dokonał **modyfikacji** Wykazu cen (Tabeli elementów – branża elektryczna) poprzez pominięcie w jego treści pozycji *„Integracja sal operacyjnych.”* Złożony przez Oferenta Wykaz Cen wskazuje bowiem, że złożona przez niego oferta nie obejmuje części przedmiotu zamówienia, tj. *robót w zakresie integracji sal operacyjnych*, skoro nie zostały one uwzględnione i wycenione w dokumencie składającym się na treść tej oferty.

Ponadto, w ww. zakresie Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. dokonał również modyfikacji treści SIWZ poprzez uwzględnienie w wycenie pozycji *„System konferencyjny”*, która to zgodnie z odpowiedzią 418 udzieloną przez Inwestora, została wyłączona z zakresu oferty. Tym samym oferta przedstawiona przez Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. nie odpowiada zakresem treści zapytania ofertowego przedstawionego w SIWZ.

Zarówno pominięcie pozycji „Integracja sal operacyjnych”, jak i dokonanie wyceny pozycji „System konferencyjny”, stanowią, każda z osobna, ewidentną modyfikację treści SIWZ, którą to możliwość wprost wyłącza rozdział X ust. 12 SIWZ. Ponadto, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2) PZPu, oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ obligatoryjnie podlega odrzuceniu przez Zamawiającego. Przy czym należy nadmienić, iż przedstawione powyżej modyfikacje nie mieszczą się w pojęciu „oczywistej omyłki pisarskiej” wskazanej w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZPu.

Z tego też względu oferta Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. powinna zostać bezwzględnie odrzucona przez Zamawiającego.

2. **Brak spełnienia przez inwestycję wskazaną przez Oferenta, obejmującą wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na wale Plauena w ramach zadania pn. „Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów zespołu zamkowego w Malborku” wymagań określonych w rozdziale XIII ust. 2 pkt 1 lit (b) SIWZ.**

Wskazana przez Oferenta inwestycja, wyszczególniona w załącznikach dla zadania nr 1 oraz nr 2 do formularza oferty jako pozycja nr 2 w tabeli, obejmująca wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na wale Plauena w ramach zadania pn. „Aktywizacja turystyczna terenów zespołu zamkowego w Malborku”, **nie może być uznana za inwestycję obejmującą budowę lub przebudowę obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej o wartości minimalnej wynoszącej 10.000.000,00 złotych.** Opis powyższego zamówienia jednoznacznie świadczy o przewadze prac restauracyjnych obiektów fortyfikacyjnych i zagospodarowania terenu nad pracami dotyczącymi budowy budynku użyteczności publicznej, które to obejmowały jedynie budynek kasowo-sanitarny, stanowiąc tym samym relatywnie niewielką część wartości zamówienia.

W konsekwencji Zamawiający winien przyjąć, iż Oferent przedstawił w swojej ofercie jedną tylko inwestycję (a nie dwie), w której wskazana przez Oferenta osoba pełniłaby funkcję kierownika budowy, która to inwestycja spełniałaby wskazane wyżej wymagania Zamawiającego, uzasadniające przyznanie ofercie dodatkowych punktów w ramach kryterium „*Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – przedstawiciela wykonawcy.*” Powyższe, zgodnie z rozdziałem XIII ust. 2 pkt 1 lit. (b) w zw. z rozdziałem V lit. D pkt 3 ppkt 2) lit. a1) (1) niweczy przyznanie dodatkowych 10 punktów za rzekome spełnienie przez Oferenta warunków SIWZ w powyższym zakresie.

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy oferta Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. powinna zostać odrzucona przez Zamawiającego. Niezależnie od istnienia przesłanki uzasadniającej odrzucenie ww. Oferty, nie powinna ona osiągnąć maksymalnej ilości punktów. Mając powyższe na uwadze Wykonawca postuluje o dokonanie ponownej skrupulatnej analizy oferty Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. oraz uwzględnienie powyżej przedstawionych zastrzeżeń i zarzutów.

Internet Explorer 8.0.6002.18146
https://zabobowce.pl/...
Zaloguj się 00:55:22 PL EN

Wiadomości w postępowaniu ID 344479

Wiadomości prywatne

g wrobel@przebud.pl
Wskazanie tabli Eurozawiesz w ramach zadan a inwestycji nr 020-01 „Podniesienie jakości i funkcjonalności licznika pomiaru ciepła w celu oszczędności energii w zabudowie wielokвартиrowej z zabobowcem w Szubinie Międzyw. Jar a Parka II w Ebiegu” (OGCIS 000 019725 ID 344479)

W załączeniu pytam do przetargu „Z certyfikatów za odpowiedz”
Pytanie 22.06.202.

g wrobel@przebud.pl
Data wysłania wiadomości: 2020-07-26 12:41:57

Witam,
W załączeniu parro dot. zafrachten do oferty pozostawiam

g wrobel@przebud.pl
Data wysłania wiadomości: 2020-08-07 11:37:43

Witam,
Nowa wiadomość: Przywitała

Przebudowa II Etapu

HP

Uzyskać adres strony. Co chcesz zrobić z tym plikiem? [Wysłaj](#)

Gabriela Wróbel

Od: platformazakupowa.pl by OpenNexus [postepowania@platformazakupowa.pl]
Wysłano: 28 lipca 2020 12:42
Do: g.wrobel@przembud.pl
Temat: Wysłałeś wiadomość w postępowaniu: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jako postepowania@platformazakupowa.pl
Podpis::



Dzień dobry,

w postępowaniu: **wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” 2020/S 092-218725 (ID 344479)**, została wysłana wiadomość.

PRZEJDŹ DO WIADOMOŚCI

Pozdrawiamy,
Zespół Open Nexus

CWK: 22 101 02 02
platformazakupowa.pl

Wiadomość wygenerowana automatycznie przez OpenNexus, prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku odpowiedzi wiadomość nie będzie dostarczona.

Zatwierdził w M

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
--	--	----------------------------------

Elbląg dnia 07.08.2020r.

KAMARO SP. Z O.O. SP. K. ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk

Dotyczy: Postępowania na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”. Nr spr. ZP/15/2020.

Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 jako Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 tret pierwsze informuje, że na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprawił w Państwa ofercie, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”, Zadanie nr 1, inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, tj.:

w załączonym do oferty załączniku 2a, w tabeli elementów – branża elektryczna, wykonawca KAMARO SP. Z O.O. SP. K., wpisał w wierszu pod numerem elementu 11, system konferencyjny, dodając jego wartość w kwocie 526 360,00 zł netto, 647 422,80 zł brutto, do łącznej wartości elementów branży elektrycznej, tj. 2 516 680,00zł netto, 3 095 516,40 zł brutto. Zamawiający w wyjaśnieniach, w trakcie postępowania przetargowego, w odpowiedzi na pytanie nr 418, przekazał wykonawcom informację, że nie należy wyceniać systemu konferencyjnego.

Zamawiający analizując ofertę KAMARO SP. Z O.O. SP. K., w tym tabelę elementów – branża elektryczna, stwierdził iż zaoferowana cena nie może dotyczyć systemu konferencyjnego, którego wartość kosztorysowa wynosi 181 276,31 zł brutto.

Według zamawiającego wykonawca KAMARO SP. Z O.O. SP. K. błędnie usunął wiersz z tabeli elementów dotyczący integracji sal operacyjnych, pozostawiając sąsiadujący z nim wiersz z systemem konferencyjnym.

Zamawiający uznał wyżej opisaną omyłkę jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, gdyż zaoferowana cena w tabeli elementów – branża elektryczna, nie uległa zmianie, tj.: 2 516 680,00zł netto, 3 095 516,40 zł brutto. Zamawiający dokonał poprawienia omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp.

Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę w zakresie Zadania nr 1, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski

Tejpaik nr 12

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</p>	<p align="center">Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu</p>	

Elbląg dnia 28.08.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania przetargowego, nr sprawy ZP/15/2020 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”, data otwarcia 20.07.2020 r. zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zostały wybrane oferty firm:

Zadanie 1

Oferta nr 6

KAMARO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk

Cena oferty:

Cena ryczałtowa bez VAT: 20 470 406,50 zł
VAT: 8 i 23% %, tj.: 4 479 593,50 zł
Cena ryczałtowa z VAT: 24 950 000,00 zł
Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje
Okres gwarancji: 36 miesięcy

Zadanie 2

Oferta nr 6

KAMARO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk

Cena oferty:

Cena bez VAT: 13 032 134,68 zł
VAT: 8 i/lub 23 %, tj.: 2 874 348,19 zł
Cena z VAT: 15 906 482,87 zł
Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje
Okres gwarancji: 36 miesięcy

Umowy w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2 zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **08.09.2020 roku**

W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy Pzp:

Zadanie nr 1

Oferta nr 1

Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, Warszawa 01-204

Cena oferty:

Cena ryczałtowa bez VAT: 25 814 663,00 zł
VAT: (zawarte stawki 8% i 23%) tj.: 5 610 822,79 zł
Cena ryczałtowa z VAT: 31 425 485,79 zł
 $C = 24\,950\,000,00 \times 60 : 31\,425\,485,79 = 47,64$ pkt
Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje $D = 20$ pkt
Okres gwarancji: 36 miesięcy $G = 20$ pkt
Ocena łączna: 47,64 + 20 + 20 = 87,64 pkt

Oferta nr 2

HOCHTIEF Polska S.A. ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa

Cena oferty:

Cena ryczałtowa bez VAT: 22 522 277,00 zł





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Nr sprawy:
ZP/15/2020

VAT: 8%; 23% tj.: 4 958 806,89 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 27 453 492,71 zł

$C = 24\,950\,000,00 \times 60 : 27\,453\,492,71 = 54,53$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 54,53 + 20 + 20 = 94,53 pkt

Oferta nr 3

Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Cena oferty:

Cena ryczałtowa bez VAT: 32 208 606,00 zł

VAT: 23%, 8%, tj.: 7 023 929,43 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 39 232 535,43 zł

$C = 24\,950\,000,00 \times 60 : 39\,232\,535,43 = 38,16$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 3 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 38,16 + 20 + 20 = 78,16 pkt

Oferta nr 4

ERBUD SA. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Cena oferty:

Cena ryczałtowa bez VAT: 23 722 068,74 zł

VAT: 8% i 23% %, tj.: 5 228 898,79 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 28 950 967,53 zł

$C = 24\,950\,000,00 \times 60 : 28\,950\,967,53 = 51,71$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 51,71 + 20 + 20 = 91,71 pkt

Oferta nr 6

KAMARO SP. Z O.O. SP. K. ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk

Cena oferty:

Cena ryczałtowa bez VAT: 20 470 406,50 zł

VAT: 8 i 23% %, tj.: 4 479 593,50 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 24 950 000,00 zł

$C = 24\,950\,000,00 \times 60 : 24\,950\,000,00 = 60,00$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 60,00 + 20 + 20 = 100 pkt

Oferta nr 7

Przebud Gdańsk Spółka Akcyjna ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk

Cena oferty:

Cena ryczałtowa bez VAT: 21 158 739,99zł

VAT: 8%, 23% , tj.: 4 652 964,70zł

Cena ryczałtowa z VAT: 25 811 704,69zł

$C = 24\,950\,000,00 \times 60 : 25\,811\,704,69 = 58,00$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 58,00 + 20 + 20 = 98,00 pkt

Oferta nr 8

Konsorcjum firm:

NDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider konsorcjum), ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot

NDI SOPOT SA (Partner konsorcjum), ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot

Cena oferty:

Cena ryczałtowa bez VAT: 25 794 621,34 zł

VAT: 8%, 23% tj.: 5 668 523,66 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 31 463 145,00 zł

$C = 24\,950\,000,00 \times 60 : 31\,463\,145,00 = 47,58$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</p> <p>Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu</p>	<p>Nr sprawy: ZP/15/2020</p>
---	---	--

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 47,58 + 20 + 20 = 87,58 pkt

Oferta nr 9

PBO PEDBUD Sp. z o.o. Sp. k., Gutkowo 49, 11-041 Gutkowo

Cena oferty:

Cena ryczałtowa bez VAT: 30 827 350,81 zł

VAT: 23 %, tj.: 7 090 290,68 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 37 917 641,49 zł

Cena ryczałtowa bez VAT: 529 725,00 zł

VAT: 8 %, tj.: 42 378,00 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 572 103,00 zł

Łącznie cena ryczałtowa z VAT: 38 489 744,49 zł

$C = 24\,950\,000,00 \times 60 : 38\,489\,744,49 = 38,89$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 38,89 + 20 + 20 = 78,89 pkt

Oferta nr 10

Konsorcjum firm:

Wegner Sp. z o.o. Sp. k. (Lider konsorcjum), ul. Bukowska 177, 60-196 Poznań

HEALTHCARE BUILDING SOLUTIONS Sp. z o.o. (Członek konsorcjum), ul. Bukowska 177, 60-196 Poznań

Cena oferty:

Cena ryczałtowa bez VAT: 23 016 183,60 zł

VAT: 8 i 23 %, tj.: 4 645 073,18 zł

Cena ryczałtowa z VAT: 27 661 256,78 zł

$C = 24\,950\,000,00 \times 60 : 27\,661\,256,78 = 54,12$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 3 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 54,12 + 20 + 20 = 94,12 pkt

Zadanie nr 2

Oferta nr 1

Budimex S.A. ul. Siedmilogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Cena oferty:

Cena bez VAT: 15 606 589,92 zł

VAT: (zawarte stawki 8% i 23%) tj.: 3 460 255,86 zł

Cena z VAT: 19 066 845,78 zł

$C = 15\,906\,482,87 \times 60 : 19\,066\,845,78 = 50,05$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 50,05 + 20 + 20 = 90,05 pkt

Oferta nr 2

HOCHTIEF Polska S.A. ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa

Cena oferty:

Cena bez VAT: 15 334 993,38 zł

VAT: 8%; 23% tj.: 3 397 477,81 zł

Cena z VAT: 18 732 471,19 zł

$C = 15\,906\,482,87 \times 60 : 18\,732\,471,19 = 50,95$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 50,95 + 20 + 20 = 90,95 pkt

Oferta nr 5

Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha, ul. Rawska 18b, 82-300 Elbląg

Cena oferty:

Cena bez VAT: 14 006 714,41 zł

VAT: 23.%, tj. 3 092 745,39 zł

VAT: 8 %, tj. 44 799,62 zł



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
 Europejski Fundusz
 Rozwoju Regionalnego





Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/15/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Cena z VAT: 17 144 259,42 zł

$C = 15\,906\,482,87 \times 60 : 17\,144\,259,42 = 55,67$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 3 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 55,67 + 20 + 20 = 95,67 pkt

Oferta nr 6

KAMARO SP. Z O.O. SP. K. ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk

Cena oferty:

Cena bez VAT: 13 032 134,68 zł

VAT: 8 i/lub 23 %, tj.: 2 874 348,19 zł

Cena z VAT: 15 906 482,87 zł

$C = 15\,906\,482,87 \times 60 : 15\,906\,482,87 = 60,00$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 60 + 20 + 20 = 100 pkt

Oferta nr 8

Konsorcjum firm:

NDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider konsorcjum), ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot

NDI SOPOT SA (Partner konsorcjum), ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot

Cena oferty:

Cena bez VAT: 15 668 319,54 zł

VAT: 8%, 23% tj.: 3 506 684,66 zł

Cena z VAT: 19 175 004,20 zł

$C = 15\,906\,482,87 \times 60 : 19\,175\,004,20 = 49,77$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 49,77 + 20 + 20 = 89,77 pkt

Oferta nr 9

PBO PEDBUD Sp. z o.o. Sp. k., Gutkowo 49, 11-041 Gutkowo

Cena oferty:

Cena bez VAT: 16 482 775,63zł

VAT: 23%, tj.: 3 791 038,39 zł

Cena z VAT: 20 273 814,02 zł

Cena ryczałtowa bez VAT: 260 148,55 zł

VAT: 8 %, tj.: 20 811,88zł

Cena ryczałtowa z VAT: 280 960,43zł

łącznie cena z VAT: 20 554 774,45 zł

$C = 15\,906\,482,87 \times 60 : 20\,554\,774,45 = 46,43$ pkt

Doświadczenie Kierownika budowy: 2 inwestycje D = 20 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy G = 20 pkt

Ocena łączna: 46,43 + 20 + 20 = 86,43 pkt

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Miroslaw Gorbaczewski



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

