

## Pytanie i odpowiedź nr 5

W oparciu o art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się niniejszym z następującymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej w/w postępowania.

1. Na przekroju V-V konstrukcja pobocza składa się z kruszywa 31/63 mm i 16/32 mm. W Opisie technicznym brak jest zapisów mówiących o celu zastosowania takiej konstrukcji. Wykonawca prosi o informację jaki jest cel zastosowanie takiej konstrukcji. Czy możliwe jest zastosowanie alternatywnego układu warstw, który zapewni odpowiednią nośność i odprowadzenie wody poza konstrukcję nawierzchni?

Odp. Nie jest możliwe zastosowanie alternatywnego układu warstw wskazanego elementu. Konstrukcja pobocza została zastosowana w celu poprawy odwodnienia jezdni.

2. Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację do jakiej grupy nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu.

Odp. Podłoże zostało zakwalifikowane do grupy nośności G2.

3. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami najnowszego dokumentu WT-2 2014 dla kategorii ruchu przyjętej na przedmiotowym zadaniu.

Odp. Zamawiający potwierdza.