RYS .1



Legenda:

INSTALACJA WODY :

- przewody wody zimnej
- przewody wody ciep łej
- przewody wody cyrkulacyjnej
- przewody wody zdemineralizowanej
- przewody wody zmi ękczonej
- przewody wody z odzysku do sp łukiwania toalet i podlewania zieleni
- przewody wody hydrantowej

OZNACZENIE PIONÓW:

XX YY ZZ

XX - oznaczenie instalacji
YY - numer pionu
ZZ - rozmiar rury

OZNACZENIE SYSTEMÓW RUROWYCH:

ZW - woda zimna
CWU - woda ciep la
CCW - woda cyrkulacyjna
WS - woda z odzysku do sp łukiwania toalet i podlewania zieleni
WD - woda zdemineralizowana
HP - instalacja hydrantowa
PS - punkt sta ły

OZNACZENIE SYMBOLI:

AA_BB_CCC
DN15
kv=0,100 m /h
dp=10000Pa
lw=1
M1.B1.000

Symbol armatury
Średnica armatury
Współczynnik przepływu
Spadek ciśnienia na armaturze
Nastawa
Lokalizacja armatury (orzaczenie pomieszczenia)

TERM - zawór cyrkulacyjny, termostatyczny
REG - zawór regulacyjny
ZO - zawór odcinaj ący
ZO-S - zawór odcinający ze spustem
PS - punkt stały

OZNACZENIE ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO

- ściana oddzielenia przeciwpo- żarowego EI120 (wg opracowania architektonicznego)
- ściana oddzielenia przeciwpo- żarowego EI 60 (wg opracowania architektonicznego)

UWAGA:

Rzędne instalacji grawitacyjnych oznaczają spód przewodu
Rzędne instalacji ciśnieniowych oznaczają ok przewodu

OZNACZENIE ETYKIET WODOMIERZY:

WOD_XX_YY_ZZ- wodomierz_system_numer wodomierza_numer modu lu

UWAGI

1. *INSTALACJE SANITARNE NALE ŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI;*
2. *WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE;*
3. *ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM;*
4. *PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. SZCZEGÓŁY WYKONANIA/PRZEJŚCIA, OTWORY TECHNOLOGICZNE, TYP I SZCZELNOŚĆ PRZEJŚCIA) ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEGO;*
5. *WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ. / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. RZĘDNE PROWADZENIA INSTALACJI ODNIESIONO DO POZIOMU 0,00 POSADZKI ROZPATRYWANEJ KONDYGNACJI;*
6. *W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIETRZENIE INSTALACJI PRZEZ ZAMONTOWANIE ODPOWIETRZNIKÓW DN15 POPRZEDZONYCH ZAWOREM ODCINAJĄCYM DN15;*
7. *W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ ZAWORY SPUSTOWE ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN15 UMOŻLIWIAJĄCE OPRÓŻNIENIE INSTALACJI;*
8. *WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU;*
9. *W PRZYPADKU PROWADZENIA KORYT POŻAROWYCH POD INSTALACJAMI SANITARNYMI NALEŻY DANĄ INSTALACJĘ ZAMONTOWAĆ NA ZAWIESZACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NAJWIĘKSZEJ PRZYJĘTEJ NA BUDYNKU;*
10. *PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONANE W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI TEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ AKTUALNYMI INSTRUKCJAMI WYBRANEGO PRODUCENTA;*
11. *PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW;*
12. *PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 M W ŚCIANACH I STROPACH POMIESZCZEŃ ZAMKNIĘTEGO, DLA KTÓRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ JEST NIE NIŻSZA NIŻ E I 60 LUB R E I 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) ŚCIAN I STROPÓW TEGO POMIESZCZENIA. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ZEWNĘTRZNE ŚCIANY BUDYNKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ POZIOMU TERENU, ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ PRZENIKANIA GAZU DO WNĘTRZA BUDYNKU - WYKONAĆ JAKO GAZOSZCZELNE;*
13. *WSZELKIE WYTYCZNE MONTAŻOWE, PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ, ROZRUCH URZĄDZEŃ ETC. WYKONAĆ WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA;*
14. *PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJ