

Kraków, dn. 17.11.2023 r.

L.dz.DZP-291-5566.1/2023

**Do**  
**Uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Remont sali nr 01 w budynku niskim Wydziału Leśnego zlokalizowanym przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie”**, nr zamówienia: **DZP-291-5566/2023**

1. Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że dnia 13 listopada 2023 r. wpłynęły wnioski Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań/wniosków wraz z odpowiedziami.
2. Zamawiający informuje zarazem, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, w zakresie wyznaczonego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.
  - Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia **22.11.2023 r. do godziny 08:00.**
  - Otwarcie ofert nastąpi: **22.11.2023 r. o godzinie 09:00.**
  - Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **21.12.2023 r.**

Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	Proszę o podanie wymiaru każdej kwatery oddzielnie, w których należy zamontować niezależne rolety.	Należy przyjąć roletę w każdej kwaterze na pięciu oknach, wymiary wg załączonego rysunku.
2	O jaką długość należy wydłużyć drabinę wyłazową.	Długość drabiny należy wydłużyć o 80 cm, wg zapisów STWIOR, str 6.
3	Jaki rozmiar płytek i kolorystykę należy przyjąć do wyceny na ścianach i posadzkach , wg. przedmiarów są to 60x60cm a wg.ST 30x30 cm?	Należy przyjąć płytki 60x60.
4	W trakcie wizji stwierdzono, iż pod oknami remontowanej sali znajduje się szklane zadaszenie piwnicy. Czy Zamawiający dopuszcza transport materiałów nad tymi daszkami, czy po powierzchni korytarzy? Co należy przyjąć do wyceny zabezpieczenia powierzchni istniejącej.	Zamawiający proponuje transport materiałów korytarzem, wówczas konieczność zabezpieczenie trasy folią i płytą OSB, lub transport bocznym wejściem, przeciwpożarowym (krótsza odległość), konieczność zabezpieczenia trawnika, w razie konieczności odtworzenia trawnika i zabezpieczenie dojścia również folią i płytą OSB.
5	Pod remontowaną salą znajdują się niedawno wyremontowane pomieszczenia, czy będą użytkowane w trakcie remontu, a szczególności w trakcie prac związanych ze skuciem i odtworzeniem wylewek	Użytkowanie pomieszczeń poniżej będzie uzależnione od wykonywanych prac.

**Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**