



BZP.271.97.2022

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja łazienki”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

(1) Pytanie Wykonawcy:

Czy grzejnik znajdujący się na korytarzu (w miejscu wykonania nowego otworu drzwiowego) oznaczony na rysunku do likwidacji i przesunięcia – należy wykonać jako nowy czy też istnieje możliwość wykorzystania tego grzejnika istniejącego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Grzejnik znajdujący się na korytarzu należy wykonać jako nowy. W związku z nieścisłością dotyczącą powyższej kwestii Zamawiający koryguje dokumenty zawarte w załączniku nr 1 do SWZ - stanowiące szczegółowy opis przedmiotowych robót budowlanych tj.:

- 1) dokumentację projektową, zawierającą: projekty techniczne, przedmiar robót, zakres przedmiotu zamówienia;
- 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- w zakresie opisu technicznego, rysunku oraz przedmiaru robót a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

ZMIANA TREŚCI SWZ

- II. Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 9 ustawy, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:
- 1) w miejsce Załącznika nr 1 do SWZ (Dokumentacja projektowa), wprowadza się obowiązujący **Zmieniony Załącznik nr 1 do specyfikacji**;
 - 2) w SWZ, w każdym miejscu, gdzie występuje zapis „Załącznik nr 1” przed tym zapisem dodaje się słowo „Zmieniony”. **Zmieniony Załącznik nr 1** stanowi załącznik do niniejszego pisma;
 - 3) Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

III. Pouczenie

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVIII SWZ.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Artur Bochenek
Zastępca Prezydenta

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Załączniki:

Zmieniony Załącznik nr 1 do specyfikacji – Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB;

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.nowysacz.pl; <https://bip.malopolska.pl/nowysacz> ; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz>
2. a/a UM - BZP.