

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.04.2023 r.

WI.271.9.2023

Dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim”

1. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia - *zwanej dalej „SWZ”*. Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszeniem przez Państwa w/w przetargu zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na późniejszy. Z uwagi na fakt, że termin składania ofert przypada na okres świąteczny długiego weekendu majowego, który w obecnym roku wyjątkowo przypada na ponad połowę tygodnia wiele instytucji, również hurtowni nie robi wycen materiałów planując urlopy na cały pierwszy tydzień maja - zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na późniejszy. Sporządzenie w tej sytuacji rzetelnej wyceny, a co za tym idzie oferty jest bardzo utrudnione, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.05.2023r.

Pytanie nr 2:

Proszę o zamieszczenie pliku Przedmiar_DR_KD w wersji edytowalnej w formacie .ath lub .kst. Nie możemy otworzyć zamieszczonego przedmiaru w formacie .kstx

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu dzisiejszym udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania plik pn. Przedmiar_DR_KD w formacie ath.

Pytanie nr 3:

Prosimy o określenie średnic istniejących studni kanalizacji sanitarnej 3 kpl – w których Zamawiający wymaga wymiany płyty nastudziennej i włączów na D400.

Odpowiedź:

Średnice istniejących studni kanalizacji sanitarnej, dla których przewidziano wymianę płyt nastudziennych wynoszą DN1500. Studnie wyposażone są w kominy DN800 o wysokości 70-80 cm, które należy również wymienić i uwzględnić w wycenie pozycji 112 przedmiaru pn. Przedmiar_DR_KD.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby studnie betonowe na kanalizacji deszczowej miały nasiąkliwość do 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie studni betonowych o nasiąkliwości mniejszej lub równej 5%

Pytanie nr 5:

Ilości rur w przedmiarze kanalizacji deszczowej różnią się od przedstawionych na profilu. Prosimy o sprecyzowanie:

- Rura WITROS 800 – ilość w przedmiarze – 737,7m – ilość z udostępnionego profilu – 767,83m
- Rura WITROS 600 – ilość w przedmiarze – 421,3m – ilości z udostępnionego profilu – 438,65m
- Rura WITROS 500 – ilość w przedmiarze – 30,50 – ilość z udostępnionego profilu – 32,65m
- PVC400 – ilość w przedmiarze – 74,20 – ilości z udostępnionego profilu – 80,29m
- PVC200 – ilość w przedmiarze – 140m – ilości z udostępnionych profili – 166m

Odpowiedź:

Na profilach podane długości odcinków kanału mierzone są między osiami studni. Przedmiar podaje rzeczywiste długości poszczególnych rodzajów rur.

Pytanie nr 6:

Dot. pytania powyżej – jeśli ilości rury się zmieniają, co za tym idzie – zmiana robót ziemnych. Prosimy o przeliczenie i korektę w przedmiarze.

Odpowiedź:

Przedmiary pozostają bez zmian.

2. ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

- 1) Rozdziału 17 ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **08.06.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 2) Rozdziału 18 ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/752778> do dnia **10.05.2023r. do godz. 10:00**”
- 3) Rozdziału 19 ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.05.2023 r. o godz. 10:05** za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w **zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.**

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

MARCIN JAKUBOWSKI