


Inwestycja:	BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PSARACH	
Inwestor:	GMINA PSARY, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary	

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

Nr 1/06/2023

(nr/miesiąc/rok)

1. Data zgłoszenia: 20.01.2023r.

2. Zgłaszający:

Inwestor
Zbigniew Guzik
Kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów

(podpis i pieczęć)

3. Branża: Technologia – przewody technologiczne

4. Opis zgłoszenia:

W związku z planowanym połączeniem sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej i Irysów z kolektorem do Wojkowic zaistniała potrzeba wykorzystania rurociągu tłocznego ścieków surowych zaprojektowanego w ramach umowy nr 323/2018 z dn. 17.10.2018r., dla inwestycji pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach”. W związku z tą potrzebą Inwestor zwraca się z prośbą o zmianę średnicy rurociągu z Ø315 na Ø160 w zakresie od A343 do ST6 (bez komory rozprężnej).

Załączniki:

- Rysunek D2-717-T-OPT-101-A – PZT – PLANSZA SZCZEGÓŁOWA Rurociąg grawitacyjny ścieków surowych, Rurociąg tłoczny ścieków surowych – z oznaczeniem lokalizacji początku i końca planowanego do wykorzystania odcinka rurociągu ścieków surowych.

5. Projektant:

mgr inż. Dawid Kościński

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
upr. bud. nr 409/02, SLK/1185/OWOS/06
nr ewid. SLK/IS/7908/02

mgr inż. Dawid KOŚCIAŃSKI

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. 409/02, SLK/1185/OWOS/06
SLK/IS/7908/02

(podpis i pieczęć)

6. Stanowisko Projektanta:

Po przeanalizowaniu materiałów związanych z pracą sieci kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków zaprojektowanej w ramach inwestycji pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach”, w związku ze zmianą założeń Inwestora związanych z planem gospodarowania ściekami na terenie Gminy Psary oraz w oparciu o obliczenia pracy całego rurociągu („Obliczenia hydrauliczne oraz dobór tłoczni z dn. 21.04.2023r.”, wykonane przez projektanta sieci i instalacji sanitarnych dla inwestycji dotyczącej kanalizacji na terenie Gminy Psary), Projektant wyraża zgodę na zmianę średnicy rurociągu tłoczego w zakresie od A343 do ST6. W załączeniu przekazujemy stosowne materiały uzupełniające i zmieniające.

Załączniki:

- 1) Opis wykonania rurociągu tłoczego ścieków surowych;
- 2) Rysunek D2-717-T-OPT-101-B - Projekt zagospodarowania terenu PZT – plansza szczegółowa dla rurociągu ścieków surowych;
- 3) Rysunek D2-717-T-OPT-201-B – Profil podłużny dla rurociągu ścieków surowych;
- 4) Rysunek D2-717-T-OPT-313-B – Studnia DN1800 z zaworem czyszczakowym i z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym – rzut i przekrój;
- 5) Rysunek D2-717-T-OPT-314-B – Studnia DN1500 z zaworem czyszczakowym – rzut i przekrój.