



RG
Pz = 14,9kW
kj = 0,8kW
Psz = 11,9kW
Isz= 18,5A

NUMER OBWODU	Zasilanie z sieci energetycznej	Zasilanie rezerw. z agregatu	Ochronnik przepięć	Lampki sygnalizacyjne	1	2	3	4	5	6	7
NAZWA ODBIORU	-	-	-	-	Rozdzielnia technologiczna RZH	Gniazda 230V ogólne	Gniazda 230V grzejnik	Gniazda 230V osuszacz	Zasilanie 230V podgrzewacz wody	Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne
MOC Pi[Kw]	-	-	-	-	7,7	0,6	1,5	0,5	4,5	0,1	0,02



DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (024) 355 23 55 email: dikutno@wp.pl www: dikutno.prv.pl

NAZWA ZADANIA:				Budowa przepompowni strefowej			
INWESTOR:				GMINA KUTNO 99-300 Kutno, ul. Witosa 1		DATA: kwiecień 2023r	
NAZWA RYSUNKU:				SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI GŁÓWNEJ POMPOWNI		SKALA: schemat	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:		UPRAWNIENIA:		PODPIS:	NR. RYSUNKU:	
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Zapędowski		w spec. instalacyjnej elektrycznej LOD/3605/PWBE/18			E3	