


PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ



- OZNACZENIA:
- 1. Kostka betonowa szara gr. 8 cm
 - 2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
 - 3. Podbudowa z kruszywa łamanego klincem 0-31,5mm gr. 8 cm
 - 4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 12 cm
 - 5. Warstwa odcinająca z piasku 10cm


Krawężnik betonowy 15 x 30

Podsyпка cement. - piaskowa 2 cm

ława zwykła z betonu C12/15

gr. 20 cm, szer. 20 cm

PRZEKRÓJ OPASEK Z KOSTKI BETONOWEJ



- OZNACZENIA:
- 1. Kostka betonowa szara gr. 6 cm
 - 2. Podsyпка cementowo-piaskowa 5 cm
 - 3. Podsyпка piaskowa 15 cm
 - 4. Obrzeże betonowe 20 x 8



INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska,
G. Kowalewski
14-100 Ostróda, ul. Cicha 23

Obiekt	Przebudowa przepompowni ścieków P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z budową dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i przybudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej		
Adres	Miasto Olsztyn, ul. Hozjusza dz. nr 1/3, 47/17 - obręb nr 155 m. Olsztyn - jedn. ewid. 286201_1 M. Olsztyn		
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z O.O. ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn		Rys. nr B-1.2
Tytuł	Przekrój nawierzchni - kostka betonowa	Skala: n/s	
Projektant	mgr inż. Andrzej Konopka	07.2019	Nr upr. 294/86OL
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Opaliński	07.2019	Nr upr. WAM/0068/PWOK/10