

L.Dz. DE/ 8072 /2017

Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15A
62-100 Wągrowiec

Dotyczy sprawy: warunki techniczne dostawy wody, odbioru ścieków sanitarnych i deszczowych oraz roztopowych dla projektowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wągrowcu przy ul. Skockiej na dz. nr ewid. 5351/31, 5351/33, 5342/2

MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu zapewni dostawę wody oraz odbiór ścieków sanitarnych i deszczowych oraz roztopowych dla projektowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wągrowcu przy ul. Skockiej na dz. nr ewid. 5351/31, 5351/33 oraz 5342/2 po spełnieniu n/w warunków:

1. Dostawa wody: - przyłączem od istniejącego na działce nr ewid. 5351/33 wodociągu z rur żel.φ 100 mm. Sposób włączenia: zestawem przyłączeniowym do rur twardych, z zasuwą z obudową i skrzynką uliczną. Przyłączy wykonać z rur PE PN10 przeznaczonych do wody pitnej o przekroju wg zapotrzebowania na wodę, jednak nie mniej niż PE PN10 φ 32x2,4 mm. Przyłączy zakończyć węzłem wodomierzowym zgodnie z PN-98/B-10720 zlokalizowanym w budynku lub w studni wodomierzowej na nieruchomości inwestora. Wodomierz główny musi być zainstalowany w pomieszczeniu inwestora maksimum 1,0 m za pierwszą ścianą w konsoli w pozycji poziomej, tarczą licznika do góry. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawór przelotowy żeliwny grzybkowy (figura M83). Pomieszczenie to powinno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 § 116 i 117). Za węzłem wodomierzowym na instalacji należy zainstalować zawór antyskażeniowy. Wodomierz główny dostarczy tut. Spółka. Montaż opaski z zasuwą (nawiertki) wykona nieodpłatnie MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu.
2. Odbiór ścieków sanitarnych: - przyłączem do istniejącej na dz. nr ewid. 5343/2 przepompowni ścieków. Przyłączy wykonać z rur PVC-U (SDR 34) o przekroju wg obliczeń, jednak nie mniejszym niż φ 160 mm i zakończyć studnią rewizyjną, lub inspekcyjną na działce inwestora. W przypadku kanalizowania piwnic w budynku należy

stosować urządzenia przeciw zalewowe. Zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych i roztopowych. Minimalne przykrycie instalacji wynosi 120 cm. Alternatywnie przyłącze można włączyć do istniejącej na dz. nr ewid. 5351/33 kanalizacji sanitarnej tłocznej. W tym przypadku należy zastosować układ z przepompownią ścieków.


3. Odbiór ścieków deszczowych i roztopowych: - przyłączem do istniejącej w ul. 11 Listopada kanalizacji deszczowej z rur PCV ϕ 300 mm. Przyłącze wykonać z rur PVC-U (SDR 34) o przekroju wg obliczeń, jednak nie mniejszym niż ϕ 250 mm i zakończyć studnią rewizyjną, lub inspekcyjną na działce inwestora. Zabrania się wprowadzania do kanalizacji deszczowej ścieków sanitarnych. Minimalne przykrycie instalacji wynosi 120 cm.
4. Na trasie projektowanych przyłączy (w pasie ok. 2,0 m) zabrania się urządzenia elementów ozdób terenu, nasadzeń drzew i krzewów, a także nawierzchni z wylewanego betonu i asfaltu. Utwardzenie może być z elementów rozbieralnych: kostka brukowa, płytki betonowe itp.
5. Na przyłącza należy opracować projekt budowlany (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 r. poz. 462) i po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wykonać przyłącze na własny koszt. Z uwagi na fakt, że projektowane przyłącze mogą kolidować z istniejącą infrastrukturą podziemną projekt przyłączy należy skierować na naradę koordynacyjną przy Staroście Wągrowieckim. Wykonanie przyłącza – zgodnie z art. 29a (bez zgłoszenia), lub art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 1 pkt 20 (ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego) Prawa budowlanego. Wybór procedury wykonania przyłączy należy do inwestora. Przyłącza po wybudowaniu, odbiorze technicznym i włączeniu do eksploatacji pozostaje własnością inwestora.
6. Po w/w czynnościach zostanie zawarta umowa o dostawę wody i odbiór ścieków.
7. Ważność warunków trwa 2 lata.

INWESTOR**MPWiK Sp. z o.o.**

trzyma:

1. Adresat;
2. Dział Obsługi Klienta
3. a/a

Sporządziła: Dominika Lewandowska

DYREKTOR
ds. Eksploatacji i Użytkowania sieci

mgr inż. Wojciech Dworakowski-Medwicki