



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Kołobrzeg, dnia 12.05.2022r.

KOMUNIKAR NR 1

Numer ogłoszenia 2022/BZP 00134842/01

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego i przystosowanie do instalowanego urządzenia dźwigowego w istniejącym szybie”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

„Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej, książki rewizji urządzenia objętego postępowaniem w zakresie podstawowych parametrów technicznych (np. paszport dźwigu) i przekrojów oraz rzutów stanowiących element dokumentacji/książki rewizji.

Nadmieniamy, że przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku określonego w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, a polegającego na opisanu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenia oferty (zgodnie z np. wyrokiem KIO 398/14). Powyższe podyktowane jest również zaleceniami ograniczonego przemieszczania się w sytuacjach gdy nie jest to konieczne.”

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że wysokość nadszybia należy dostosować do nowego dźwigu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga podłączenia sterowania dźwigu do centrali p.poż. budynku?

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że po montażu drzwi, glify ściany należy wykończyć w sposób standardowy tj. wygładzenia powierzchni i malowanie w kolorze ścian danej kondygnacji.

Pytanie 5

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji tylko przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne?

Pytanie 6

Czy w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpłatne świadczenia usług konserwacji, pogotowia dźwigowego?

Jeśli Zamawiający ma dodatkowe wymagania w tym zakresie (np. wymagane czasy reakcji) prosimy o wskazanie oczekiwań.

Jeśli powyższe nie leży po stronie Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że wskazane usługi świadczyć będzie autoryzowana firma w ramach oddzielnej umowy zawieranej z Zamawiającym.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Pytanie 7

Zważywszy na trudną sytuację polityczno-gospodarczą i prawdopodobne problemy z łańcuchami dostaw, czy Zamawiający chce zagwarantować terminowość inwestycji przez wprowadzenie wymogu newralgicznych podzespołów wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej? Wyższa jakość i dostęp do części zamiennych również stanowi w tym przypadku istotną rolę. Sugerujemy wprowadzenie wymogu, aby np. sterownik dźwigu był wyprodukowany w Unii Europejskiej.”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1

Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) cytuję „Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości zamówienia lub konkursu, lub wybierać sposobu obliczenia wartości zamówienia”, nic nie mówi o wizji lokalnej oraz opisanie przedmiotu umowy. W związku z powyższym Zamawiający nie może precyzyjnie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający potwierdza, że należy dostosować wysokość nadszybia do nowego dźwigu.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wymaga podłączenia sterowania dźwigu do centrali p.poż budynku.

Odpowiedź na pytanie 4

Należy dokonać obróbki otworu drzwi szybu windy (na wszystkich piętrach) takim samym materiałem z którego wykonane zostaną drzwi szybu windy i kabiny windy (tzw. „nierdzewki”).

Odpowiedź na pytanie 5

Sterowanie ma być oparte na ogólnodostępnych podzespołach, bez konieczności stosowania dedykowanych testerów.

Odpowiedź na pytanie 6

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie będzie odpowiedzialny za bezpłatne świadczenie usług konserwacji pogotowia dźwigowego.

Czasy reakcji:

- uwolnienie pasażera z kabiny windy: do 30min.
 - usunięcie usterki do 3 godzin, a w przypadku braku części do 24 godzin.
- Wskazane usługi będzie świadczyć autoryzowana firma w ramach oddzielnej umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający nie wprowadza wymogu zastosowania newralgicznych podzespołów wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowiego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu

mgr Maciej Bejnarowicz