



	ZWODY POZIOME – DRUT FeZn ŚREDNICA MIN 8mm
	ZŁĄCZE KONTROLNE PŁASKOWNIK – DRUT
	ZWÓD PIONOWY WYSTAJĄCY 0,8M PONAD GÓRNĄ KRAWĘDZ DACHU
	PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY FeZn ŚREDNICY 8mm

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski				
63–200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2				
INWESTOR	GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1, 63–233 JARACZEWO			
OBIEKT	ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W M. ŁOBEZ			
ADRES BUDOWY	ŁOBEZ, DZIAŁKA NR 57/1			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POŁACI DACHU – INST. ODGROMOWA			
BRANŻA PROJEKTU	Projekt budowlany	DATA WYKONANIA	03.2021	SKALA RYSUNKU
OPRACOWUJĄCY				
mgr inż. PRZEMYSŁAW FATYGA				
PROJEKTANT				
mgr inż. KAROL JĄNCZAK				
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0167/P00E/12				