

Kostrzyn nad Odrą, dnia 14 grudnia 2022r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak sprawy: ZP.271.22.2022.KB

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1 z dn. 14.12.2022r

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
„Konservacja oświetlenia drogowego i parkowego, stanowiącego własność miasta Kostrzyn nad Odrą nie powiązanego z siecią, stanowiącą własność ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) informujemy:

Pytanie 1

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZP.271.22.2022.KB oraz nazwą „Konservacja oświetlenia drogowego i parkowego, stanowiącego własność Miasta Kostrzyn nad Odrą nie powiązanego z siecią, stanowiącą własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.” zwracam się z poniższym pytaniem:

1. W rozdziale V pkt 8. ppkt 4) lit. b) SWZ Zamawiający przedstawił wymóg posiadania przez Wykonawcę przyrządów pomiarowych po 1 sztuce mierników do pomiaru rezystancji izolacji na napięciach 2500V oraz 500V, impedancji pętli zwarcia, pomiaru rezystancji uziemienia, cyfrowy miernik cęgowy, lokalizator przewodów i kabli oraz tester kolejności faz. Czy Wykonawca będzie mógł przedstawić mniejszą liczbę urządzeń niż wskazane 6 jeśli wykaże, iż wskazane przez niego przyrządy pomiarowe posiadają wskazane funkcje?

Odpowiedź:

Posiadanie w/w urządzeń pomiarowych wymagany w SWZ wiąże się z zatrudnieniem 4 osób na umowę o pracę w celu szybkiego, prawidłowego oraz efektywnego realizowania zamówienia. Posiadanie mniejszej ilości urządzeń z doświadczenia Zamawiającego nie gwarantuje szybkiego i prawidłowego realizowania zadania. Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza posiadania mniejszej ilości urządzeń pomiarowych.

Z poważaniem

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania