




Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

58-160 Świebodzice, ul. Kasztanowa 1, REGON 890690432, NIP 884-000-79-65,
Kapitał zakładowy 29.626.300,00 PLN Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców KRS nr 0000146255



ZWK/ Pw/0007/23

Świebodzice, 02.01.2023 r.

Urząd Miejski
Rynek 1
58-160 Świebodzice

Sprawa: określenia wytycznych dla przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych
w ulicach Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolnej, Kopernika w Świebodzicach.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie j.w., Zakład Wodociągów i Kanalizacji
spółka z o.o. informuje, iż sieci wodociągowe wraz z przyłączami wodociągowymi w wyżej
wskazanych ulicach należy zaprojektować z następujących materiałów:

- rura PE dn 160 x 13,4 szereg SDR 17 PN 10.

Na każdym skrzyżowaniu ulic należy przewidzieć węzeł zasuwy:

- zasuwy miękkouszczelniające żeliwne dn 150 PN 10 kompletne (w załączeniu mapa z
naniesioną lokalizacją węzłów zasuwy),
- hydranty podziemne p.poż. dn 80 żeliwne z zasuwami żeliwnymi miękkouszczelniającymi
kompletnymi rozmieszczone zgodnie z przepisami p.poż.

Przy armaturze wodociągowej należy zastosować śruby ze stali nierdzewnej.

Do każdej nieruchomości w wyżej wskazanych ulicach należy przewidzieć wymianę
przyłączy wodociągowych do każdej nieruchomości poprzez zastosowanie określonych
materiałów:

- rura PE dn 32 PN 10,

- rura PE dn 63 PN 10,

- zasuwiki przydomowe PE dn 32 kompletne,

- zasuwna przydomowa PE dn 63 kompletna,

- włączenie przyłączy wodociągowych do wodociągu ulicznego należy wykonać poprzez
nawierтки zgrzewane.

Jednocześnie informujemy, iż podczas renowacji kanalizacji ogólnospławnej w
wyszczególnionych ulicach nie zostały wymienione bądź poddane renowacji przykanaliki
sanitarne oraz deszczowe odprowadzające ścieki sanitarne bądź wody opadowe z
poszczególnych nieruchomości.

www.zwik.swiebodzice.pl

tel: +48 74 6606656

fax: +48 74 6606628


e-mail: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl

Ponadto prosimy o rozważenie możliwości uporządkowania odprowadzenia wód opadowych w ulicy Kasztanowej. Ulica Kasztanowa nie posiada systemu kanalizacji deszczowej, a przy intensywnych opadach deszczu wody opadowe spływają całą szerokością ulicy począwszy od skrzyżowania z ulicą Wałbrzyską.

Otrzymują:

1. Adresat + zał.
2. a/a

Prezes Zarządu


Grzegorz Labanek

