

Hława, 03.07.2024 r.

DI2.260.22.2024

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  
WYKONAWCÓW**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „**Wymiana barier i wykonanie izolacji na moście przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi powiatowej nr 1214N w msc. Gromoty**” w dniu 03.07.2024 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z zapisami ST M-19.00.00. Elementy zabezpieczające należy zastosować bariery H2W2 natomiast zgodnie z przedmiarem robót H2W3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź na pytanie Nr 1**

Należy zastosować bariery H2W3.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że barieroporęcz należy wyposażyć w siatkę zabezpieczającą przed przedostaniem się ludzi poza obrys obiektu. Naszym zdaniem nie ma potrzeby ich montowania, a z pewnością podniesie koszty realizacji inwestycji.

**Odpowiedź na pytanie Nr 2**

Zamawiający potwierdza, że barieroporęcz należy wyposażyć w siatkę zabezpieczającą przed przedostaniem się ludzi poza obrys obiektu.

**Pytanie nr 3**

Przedmiar robót zakłada montaż 22 szt. reperów geodezyjnych na obiekcie.  
Prosimy o potwierdzenie ilości.

**Odpowiedź na pytanie Nr 3**

Należy zamontować 22 szt. reperów na obiekcie oraz jeden reper stały w obrębie obiektu. Dla całości należy wykonać operat geodezyjny.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców jak również należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ i udzielenie na nie odpowiedzi, nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Hławie  
/-/ Radosław Augustyniak