

Kraków, dnia 27.05.2024

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

### **Dostawa akumulatorów do UPS oraz dostawa urządzeń UPS**

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 25 32

[przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl) – poczta elektroniczna Zamawiającego

[www.szpitaljp2.krakow.pl](http://www.szpitaljp2.krakow.pl) – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

<https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> – strona internetowa prowadzonego postępowania

**2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia**

<https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> – strona internetowa prowadzonego postępowania

**3. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt 1 ustawy Pzp – postępowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.

*Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywana również w SWZ – „ustawą Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.*

**4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji**

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

**5. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa akumulatorów do UPS oraz dostawa urządzeń UPS**, numer postępowania **DZ.271.43.2024**. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią SWZ. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

**CPV:**

**35100000-5 – Urządzenia awaryjne i zabezpieczające**

**31400000-0 – Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne**

**32410000-0 – Lokalna sieć komputerowa**

## **6. Termin wykonania zamówienia**

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

## **7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ .
2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

## **8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl>
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.  
Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
  - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
  - b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
  - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
  - d) włączona obsługa JavaScript,
  - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.
6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
  - a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
  - b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

### **9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej**

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, które należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A V). Próbki powinny być oznaczone numerem i nazwą postępowania.

### **10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami**

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:

Mateusz Banaś tel. / fax. **(0-12) 614 25 32** - od pn. do pt. w godz. 8:00 – 14:00.

### **11. Termin związania ofertą**

Wykonawca związany jest ofertą do dnia **10.07.2024 r.**

### **12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu**

1. Oferta powinna być:
  - a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.
  - b. złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego
2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”
3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

- § 2. 1. ~~Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.~~
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu ~~lub w konkursie~~, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia:

- § 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu ~~lub konkursie~~, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia:

- § 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia:

- § 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, ~~w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, ~~w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ~~a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.~~

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
  - 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
  - 2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - 3) innych dokumentów, ~~w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~ – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.
5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia:

- § 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, ~~dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań ~~lub konkursów~~ o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, ~~dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań ~~lub konkursów~~, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
  3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
    - 1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
    - 2) przedmiotowego środka dowodowego, ~~dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy~~, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
    - 3) pełnomocnictwa – mocodawca.
  4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia:

- § 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu ~~lub konkursie~~ dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty ~~kwalifikowanym podpisem elektronicznym,~~

a-w przypadku postępowań ~~lub konkursów~~ o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia:

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu ~~lub w konkursie~~ spełniają łącznie następujące wymagania:

- 1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
  - 2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
  - 3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
  - 4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
  5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
  6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
  7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

### **13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

- a) **pełnomocnictwa do podpisania oferty**, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,
- b) **oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ,
- c) **formularza cenowego wraz z określeniem terminu gwarancji** – wg. załącznika nr 4 do SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

#### **14. Przedmiotowe środki dowodowe**

Zamawiający nie wymaga złożenia od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

#### **15. Podmiotowe środki dowodowe**

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13 b SWZ.

#### **16. Sposób oraz termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> **do dnia 11.06.2024 r. do godz. 09:00** w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Po wypełnieniu **Formularza** składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „**Przejdź do podsumowania**”.
3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:
  - bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i
  - dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza** składania oferty (po kliknięciu w przycisk „**Przejdź do podsumowania**”.
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „**Złóż ofertę**” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

#### **17. Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 11.06.2024 r. o godzinie 09:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).
2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

#### **18. Warunki udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie



przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

### **19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania**

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialność zamawiającego–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 831 \_ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ~~art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10~~, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
  - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
  - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
  - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
    - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
    - b) zreorganizował personel,
    - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
    - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
    - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

- 1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
- 2) w przypadkach, o których mowa w:
  - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
  - b) ~~art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3~~  
~~— na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;~~
- 3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, ~~art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9~~, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 5) w przypadku, o którym mowa w ~~art. 109 ust. 1 pkt 8~~, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- 6) w przypadku, o którym mowa w ~~art. 109 ust. 1 pkt 10~~, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;
- 7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i ~~art. 109 ust. 1 pkt 6~~, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

## **20. Sposób obliczenia ceny**

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 SWZ.
2. Ogólny wzór do obliczania ceny:  
Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat  
Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:
  - 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,
  - 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,
  - 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

### **Na przykład:**

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:  
 $25 \times 134,56 \times 1,08 = 3\,633,12$  PLN

### **UWAGA:**

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

### **21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Przy wyborze każdej z części ofert będą miały zastosowanie kryteria podane w poniższej tabeli:

L.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium ( $R_j$ )	Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	$R_1 = 60 \%$	60 punktów
2.	Termin gwarancji	$R_2 = 40 \%$	40 punktów
<b>suma:</b>		<b>100 %</b>	

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową ( $W_{max}$ ) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

<b><math>W = C + G</math></b>
gdzie:
– <b>kryterium – cena</b>
$C = R_1 \times C_{min} / C_b$
$C_{min}$ – cena oferty najtańszej
$C_b$ – cena oferty badanej
$R_1$ – znaczenie punktowe kryterium cena
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: <b>60 punktów.</b>

**- kryterium – termin gwarancji**

G = przydzielona liczba punktów wg kryterium– termin gwarancji

**Punktacja:**

4 lata – 0 punktów

5 lat – 10 punktów

6 lat – 20 punktów

7 lat – 40 punktów

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium: **40 punktów.**

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet.

**Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do określenia terminu gwarancji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu cenowym (załącznik 4 do SWZ).**

UWAGA: Zaoferowanie terminu gwarancji poniżej 4 lat, zaznaczenie więcej niż jednej pozycji dla powyższych kryteriów, a także brak zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

**22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty**

**w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

**23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy**

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługuje środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
  2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
  2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
  3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

- a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

- 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
- 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
- 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
- 4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
- 5) określenie przedmiotu zamówienia;
- 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
- 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
- 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
- 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
- 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

- 1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
- 2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;
- 3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

#### **24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

#### **25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę**

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

#### **26. Informacja dotyczące ofert wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy**

Nie dotyczy

#### **28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2**

Nie dotyczy

#### **29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania**

Nie dotyczy

#### **30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.**

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

#### **32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2.**

Nie dotyczy

**33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.**

Nie dotyczy

**34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

Nie dotyczy

**35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.**

Nie dotyczy

**36. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.**

Nie dotyczy

**37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.**

Nie dotyczy

**38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93**

Nie dotyczy

**39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II**, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl);
- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: [iod@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:iod@szpitaljp2.krakow.pl) lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **DZ.271.43.2024: Dostawa akumulatorów do UPS oraz dostawa urządzeń UPS** – prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;



- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

**\*\* Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**\*\*\* Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## **26. Załączniki**

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z Postępowania
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z danymi technicznymi urządzeń i lokalizacją montażu urządzeń
4. Załącznik nr 4 - formularz cenowy wraz z określeniem czasu gwarancji

ZATWIERDZAM

## Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania

### Zamawiający:

**Krakowski Szpital Specjalistyczny**

**im. św. Jana Pawła II**

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

### Wykonawca:

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia  
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o  
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na  
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dz.271.43.2024 – Dostawa akumulatorów do UPS oraz dostawa urządzeń UPS**, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2.  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: .....
3.  Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:**

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem:

- mikro przedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- dużym przedsiębiorstwem

\* właściwe zaznaczyć

### **INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1).....  
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2).....  
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

---

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

## Załącznik nr 2 – Wzór umowy

### Umowa (wzór)

zawarta w Krakowie dnia .....r. pomiędzy:  
Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80,  
31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez  
**mgr inż. Adriana Żaka** - Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych zwanym dalej Zamawiającym  
a, .....

reprezentowanym przez

.....  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

*Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 221 000 EURO – postępowanie nr .....*

### § 1 Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa i wymiana akumulatorów do zasilaczy UPS oraz dostawa zasilaczy UPS wraz z akcesoriami urządzeń, dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie, instalację oraz uruchomienie z konfiguracją parametrów pracy.
2. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia określone są w załączniku nr 1 (OPZ) oraz w SWZ.

### § 2 Cena i termin wykonania umowy.

1. Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ..... **zł brutto** (słownie: ..... złotych 00/100). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.
2. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 8 tygodni od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
3. Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

### **§ 3 Obowiązki Wykonawcy.**

1. Wykonawca wykona w/w przedmiot umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest w razie groźby wystąpienia awarii lub zniszczeń niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego ustnie lub pisemnie, uprzednio wykonując prace zabezpieczające.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim wraz z instrukcją serwisową i DTR.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i poniesienia kosztów gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku świadczenia usługi wymienionej w § 1 ust. 1 zgodnie z postanowieniami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zmianami). Wykonawca przed odbiorem dostarczy Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów wytworzonych w wyniku świadczonej usługi.
5. Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumenty umożliwiające określenie wartości brutto wykonanych robót z zastosowaniem klasyfikacji KŚT (oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji, oddzielnie dla samodzielnych środków trwałych ( w formie tabelki).
6. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę , aż do czasu dostarczenia tych dokumentów.

### **§ 4 Obowiązki Zamawiającego.**

1. Zamawiający udostępni i wskaże miejsce konieczne do wykonania prac po podpisaniu niniejszej umowy, niezwłocznie na żądanie Wykonawcy.
2. Zamawiający udostępni dokumentację użytkowanej instalacji na życzenie Wykonawcy.

### **§ 5 Odbiór i warunki płatności.**

1. Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy.
3. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

### **§ 6 Warunki gwarancji i serwisu.**

1. Wykonawca udziela ..... gwarancji i rękojmi na wykonane prace, użyte materiały oraz dostarczone urządzenia w tym podzespoły.

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust.1.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne przedmiotu zamówienia na poniższych zasadach:
  - a) przystąpić do naprawy tzw. czas reakcji serwisu: do 48 godzin od chwili zgłoszenia,
  - b) wykonać naprawę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od chwili zgłoszenia,
  - c) w przypadku poważnej naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych nie później niż w terminie do 21 dni roboczych od daty zgłoszenia.
4. W przypadku naprawy u Zamawiającego, Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenie do wykonania usługi.
5. Po wykonaniu usługi upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi jej wykonanie i odbiór sprawnego urządzenia.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność odszkodowawcza.**

1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.
2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.
3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.
4. Łączna wysokość naliczonych kar umownych, naliczanych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

## **§ 8**

### **Postanowienia dodatkowe.**

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.
4. Prace montażowe zostaną wykonane przez pracowników Wykonawcy posiadających udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wymogami Dozoru Technicznego w zakresie prac objętych niniejszą umową.
5. Wykonawca wykona wymagane prace przy użyciu własnych narzędzi i przyrządów oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

6. Wykonawca oświadcza, że wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy zostali przeszkoleni pod względem BHP w zakresie prac objętych niniejszą umową, na dowód czego przedkłada listę pracowników wraz z podpisanym własnoręcznie przez pracowników oświadczeniem w tym zakresie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w zakresie, o jakim mowa w prawie pracy.
8. Osoby upoważnione do kontaktów:
  - Ze strony Zamawiającego: ..... tel. .... .
  - Ze strony Wykonawcy: .....tel.: ..... .
9. Na całym terenie Zamawiającego (także w budynkach, w tym również w piwnicach budynków i na zewnątrz budynków) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych). Naruszenie powyższego zakazu przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Szpital będzie podstawą do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 100,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek, z prawem Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
10. Wykonawcę zobowiązuje się do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej (widoczne logo zatrudniającej firmy) zatrudnionych osób jak również zapewnić (zamieszczając stosowne wymagania w zawieranych umowach o podwykonawstwo), aby taką identyfikację posiadały osoby zatrudnione przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Brak identyfikacji wizualnej zatrudnionych osób (Wykonawcy, podwykonawców czy też dalszych podwykonawców) będzie podstawą do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 200 zł. za każdy stwierdzony taki przypadek
11. W związku z tym że prace są wykonywane w placówce o podwyższonym rygorze sanitarnym, wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, m.in. zabezpieczyć miejsce pracy, utrzymywać czystość i porządek, składować materiały i narzędzia tylko w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia w/w przepisów i wytycznych Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500zł za pierwszy stwierdzony przypadek, za kolejne uchybienia kara porządkowa będzie narastała każdorazowo o 50% za każdy kolejny przypadek.
12. Wykonawca, podwykonawcy oraz ich pracownicy biorący udział przy zadaniu zapoznają się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, oraz dostarczą Zamawiającemu oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym protokół dotyczący zabezpieczenia przeciwpożarowego.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Załącznik nr 1 stanowi integralną część umowy:
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....  
Podpis Wykonawcy

.....  
Podpis Zamawiającego

## **Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z danymi technicznymi urządzeń i lokalizacją montażu urządzeń**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa i wymiana baterii akumulatorów w zestawach UPS oraz dostawa zasilaczy UPS wg niżej podanego wykazu:**

#### **Pakiet I**

### **Dostawa akumulatorów do zasilaczy UPS**

- 1. Dla budynku - Pawilon M-V (A, II p.)- bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną z UPS - Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (System 2)**
  1. Zestaw akumulatorów 12V, 65Ah o rezystancji wewnętrznej  $\leq 5\text{m}\Omega$ , wadze nie mniejszej niż 22,4kg i wymiarach 174x350x166mm (dopuszcza się odchyłkę każdego wymiaru na poziomie +/-10mm), montaż na stelażu bateryjnym otwartym – do UPS typ Borri B8033fxs / x 3, w ilości - 180 szt. –zapewniający zachowanie pełnych parametrów i odpowiednich charakterystyk pracy UPS typ Borri B8033fxs, wraz z pełnym okablowaniem.
  
- 2. Dla budynku - Pawilon M-V Kardiochirurgia A(I p.), B, M – IV – Diagnostyka - bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną z UPS (System 3)**
  1. Zestaw akumulatorów 12V, 65Ah o rezystancji wewnętrznej  $\leq 5\text{m}\Omega$ , wadze nie mniejszej niż 22,4kg i wymiarach 174x350x166mm (dopuszcza się odchyłkę każdego wymiaru na poziomie +/-10mm), montaż na stelażu bateryjnym otwartym – do UPS Borri B8033fxs w ilości 180 szt. –zapewniający zachowanie pełnych parametrów i odpowiednich charakterystyk pracy urządzenia typ UPS Borri B033fxs, wraz z pełnym okablowaniem.
  
- 3. Dla budynku - Pawilon M-VIII Klinika Chorób Serca i Naczyń.**
  1. Zestaw akumulatorów 12, 65AhV o rezystancji wewnętrznej  $\leq 5\text{m}\Omega$ , wadze nie mniejszej niż 22,4kg i wymiarach 174x350x166mm (dopuszcza się odchyłkę każdego wymiaru na poziomie +/-10mm), montaż na stelażu bateryjnym otwartym – do UPS Borri B8033fxs w ilości 60 szt. – lub równoważny zapewniający zachowanie pełnych parametrów i odpowiednich charakterystyk pracy urządzenia typ UPS Borri B033fxs, wraz z pełnym okablowaniem.



**W zakresie zamówienia winny znaleźć się następujące pozycje, które powinny być zawarte w cenie dostawy i usługi bez rozbicia na poszczególne pozycje:**

1. wizja lokalna (sprawdzenie i określenie gabarytów i usytuowanie oferowanych baterii akumulatorów);
2. dostawa + rozładunek;
3. wymiana + odbiór wymienionych baterii wraz z utylizacją i kartą przekazania odpadu;
4. uruchomienie i test UPS- a po wymianie baterii;
5. wszystkie baterie w technologii co najmniej AGM;
6. czas wykonania usługi 8 tygodni od daty zawarcia umowy, prace wykonywane w dni wolne od pracy – poza okresem największego obciążenia energetycznego Szpitala i godzinami wykonywania zabiegów operacyjnych;
7. przy zestawach równoważnych koszty ewentualnych prac i materiałów łączeniowo – przystosowawczych w cenie usługi;
8. gwarancja nie mniejsza niż 4 lata;
9. żywotność baterii wg Eurobat co najmniej 10-12 lat;
10. 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji akumulatorów bezpłatny przegląd (dokonać pomiarów napięcia akumulatorów i rezystancji wewnętrznej ), w przypadku co najmniej dwukrotnego wzrostu rezystancji wewnętrznej Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany na nowy akumulator tego samego typu (Zamawiający na podstawie dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych potwierdził, że dwukrotny wzrost rezystancji wewnętrznej akumulatorów w przewidywanym okresie eksploatacji świadczy o uszkodzeniu akumulatorów, a nie ich naturalnemu zużyciu)
11. kalibracja zasilacza UPS
12. prace związane z wymianą baterii należy wykonać z zachowaniem bezprzerwowego podawania napięcia UPS dla odbiorników i urządzeń medycznych korzystających z napięcia UPS (jeżeli zajdzie konieczność wsparcia serwisu urządzeń UPS, to koszty usługi poniesie wykonawca umowy);

## Pakiet II

### Dostawa urządzeń UPS

1. Dostawa, montaż i konfiguracja zasilaczy UPS w obudowie typu tower o mocy 3000VA z szafką baterijną i kartą komunikacyjną z sensorami temperatury i wilgotności – 25 szt.
2. Dostawa, montaż i konfiguracja zasilaczy UPS w obudowie typu tower o mocy 650VA i kartą komunikacyjną z sensorami temperatury i wilgotności – 11 szt.
3. Dostawa, montaż i konfiguracja przełączników statycznych STS w obudowie typu rack o prądzie nominalnym 16A – 25 szt.
4. Montaż układów wentylacji szafek zasilaczy UPS w rozdzielniach głównych – 5 szt.
5. Integracja dostarczonych urządzeń z użytkowanym systemem monitoringu – 1 kpl.

### Specyfikacja zasilaczy UPS 3000VA (poz. 1):

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis wymagań
1	Moc pozorna	3000 VA
2	Moc rzeczywista	2700 W
3	Współczynnik mocy	0,9
4	Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)	podwójna konwersja on-line
5	Typ obudowy	tower
6	Liczba, typ gniazd wyjściowych	8 x C13, 1 x C19
7	Typ gniazda wejściowego	Gniazdo C20
8	Czas podtrzymania dla obciążenia mocą 2,6 kW z 1 dodatkowym modułem bateryjnym	30 minut
9	Napięcie znamionowe	230 V
10	Tolerancja napięcia prostownika	200 - 276 V (do 140 - 276 V przy obniżeniu mocy znamionowej)
11	Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz autodetekcja
12	Tolerancja częstotliwości	40 - 70 Hz
13	Napięcie znamionowe wyjściowe	230 V (domyślnie) / 200/208/220/240 V
14	Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz
15	Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco"	Tak
16	Ochrona przed przeładowaniem	Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm)
17	Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak
18	Okresowy automatyczny test baterii	Tak (standardowo co tydzień)
19	Zimny start	Tak
20	System zarządzania pracą baterii	System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.
21	Interfejs komunikacyjny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB</li> <li>• RS232 DB-9 żeński (HID)</li> <li>• miniport wyłącznik awaryjny RPO</li> <li>• karta SNMP</li> <li>• listwa zaciskowa dla przekaźnika wyjściowego</li> </ul>
22	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia i poziomu naładowania baterii, z możliwością sterowania poszczególnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbiory (w kWh)</li> <li>• Poziomy rząd przycisków sterowania</li> <li>• Poziomy rząd wskaźników stanu: trybu online (zielony), trybu baterijnego (pomarańczowy), trybu bypass (pomarańczowy), usterki (czerwony)</li> </ul>
23	Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan naładowania baterii, przeciążenie)</li> <li>• przycisk Escape (anulowanie)</li> <li>• przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół)</li> <li>• przycisk Enter (potwierdzający)</li> </ul>

24	Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa</li> <li>• przewód zasilający</li> <li>• kabel RS232</li> <li>• kabel USB</li> <li>• karta SNMP</li> <li>• 2 przewody IEC 10 A</li> </ul>
25	Karta SNMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cyberbezpieczeństwo (szyfry TLS, MQTTS) lub równoważny</li> <li>• certyfikaty CA i PKI lub równoważny</li> <li>• prędkość gigabit'owa (half-duplex, full-duplex) lub równoważny</li> <li>• monitorowanie temperatury i wilgotności za pośrednictwem fabrycznych czujników podłączonych do karty</li> <li>• różne poziomy nadawania dostępu do konta administratora lub użytkownika</li> </ul>
26	Protokoły i certyfikaty cyberbezpieczeństwa	UL 2900-1/IEC62443-4-2/HTTPS/MQTTS/ lub równoważny /RADIUS/LDAP/SSH/ lub równoważny pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256 lub równoważny
27	Dołączone oprogramowanie	Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii. Oprogramowanie musi mieć możliwość wyboru polskiej wersji językowej.
28	Maksymalne wymiary UPS + 1 dodatkowy moduł bateryjny (szer. x wys. gł. w mm)	428 x 346 x 412
29	Maksymalna masa zestawu UPS + 1 dodatkowy moduł bateryjny	83 kg
30	Poziom hałasu w odl. 1m	< 50 dBA
31	Zgodność z normami UE	Deklaracja zgodności producenta
32	Dodatkowe certyfikaty	ISO9001 producenta urządzenia

### Specyfikacja zasilaczy UPS 650VA (poz. 2)

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis wymagań
1	Moc pozorna	650 VA
2	Moc rzeczywista	420 W
3	Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3)	line-interactive
4	Typ obudowy	tower
5	Liczba, typ gniazd wyjściowych	4 gniazda IEC C13
6	Typ gniazda wejściowego	IEC C14
7	Wymagany czas podtrzymania dla obciążenia mocą 60 W	35 minut
8	Napięcie znamionowe	230 V
9	Tolerancja napięcia prostownika	160-294 V (regulowane do 150-294 V)
10	Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz autodetekcja
11	Tolerancja częstotliwości	47-70 Hz (sieć 50 Hz); 56,5-70 Hz (sieć 60 Hz); do 40 Hz w trybie niskiej wrażliwości
12	Napięcie znamionowe wyjściowe	230 V (domyślnie) / 200/208/220/240 V
13	Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz +/-0,1 Hz
14	Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco"	Tak
15	Ochrona przed przeładowaniem	Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm)
16	Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak
17	Okresowy automatyczny test baterii	Tak (standardowo co tydzień)

18	Zimny start	Tak
19	System zarządzania pracą baterii	System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony.
20	Interfejs komunikacyjny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB</li> <li>• RS232 DB-9 żeński (HID)</li> <li>• miniport wyłącznik awaryjny RPO, wyłącznik ON/OFF</li> <li>• karta SNMP</li> </ul>
21	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia i poziomu naładowania baterii, z możliwością sterowania poszczególnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbiory (w kWh)</li> <li>• Przyciski sterujące</li> <li>• Rząd wskaźników stanu: zasilanie z sieci (zielony), tryb baterijny (żółty), usterki (czerwony)</li> </ul>
22	Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan naładowania baterii, przeciążenie)</li> <li>• przycisk Escape (anulowanie)</li> <li>• przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół)</li> <li>• przycisk Enter (potwierdzający)</li> </ul>
23	Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPS 650 VA, instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa</li> <li>• kabel RS232</li> <li>• kabel USB</li> <li>• karta SNMP</li> <li>• uchwyty kablowe</li> <li>• 2 przewody IEC 10A</li> <li>• zestaw szyn montażowych do szafy 19"</li> </ul>
24	Karta SNMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cyberbezpieczeństwo (szyfry TLS, MQTTS) lub równoważny</li> <li>• certyfikaty CA i PKI lub równoważny</li> <li>• prędkość gigabit'owa (half-duplex, full-duplex) lub równoważny</li> <li>• monitorowanie temperatury i wilgotności za pośrednictwem fabrycznych czujników podłączonych do karty</li> <li>• różne poziomy nadawania dostępu do konta administratora lub użytkownika</li> </ul>
25	Protokoły i certyfikaty cyberbezpieczeństwa	UL 2900-1/IEC62443-4-2/HTTPS/MQTTS/ lub równoważny /RADIUS/LDAP/SSH/ lub równoważny pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256 lub równoważny
26	Dołączone oprogramowanie	Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii. Oprogramowanie musi mieć możliwość wyboru polskiej wersji językowej.
27	Maksymalne wymiary UPS (szer. x wys. gł. w mm)	150 x 230 x 345
28	Maksymalna masa UPS	8 kg
29	Poziom hałasu w odl. 1m	< 40 dBA
30	Zgodność z normami UE	Deklaracja zgodności producenta
31	Dodatkowe certyfikaty	ISO9001 producenta urządzenia

### Specyfikacja przełączników statycznych STS (poz. 3):

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis wymagań
1	Funkcja	przełącznik źródeł zasilania
2	Prąd znamionowy	16 A
3	Napięcie znamionowe	208/220/230/240 V
4	Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
5	Typ obudowy	rack 1U
6	Złącza wejściowe	2 x IEC C20
7	Gniazda wyjściowe	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
8	Typowy czas przełączania	8 ms
9	Interfejs komunikacyjny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS232 DB-9 żeński</li> <li>• karta SNMP</li> </ul>
10	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel LCD przedstawiający stan zasilania z obu źródeł; wejściowe pomiary napięć i częstotliwości obu źródeł; wyjściowe pomiary prądu i napięcia.</li> <li>• Pionowy rząd przycisków sterowania</li> </ul>
11	Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przełącznik źródeł zasilania 16 A, instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa</li> <li>• 2 przewody wejściowe C19-C20</li> <li>• kabel RS232</li> <li>• karta SNMP</li> <li>• uchwyty umożliwiające montaż w szafie rack</li> </ul>
12	Karta SNMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cyberbezpieczeństwo (szyfry TLS, MQTTS) lub równoważny</li> <li>• certyfikaty CA i PKI lub równoważny</li> <li>• prędkość gigabit'owa (half-duplex, full-duplex) lub równoważny</li> <li>• monitorowanie temperatury i wilgotności za pośrednictwem fabrycznych czujników podłączonych do karty</li> <li>• różne poziomy nadawania dostępu do konta administratora lub użytkownika</li> </ul>
13	Protokoły i certyfikaty cyberbezpieczeństwa	UL 2900-1/IEC62443-4-2/HTTPS/MQTTS/ lub równoważny /RADIUS/LDAP/SSH/ lub równoważny pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256 lub równoważny
14	Zgodność z normami UE	Deklaracja zgodności producenta

### Specyfikacja montażu układów wentylacji szafek UPS (poz. 4):

- montaż wentylatora z łożyskowaniem kulkowym 230V z filtrem o wydajności przynajmniej 43m<sup>3</sup>/h
- montaż kratki wentylacyjnej o wymiarach odpowiadających wentylatorowi
- montaż wyłącznika instalacyjnego o charakterystyce C2
- montaż termostatu bimetalicznego na szynę TH35

**Specyfikacja integracji dostarczonych urządzeń z użytkowanym systemem monitoringu (poz. 5):**

- włączenie dostarczanych urządzeń do systemu monitoringu i nadzoru nad UPS, aplikacji GENEREX
- rekonfiguracja istniejącej aplikacji GENEREX pod kątem dodatkowych urządzeń
- rekonfiguracja bramki SMS
- aktualizacja aplikacji GENEREX do najnowszej wersji
- aktualizacja licencji aplikacji GENEREX
- utrzymanie aktualnego supportu na aplikację GENEREX oraz jego wydłużenie o kolejne 24 miesiące w zakresie rozbudowy aplikacji

**Wykaz pomieszczeń objętych dostawą urządzeń:**

Budynek	UPS	Szafa dystrybucyjna sieci kampusowej	
		poziom	opis
M-I	3000VA	1	Pom. za ordynatorem
M-II	3000VA	1	Wnęka w aneksie socjalnym
M-II	3000VA	2	Pom. naprzeciwko sali 1
M-III	3000VA	0	Pom. w korytarzu przybudówki
M-IV	3000VA	0	Pom. narożne przy windzie
M-V A	3000VA	0	Pom. 28 archiwum
M-V A	3000VA	1	Pom. 107 (dawny monitoring energ.)
M-V A	3000VA	4	Pom. 434 narożne przy windzie wschodniej
M-V B	3000VA	-1	Pom. przy rozdzielni energ.
M-V B	3000VA	2	Pom. socjalne pacjentów
M-V E	3000VA	1	Pom. przy windach
M-V E	3000VA	2	Pom. przy windach
M-VI	3000VA	1	Pom. na końcu korytarza
M-VII	3000VA	0	korytarz przy kancelarii
M-VIII	3000VA	-1	Pom. na końcu korytarza
M-IX	3000VA	-1	Pom. za pompami próżniowymi
A-I	3000VA	-1	Pom. w korytarzu północnym (dawna akumulatorownia)
A-I	3000VA	0	Pom. biurowe w dawnej aptece
A-I	3000VA	0	Pomieszczenie telefonisty „AVIZO”
A-II	3000VA	0	Pom. szwalni
A-III	3000VA	2	Strych
A-V	3000VA	-1	Piwnica
A-V	3000VA	0	Pomieszczenie ochrony
A-VII	3000VA	2	Klatka schodowa ostatni podest
A-VIII	3000VA	0	Pom. portierów

T-I (44834)	650VA (+ montaż układu wentylacji szafki zasilacza UPS)	0	Rozdzielnia nN
T-II	650VA	0	Pom szwalni Dz. Gospodarczego A-II
T-III	650VA	0	Tlenownia
T-V	650VA	0	Pom rozdzielni
T-VI (4997)	650VA (+ montaż układu wentylacji szafki zasilacza UPS)	0	Rozdzielnia nN
T-VII	650VA	-1	Korytarz przy MPEC
T-IX (4581)	650VA (+ montaż układu wentylacji szafki zasilacza UPS)	0	Rozdzielnia nN
T-X	650VA	0	Korytarz
T-XI (4998)	650VA (+ montaż układu wentylacji szafki zasilacza UPS)	0	Rozdzielnia nN
T-XII (4061)	650VA (+ montaż układu wentylacji szafki zasilacza UPS)	0	Rozdzielnia nN
T-XIII	650VA	0	Przy szafie sterowania podczyszczalni

**W zakresie zamówienia winny znaleźć się następujące pozycje, które powinny być zawarte w cenie dostawy i usługi bez rozbicia na poszczególne pozycje:**

13. dostawa + rozładunek;
14. montaż urządzeń (zasilaczy UPS i przełączników STS) we wskazanych lokalizacjach, demontaż obecnie użytkowanych urządzeń i ich transport do wskazanego pomieszczenia znajdującego się w obiektach Zamawiającego
15. prace montażowe urządzeń z pozycji 1 i 3 w związku brakiem możliwości uniknięcia przerwy w zasilaniu urządzeń teleinformatycznych mogą się odbyć wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w dni wolne od pracy lub w tzw. okienkach serwisowych systemów teleinformatycznych; prace montażowe zasilaczy UPS i przełączników STS muszą uwzględniać ewentualne dostosowanie wtyków przewodów dostarczanych urządzeń do stosowanych listew zasilających i gniazd wtykowych zasilania (zalecana wizja lokalna);
16. uruchomienie polegające na ustawieniu parametrów pracy urządzenia (język, autorestart okresowy test baterii, adresacja i konfiguracja karty SNMP), test UPS-a i STS po montażu potwierdzony protokołem; podłączenie urządzeń do przełączników sieci LAN
17. po zakończeniu montażu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji materiałów opakowaniowych po urządzeniach na własny koszt
18. coroczny przegląd dostarczonych zasilaczy UPS uwzględniający sporządzenie raportu serwisowego uwzględniającego wykonanie próby pracy zasilacza na falowniku, z akumulatorów, pracy na bypasse elektronicznym, pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów, kontrola PCB pod kątem obecności pęknięć, nadpaleń lub wycieków elektrolitu, kontrola układów wentylacyjnych urządzenia i ich czyszczenie, ocena stanu kondensatorów, przegląd i ocena pamięci alarmów, kontrola funkcjonalności karty SNMP - wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w dni wolne od

pracy lub w tzw. okienkach serwisowych systemów teleinformatycznych; ostatni przegląd 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji; w przypadku co najmniej dwukrotnego wzrostu rezystancji wewnętrznej Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany akumulatorów nie spełniających wymogów Zamawiającego na nowe o parametrach (pojemność, projektowana żywotność wg. Eurobat, minimalna waga, rezystancja wewnętrzna) nie gorszych od zastosowanych przez producenta urządzenia (Zamawiający na podstawie dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych potwierdził, że dwukrotny wzrost rezystancji wewnętrznej akumulatorów w przewidywanym okresie eksploatacji świadczy o uszkodzeniu akumulatorów, a nie ich naturalnemu zużyciu) ; Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezależnej weryfikacji rezystancji wewnętrznej akumulatorów w urządzeniach

19. coroczny przegląd dostarczonych przełączników statycznych STS uwzględniający sporządzenie raportu serwisowego uwzględniającego wykonanie próby pracy przełącznika z obu źródeł zasilania, kontrola otworów wentylacyjnych urządzenia i ich czyszczenie, ocena stanu kondensatorów, przegląd i ocena alarmów, kontrola funkcjonalności karty SNMP - wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w dni wolne od pracy lub w tzw. okienkach serwisowych systemów teleinformatycznych



## Załącznik nr 4 – Formularz cenowy wraz z określeniem czasu gwarancji

### 1. Dotyczy Pakietu nr 1 – dostawa akumulatorów do zasilaczy UPS

Lp.	Nazwa lub określenie przedmiotu zamówienia	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Cena brutto [PLN]
1	Dostawa akumulatorów do zasilaczy UPS zgodnie z OPZ – Załącznik nr 3 do SWZ.			

**Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców**

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:	Nazwy firm podwykonawców

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

### Gwarancja na dostarczone akumulatory do zasilaczy UPS\*:

#### Punktacja:

4 lata – 0 punktów

5 lat – 10 punktów

6 lat – 20 punktów

7 lat – 40 punktów

Poniżej proszę określić (symbolem „x”) deklarowany czas gwarancji na akumulatory do zasilaczy UPS:

<input type="checkbox"/>	4 lata
<input type="checkbox"/>	5 lat
<input type="checkbox"/>	6 lat
<input type="checkbox"/>	7 lat

*\*Zaoferowanie terminu gwarancji poniżej 4 lat, zaznaczenie więcej niż jednej pozycji dla powyższych kryteriów, a także brak zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.*

## 2. Dotyczy Pakietu nr 2 –Dostawa Urządzeń UPS:

Lp.	Nazwa lub określenie przedmiotu zamówienia	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT [%]	Cena brutto [PLN]
1	Dostawa urządzeń UPS zgodnie z OPZ – Załącznik nr 3 do SWZ.			

**Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców**

Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:	Nazwy firm podwykonawców

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

### Gwarancja na dostarczone urządzenia UPS\*:

#### Punktacja:

- 4 lata – 0 punktów
- 5 lat – 10 punktów
- 6 lat – 20 punktów
- 7 lat – 40 punktów

Poniżej proszę określić (symbolem „x”) deklarowany czas gwarancji na urządzenia UPS:

<input type="checkbox"/>	4 lata
<input type="checkbox"/>	5 lat
<input type="checkbox"/>	6 lat
<input type="checkbox"/>	7 lat

*\*Zaoferowanie terminu gwarancji poniżej 4 lat, zaznaczenie więcej niż jednej pozycji dla powyższych kryteriów, a także brak zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.*