

Katowice, 28.05.2024r.

Zamawiający:

Katowickie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 14
40-019 Katowice

https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice/proceedings

Nr postępowania: ZP/3/24

**WYJAŚNIENIA NR 2
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o.– ZP/3/24**

W odpowiedzi na otrzymane zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o., Zamawiający – Katowickie TBS Sp. z o.o. na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie1:

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszej ilości mocniejszych paneli np. 460 Wp tak aby moc była równa lub wyższa od wskazanej w dokumentacji?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Ze względu na sposób finansowania inwestycji (źródła zewnętrzne) Zamawiający nie dopuszcza zmiany istotnych elementów, jakim są moduły fotowoltaiczne, ich liczba i moc. Zamawiający wymaga aby parametry i ilość modułów była zgodna z załączonym do SWZ projektem.

Pytanie nr 2:

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie podwójnych optymalizatorów mocy tj. 1 optymalizator pod dwa panele?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie podwójnych optymalizatorów, tj. 1 optymalizator pod dwa panele.

Pytanie nr 3:

„Proszę o informację, czy konstrukcja ma być wklejana czy jednak balastowa?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Konstrukcję wsporczą na poszyciu dachu należy montować zgodnie z wydaną opinią techniczną dla poszczególnych nieruchomości tj.:

- Bohaterów Monte Cassino 2-2i – system zgrzewanych płytek CWL,
- Skowrońskiego 3-3a – system balastowy,
- Skowrońskiego 2,2a,4/Równoległa 7,8 – system balastowy.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuszcza moduły o mocy innej, niż 450W. Prosimy o podanie wymaganych do spełnienia parametrów modułów PV w postaci: min/max/od - do”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Ze względu na sposób finansowania inwestycji (źródła zewnętrzne) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów o innej mocy, niż 450W. Pozostałych parametrów modułów Zamawiający nie określa.

Pytanie nr 5

„Czy Wykonawca może zastosować optymalizatory o innej mocy. Dobrane do zaoferowanych modułów?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Optymalizatory mocy mają być dobrane do mocy modułów.

WICEPREZES ZARZĄDU
Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Agnieszka Koziello-Poklewska

PREZES ZARZĄDU
Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Janusz Olesiński