RSØ100

RSØ100

RSØ100

RSØ100

RSØ100

RSØ100

RSØ100

Wy-1

Cz-1

Wy-2

Cz-2

Wy-3

Cz-3

9.52:22.2

Centrala wentylacyjna NW1
Vn=3095 m³/h Vw=2060m³/h sprężt 300Pa
Qgrz=26,0kW, Qchł=11,90kW
waga 473kg N=400V Pel=2,96kW

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
Qchł=28,0kW Qgrz=30,60kW
U=400V Pelch=8,70kW, Pelgrz=8,12kW
Masa: 144 kg wym: 1090x1625x380

W1-75
W1-74
W1-73
W1-71
W1-72

N1-98
N1-97
N1-96
N1-95

W1-71

W1-70

K 1

K 3

+4,08

Wentylator dachowy na podstawie tłumiącej
Vw=460m³/h sprężt 150Pa
U=400 V Pel=90W

W2-19
W2-18

W1-46
W1-45
W1-42
N1-65
N1-67
N1-68

K 2

Wyrzutnia dachowa Ø160
O-6
O-7

Wyrzutnia dachowa Ø160
W2-29
W2-28

Wyrzutnia dachowa Ø160
W2-28
W2-29

KALDO
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RYSUNEK

RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI I KS

PROJEKTANT

mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0348/POOS/12

BRANŻA	SKALA
sanitarna	1 : 50
DATA	NR RYS.
03.2023	S.5