

Kraków, 28 lutego 2024 r.

KZP-271-PN-4/2024

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

**Usługa podłączenia wraz uruchomieniem pompy ciepła w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie o wyjaśnienie poniższych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść pytania wraz z odpowiedzią na nie, zgodnie z **art. 135 ust. 2 i 6 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP”, przedstawiam poniżej:

#### **Pytanie nr 1**

Wg świadomości Oferenta, system DCS Valmet który podlega doposażeniu zgodnie z wymogami Przedmiotu Oferty jest obecnie na gwarancji. Prosimy o informację i potwierdzenie, czy niezbędne do wykonania zadania związane z ingerencją w istniejące szafy systemu DCS (dołożenie modułów/modyfikacje) czy też część software'ową oprogramowania systemu DCS niezbędną do wykonania na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego muszą być realizowane przez firmę Valmet Automation sp. z o. o. z uwagi na posiadaną przez Zamawiającego gwarancję? W ewentualności - jaki zakres prac na styku szaf systemu DCS z obiektem musi być realizowany przez Valmet celem zapewnienia ciągłości gwarancji posiadanej przez Zamawiającego?

#### **Odpowiedź:**

Prace związane z doposażeniem szaf systemu DCS o dodatkowe moduły nie skutkują utratą gwarancji, natomiast wszystkie prace software'owe oprogramowania systemu DCS muszą być wykonywane z zapewnieniem ciągłości gwarancji producenta posiadanej przez Zamawiającego.

Marcin Kandefer  
Członek Zarządu KHK S.A.  
Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

#### Otrzymują:

- 1) strona internetowa prowadzonego postępowania;
- 2) Wykonawcy, którzy zadali pytania;
- 3) a/a.