



Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

Kielce dn. 14-05-2024

Treść zapytań z dnia 14-05-2024 wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy zadania: „Wykonanie i wymiana rozdzielni SN oraz transformatora 160KVA/6,3/04 kV na transformator 100kVA/6,3/0,4 kV na ujęciu wody nr 3 w Zagnańsku”

Na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach” Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 14-05-2024 do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W pliku SIWZ widnieje punkt informujący o wyposażeniu pól w istniejącej rozdzielni, przedstawiono w nim opisy dwóch pól, a wymianie podlega rozdzielnica 3-polowa. Proszę o uzupełnienie informacji, ponieważ mogą mieć znaczący wpływ na cenę oferty.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że zapytanie wpłynęło po terminie określonym w rozdz. 15 pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Niezależnie od powyższego, „Wodociągi Kieleckie” Spółka z o.o. informuje, że w istniejącej rozdzielni są trzy pola elektryczne. Dwa z nich są wyposażone, trzecie z nich jest polem rezerwowym (niewyposażone). Zgodnie z zapisem w SIWZ (rozdz. 4 SIWZ), nowa rozdzielnia ma posiadać min. dwa przedziały (pole zasilające z zastosowaniem rozłącznika z uziemnikiem dolnym, w polu zasilania transformatora zastosować rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem).

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Władysław Karol Jacewicz

OK 822