

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

Gliwice, dnia 17.10.2024.

**Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

PKM/ TR/ 5597 /2024

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie naprawy nawierzchni w celu wyrównania placu manewrowego na terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150”, sprawa nr PKM/PN/TR/14/2024.

Zgodnie z pkt. 7.5 SWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło od Wykonawcy:

**Pytanie:**

„proszę o informację, jakiej grubości ma być nawierzchnia z betonu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż minimalna wymagana grubość nawierzchni z betonu to 15 cm.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

  
Mirella Musiołik

