










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D2'	D3	D4	D5	D6	D7
DOSTAWCA STOLARKI		–	–	–	–	–	–	–	–
OZNACZENIE DOSTAWCY		–	–	–	–	–	–	–	–
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIECIE MURU	S	142	107	107	122	122	112	102	102
	H	215	210	208	212	215	215	205	205
MIN.WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	S	90+30	90	90	100	100	90	90	90
	H	205	200	195	200	200	200	200	200
SZTUK		L –	P 0+1+0+0	L 0+0+0+1	P 0+1+1+0	L –	P 0+1+1+0	L 0+1+0+0	P –
UWAGI:		DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, Z OKLEINĄ DREWNOPODOBNĄ W KOLORZE ŻŁOTY DĄB Z SAMOZAMYKACZEM Z SIŁOWNIKIEM W KAŻDYM SKRZYDLE	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁASZCZOWE, W KOLORZE BEŻOWYM; O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, DYMOSZCZELNE; ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ Z SAMOZAMYKACZEM	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁASZCZOWE, W KOLORZE BEŻOWYM; O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, DYMOSZCZELNE; ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ Z SAMOZAMYKACZEM	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, W KOLORZE BEŻOWYM; O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, DYMOSZCZELNE; Z BLOKADĄ OTWARCIA Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ Z SAMOZAMYKACZEM	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, W KOLORZE BEŻOWYM; O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E60; Z BLOKADĄ OTWARCIA Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ Z SAMOZAMYKACZEM	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (NIEPRZECZYSTYM) W KOLORZE BEŻOWYM O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E60;	DRZWI WEWNĘTRZNE OKLEINOWANE FOLIĄ W KOLORZE BEŻOWYM; WYPEŁNIENIE–PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA; PODCIĘTE Z KLUCZEM ŁAZIENKOWYM	DRZWI WEWNĘTRZNE OKLEINOWANE FOLIĄ W KOLORZE BEŻOWYM; WYPEŁNIENIE–PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA; ZAMEK PATENTOWY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1
DOSTAWCA STOLARKI		NP.FAKRO
OZNACZENIE DOSTAWCY		NP.FSP–P1–12
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIECIE MURU	S	134
	H	98
SZTUK		2
UWAGI:		OKNO ODDYMIAJĄCE Z PCV PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM; KOLOR BRĄZOWY; Z SIŁOWNIKAMI

UWAGA

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA STOLARKI ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA POMIARU OTWORÓW
2. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY.
3. WSZYSTKIE DRZWI ZAOPATRZYĆ W ODBOJNIKI I TRZY ZAWIASY.
4. OKNA TRÓJSZYBOWE O MAX. WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U=1,10 W/(m2\*K)

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63–700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0–62) 722–82–17			
TYTUŁ RYS.	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ i OKIENNEJ	SKALA	
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	1:100	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL.LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	13	
AUTORZY PROJEKTU	MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK upr.UAN 7342–29/92	DATA	PODPIS
		12.2018	