

BR.271.1.20.2024

Trzebowniko, 31.07.2024 r.

Do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Trzebowniko**”.

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: BR.271.1.20.2024

Wyjaśnienia nr 4 do treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o informację, co Zamawiający miał na myśli w związku z zapisem w OPZ: "materiał korpusu wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety", czy chodzi o standardowy kolor RAL 9006 czy Zamawiający ma w planach inny kolor niż standardowy? Proszę o odpowiedź, ponieważ cena oprawy znacznie się różni malowana i nie malowana.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć kolor standardowy RAL 9006.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wraz z dostawą opraw wymaga dostarczenia sterowników czy wystarczy złącze ZHAGA?

Odpowiedź 2

Zamawiający wraz z dostawą opraw wymaga dostarczenia złącza ZHAGA.

Wójt Gminy Trzebowniko
dr Sławomir Porada