

Układ sieci	Zasilanie
TN-C-S	3-FAZOWE

LEGENDA:

- Łańcuch modułów fotowoltaicznych
  X - nr falownika,
  Y- nr MPPT,
  Z - nr łańcucha dla danego MPPT
- PV — Moduł fotowoltaiczny o mocy 420 W
- Falownik sieciowy o mocy 50 kW
- kWh — Licznik energii
- U — Cewka wyzwalająca
- Wyłącznik różnicowoprądowy
- Wyłącznik nadprądowy
- Ogranicznik przepięć
- Rozłącznik izolacyjny

SAZET energy
Sazet sp. z o. o.
Wójcin 239,
88-324 Jeziora Wielkie
NIP: 5571703105
+48 735 246 546
biuro@sazet.com.pl

INWESTOR:
Powiat Radziejowski,
ul. Kościuszki 17,
88-200 Radziejów
NIP 889-149-13-27

SYGNATURA: PV_R_3/02.2023

NAZWA:
Dokumentacja techniczna mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla obiektu użyteczności publicznej

SKALA: -

OBIEKT:
Zespół Szkół Mechanicznych - Basen, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

NR RYS: 02

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat ideowy instalacji

DATA: 27.02.2023

Projektant br. Elektryczna	mgr. inż. Patryk Michalski Nr Upr. KUP/0271/PBE/21 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych	PODPIS:	FORMAT: A4