

Odpowiedzi z dnia 14.08.2023r.

Dotyczy: postępowania pt. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach "PGKiM" Sp. z o.o. w Gminie Aleksandrów Łódzki cz.2". Numer referencyjny: 9/OZ/2023

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi do pytań, które wpłynęły do Zamawiającego do czasu upływu terminu zadawania pytań w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kostki brukowej o grubości 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej zamiast betonu C20 zatartego na gładko?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki brukowej o grubości 6 cm przy zachowaniu poniższych wskazań.

Warstwy konstrukcyjne pod kostkę 6 cm patrząc od dołu :

grunt rodzimy +10 cm piasku na geowłókninie,

tłuczeń 0-32 15 cm,

stabilizacja Rm 2,50-5,00 MPa 5 cm,

kostka 6 cm.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Kierownik Zamawiającego
Grzegorz Andrzejczak