

Mogilno, dnia 04.05.2023 r.

**ZDP.11.272.4.2023**

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania pn.: „Remont dróg powiatowych – wzmocnienie  
nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4  
cm”**

**Odpowiedź na pytanie do treści SWZ**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ.  
W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  
2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),  
zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Dotyczy: Remont dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie  
nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm - Cz.2. – DP nr 2406C, DP2409C,  
DP 2451C. Prosimy o wskazanie wymaganej kategorii ruchu dla AC11S.

**Odpowiedź 2**

**Wymagana kategoria ruchu została podana w załączniku nr 10 do SWZ – OPZ,  
w pkt „D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (WARSTWA  
ŚCIERALNA)” SST – część II.**

| Kategoria ruchu | Mieszanki o wymiarze D <sup>1)</sup> , mm |
|-----------------|---|
| KR 3-4          | AC11S                                     |

## Pytanie 2

Dotyczy: Remont dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm - Cz.3. – DP nr 2413C, DP2418C, DP 2464C. Prosimy o wskazanie wymaganej kategorii ruchu dla AC 11S.

## Odpowiedź 2

Wymagana kategoria ruchu została podana w załączniku nr 10 do SWZ – OPZ, w pkt „D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (WARSTWA ŚCIERALNA)” SST – część III.

| Kategoria ruchu | Mieszanki o wymiarze D <sup>4)</sup> , mm |
|-----------------|---|
| KR 3-4          | AC11S                                     |

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Mogilcu

inż. Edyta Biodek

.....  
(podpis Zamawiającego)