

Bełchatów, dnia 14.02.2024

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ


W związku z przesłanymi w dniu 14.02.2024 r. pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów” działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

### Pytanie 1.

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur PEHD na rury PP?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienne rur PP przy zachowaniu parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych.



The image shows a handwritten signature in blue ink. Overlaid on the signature is a red stamp. The stamp contains the text 'Z up. WÓJTA' on the top line, '1. Działalność gospodarcza' on the second line, and '14.02.2024' on the third line.