

DZP/17/24

Krosno, dnia 25 stycznia 2024 r.

## Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z wpłynięciem kolejnych zapytań dotyczących treści SWZ postępowania znak: **DZP/11/ZP-2/24** pn. „**Remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Centrum komunikacji i języków obcych**” zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie udziela wyjaśnień:

### PYTANIE nr 1

W postępowaniu przedmiotowe budynki zakwalifikowano do klasy „B” odporności pożarowej. Wynika z tego, że konstrukcja dachu powinna być wykonana w klasie R30.

Prosimy o wskazanie sposobu zabezpieczenia konstrukcji.

Proszę także o uzupełnienie przedmiaru „Zabezpieczenie konstrukcji dachu do odporności ogniowej R30 poprzez.....”.

Nadmieniamy, że systemowe obudowy drewnianej konstrukcji nośnej z wykorzystaniem płyt gipsowych oraz gipsu szpachlowego ogniochronnego nie wymagają wnikliwej analizy wytrzymałościowej potrzebnej do odpowiedniego doboru systemu powłok malarskich pęczniących.

### ***Odpowiedź:***

Dla konstrukcji dachu wymagana jest klasa R30 - zapewniają ją dobrane w projekcie konstrukcyjnym przekroje drewnianych elementów więźby, nie trzeba ich dodatkowo zabezpieczać ogniowo. Natomiast dla oddzielenia konstrukcji poddasza od pomieszczeń użytkowych wymagana jest klasa EI60 i tą zapewniają obudowy opisane w tabelach zestawień warstw przegród (A-WARSTWY2\_PW\_Krosno Rynek 5-6) oraz w opisie technicznym architektury na str. 13: "- Konstrukcję dachu (słupki, miecze, płatwie oraz krokwie) oddzielić od strony poddasza użytkowego przegrodą w klasie odporności ogniowej EI60 (obudować stosując rozwiązania systemowe)";

  
KANCLERZ  
mgr Franciszek Tereszkievicz

