



WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: **POSTĘPOWANIA NR WI-K/TP/240326/1 ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:**
ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW KOZIEGŁOWY DO LGOTY NADWARCIE, ETAP II – ODCINEK 1 OD RYNKU W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY DO SKRZYŻOWANIA Z UL. POLAN W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁÓWKI.
ZADANIE 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEGŁOWY W UJĘTA W BUDŻECIE JAKO BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ – ZLEWNIA KOZIEGŁOWY – CZĘŚĆ 1: DROGA WOJEWÓDZKA NR 789 UL. ŚWIĘTOKRZYSKA I ŻARECKA.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:

Zapytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ pkt. 21, Zamawiający dopuści wykazanie się także obiektem mostowym lub wiaduktem o którym mowa w punkcie 21.1.1 4.a tiret czwarty wykonanym również w ciągu linii kolejowej nad budowaną, rozbudowaną lub przebudowywaną drogą publiczną realizowaną jednocześnie w ramach tego samego zadania przez tego samego Wykonawcę i spełniającą pozostałe wymagania punktu 4.a.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ. Punkt 21.1.1 ppkt 4 a SWZ otrzymuje brzmienie:

W celu oceny spełnienia minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

- **1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto,**
- **w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto,**
- **w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,**
- **w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto - jako wykonanie obiektu mostowego lub wiaduktu należy rozumieć budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu.**

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Poprzez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie 1 umowę.

4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych na **załączniku nr 6 do SWZ.**

4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na **załączniku nr 4A do SWZ**, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP

Zapytanie 2

Wymagania SWZ w zakresie **doświadczenia** dla osoby na stanowisko: **Kierownik robót sanitarnych**. Zgodnie z zapisem w SWZ pkt. **21.1.1 ppkt 4.b** dla osoby na stanowisko **Kierownik robót sanitarnych** wymagane jest posiadanie **2 letniego doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy**. Uważamy że wymagania w tym zakresie **są bezpodstawne i za wysokie** w stosunku do przewidywanej funkcji do pełnienia tj. Kierownika robót sanitarnych. Doświadczenie osoby na danym stanowisku winno być adekwatne do stopnia skomplikowania przedmiotu zamówienia i pełnionej funkcji na tym zamówieniu. W związku z powyższym **wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisów SWZ** w przedmiotowym zakresie, tak aby **Kierownik robót** mógł wykazać swoje doświadczenie jako Kierownik robót i/lub Kierownik budowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ. Punkt 21.1.1 ppkt 4 b SWZ otrzymuje brzmienie:

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH - 1 OSOBA:

Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

Doświadczenie: minimum 2-letnim (24-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych w tym co



najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej o wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto.

Wyjaśnienie:

w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy, w Wykazie osób – załącznik nr 6 do SWZ, podać nazwę uprawień, informację o stanowisku, nazwę i wartość zadania, nazwę Inwestora, okres doświadczenia.

Zapytanie 3

Dotyczy pkt. 21.1.1 ppkt 4.b SWZ warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jest zapis dla osoby na stanowisko: „**KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH - 1 OSOBA:**

Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

Doświadczenie: **minimum 2-letnim** (24-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku **kierownika budowy i/lub kierownika robót** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych **w tym minimum 2-letnim (24-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy przy realizacji inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej, przy czym co najmniej jedna inwestycja** powinna obejmować **budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej o wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto. ...**”.

W celu **ustalenia poziomu wymaganego doświadczenia** Ustawodawca wskazał w jaki sposób zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu. Przykładowo, ustalając warunki dotyczące tzw. doświadczenia, zamawiający może wskazać minimalne kryteria dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Taka możliwość gwarantuje jego realizację na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający powinien też określić warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Warunki te, wyrażone jako minimalne poziomy zdolności, powinny umożliwiać ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania konkretnego zamówienia.

Konieczne jest przy tym przestrzeganie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości. Przy określaniu warunków **dotyczących doświadczenia**, kluczowe jest ich „**proporcjonalne**” dostosowanie do przedmiotu zamówienia. Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami jego realizacji. W uproszczeniu chodzi o to, żeby zamawiający tak określił poziom warunków udziału w postępowaniu, aby dawały one możliwość sprawdzenia zdolności wykonawcy do realizacji konkretnego zamówienia. Jeśli dla osoby na stanowisko **Kierownik robót sanitarnych** wymagane jest posiadanie **doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy** to zarówno poziom wymaganego doświadczenia jak i zasada proporcjonalności **nie zostały zachowane**. W związku z powyższym **wnosimy o modyfikację i zmianę zapisu w SWZ na:** „**KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH - 1 OSOBA:** **Kwalifikacje:** uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, **Doświadczenie:** **minimum 2-letnim** (24-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku **kierownika budowy i/lub kierownika robót** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych **w tym co najmniej jedna inwestycja** powinna obejmować **budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej o wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto. ...**”.

Wyjaśnienie
Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ w zakresie kierownika robót sanitarnych. Punkt 21.1.1 ppkt 4 b SWZ w zakresie kierownika robót sanitarnych otrzymuje brzmienie:

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH - 1 OSOBA:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, **Doświadczenie:** **minimum 2-letnim** (24-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku **kierownika budowy i/lub kierownika robót** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych **w tym co najmniej jedna inwestycja** powinna obejmować **budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej o wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto. ...**”.

Wyjaśnienie
Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ w zakresie kierownika robót sanitarnych. Punkt 21.1.1 ppkt 4 b SWZ w zakresie kierownika robót sanitarnych otrzymuje brzmienie:

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH - 1 OSOBA:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, **Doświadczenie:** **minimum 2-letnim** (24-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku **kierownika budowy i/lub kierownika robót** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych **w tym co najmniej jedna inwestycja** powinna obejmować **budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej o wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto. ...**”.

Wyjaśnienie
Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ w zakresie kierownika robót sanitarnych. Punkt 21.1.1 ppkt 4 b SWZ w zakresie kierownika robót sanitarnych otrzymuje brzmienie:

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH - 1 OSOBA:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

Doświadczenie: **minimum 2-letnim** (24-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku **kierownika budowy i/lub kierownika robót** w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych **w tym co najmniej jedna inwestycja** powinna obejmować **budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej o wartości robót co najmniej 1 mln PLN brutto.**

Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy, w Wykazie osób – załącznik nr 6 do SWZ, podać nazwę uprawień, informację o stanowisku, nazwę i wartość zadania, nazwę Inwestora, okres doświadczenia.

Zapytanie 4
Zgodnie z określeniem nazwy i **opisem przedmiotu zamówienia** w SWZ pkt 5. tj. **ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 ZADANIE 2: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ** oraz **podziałem wymaganego wnieśienia wadium dla zadania 1 i zadania 2**, można by zasugerować się że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na zadanie 1 i zadanie 2 lub łącznie dla zadania 1 i 2. Jednak zapis **SWZ w pkt. 23** że „**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych**” wyjaśniają że przedmiot zamówienia nie jest tak naprawdę dzielony na zadania i **ofertę należy złożyć na całe zamówienie**. W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie czy wykonawca prawidłowo interpretuje zapisy SWZ ?

Wyjaśnienie
Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 29 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

29.1. Zamawiający żąda od wykonawców wnieśienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: **300 000,00 zł.**



29.2. **Formy wniesienia wadium:**

- a) pieniądź;
- b) gwarancje bankowe;
- c) gwarancje ubezpieczeniowe;
- d) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).

29.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa wyżej wykonawca przekazuje zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w **postaci elektronicznej**.

29.4. **Informacje dodatkowe o wadium:**

- a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
- b) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed **godz. 10:00 dnia 21.06.2024 r.** oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
- c) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: na konto: **BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700**.
- d) Zamawiający informuje, że wadium należy dołączyć do oferty.
- e) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ustawy PZP.
- f) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy PZP zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
- h) Wadium wnoszone w gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
 - nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
 - nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
 - nazwę Beneficjenta,
 - kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - zobowiązanie gwaranta do **nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doreczone przez zamawiającego żądanie zapłaty**,
 - okres obowiązywania,
 - warunki wygaśnięcia,
 - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
 - gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

29.5. Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

Zapytanie 5

Dotyczy **SWZ pkt. 29** Wymagania dotyczące **wadium - dla zadania 2**. Wnosimy o podanie pełnej **nazwy beneficjenta wraz z adresem** dla wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej **dla zadania 2**.

Wyjaśnienie

Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 29 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

29.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: **300 000,00 zł**.

29.2. **Formy wniesienia wadium:**

- a) pieniądź;
- b) gwarancje bankowe;
- c) gwarancje ubezpieczeniowe;
- d) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).

29.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa wyżej wykonawca przekazuje zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w **postaci elektronicznej**.

29.4. **Informacje dodatkowe o wadium:**

- a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
- b) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed **godz. 10:00 dnia 21.06.2024 r.** oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
- c) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: na konto: **BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700**.
- d) Zamawiający informuje, że wadium należy dołączyć do oferty.
- e) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ustawy PZP.
- f) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy PZP zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.



- g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
- h) Wadium wnoszone w gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
- nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
 - nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
 - nazwę Beneficjenta,
 - kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - zobowiązanie gwaranta do **nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doreczone przez zamawiającego żądanie zapłaty**,
 - okres obowiązywania,
 - warunki wygaśnięcia,
 - okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
 - gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

29.5. Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

Zapytanie 6

Dotyczy **SWZ pkt 21.1.1** w zakresie warunków **zdolności technicznej lub zawodowej**, tj.: „**4.a Wykonawcy** W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

- **1 robotę budowlaną, polegającą na budowie , rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej**, o łącznej wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto,
- w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto,
- w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
- w ramach której **wykonano obiekt mostowy lub wiadukt** o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto,...”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu SWZ w zakresie wykonania obiektu mostowego lub wiaduktu tj. **Jako wykonanie obiektu mostowego lub wiaduktu należy rozumieć budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu.**

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ. Punkt 21.1.1 ppkt 4 a SWZ otrzymuje brzmienie:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

- **1 robotę budowlaną, polegającą na budowie , rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto,**
- **w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto,**
- **w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,**
- **w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto - jako wykonanie obiektu mostowego lub wiaduktu należy rozumieć budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu.**

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Poprzez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie 1 umowę.

4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych na **załączniku nr 6 do SWZ.**

4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na **załączniku nr 4A do SWZ**, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP.

Zapytanie 7

Dot. rozdz. 21 pkt 21.1 ppkt 3/

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest w szczególności przebudowa drogi wojewódzkiej (dla zadania 1) i budowa kanalizacji sanitarnej (dla zadania 2), zatem czy wystarczające będzie ubezpieczenie OC Wykonawcy w zakresie:

- Działalność związana z budową dróg i autostrad w tym budowa infrastruktury towarzyszącej.
- Budowa i remonty dróg, rond i parkingów. Wykonawstwo powierzchniowego utrwalania dróg
- Roboty ziemne, makroniwelacje, niwelacje
- Budowa i remonty sieci wodociągowych, ciepłociągowych, kanalizacyjnych, gazociągowych

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że wymagania dot. ubezpieczenia OC wykonawcy zostały opisane w SWZ.

Zapytanie 8

Brak dokumentacji geologiczno – inżynierskiej – proszę o uzupełnienie dokumentacji przez Zamawiającego.



Wyjaśnienie

Zamawiający uzupełnia dokumentację geologiczno-inżynierską.

Zapytanie 9

W SWZ Zamawiający wymaga:

- 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej o łącznej wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto,
- w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto,
- w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
- w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto.

Czy możliwa jest modyfikacja tego wymogu? Np.:

- **1 robota budowlana, polegająca na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej o łącznej wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto,**
- **w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto,**
- **w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, oraz**
- **1 robota budowlana w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto.**

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ. Punkt 21.1.1 ppkt 4 a SWZ otrzymuje brzmienie:

W celu oceny spełnienia minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

- **1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto,**
- **w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto,**
- **w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,**
- **w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto - jako wykonanie obiektu mostowego lub wiaduktu należy rozumieć budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu.**

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Poprzez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie 1 umowę.

4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych na **załączniku nr 6 do SWZ.**

4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na **załączniku nr 4A do SWZ**, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP.

Zapytanie 10

W pkt 21, ppkt 4/ lit. a SWZ dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wskazał, iż uzna spełnienie warunków, jeżeli Oferent (Wykonawca) wykaże, iż wykonał 1 robotę budowlaną (tu Zamawiający doprecyzował, iż uznaje przez to jedną umowę), w ramach której została wykonana - na poziomie minimalnych wartości:

- Droga publiczna o wartości 15 000 000,00 zł brutto.
- Przebudowa sieci sanitarnych o wartości 1 000 000,00 zł brutto.
- Obiekt mostowy lub wiadukt o wartości 1 500 000,00 zł brutto.

Wniosek

Wnosimy o zmianę zapisu SWZ dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez możliwość wykazania doświadczenia w zakresie budowy drogi publicznej, przebudowy sieci sanitarnej oraz obiektu mostowego lub wiaduktu, o wartościach nie mniejszych niż wskazane w SWZ lecz wykonanych również w ramach odrębnych dwóch, trzech umów tj. osobno na drogę o wartości 15 mln brutto, sieć sanitarną o wartości 1 mln zł brutto i obiekt mostowy o wartości 1,5 mln zł brutto.

Uzasadnienie

Wskazujemy, iż konieczność wykazania jednej inwestycji (umowy), w której łącznie zostałyby spełnione wymagania co do wartości robót poszczególnych asortymentów robót, ogranicza możliwość udziału mniejszych przedsiębiorstw, które nie realizują inwestycji rzędu, co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Posiadają one natomiast stosowne doświadczenie w budowie dróg, w tym wojewódzkich, oraz przebudowie sieci sanitarnych, jaki i budowie obiektów mostowych, lecz zrealizowanych w ramach odrębnych umów. Wymuszone w ten sposób zawężenie oferentów, może wpłynąć na konkurencyjność otrzymanych przez Zamawiającego ofert i tym samym być niekorzystne dla



Zamawiającego. Przedsiębiorstwa budowlane nie posiadające wymaganych referencji spełniających – co do wartości robót, wykonanych w ramach jednej umowy, dysponują zarówno własnym sprzętem, kadra, zapleczem, doświadczeniem oraz wielokrotnie mniejszymi kosztami stałymi, co pozwala na przedłożenie Zamawiającemu korzystnej oferty. Dodatkowo istotny zakres przebudowy sieci sanitarnej, będącej przedmiotem zadania nr 2, wynika ze wspólnego prowadzenia inwestycji przez dwa niezależne podmioty organizacyjne. Takie rozwiązanie wynikało zapewne z możliwości obniżenia łącznego kosztu dwóch inwestycji, w związku z minimalizacją ryzyka robót traconych, jak i koniecznej koordynacji w przypadku realizacji zadań przez odrębnych wykonawców, oraz eliminuje ryzyko potencjalnych sporów pomiędzy kilkoma stronami, w przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancji. Ta wyjątkowość nie powinna prowadzić do powstania skumulowanych wymagań dla oferentów – wartość robót w zakresie sieci sanitarnych wysokości 1 mln zł brutto, przy inwestycji rzędu 15 mln zł brutto stanowiłoby udział rzędu 6% wartości robót, gdy w przypadku budowy, przebudowy dróg, łączny udział prac przezbrojeniowych jest znacznie niższy.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, iż modyfikacje zapisy SWZ. Punkt 21.1.1 ppkt 4 a SWZ otrzymuje brzmienie:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

- **1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto,**
- **w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto,**
- **w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,**
- **w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto - jako wykonanie obiektu mostowego lub wiaduktu należy rozumieć budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu.**

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Poprzez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie 1 umowę.

4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych na **załączniku nr 6 do SWZ**.

4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na **załączniku nr 4A do SWZ**, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP.

Zapytanie 11

Wykonawca wnosi o udostępnienie dokumentacji geologicznej (DBPG,DGI,OG).

Wyjaśnienie

Zamawiający udostępni dokumentację geologiczną.

Zapytanie 12

Wykonawca wnosi o wskazanie układu wysokościowego, w którym wykonano dokumentację branży drogowej.

Wyjaśnienie

Zmawiający informuje, że dokumentację wykonano w układzie wysokościowym Kronsztadt'86.

Zapytanie 13

Na rysunku 9.02 przedstawiono wybrane profile zjazdów. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o wszystkie profile zjazdów.

Wyjaśnienie

Zjazdy, dla których nie przedstawiono profili, należy wykonać w dostosowaniu do warunków w stanie istniejącym.

Zapytanie 14

Wykonawca wnosi o udostępnienie dokumentacji branży drogowej o tabel robót ziemnych.

Wyjaśnienie

W ramach projektu branży drogowej nie sporządzano tabeli robót ziemnych.

Zapytanie 15

Dotyczy ZADANIA NR 1 do branży inżynierskiej.

W zapytaniu ofertowym zauważono niezgodność między przedmiarem robót, a dokumentacją wykonawczą. Do wykonania remontu obiektu MD-01 wg dokumentacji technicznej (Opis techniczny, I-05 Przekrój podłużny – stan projektowany) nie przewiduje się wykonania dylatacji poprzecznych (występuje uciąglenie nawierzchni z siatkami wzmacniającymi) natomiast w przedmiarze robót są wskazane pozycje do wyceny:

26	M.15.03.00	Nawierzchnie	x	x
31	M.15.03.13	Siatki wzmacniające w nawierzchni bitumicznej	m ²	68,00
36	M.18.00.00	DYLATACJE	x	x
37	M.18.01.04	Dylatacje mechaniczno - asfaltowe	mb	15,12

Jakie rozwiązanie dylatacji ma zostać przyjęte do wyceny?

Wyjaśnienie



Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć uciążenie nawierzchni. W załączeniu przesyłamy skorygowany przedmiar robót.

Zapytanie 16

Dotyczy PPU pkt 2.3

Czy projekt budowlany oraz dokumentacja opisująca zakres Przedmiotu umowy są kompletne i pozbawione błędów, a tym samym spełniają wymagania art. 99 pzp?

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany oraz dokumentacja opisująca zakres Przedmiotu umowy są kompletne i pozbawione błędów, a tym samym, że spełniają wymagania ujęte w art. 99 ustawy Pzp.

Zapytanie 17

Dotyczy PPU pkt 4.3

Wnosimy o wyjaśnienie zasad płatności za zadanie nr 1.

Wyjaśnienie

W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienie nie budzi wątpliwości. Zasady płatności zostały unormowane w ust. 4 [Wynagrodzenie] oraz w ust. 28 [Warunki płatności].

Zapytanie 18

Dotyczy PPU pkt 8.7

Czy Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie pełnił obowiązki 6 dni w tygodniu w godzinach 6:00 do 22:00?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawcy w stopniu w zapewniającym należyte wykonywanie swoich obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy, obowiązującego prawa, jak i Umowy na roboty budowlane, w tym:

- aby Inżynier Kontraktu był zatrudniony do obsługi niniejszego zadania w tym był obecny na terenie budowy zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie w zakresie zapewniającym prawidłowy nadzór nad realizacją robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecności Inżyniera Kontraktu na budowie. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku przez Konsultanta zastrzeżona została kara umowna.

- ciągłej obecności (w godzinach pracy Wykonawcy robót) co najmniej jednego inspektora nadzoru robót drogowych na budowie. Z tym, że główny inspektor nadzoru robót drogowych podejmuje obowiązki, jako pierwszy w kolejności w ilości minimum 8 godzin dziennie (od 8 do 16 każdego dnia roboczego). Dodatkowi inspektorzy nadzoru robót drogowych podejmują swoje obowiązki po zakończeniu pracy inspektora głównego (zgodnie z powyższymi wymaganiami). W przypadku wskazania w ramach kryterium „Dodatkowe doświadczenie osoby pełniącej funkcję głównego inspektora nadzoru robót drogowych” Zamawiający wyjaśnia, że osoba ta pełnić będzie funkcję głównego inspektora nadzoru robót drogowych.

- Inspektorzy branżowi odpowiednio dla danej specjalności prowadzonych robót, będą obecni na budowie w okresach prowadzenia tych robót, w tym podczas badań oraz odbiorów, w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych realizowanych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecności inspektorów nadzoru robót drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku przez Konsultanta zastrzeżona została kara umowna.

Zapytanie 19

Dotyczy PPU pkt 11.5 f)

Wnosimy o podanie podstawy prawnej, zgodnie z którą Zamawiający miałby bezpośrednie uprawnienia do realizacji wobec Podwykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, kar umownych, roszczeń z udzielonych gwarancji lub zabezpieczeń należytego wykonania umowy?

Czy Zamawiający przewiduje w tym przedmiocie zawarcie umów cesji?

W obecnej formie dochodzenie przedmiotowych roszczeń jest formalnie niemożliwe, bo Zamawiającego z Podwykonawcą nie będzie łączył bezpośredni stosunek prawny.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zaistnienia konieczności związanej z bezpośrednią realizacją uprawnień z tytułu nienależytego wykonania umowy wynikających z umowy zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą, przewiduje w tym przedmiocie zawarcie stosownych umów cywilnoprawnych w tym umowy cesji. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 20

Dotyczy PPU pkt 11.6 d)

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zastrzeżenia jako pozbawionego podstaw prawnych.

Zgodnie z regulacjami art. 450 ustawy PZP zabezpieczenie wnoszone w gotówce jest dopuszczalną formą zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że przytoczone postanowienie Umowy mieści się w granicach swobody umów (art. 353¹ k.c.). Postanowienie nie wyłącza możliwości przewidzianej w art. 450 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczącej wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, a jedynie wyłącza możliwość tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawczej poprzez zatrzymanie wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 21

Dotyczy PPU pkt 31.3

Wnosimy o usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej poprzez zastąpienie wartości "4,55%" na właściwą "4,5%".

Wyjaśnienie

Zamawiającemu koryguje omyłkę pisarską – powinno być: 4,5 %.

Zapytanie 22

Dotyczy PPU pkt 37.1 q)

Wnosimy o usunięcie niniejszego zapisu. Wykonawca wskazuje, że katalog czynności skutkujących nałożeniem kary



umownej winien być ściśle określony, w celu wyłączenia ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 23

Dotyczy PPU pkt 37.1 r)

Wnosimy o usunięcie niniejszego zapisu. Wykonawca wskazuje, że katalog czynności skutkujących nałożeniem kary umownej winien być ściśle określony, w celu wyłączenia ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 24

Dotyczy załącznika 9A Gwarancja Jakości CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 2.2 d)

Wnosimy o usunięcie zapisu jako pozbawionego podstaw prawnych i jak i faktycznych. Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania, jednakże jego wysokość może być ustalona na drodze postępowania sądowego na podstawie prawomocnego wyroku lub ugody, co zresztą jest przewidziane w pkt. 2.1. lit. f) niniejszej gwarancji. Wobec powyższego nie ma podstaw do żądania zapłaty, jeśli nie ustalono jego wysokości.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 25

Dotyczy załącznika 9A Gwarancja Jakości CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 2.2 e)

Wnosimy o usunięcie zapisu jako pozbawionego podstaw prawnych i jak i faktycznych. Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania, jednakże jego wysokość może być ustalona na drodze postępowania sądowego na podstawie prawomocnego wyroku lub ugody, co zresztą jest przewidziane w pkt. 2.1. lit. f) niniejszej gwarancji. Wobec powyższego nie ma podstaw do żądania zapłaty, jeśli nie ustalono jego wysokości.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 26

Dotyczy ust. 17.1 a) - Projektowane Postanowienia Umowy

Zgodnie z treścią Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia ryzyk budowlanych (np. CAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto. Prosimy o zmianę powyższego wymogu i potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie w/w ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa netto.

Wskazujemy, że odszkodowania z ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR) na rzecz podmiotu zarejestrowanego jako płatnik podatku VAT, a takim bez wątpienia będzie każdy Wykonawca, pomniejszane są o wartość podatku VAT, tj. wypłacane w kwocie netto. W związku z powyższym ubezpieczenie budowy na sumę nie niższą niż Cena ofertowa brutto jedynie niepotrzebnie zwiększa składkę za to ubezpieczenie (o 23%), a co za tym idzie samą Cenę ofertową, kiedy nie ma możliwości aby tak ustalona suma ubezpieczenia kiedykolwiek została wykorzystana w całości przy likwidacji szkody.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 27

Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy

Prosimy o usunięcie z wymogów dot. ubezpieczenia OC (ust. 17.1. b) PPU) zakresu ubezpieczenia obejmującego szkody poniesione w wyniku utraty mienia osób trzecich.

Ze względu na charakter, zakres i lokalizację realizacji kontraktu podczas prowadzenia prac nie istnieje ryzyko utraty mienia osób trzecich, a ewentualnie jedynie jego zniszczenia lub uszkodzenia. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ten w/w zakres niepotrzebnie zwiększa koszty ubezpieczenia kontraktu a ostatecznie także Cenę ofertową, dlatego też usunięcie w/w zakresu ubezpieczenia jest w pełni uzasadnione.

Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się na usunięcie tego wymogu, to prosimy o wyjaśnienie jakie mienie osób trzecich i w jaki sposób może zostać utracone w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zleconego przez Zamawiającego przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 28

Dotyczy ust. 17.7 - Projektowane Postanowienia Umowy

W związku z postawionym w ust. 17.7 Projektowanych Postanowień Umowy wymogiem dotyczącym maksymalnej kwoty franszyzy w ubezpieczeniu Wykonawcy zwracamy się z prośbą o dostosowanie wymogów w tym zakresie w polisie ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR) do realnych poziomów rynkowych, możliwych aktualnie do uzyskania i dostosowanych do przedmiotu zamówienia.

Postawiony wymóg bardzo niskiej, jedynie kwotowej dopuszczalnej wartości franszyz jest powszechnie nieakceptowany przez rynek ubezpieczeniowy i aktualnie bardzo trudny do spełnienia. Poziom franszyz w ubezpieczeniu ryzyk budowlano-montażowych jest uzależniony od indywidualnej oceny ryzyka danej inwestycji. Standardem jest stosowanie łącznie udziałów procentowych i kwotowych oraz różnicowanie poziomu udziału własnego w zależności od zwiększonego ryzyka przy danej lokalizacji inwestycji. Aktualnie stosowany przez ubezpieczycieli poziom minimalnych franszyz różni się od wartości wskazanych w wymogach – jest znacznie wyższy. Określenie przez Zamawiającego bardzo niskiej dopuszczalnej wartości franszyzy powoduje znaczne ograniczenie liczby towarzystw ubezpieczeniowych skłonnych przedstawić ofertę ubezpieczenia a w skrajnych przypadkach faktyczny brak ofert ubezpieczenia, co uniemożliwia wywiązanie się z Umowy. Ponadto spełnienie takiego wymogu znacząco wpływa na wzrost kosztów, a co za tym idzie także Ceny ofertowej. Zwracamy uwagę, że to Wykonawca ponosi ryzyko szkody powstałej w czasie realizacji zadania, zatem poziom franszyz



W polisie ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych powinien stanowić wypadkową możliwych do uzyskania warunków rynkowych oferty ubezpieczenia i akceptowalnego przez Wykonawcę poziomu zachowku na ryzyku. Wskazujemy, że Zamawiający kształtując warunki udziału w postępowaniu odnoszące się m. in. do posiadania przez Wykonawcę umów ubezpieczeń powinien tak określić te warunki, aby nie naruszyć zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zasady proporcjonalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe wnoskujemy o modyfikację zapisów i akceptację przez Zamawiającego polisy ubezpieczenia z uwzględnieniem franszyz określonych procentowo i kwotowo.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 29

Dotyczy ust. 17.7 - Projektowane Postanowienia Umowy

W związku z postawionym w ust. 17.7 Projektowanych Postanowień Umowy wymogiem dotyczącym maksymalnej kwoty franszyzy w ubezpieczeniu Wykonawcy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy według Zamawiającego ubezpieczenie Wykonawcy to wyłącznie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że ust. 17.7 PPU dotyczy całego zakresu ubezpieczenia określonego w ust. 17.1 PPU.

Zapytanie 30

Dotyczy ust. 17.5 - Projektowane Postanowienia Umowy

Zgodnie z treścią ust. 17.5 Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie ubezpieczenia w razie jeżeli ważność polisy wygaśnie wcześniej niż termin realizacji Umowy na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Prosimy o zmianę tego wymogu i skrócenie terminu na przedstawienie dokumentów potwierdzających przedłużenie ubezpieczenia do 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wskazujemy, że biorąc pod uwagę czas jaki jest niezbędny na przygotowanie i wydanie przez ubezpieczycieli dokumentów ubezpieczeniowych przedłużających okres ubezpieczenia Wykonawca może nie mieć możliwości przedstawienia takich dokumentów z miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto w takim terminie może jeszcze nie mieć pełnej wiedzy o jaki okres wydłuży się realizacja zadania.

Wnioskowany okres jest wystarczający do analizy przedstawianych dokumentów ubezpieczeniowych i daje możliwość weryfikacji zachowania ciągłości ubezpieczenia.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 31

Dotyczy ust. 17.1 c) - Projektowane Postanowienia Umowy

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dot. ubezpieczenia pracowników każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy oraz wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane (ust. 17.1 c) Projektowanych Postanowień Umowy) zostanie uznany za spełniony kiedy każdy z tych podmiotów ubezpieczy swoich pracowników we własnym zakresie i na własny koszt.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg dotyczy zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę.

Zapytanie 32

Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy

Zgodnie z treścią Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC na kwotę nie niższą niż 50% ceny oferty brutto.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymogu i zmniejszenie wymaganej wysokości sumy ubezpieczenia do 25% ceny oferty brutto.

Wskazujemy, że ze względu na charakter i lokalizację kontraktu nie wiąże się on z ryzykiem wystąpienia szkód o tak dużej wartości jak 50% cena oferty brutto, szczególnie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje ochroną przedmiotu prac a szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich, tak więc wnioskowana suma ubezpieczenia z pewnością stanowiłaby wystarczające zabezpieczenie dla tego rodzaju szkód.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Zapytanie 33

Dotyczy branży inżynierskiej.

Czy Zamawiający zmieni zapisy STWiORB odnośnie do wymogów jakim powinien odpowiadać beton konstrukcyjny. W ślad za obecnie obowiązującymi wymaganiami właściwości betonu wg Normy PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-06265:2022-08 nie przewiduje się wykonywania badania nasiąkliwości betonu. Wg wzorców udostępnionych na stronie Ministerstwa Infrastruktury dopuszczone jest stosowanie innych cementów niż CEM I NA.

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania uzyskania nasiąkliwości betonu poniżej 4%?

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innych cementów niż CEM I NA do produkcji betonu na elementy, które tego nie wymagają?

Czy Zamawiający określi klasy ekspozycji dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych (środowisko eksploatacji) celem doboru odpowiednich recept betonu?

Wyjaśnienie

W załączeniu przedkładamy zamienną STWiORB M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.

Określa się następujące klasy ekspozycji:

Ustrój nośny – XC3, XD1, XF2

Filary, przyczółki – XC4, XD1, XF2

Fundamenty – XC2, XA1,



Kapa – XC4, XD3, XF4
Płyty przejściowe – XC4, XF2

Zapytanie 34

W umieszczonej dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji nie został dołączona dokumentacja geologiczna. Prosimy o jej uzupełnienie.

Wyjaśnienie

Zamawiający uzupełnia dokumentację geologiczną dla zadania nr 1.

Zapytanie 35

Gdzie odprowadzona zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna odcinek S76 3 S81 zaprojektowana w ul. Świętokrzyskiej? Wykonawca nie odnalazł w dokumentacji informacji nt. odbiornika ze studni S76. Przedmiotowy odcinek kanalizacji nie jest połączony z odbiornikiem w studni S206.

Wyjaśnienie

Przedmiotowy odcinek nie jest połączony na tym etapie z docelowym odbiornikiem zlokalizowanym w studni S206, (podobnie jak i odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej) Na tym etapie opracowania do tego kanału nie zostaną przyłączeni odbiornicy (końcówki kanałów należy zaślepić). Kanał ten grawitacyjnie będzie odprowadzał ścieki do przepompowni, która znajduje się w kolejnym odcinku projektowym (idąc w dół ulicy Świętokrzyskiej). Przepompownia ta będzie przepompowywała ścieki do studni rozprężnej Sr1 i dalej w sposób grawitacyjny ścieki te docelowo będą odprowadzane do studni S206.

Zapytanie 36

Wykonawca wnosi o udostępnienie potwierdzeń dokonania zgłoszeń (kserokopii złożonych zgłoszeń robót), o których mowa w pkt 1. Opisu Przedmiotu Zamówienia: >Zadanie nr 2 będzie realizowane na podstawie zgłoszenia budowy z dnia: 07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 r.

Wyjaśnienie

Zamawiający dołącza skan zgłoszenia robót z dnia 7.03.2023 r. oraz skan zgłoszenia z dnia 28.03.2023 r.

Zapytanie 37

Wykonawca wnosi o udostępnienie dokumentu potwierdzającego brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń, o których mowa w pkt 1. Opisu Przedmiotu Zamówienia: >Zadanie nr 2 będzie realizowane na podstawie zgłoszenia budowy z dnia: 07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 r.

Wyjaśnienie

Zgodnie z prawem budowlanym po 30 dniach od dokonania zgłoszenia decyzja staje się ostateczna i nie jest wymagany dokument stwierdzający brak sprzeciwu. Tym bardziej że nie każdy organ – taki dokument wydaje z automatu. Jako projektant Tomasz Brzenk oświadczam, że Urząd nie wniósł sprzeciwu – w związku z powyższym decyzja zgłoszenia na budowę stała się prawomocna. W załączeniu - zaświadczenie Urzędu Wojewódzkiego o braku podstaw do wzniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 07.03.2023 r.

Zapytanie 38

W przekazanej dokumentacji projektowej w folderze Projekt Budowlany – Starostwo Powiatowe= zamieszczono rysunki dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziegłowy wraz z podłączeniem budynków w pierwszej linii zabudowy – obejmujący odcinek drogi DW789 od kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji dla części poza DW789 objętej zgłoszeniem robót do Starosty.

Wyjaśnienie

Gmina i Miasto Koziegłowy realizuje zadanie w zakresie od mostu na rzece Potok Sarni Stok (na wysokości działki nr ewid. 7444 ul. Świętokrzyska) do Studni nr 206 umiejscowionej przy ulicy Żareckiej.

Zapytanie 39

Czy część kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej poza pasem drogowym DW789 jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że fragment budowy kanalizacji sanitarnej objęta zamówieniem przebiega poza pasem drogowym DW 789.

Zapytanie 40

Wykonawca wnosi o przekazanie rysunków dla zadania nr 2 z jednoznacznie wskazanym zakresem opracowania objętym niniejszym zamówieniem.

Wyjaśnienie

Zakres opracowania obejmuje zarówno kanał sanitarny w pasie jak i poza pasem drogi wojewódzkiej. Cała dokumentacja jaką posiada Gmina i Miasto Koziegłowy została udostępniona przez Zamawiającego.

Zapytanie 41

Ze względu na występujące rozbieżności między projektem wykonawczym, a projektem budowlanym proszę o wskazanie hierarchii dokumentacji.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że hierarchia dokumentacji przedstawiona została w pkt. 1.2.3. proponowanych zapisów umowy. Jednocześnie zamawiający informuje, że ostateczne rozwiązania techniczne branży drogowej przedstawia zaktualizowany projekt wykonawczy.

Zapytanie 42

Na przekrojach typowych występują różnice między projektem wykonawczym a budowlanym. Którą wersję konstrukcji należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że do wyceny robót drogowych należy wykonać m.in. w oparciu o zaktualizowany projekt wykonawczy rys. D.04.05. Przekroje typowe, data 06.2023 r.

Zapytanie 43



Czyją własność stanowi materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej – Wykonawcy czy Zamawiającego?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy, a sposób postępowania z nimi został opisany w specyfikacji DM.00.00.00. Wymagania ogólne. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że sposób postępowania z kostką kamienną z rozbiórki nawierzchni został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 6a. ppkt 11.

Zapytanie 44

Proszę o ujednoczenie zapisów dotyczących wytrzymałości mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na wlotach dróg poprzecznych/zjazdu publicznego przez ciąg pieszo-rowerowy. Należy wycenić C1,5/2 czy C3/4?

Wyjaśnienie

Zgodnie z pkt 5.7 OT Branży drogowej, na wlotach dróg poprzecznych/zjazdu publicznego przez ciąg pieszo-rowerowy należy zastosować mieszankę związaną spoiwem hydraulicznym C 3/4 z dodatkiem środka jonowymiennego, o gr. 30 cm.

Zapytanie 45

Proszę o ujednoczenie zapisów dotyczących wytrzymałości mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na ciągu pieszo-rowerowym. Należy wycenić C1,5/2 czy C3/4?

Wyjaśnienie

Zgodnie z pkt 5.7 OT Branży drogowej, na ciągu pieszo – rowerowym należy zastosować mieszankę związaną spoiwem hydraulicznym C 3/4 z dodatkiem środka jonowymiennego, o gr. 30 cm.

Zapytanie 46

Poz. 78 przedmiaru robót drogowych – proszę o podanie parametrów geosyntetyku, w celu dokonania realnej wyceny.

Wyjaśnienie

Parametry geosyntetyku należy dobrać zgodnie z STWiORB D.05.04.01: Zakłada się zastosowanie geosiatki o parametrach jak niżej:

Tabela 1. Wymagane parametry geosiatki

Parametr	Wymagania	Jednostka
Wytrzymałość na rozciąganie: - wzdłuż/wszerz	$\geq 100/100$	[kN/m]
Wydłużenie przy zerwaniu	≤ 3	[%]
Odporność termiczna	do 220	°C

Zapytanie 47

W załączonym przez Państwa przedmiarze brakuje robót związanych z montażem wiat przystankowych. Proszę o informację czy jest to przedmiotem inwestycji? Jeżeli tak, to czy należy wliczyć tablice informacyjne?

Wyjaśnienie

Zgodnie z pkt 5.13 OT Branży drogowej: Istniejące przystanki autobusowe zostaną przebudowane, zaprojektowano wykonanie zatok autobusowych wraz z budową peronów. W ramach zadania przewidziano demontaż wiat przystankowych. Przedmiotem zadania nie jest montaż nowych wiat.

Zapytanie 48

W projekcie wykonawczym branży drogowej występuje umocnienie dna rowu korytkiem betonowym oraz umocnienie skarp płytami chodnikowymi. Proszę o informację czy jest to przedmiotem inwestycji? Jeżeli tak, to proszę o korektę przedmiaru.

Wyjaśnienie

Umocnienie dna rowu korytkiem betonowym oraz umocnienie skarp płytami chodnikowymi zostało ujęte w pozycji nr 82 przedmiaru robót - umocnienie rowu typ II.

Zapytanie 49

Proszę o informację jakiej średnicy ma być przepust PDR-04? Występują rozbieżności między przedmiarem, a projektem.

Wyjaśnienie

Przepust PDR-04 zaprojektowano o średnicy $\varnothing 1000$ mm.

Zapytanie 50

Poz. 3 przedmiaru KD – proszę o informację czy w tej pozycji ujęta jest podsypka i zasypka rur kanalizacyjnych?

Wyjaśnienie

W poz. 3 przedmiaru KD należy ująć i wycenić podsypkę i zasypkę rur kanalizacyjnych.

Zapytanie 51

Proszę o doprecyzowanie jaką należy przyjąć sztywność obwodową rur – SN10 czy SN16?

Wyjaśnienie

Zgodnie z pkt. 5.5.1 OT Branży sanitarnej:

Rury PP o SN=10kN/m² dla średnic od Dn 200 do Dn 400 mm przy zagłębieniu kanałów min 1,2 m;

Rury PP o SN=16kN/m² dla średnic od Dn 200 do Dn 400 mm przy zagłębieniu kanałów od 0,8 m do 1,2 m;

Zapytanie 52

Czy Zamawiający potwierdza, że krawężniki muszą być wykonane w technologii monolitycznej?

Wyjaśnienie

Zamawiający oczekuje zabudowy krawężników prefabrykowanych zgodnie z pkt. 6a. ppkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie 53

Pkt 8, ppkt 4 OPZ – proszę o korektę zapisu dotyczącego braku możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na czynniki atmosferyczne, a co za tym idzie – nie jest w stanie zabezpieczyć budowy, np. przed bardzo obfitymi opadami deszczu.



Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ w tym zakresie.

Zapytanie 54

Proszę o potwierdzenie, że każda nawierzchnia z kostki betonowej ma zostać wykonana w kolorze. Jest to zapis w OPZ, który jest sprzeczny z projektem.

Wyjaśnienie

Zgodnie z PW nawierzchnia z kostki brukowej, dla:

- chodnika, wysp, zjazdów indywidualnych i publicznych – kolor szary
- zjazdów przez chodnik/ ciąg pieszo-rowerowy – kolor grafit

Zapytanie 55

Ze względu na rozbieżność między OPZ, a projektem proszę o informację czy koniecznym będzie wprowadzenie zbiorowej komunikacji zastępczej, tak, aby Wykonawca uwzględnił koszty z tym związane w ofercie?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że nie przewiduje konieczności zapewnienia komunikacji zastępczej. Jednocześnie zamawiający informuje, że w przypadku całkowitego zamknięcia drogi przez Wykonawcę koszty zmiany trasy przejazdu komunikacji zbiorowej pokryje Wykonawca.

Zapytanie 56

Pkt 10, ppkt 34 OPZ – proszę o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić opisane prace lub dokonanie korekty przedmiaru, gdzie wyszczególnione roboty będą uwzględnione

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje przestawienia tymczasowych obiektów budowlanych. Zgodnie z zapisami OPZ pkt 10 ppkt 34 roboty takie należy wykonać w przypadku ewentualnej kolizji obiektów z pasem drogowym. Koszt rozliczenia takich robót nastąpi na zasadach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy.

Zapytanie 57

Pkt 10, ppkt 35 OPZ – proszę o wskazanie o które sygnalizacje chodzi i w jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić roboty związane z ich demontażem?

Wyjaśnienie

Zamawiający skoryguje zapisy OPZ i usuwa wymagania dot. demontażu sygnalizacji.

Zapytanie 58

Dt. Spełniania warunków udziału w postępowaniu

4.a Wykonawcy

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

- 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o łącznej wartości robót minimum 15 000 000,00 zł brutto,
- w ramach której wykonywano budowę lub przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto,
- w ramach której wykonywano wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
- w ramach której wykonano obiekt mostowy lub wiadukt o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto,

Czy Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, iż zamiast przebudowę sieci sanitarnych o wartości robót za minimum 1 000 000,00 zł brutto, wykonał przebudowę kanalizacji deszczowej o wartości robót za minimum 1 000 000,00 zł brutto?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że wymagania dot. doświadczenia Wykonawcy określone zostały w SWZ pkt 21.

Zapytanie 59

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego o opinię geotechniczną ustalającą warunki gruntowo – wodne planowanego przedsięwzięcia, włącznie z kartami otworów geotechnicznych.

Wyjaśnienie

Zamawiający uzupełnia dokumentację geologiczną i hydrogeologiczną dla zadania.

Zapytanie 60

Według OPZ rozdział 6a. punkt 5. „(...) W takiej sytuacji dodatkowy koszt dostosowania podłoża do odpowiedniej nośności Wykonawca uwzględni w pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania podbudowy pomocniczej.”

Prosimy o podanie numeru pozycji przedmiarowej w której Wykonawca ma uwzględnić ewentualny dodatkowy koszt dostosowania podłoża.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien przewidzieć koszt dostosowania podłoża w pozycjach związanych z wykonaniem mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dodatkiem środka jonowymiennego.

Zapytanie 61

Według przedmiaru TER 11 Przebudowa kanalizacji deszczowej, pozycja 11. Studnia GRP DN1200 mm, do wykonania jest 19 kpl. studni GRP.

Według dokumentacji projektowej, rysunek nr KD 03.04, KD 03.05, KD 03.06, KD 03.07, wszystkie studnie są studniami betonowymi.

Prosimy o podanie numerów studni, które należy wykonać jako GRP DN1200mm.

Wyjaśnienie

Zgodnie z dokumentacją projektową wszystkie studnie są studniami betonowymi Ø1200. Należy wykonać 50 kompletów studni z kręgów betonowych Dn1200 mm. W załączeniu przedkładamy aktualny przedmiar.



Zapytanie 62

Według rysunku nr D 02.12 Plan sytuacyjny od KM 27+ 748 do KM 28+230,0 oznaczenie graficzne w okolicy KM: 28+178,76 wskazuje na konstrukcję Ciągu pieszo-rowerowego natomiast według rysunku nr D 04.05 Przekroje typowe, przekrój typowy na KM: 28+172,74 przedstawia konstrukcję Peronu Autobusowego.
Prosimy o informację jaką konstrukcję należy przyjąć w wskazanym miejscu.

Wyjaśnienie

Dla zatoki autobusowej w km 28+178,76 konstrukcję peronu autobusowego należy przyjąć jak dla ciągu pieszo – rowerowego zgodnie z oznaczeniem jak na Planie sytuacyjnym.

Zapytanie 63

Opisania w przedmiocie zamówienia podbudowa pomocnicza dla ruchu projektowego KR5 o wytrzymałości C3/4 nie jest zgodna z przytoczoną w specyfikacji D.04.05.02 tabelą 9 dla mieszanki typu 2. Prosimy o doprecyzowanie wymaganej wytrzymałości i pozostałych wymagań dla podbudowy pomocniczej dla ruchu KR5.

Wyjaśnienie

Warstwę należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW - WTW STBC B Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem środka jonowymiennego.

Zapytanie 64

Dotyczy branży inżynierskiej

Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne lub uzgodnienia z zarządcą cieku wodnego na wykonanie mostu tymczasowego nad rzeką Boży Stok? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.

Wyjaśnienie

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne.

Zapytanie 65

Dotyczy branży inżynierskiej

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia lub umowy z właścicielami działek sąsiednich, których zajęcie jest niezbędne do wykonania mostu tymczasowego nad rzeką Boży Stok?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że proceduje stosowne porozumienie z zarządcą działek w rejonie rzeki Boży Stok.

Zapytanie 66

Dotyczy branży inżynierskiej. Czy zamawiający posiada i udostępni informację o właścicielach działek sąsiednich do mostu nad rzeką Boży Stok.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że proceduje porozumienie dot. tymczasowego wejścia na teren działek wód płynących z PGW Wody Polskie, RZGW oddział w Poznaniu.

Zapytanie 67

Dotyczy branży inżynierskiej

Czy koszty dzierżawy działek sąsiednich niezbędnych do zajęcia pod most tymczasowy będzie ponosił Zamawiający czy ma je uwzględnić Wykonawca w swojej ofercie?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że koszty dzierżawy działek sąsiednich niezbędnych do zajęcia pod most tymczasowy będzie ponosił Wykonawca. Powyższe koszty należy ująć w wymaganiach ogólnych.

Zapytanie 68

Dotyczy branży inżynierskiej

Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę drzew w obrębie mostu nad rzeką Boży Stok kolidujących z budową by-passu i mostu tymczasowego?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że wycinka drzew na działkach objętych decyzją ZRID możliwa jest na podstawie zapisów art. 21 ust. 2 Ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zapytanie 69

Dotyczy branży inżynierskiej

Czy Zamawiający posiada obliczenia hydrauliczne dla mostu tymczasowego nad rzeką Boży Stok?

Wyjaśnienie

Zamawiający w załączeniu przekazuje dokumentację hydrologiczno-hydrauliczną.

Zapytanie 70

Dotyczy branży inżynierskiej

Czy Zamawiający dopuści wykonanie mostu tymczasowego i by-passu o jednym pasie ruchu z ruchem wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlaną?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że wymagania dot. budowy mostu tymczasowego opisano w pkt. 6a. ppkt. 12 OPZ.

Zapytanie 71

Dotyczy branży inżynierskiej

Czy Zamawiający posiada dokładne wytyczne geometrii mostu tymczasowego na rzeką Boży Stok, w tym jego rozpiętości i szerokości?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że nie posiada dokładnych wytycznych dot. geometrii mostu tymczasowego na rzeką Boży Stok.

Zapytanie 72

Dotyczy branży inżynierskiej

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie na objeździe mostu MD-02 nad rzeką Boży Stok tymczasowego obiektu inżynierskiego w formie przepustu drogowego o konstrukcji rurowej?



Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że wymagania dot. budowy mostu tymczasowego opisano w pkt. 6a. ppkt. 12 OPZ. Zamawiający informuje, że określenie konstrukcji mostu tymczasowego należy do Wykonawcy zadania. Na wykonanie konstrukcji mostowej danego typu Wykonawcy winien uzyskać stosowne decyzje/zgody administracyjne.

Zapytanie 73

Z uwagi na kontynuację inwestycji, prosimy o zamieszczenie sylwetek słupów wraz z wysięgnikami i parametrami technicznymi jakie zostały zabudowane w I etapie.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że etap I niniejszego zadania obejmował budowę obwodnicy m. Woźniki. W związku z powyższym należy wycenić słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami zgodnie z dołączoną dokumentacją.

Zapytanie 74

Z uwagi na kontynuację inwestycji, prosimy o zamieszczenie sylwetek opraw wraz z parametrami technicznymi jakie zostały zabudowane w I etapie.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że etap I niniejszego zadania obejmował budowę obwodnicy m. Woźniki. W związku z powyższym należy wycenić oprawy oświetleniowe zgodnie z dołączoną dokumentacją.

Zapytanie 75

PW rys. EO-04.03 –schemat oświetlenia - na przywołanym rysunku mamy do zabudowy 15słupów $h=10m$, natomiast wg TER -przedmiar – w poz. 16 uwzględniono -13szt oraz analogicznie ta ilość odnosi się do zakresu prac opisanych w poz. 18-21 oraz poz.23-24. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę.

Wyjaśnienie

Należy wykonać 15 szt. słupów. W załączeniu skorygowany przedmiar.

Zapytanie 76

PW rys. EO-02.04 – na przywołanym rysunku zaznaczone jest tylko jedno przejście dla pieszych czyli winny być 2 słupy z oprawami doświetlające przejście dla pieszych, natomiast w TER-przedmiar w poz.34 uwzględniono 4 słupy. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę.

Wyjaśnienie

Zaprojektowano 3 przejścia dla pieszych. Pozostałe przejścia zaznaczono na rysunkach O.2.1 oraz O.2.2 Projektu Technicznego doświetlenia przejść dla pieszych. Projekt w załączeniu.

Zapytanie 77

Prosimy o wyjaśnienie jakim kablem należy wykonać doświetlenie przejść dla pieszych, ponieważ wg TER -przedmiar poz. 30 – uwzględniono kabel YAKXs 4x35mm², natomiast w PW rys.PS.2 uwzględniono kabel YKY 4x26mm² i jaki ująć w wycenie.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że należy przyjąć kabel YKY 4x16 mm.

Zapytanie 78

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wg PW rys. PS.1 i PS.2 – mamy do wykonania trzy przejścia dla pieszych a zatem 6szt punktów świetlnych, natomiast w TER – przedmiar -element DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH - Montaż słupów i opraw oświetleniowych, uwzględniono zakres dla 2przejęć dla pieszych.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 6 szt. W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

Zapytanie 79

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wg PZT opis techniczny pkt. 2.9. Zestawienie powierzchni Zestawienie powierzchni parametrów charakterystycznych inwestycji Długość trasowa projektowanych linii kablowych wynosi odpowiednio:

m. Koziegłowy, km 28+111 32 mb (dł. trasowa); 50 mb dł. instalacyjna

m. Koziegłowy, km 28+230 32 mb (dł. trasowa); 50 mb dł. instalacyjna

m. Koziegłowy, km 29+280 22 mb (dł. trasowa); 40 mb dł. instalacyjna

-a zatem łączna długość instalacyjna -140mb, zaś w TER -przedmiar – element DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH Wykonanie linii kablowej i zasilania – uwzględniono zakres dla 100,mb. II

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 140 m. W załączeniu skorygowany przedmiar robót.

Zapytanie 80

Czy Inwestor ma podpisane z TAURON-em porozumienie/umowę kolizyjną na okoliczność przebudowy sieci nN. Powyższe warunkuje rozpoczęcie prac.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że proceduje podpisanie stosownych umów/porozumień z Tauron Dystrybucja oraz Tauron Nowe Technologie.

Zapytanie 81

TER – przedmiar, brak zakresu prac związanego z wykonaniem pomiarów na wykonanych przebudowach kolizyjnych.

Prosimy o uzupełnieniem z podaniem opisu i ilości obmiarowej.

Wyjaśnienie

Koszty pomiarów należy uwzględnić w poz. 69 Wykonanie pomiarów i diagnostyka (EN6-EN12).

Zapytanie 82

TER- przedmiar, brak pozycji związanej z wyłączeniem i dopuszczeniem do prac przez TAURON prosimy o uzupełnienie z podaniem opisu i ilości obmiarowej.

Wyjaśnienie

Koszty należy uwzględnić w poz. 70 Dopuszczenie do prac przez Tauron oraz wyłączenia (EN6-EN12).



Zapytanie 83

TER- przedmiar element - Kolizje EN12 - dotyczy kabla SN, brak zakresu prac związanego z wykonaniem diagnostyki wyładowań niezupełnych po przebudowie kabla, ponadto prosimy o zamieszczenie schematu przebudowy.

Wyjaśnienie

Koszty diagnostyki należy uwzględnić w poz. 69 Wykonanie pomiarów i diagnostyka (EN6-EN12). W załączeniu schemat przebudowy (projekt wykonawczy pw_EN_rys-03-06).

Zapytanie 84

Prosimy o doprecyzowanie , czy studnie SKR-2; SKR-1 mają być w wykonaniu ciężkim czy lekkim.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że należy zastosować studnie ciężkie.

Zapytanie 85

Czy studnie SKR-2 mają być dodatkowo zabezpieczenie tzn. pokrywą z zamkiem ABLOY , czy PIOCH?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że należy studnie typu PIOCH z zamkiem typu ABLOY.

Zapytanie 86

Prosimy o zamieszczenie schematów usunięcia kolizji.

Wyjaśnienie

W załączeniu schematy usunięcia kolizji

Zapytanie 87

Brak w TER -zakresu prac dotyczącego pomiaru kabli miedzianych oraz światłowodów. Prosimy o uzupełnienie z podaniem opisu pozycji i ilości obmiarowych .

Wyjaśnienie

Koszty pomiaru należy uwzględnić w poz. 43 Wykonanie pomiarów.

Zapytanie 88

TER – poz. 11 – dotyczy - Rura HDPEp fi 140/8,0 (przewiertowa) – 25m (patrz rys. T 02./1-przwiert pod rz.Boży Stok), prosimy o potwierdzenie że cena jednostkowa ma uwzględniać wykonanie przewiertu rurą jw., a nie tylko koszt rury przewiertowej jakby interpretować opis przywołanej pozycji.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że cena jednostkowa oferty winna zawierać zarówno koszty materiałów jak również wszelkie koszty wykonania robót.

Zapytanie 89

TER – poz.5 – dotyczy -Przewiert 2 x HDPEp fi 140/8,0 -55m – prosimy o wskazanie w PW przywołany zakres prac.

Wyjaśnienie

Informacje na temat przewiertów zawarto w punkcie 5.4 i 5.5 Projektu Wykonawczego INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ORANGE POLSKA S.A.

Zapytanie 90

TER- poz. 6 -dotyczy- 3 x HDPEp fi 110/6,3 -13m – czego dotyczy; przewiert, czy ułożenia przedmiotowych rur. Prosimy o doprecyzowanie opisu zakresu prac.

Wyjaśnienie

Zmawiający informuje, że dobór technologii wykonania wskazanego zakresu robót należy do Wykonawcy zadania. Cena jednostkowa winna zawierać zarówno koszt materiału jak również wykonania robót w zależności od wybranej przez Wykonawcę metody.

Zapytanie 91

W pliku dokumentacja , został zamieszczony plik kanał technologiczny, natomiast brak zakresu prac -TER- do przygotowania wyceny. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie.

Wyjaśnienie

Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowany przedmiar robót.

Zapytanie 92

W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym projektu wykonawczego MD-01” „ pkt 5.3.5 Dylatacje i łożyska” o treści:

”5.3.5 DYLATACJE I ŁOŻYSKA

Nie przewiduje się dylatacji poprzecznych jezdni. Zaprojektowano natomiast wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie w warstwie ścieralnej pasma siatki do zbrojenia nawierzchni. W tym samym rejonie zaprojektowano również nacięcie w warstwie ścieralnej 20x20mm, wypełnione elastyczną, termokurczliwą, asfaltową-kauczukową masą zalewową stosowaną na gorąco.”

a pozycja 37 przedmiaru robót MD-01 "Dylatacje mechaniczno-asfaltowe - 15,12mb" wnosimy o odpowiedź czy należy wykonać dylatacje mechaniczno-asfaltowe z gdnie z przedmiarem?

Wyjaśnienie

Należy wykonać wzmocnienie nawierzchni zgodnie z załączonym przedmiarem i STWiORB.

Zapytanie 93

Według rysunku nr D04.05 Przekroje typowe oraz Specyfikacji technicznej nr D.05.03.04, nawierzchnia zatoki autobusowej ma być dylatowana, dyblowana i kotwiona. Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków wykonania nawierzchni betonowej zawierającej rozmieszczenie dybli, kotew i dylatacji.

Wyjaśnienie

Rozwiązanie nie wymaga szczegółowego rysunku. Wszystkie dane do wykonania są przedstawione w ST D050304. Należy wykonać wg KTKNS. Należy przyjąć rozstaw dylatacji max 4 m.

Zapytanie 94

Prosimy o określenie kategorii ruchu dla zatoki autobusowej.



Wyjaśnienie

Zgodnie z Wytycznymi ZDW należy przyjąć KR-6.

Zapytanie 95

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną konstrukcja zatoki autobusowej (idąc od dołu do góry):

- podłoże gruntowe G4
- podbudowa z betonu cementowego C8/10 – 35cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 – 30cm
- warstwa poślizgowa z geomembrany polietylenowej 2x1 mm
- warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 (dyblowana i kotwiona) – 22cm

Taka konstrukcja nie mieści się w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, więc wymaga odrębnego opracowania. Prosimy o jego przesłanie.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dysponuje osobnym opracowaniem dla konstrukcji zatoki autobusowej. W ofercie należy wycenić wykonanie konstrukcji zgodnie z rys. 04.05. Przekroje typowe.

Zapytanie 96

W związku ze znaczną ilością studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie jezdny drogi oraz rozbieżnościami w opisie rodzaju włazów w dokumentacji, rysunkach i specyfikacji technicznej, prosimy o określenie jakiego rodzaju włazy należy zastosować w pasie drogi, zwykle czy samopoziomujące?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że do kalkulacji należy przyjąć włazy żeliwne tradycyjne. Zamawiający informuje ponadto, że w miejscach w których istnieje możliwość najechania przez pojazdy i maszyny podczas prowadzenia prac związanych z utrzymaniem drogi należy zastosować właz żeliwny klasy D 400 kN.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w projekcie umowy w ust 4b, który otrzymuje brzmienie:

4b. Waloryzacja wynagrodzenia

4b.1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

4b.2. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji według wzoru określonego w ust. 4b.3. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od daty zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać kwoty należne Wykonawcy potwierdzone przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. Wykonawca uwzględni waloryzację występując o zapłatę wynagrodzenia.

4b.3. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczane w Protokołach Odbioru Robót wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczące się w terminie wskazanym w pkt. 3.1. Mnożnik korygujący wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na podstawie następującego wzoru:

$$W_n = a + b \times \frac{CPI_n}{CPI_0} + c \times \frac{P_n}{P_0} + d \times \frac{R_n}{R_0} + e \times \frac{C_n}{C_0} + f \times \frac{A_n}{A_0} + g \times \frac{S_n}{S_0} + h \times \frac{K_n}{K_0}$$

Gdzie :

„ W_n ”- jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru;

„ a ”- jest stałym współczynnikiem o wartości 0,50

„ b ”, „ c ”, „ d ”, „ e ”, „ f ”, „ g ”, „ h ”- są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

„ CPI_n ”, „ P_n ”, „ R_n ”, „ C_n ”, „ A_n ”, „ S_n ”, „ K_n ” - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym,

„ CPI_0 ”, „ P_0 ”, „ R_0 ”, „ C_0 ”, „ A_0 ”, „ S_0 ”, „ K_0 ” - są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,

Data odniesienia - oznacza datę o 14 dni wcześniejszą, niż data wyznaczona na złożenie Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Powyższe wskaźniki cen dostępne są w następujących lokalizacjach: <https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/2> po otwarciu strony znajdującej się pod ww. linkiem należy uruchomić w bloku „parametry” w miejscu „rodzaj kalkulatora” na rozwijanej liście kalkulator 3

CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, należy odczytać z wiersza:

C.00 WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (CPI)

P - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Paliwo), należy odczytać z wiersza:

19.2 BRYKIETY, BRYKIETKI I PODOBNE PALIWA STAŁE WYTWARZANE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

R - wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (jako Robocizna) - należy odczytać z wiersza:

F.42 DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

C - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Cement) należy odczytać z wiersza:

23.5 - CEMENT, WAPNO I GIPS

A - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Asfalt) należy odczytać z wiersza:

08.9 PRODUKTY GÓRNICITWA I WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

S - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Stal) należy odczytać z wiersza:

24.1 ŻELIWO, STAL I ŻELAZOSTOPY

K - wskaźnik cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych (jako Kruszywo) należy odczytać z wiersza:

08.1 KAMIEŃ, PIASEK I GLINA



Tabela Koszyk waloryzacyjny

Elementy robót	SYMBOL WSKAŹNIKA	Waga
CPI (b)	CPI	0,2
PALIWO (c)	P	0,06
ROBOCIZNA (d)	R	0,05
CEMENT (e)	C	0,04
ASFALT (f)	A	0,08
STAL (g)	S	0,03
KRUSZYWO (h)	K	0,04
SUMA		0,5

- 4b.4. W przypadku gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
- 4b.5. Łączna wartość korekt wynikająca z ww. waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1. Przez łączną wartość korekt, o której mowa wyżej należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia.
- 4b.6. W przypadku, gdy wartość korekt wynikająca z waloryzacji wskazana w ust. 4b.5., nie wystarczy dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony przewidują możliwość zwiększenia wartości tych korekt nie więcej jednak niż łącznie do (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1 Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
- 4b.7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 4b.5. i 4b.6.
- 4b.8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom wynagrodzenia dokonanyemu zgodnie z niniejszą umową, jeżeli przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane lub usługi, a okres jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy.
- 4b.9. Uwzględniając opóźnione publikowanie wskaźników GUS w Dziedziny Bazy Wiedzy, Strony postanawiają, że od 30 dnia przed upływem terminu wskazanego w pkt. 3.1., waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem terminu wskazanego w pkt. 3.1. i pochodzących z tego samego miesiąca, z zastrzeżeniem wskazanego w ust. 4b.5 i 4b.6 limitu waloryzacyjnego. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom.
- 4b.10. Waloryzacja wynagrodzenia w tym wynagrodzenia z tytułu robót, o których mowa w ust. 4b.8. zostanie dokonana i rozliczona na podstawie i na zasadach określonych w Umowie.
- 4b.11. W terminie 30 dni od dnia zapłaty przez Zamawiającego zwaloryzowanego wynagrodzenia za roboty stanowiące przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 4b.8. Za dowód Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 28.5.2., potwierdzające zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w związku z dokonaną przez Wykonawcę waloryzacją.
- 4b.12. Brak przedłożenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 4b.11. dowodów potwierdzających zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, o których mowa w ust. 4b.11. będzie uprawniał Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 37.1 z') Umowy.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy PZZ, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert. Wobec powyższego zmianie ulegają następujące terminy określone w SWZ:

- 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.06.2024 R. GODZ.: 10:00**
- 2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.06.2024 R. GODZ.: 10:05**
- 3. TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.06.2024 R. DO GODZ.: 10:00**
- 4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 20.07.2024 R.**

Zamawiający zamieszcza obowiązujący Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia.

Otrzymują:

- 1. STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>**

Opracowała: Magdalena Marciniak