



Politechnika Warszawska

KANCLERZ

dr Jolanta Ewartowska

Warszawa, dnia 13.06.2024 r.

ZP.RB.SE.8.2024 L.dz.: DZiL.261.1.2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Przebudowę pomieszczenia 147 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy pl. Politechniki 1 na potrzeby Biura Komunikacji i Promocji, numer referencyjny ZP.RB.SE.8.2024

Zamawiający - Politechnika Warszawska działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: Prosimy o informację jaki kabel i moduły RJ45 przyjąć do wykonania okablowania strukturalnego? W opisie PT pkt 1.8.8 wymieniona jest skrętka UTP kat 6a a moduły RJ45 kat. 6, natomiast na rysunku ES-02 jest opis gniazda: "gniazdo 2xRJ45 kat. min. 5e". W jakiej klasie okablowania wykonać pomiary końcowe?

Odpowiedź 1: Należy zastosować kable w ramach okablowania strukturalnego kategorii min. 6.

Pytanie 2: Proszę o wskazanie z którego miejsca należy dociągnąć sygnał internetowy do szafy rack SD-IT. Na rys. ES-02 jest informacja że z lokalnej sieci okablowania strukturalnego. Proszę również o informacje: Jaki zastosować przewód? Jaką technologię przyjąć do jego ułożenia?

Odpowiedź 2: Wykonawca na etapie realizacji ustali z Inwestorem (z obsługą techniczną budynku) miejsce podłączenia szafy DS-IT. Jako podłączenie wykonać kablem UTP kategorii min. 6.

Pytanie 3: Czy do wykonania instalacji elektrycznych i niskoprądowych stosować przewody bezhalogenowe w klasie B2ca?

Odpowiedź 3: Należy zastosować kable w instalacji elektrycznej podanych wg projektu.

Pytanie 4: Czy nową centralę i instalację alarmową należy skomunikować z głównym systemem alarmowym w budynku?

Odpowiedź 4: Nie ma potrzeby komunikować alarmu z centrali alarmowej z innymi systemami budynkowymi. Wystarczy alarm lokalny i konfiguracja z powiadomieniem na telefon (rozwiązanie standardowe) do odpowiedniej (wskazanej przez Inwestora) osoby.

ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
tel.: +48 22 234 62 30
e-mail: kanclerz.pw@pw.edu.pl
www.pw.edu.pl

Pytanie 5: Prosimy o informację czy wyposażenie meblowe tj. biurka, kontenerki, kanapy i stolik, stół w pomieszczeniu socjalnym, półki wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Jeśli tak prosimy o podanie produktów referencyjnych w celu przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedź 5: Opis minimalnych standardów materiałów i wyposażenia mebli zawarto w punkcie 1.13 opisu architektury. W zakres przetargu wchodzi całe umeblowanie poza regałami magazynowymi przenoszonymi z ul. Polnej 50. W uzupełnieniu do opisu poniżej informacje na temat standardu dla biurka: Biurka o wymiarach 160x100 cm asymetryczne z wcięciem półokrągłym lewe/prawe możliwe do zestawienia w zestaw czterech biurek. Biurka w kolorze białym o matowej powierzchni, wykonane z płyty wiórowej pokrytej folią melaminową, z krawędziami z tworzywa sztucznego szafki podbiórkowe z szufladami wykonanymi z płyty wiórowej oklejonej folią plastikową, biurko z blatem wykonanym z płyty wiórowej pokrytej wysokowytrzymałym laminatem melaminowym z krawędzią z tworzywa sztucznego. Do każdego biurka jedna szafka z szufladami szerokości 40 cm. Na ścianach w pokojach półki podwójne z płyty laminowanej głębokości 25-30 cm wysokości 35-40 cm długości 230-250 cm. Kanapy tapicerowane w kolorze szarym na konstrukcji stalowej w kolorze czarnym z epoksydową/poliestrową powłoką proszkową z obiciem tkaniną poliestrową, z siedziskiem wypełnionym pianką poliuretanową o parametrach nie gorszych niż 25 kg/m³. Stoliki w korytarzu i w pom. socjalnym z blatem wykonanym z płyty wiórowej pokrytej wysokowytrzymałym laminatem melaminowym z krawędzią z tworzywa sztucznego na konstrukcji stalowej w kolorze czarnym. W korytarzu stolik niski ca 40 cm w pom. socjalnym ca 70 cm. Półki w gabinecie i w korytarzu z płyty laminowanej głębokości 25-30 cm wysokości 320 cm z rozstawem półek ca 40 cm.

Pytanie 6: Czy zaprojektowany w sali konferencyjnej telewizor oraz komputery w pokojach biurowych wchodzi w zakres opracowania. Jeśli tak, prosimy o podanie urządzeń referencyjnych.

Odpowiedź 6: Telewizor i komputery nie wchodzi w zakres opracowania przetargowego.

W związku z brakiem wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, termin składania ofert nie ulega zmianie. Termin składania ofert to: 20.06.2024 r. godz.: 10:00.

dr Jolanta Ewartowska