



Gmina Świecie



Świecie, dnia 03 lutego 2023 r.

OR-IN.271.02.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „**Rozbudowa i Przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu - etap II**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00013699/01 w dniu 2023-01-05

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00028267/01 w dniu 2023-01-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00031802/01 w dniu 2023-01-13

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2023/BZP 00076724/01 w dniu 2023-02-02

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

Poniżej treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczalne jest czyszczenie ścian metodą piaskowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza czyszczenia ścian metodą piaskowania ze względu na zbyt agresywny charakter metody. Zatwierdzoną przez konserwatora metodą czyszczenia murów jest: niskociśnieniowa metoda natrysku przy zastosowaniu pudru i taką należy przyjąć do wyceny.

Zastępca Burmistrza Świecia
Paweł Knapik