

RZUT PIĘTRA 1
1:100

LEGENDA

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie - rura PERT/AL/PERT
- projektowana instalacja c.o. - powrót - rura PERT/AL/PERT
- projektowana instalacja c.t. - zasilanie - rura stalowa czarna bez szwu
- projektowana instalacja c.t. - powrót - rura stalowa czarna bez szwu
- projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem przyłączeniowym RLV-K, wkładka z głowicą termostatyczną

UWAGA!
- Grubość izolacji cieplnej przewodów w miejscach przejścia przez ściany lub stropy, w miejsca skrzyżowań oraz prowadzonych pod tynkiem powinna wynosić 50% grubości dla danej średnicy. Dla przewodów prowadzonych w posadzce zastosować izol. 6mm.

Uwagi:

1. Przewody c.o. należy izolować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rury c.o. prowadzić tak aby zachować samokompensację wydłużeń termicznych.
3. Po zamontowaniu armatury należy zapewnić do niej dostęp.
4. Instalację prowadzić ze spadkiem 0,5 % w kierunku najniższego punktu, tak aby było możliwe odwodnienie instalacji. W najniższym punkcie zamontować zawory spustowe, natomiast w najwyższych punktach należy zamontować zawory odpowietrzające.
5. Przed włączeniem do eksploatacji instalację poddać próbom ciśnieniowym na zimno oraz rozruchowi na gorąco.
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie z przepisami.
7. Rysunki rozpatrywać zgodnie z opisem technicznym.
8. Wszystkie zmiany i wątliwości Wykonawcy należy konsultować z projektantami odpowiednich branż.

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.

Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE		Data: XI 2018
Adres inwestycji	DZIAŁKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 142102_1.0026 PRUSZKÓW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKÓW		S-PB-16
Inwestor	POWIAT PRUSZKOWSKI		Skala 1:100
Adres inwestora	UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW		Branża / Etap
Temat rysunku	RZUT PIĘTRA 1 - INSTALACJA C.O. I C.T.		S / PB
Branża Sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
	Sprawdzający	mgr inż. Dariusz Staszczyk nr upr. LOD/3461/PWBS/17 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
	Asystent proj.	mgr inż. Marzena Kolanus	str.