



# Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej  
- Curie 1  
33-100 Tarnów

Tel. 14 631 02 10  
Fax 14 627 44 43

e-mail:  
ekretariat@zps.tarnow.pl

Internet  
www.zps.tarnow.pl

REGON  
851800010

NIP  
8733250820

KRS  
0000450920  
Sąd Rejonowy dla  
Krakowa-Śródmieścia  
w Krakowie,  
I Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego

Kapitał zakładowy  
21 986 500 zł  
w całości opłacony

Wszyscy uczestnicy postępowania/ strona internetowa

ZPS-AG-333/4/1/2023

Tarnów, dn. 24 maj 2023 r.

**Dotyczy: postępowania na zadanie pn.: Remont wybranych pomieszczeń usytuowanych na I piętrze i parterze w części A,B,C w budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Mostowej 6**

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści Zaproszenia do składania ofert przedstawia się następujące wyjaśnienia:

## Pytanie nr 1

Czy w tabeli "oznaczenia" są podane wymiary światła przejścia i wg tych wymiarów będziemy zamawiać drzwi?

**Odpowiedź: Tak według tych wymiarów**

## Pytanie nr2

Jaka ma być akustyka drzwi 27db czy 37db – proszę o określenie dokładnych parametrów

**Odpowiedź: zamawiający wymaga min 39 db**

## Pytanie nr 3

Które dokładnie drzwi mają być z akustyką? Drzwi akustyczne nie występują z kratką wentylacyjną – proszę o korektę zestawienia i precyzyjną informację.

**Odpowiedź: Zamawiający dołącza do odpowiedzi zestawienie drzwi rys. A20 i A20a**

## Pytanie nr 4

Czy drzwi przesuwne mają być wyposażone w zamek hakowy czy pochwyt? czy na pewno mają mieć kratkę wentylacyjną – nie jest to typowe i standardowe rozwiązanie w drzwiach przesuwnych.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby drzwi przesuwne były wyposażone w zamek hakowy i proszę przewidzieć otwory wentylacyjne, mogą być tulejki , wszystko w kolorze czarnym**

## Pytanie nr 5

W drzwiach zwykłych nie akustycznych płyta otworowa? Jaki rodzaj klamek itp. Proszę o doprecyzowanie

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby była płyta pełna ze względu na przeznaczenie w miejscu publicznym – skrzydło jest mocniejsze .**



Klamki ze stali nierdzewnej z szyldem dzielonym , rozetki okrągłe , takie same , jak w budynku głównym na ul. M.S.Curie – zdjęcia w załączeniu, w łazienkach z blokadą łazienkową , zamki do zamykania na klucz w we wszystkich drzwiach ( nie magnetyczne ) .

**Pytanie nr 6**

Ościeżnice bez przylgowe przy drzwiach zwykłych (ościeżnica MDF) będą się różnić wyglądem, wymiarami otworu oraz zakresem regulacji od ościeżnic (drewniane) do drzwi akustycznych

Możemy je ujednocilić: w drzwiach zwykłych i RW ościeżnice drewniane ale to droższe rozwiązanie – proszę o dokładne określenie rozwiązania

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszędzie przyjąć ościeżnice drewniane**

**Pytanie nr 7**

Kaseta do systemu przesuwneego będzie w ścianie G-K? czy dokładana do istniejące ściany murowanej i opłytowana z drugiej strony? Kaseta do zabudowy G-K: 100mm czy 125 mm?, do zamówienia należy podać szerokość zabudowy

**Odpowiedź: Istniejąca ścianka przewidziana jest do demontażu należy postawić nową ściankę z pł. gk, w której jest zabudowa geberitu w wc i kaseta do drzwi przesuwnych , może być 10 cm**

**PROKURENT**  
*Budzik*  
Teresa Budzik

Otrzymują:

1 x wszyscy uczestnicy postępowania / strona internetowa

1 x a/a



## STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - CZĘŚĆ A

OZNACZENIA	DW 90/200
SCHEMAT	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S 106 H 208
L-LEWE   P-PRAWE	P L
ILOŚĆ	4 1
RAZEM	5
UWAGI	DRZWI WENTYLOWANE SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE, REGULOWANE OŚCIEŻNICE

- UWAGA:**
- WYKAZ STOLARKI MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.
  - ZAMÓWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ PO OBIĄNIENIU KONTROLNIM NA BUDOWIE, KTÓRY POZWOLI NA OKREŚLENIE FAKTYCZNYCH WYMIARÓW STOLARKI
  - OŚCIEŻNICE REGULOWANE "DUO"
  - KOLOR "ANTRACTY ROYAL" LUB RÓWNOWAŻNE
  - AKCESORIA - WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
  - KRAKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ "HIT"
  - OTWORY W DRZWIACH WENTYLACYJNYCH O SUMARYCZNYM PRZESZROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,22m<sup>2</sup> DLA DOPŁYWU POWIETRZA
  - DRZWI PEŁNE BEZPRZYLGOWE, PŁYTA PEŁNA
  - OŚCIEŻNICE DREWNIANE REGULOWANE
  - DRZWI POLSKONE - KOLOR PŁYTY ANTRACTY ROYAL
  - SŁĘSTONE CPL KOD NR 293 LUB RÓWNOWAŻNE
  - ZAMEKI NA KLUCZ WE WSZYSTKICH DRZWIACH
  - DO KABIN WC BLOKADY LAJENKOWE
  - W DRZWIACH PRESUWNTCH ZAMEK HAKOWY

## STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - CZĘŚĆ B

OZNACZENIA	D90/200	D80/200	DWP90/200	DW 90/200	DW 80/200
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S 106 H 208	96 208	90 200	106 208	96 208
L-LEWE   P-PRAWE	P L	P L	P L	P L	P L
ILOŚĆ	1 1	1		2	1 1
RAZEM	2	1	1	2	2
UWAGI	SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE REGULOWANE OŚCIEŻNICE	SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE REGULOWANE OŚCIEŻNICE	DRZWI WENTYLOWANE OTWORY - TULEJE SKRZYDŁO PEŁNE DRZWI PRZESUWNE CHOWANE W KASECIE GR 10CM W ŚCIANIE	DRZWI WENTYLOWANE SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE, REGULOWANE OŚCIEŻNICE	DRZWI WENTYLOWANE SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE, REGULOWANE OŚCIEŻNICE

UWAGA!  
WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ  
AKCEPTACJI AUTORA PROJEKTU

### STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - CZĘŚĆ A - DRZWI AKUSTYCZNE

OZNACZENIA	D90/200	DW 90/200	DW 100/200
<b>SCHEMAT</b>			
<b>WYMIARY W ŚWIETLE MURU</b>	S 106 H 208	106 208	116 208
<b>L-LEWE   P-PRAWE</b>	P L	P L	P L
<b>ILOŚĆ</b>	9	2	1
<b>RAZEM</b>	15	3	1
<b>UWAGI</b>	DRZWI WEWENTYLOWANE SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE REGULOWANE OŚCIEŻNICE		

### STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - CZĘŚĆ B - DRZWI AKUSTYCZNE

OZNACZENIA	D90/200	D80/200	DW 90/200
<b>SCHEMAT</b>			
<b>WYMIARY W ŚWIETLE MURU</b>	S 106 H 208	96 208	106 208
<b>L-LEWE   P-PRAWE</b>	P L	P L	P L
<b>ILOŚĆ</b>	4	1	3
<b>RAZEM</b>	9	2	3
<b>UWAGI</b>	SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE REGULOWANE OŚCIEŻNICE	SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE REGULOWANE OŚCIEŻNICE	DRZWI WEWENTYLOWANE SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE REGULOWANE OŚCIEŻNICE

- UWAGA:**
- WYKAZ STOLARKI MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.
  - ZAMÓWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ PO OBIARZE KONTROLNIM NA BUDOWIE, KTÓRY POZWOLI NA OKREŚLENIE FAKTYCZNYCH WYMIARÓW STOLARKI
  - OŚCIEŻNICE REGULOWANE "DUO"
  - KOLOR "ANTRACYT ROYAL" LUB RÓWNOWAŻNE
  - AKCESORIA - WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
  - KRAKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ "H17"
  - OTWORY W DRZWIACH WENTYLOWANYCH O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZY NIŻ 0,22m² DLA DOPŁYWU POWIETRZA
  - DRZWI PEŁNE BEZPRZYLGOWE, AKUSTYCZNE, MIN. 39DB O WZMOCZONEJ BUDOWIE SKRZYDŁA.
  - OŚCIEŻNICE DRWIANE REGULOWANE.
  - DRZWI POLSKONE - KOLOR PŁYTY ANTRACYT ROYAL, SŁUSZKONE, CPL KOD NR 293 LUB RÓWNOWAŻNE, ZAMRI NA KLUCZ, WE WSZYSTKICH DRZWIACH

UWAGA!  
WSZELKE ZMIANY WYMAGAJĄ  
AKCEPTACJI AUTORA PROJEKTU