

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13

Pan
Tadeusz Suwara
ul. Mydlarska 55
04-690 Warszawa

Wasz znak:
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.085(3).21

Ciechanów, 17.06.2021 r.

Dot.: zmiany warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej ś/c w ramach budowy obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboetz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn – Borowce”

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do pisma w sprawie zmiany geometrii układu drogowego budowy obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboetz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn – Borowce” informuję, że na skutek wprowadzonej korekty zmianie ulega załącznik graficzny do wydanych Warunków Technicznych Przebudowy gazociągu średniego ciśnienia nr PSGWA.ZMSZ.OSC.030.2021.G z 10.06.2021r.

Jednocześnie informuję, że zmiana zagospodarowania przestrzennego planowanej inwestycji spowodowała również, że istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia znalazła się poza zakresem zadania. W związku z powyższym nie ma przesłanek do przebudowy gazociągu i Warunki Techniczne nr PSGWA.ZMSZ.OSC.031.2021.G z 11.06.2021r. zostają anulowane.

Pozostałe warunki zawarte w piśmie zostają podtrzymane i należy się do nich zastosować:

- Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać odkrytki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia sieci gazowej;
- W przypadku obniżenia poziomu niwelety terenu bezpośrednio nad gazociągiem należy przebudować wypłycony odcinek sieci z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia min. 0,8 m.
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnią warstwę gazociągu;

- Przy zbliżeniu do sieci gazowej przy lokalizacji chodnika zastosować obniżony krawężnik (wtopiony);
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
- Zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy uzbrojeniem podziemnym wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych;
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej sieci gazowej. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
- Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją istniejących sieci gazowej.
- Prace wykonać pod nadzorem pracownika Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Ostrołęce, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 07-400 Ostrołęka;. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.
- Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzający ich właściwe wykonanie.

Z poważaniem

Załączniki:

1. Załącznik graficzny do Warunków Technicznych Przebudowy Gazociągu PSGWA.ZMSZ.OSC.030.2021.G z 10.06.2021r.

Do wiadomości:

1. Pan Rafał Szymczyk - Kierownik Gazowni w Ostrołęce