Legenda:

- Istn. napowietrzna linia SN 15kV AFL 3x35mm²
- Istn. słup linii nN, SN
- Istn. linia SN 15kV HRUHAKXS 3x1x120/25mm²
- Istn. linia nN 0,4kV YAKXS 4x120mm²
- Proj. linia SN 15kV HRUHAKXS 3x1x120/25mm²
- Proj. linia nN 0,4kV YAKXS 4x120mm²

Nazwa projektu	Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna - etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn - Borowce
Inwestor	WÓJT GMINY TROSZYN
Wykonawca	AS Projekt, Warszawa
Rysunek	Schemat jednokreskowy
	Skala 1:500 | Lipiec 2021 | Arkusz 1 | Rysunek nr 2
Projektant	mgr inż. Robert Wawrzyński MAZ/0608/POOE/13 — Specjalność elektryczna
Sprawdzający	mgr inż. Tpmasz Samełko MAZ/0151/PWOE/08 — Specjalność elektryczna

ul. Wesoła kier. Troszyn

XRUHAKXS 3x1x120mm²
kier. RL 10-7718
+ RHDPE/40/3,7

ZK3+2P
10zE6581

nr 107
rozł. 10-7718

obw. 2 kier. Troszyn 10zE5764
YAKXS 4x120mm²

POLJ-24/1x70-150

POLJ-01/4x70-120

Linie XRUHAKXS 3x1x120mm² relacji. 10-2327 Troszyn 6 ÷ rozłącznik 10-7742
słup nr 110/1 + RHDPE 40/3,7
oraz YAKXS 4x120mm² (10/10769) relacji słup nr 21 - ZK-10zE6581
wykonać wstawkę (32/36m)z kabli tego samego typu odpowiednio
XRUHAKXS 3x1x120mm² ,YAKXS 4x120mm²
ułożyć po tej samej trasie ale na głębokości 1,1m poniżej rzędnej przyszłej
nawierzchni jezdni w osłonie rurowej odpowiednio ø160, 110

nr 110/1
rozł. 10-7742

XRUHAKXS 3x1x120mm²
+ RHDPE/40/3,7

nr 21

YAKXS 4x120mm² 10/10769

POLJ-24/1x70-150

POLJ-01/4x70-120

proj. XRUHAKXS 3x1x120mm²
96/102m
+ RHDPE/40/3,7

proj. XRUHAKXS 3x1x120mm² (32/36m)
3/6m + RHDPE/40/3,7

proj. YAKXS 4x120mm² (32/36m)

POLJ-24/1x70-150

POLJ-01/4x70-120

proj. YAKXS 4x120mm² 96/102m

POLJ-24/1x70-150

POLJ-01/4x70-120

XRUHAKXS 3x1x120mm²
kier. RL 10-7718
+ RHDPE/40/3,7

YAKXS 4x120mm² 10/10769

XRUHAKXS 3x1x120mm²
+ RHDPE/40/3,7

ZK3+2P
10zE6581

istn. st. tr. 15/0,4kV
MRw-bpp 20/630-4
10-2321 Troszyn 5

obw. 2 kier. Troszyn 10zE5764
YAKXS 4x120mm²

obw. 1 kier. ZK 10zE8750
YAKXS 4x120mm² 10/11949

istn. st. tr. 15/0,4kV
UES-K 255/540
10-2327 Troszyn 6