


RG projektowana Rozdzielnica modułowa natynkowa IP55 4x12 modułów



Numer obwodu	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie Gniazd Ogólnych	Zasilanie Gniazd Ogólnych	Zasilanie Gniazd Ogólnych
Moc zainstalowana [kW]	2,0	2,0	2,0
Typ przewodu	Cu Bezhlog.	Cu Bezhlog.	Cu Bezhlog.
Przekrój [mm ²]	3x2,5	3x2,5	3x2,5

TN-S 230V/400V
SAMOCZYNNE
WYLĄCZENIE ZASILANIA

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA Architektoniczno – Konstruktynjo inż.BARTOSZ LUDOMIRSKI 31-812 Kraków , os.Dwyzjowu 303 b/11/100a tel./fax. (012) 649-07-59</p>		<p>Nazwa i adres obiektu bud.</p>		<p>REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE</p>	
<p>Nazwa rysunku</p>		<p>TABLICA ROZDZIELCZA PROJEKTOWANA RG KOTŁOWNI</p>			
<p>Zespół proj.</p>		<p>Imię i nazwisko, numer uprawnień</p>		<p>Podpis:</p>	
<p>Autor projektu:</p>		<p>inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002</p>		<p>Data</p>	
<p>Projektant:</p>		<p>mgr inż. Remigiusz Karwał Nr ewid. LUB/0090/PWOE/11</p>		<p>Stadium</p>	
<p>Opracował:</p>				<p>P.T</p>	
<p>Nr rys.</p>		<p>Skala</p>		<p>---</p>	
<p>S2.2</p>					